

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 5315-27628/2015/Pal,Mer/570470206/Z14-SP

Košice 07.10.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 432-1526/2008/Haj/570470206/Z1 zo dňa 24.01.2008, č. 7126-29008/2009/Haj/570470206/Z2 zo dňa 21.09.2009, č. 8951-31989/2009/Haj/570470206/Z3 zo dňa 23.10.2009, č. 3251-1739/2010/Haj/570470206/Z6 zo dňa 05.02.2010, č. 5254-19244/2011/WitI570470206/Z7 zo dňa 30.06.2011, č. 3805-14686/2012/Haj/570470206/Z8 zo dňa 08.06.2012, 124-8937/2013/Haj/570470206/Z10 zo dňa 11.04.2013 č. 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9 zo dňa 10.07.2013, č. 6172-29502/2013/Haj/570470206/Z11 zo dňa 06.11.2013 a č. 5074-21072/2014/Haj/570470206/Z12 zo dňa 28.07.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba energií“
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
okres: **Vranov nad Topľou**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **43 806 643**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie dočasnej stavby

„Modernizácia kotla K1“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **1521, 1525, 1528, 1534, 1585, 1586** a v jestvujúcich stavbách na pozemkoch parc. č. **1525, 1534, 1585 a 1586** v katastrálnom území Nižný Hrabovec **v lehote do 31.12.2018,**

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **43 806 643**

Pozemok parc. č. 1534 a jestvúca stavba na pozemku parc. č. 1534 – kotolňa v katastrálnom území Nižný Hrabovec je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1788 zo dňa 22.04.2015, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve stavebníka. Pozemok parc. č. 1521 v kat. úz. Nižný Hrabovec je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1704 zo dňa 22.04.2015, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 450 847, ku ktorej má stavebník v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe dodatku č. 1 zo dňa 11.06.2015 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 31.12.2014. Pozemky parc.č. 1525, 1528, 1585, 1586 a v jestvujúce stavby na pozemkoch parc. č. 1585 a 1586 v katastrálnom území Nižný Hrabovec sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 22.04.2015, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 445 461, ku ktorým má

stavebník v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe dodatku č. 1 zo dňa 11.06.2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014.

Obec Nižný Hrabovec v záväznom stanovisku pre stavebné povolenie č. 141/2015 zo dňa 24.04.2015 uviedla, že pre stavbu „Modernizácia kotla K1“ nie je potrebné územné rozhodnutie.

Stavba „**Modernizácia kotla K1**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 09.202.50 Stavebné úpravy v kotolni

Prevádzkové súbory:

PS 09.2.1 Vnútorne zásobovanie palivom

PS 09.3.1 Dávkovacie zásobníky kotla

PS 09.4.1 Úpravy kotla K1

PS 09.5.1 Úprava rozvodov vzduchu a recirkulácia spalín

PS 09.6.1 Prípojka plynu k horákom

PS 09.10 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 09.11 SRTP

PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov

Modernizáciou kotla K1 bude zabezpečené spaľovania drevnej štiepky v kombinácii s uhlím technológiou fluidného spaľovania.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CELPROJEKT plus s. r. o., Ružomberok, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Vrana, č. osvedčenia 4351*Z*24 a 4351*Z5-6, Ing. Bohuslavom Argalášom, 4277*Z*I3, Ing. Miroslavom Božekom, č. osvedčenia 5517*I4, Ing. Milanom Ondrejkom, č. osvedčenia 1546*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Igorom Cebcaurom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Nižný Hrabovec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Modernizácia kotla K1“ bude napojená na rozvody vzduchu, elektrickej energie, plynu a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,

- f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
 - b) využiteľné odpady zhodnotiť v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
 - c) nevyužiteľné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný a nebezpečný odpad, resp. v inom zariadení v súlade s rozhodnutím príslušného správneho orgánu),
 - d) pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do 31. januára podať hlásenie o vzniku a nakladaní s ním príslušnému správneho orgánu odpadového hospodárstva,
 - e) pôvodca odpadu musí mať doklad o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi,
 - f) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v súlade s VZN obce Nižný Hrabovec.
 14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR

- č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných technických noriem t. j. všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
 16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
 17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
 18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
 19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
 20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
 21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby č. S2015/00688/EIC IO/SA zo dňa 16.04.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
 - a) v Súhrnnej technickej správe v bode 2.4 Starostlivosť a bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení na str. 12 a v zozname Vyhlášky a zákony na str. 25 uviesť platnú vyhlášku (vyhláška č. 374/1990 Zb. je neplatná),

- b) v Protokole č. 8/15/BUK o určení vonkajších vplyvov v bode 2 Úvodné údaje o vonkajších vplyvoch uviesť platnú technickú normu (norma STN EN 60079-10 je neplatná),
 - c) v Technickej správe PS 09.10 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, časť východiskové podklady uviesť platnú technickú normu (norma STN 33 2000-5-523 je neplatná),
 - d) v Technickej správe PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov v bode 2.9 a 5.2 uviesť platné technické normy (STN 33 3201 a STN 33 2000-3 sú neplatné),
 - e) predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe realizačný projekt časti stavby „Modernizácia kotla K1“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu určenom touto oprávnenou právnickou osobou,
 - f) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia PS 09.6.1 Prípojka plynu k horákom, PS 09.10 prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 09.11 SRTP a PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov platí požiadavka posúdenia oprávnenou osobou v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 - g) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení PS 09.10 prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 09.11 SRTP a PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov vykonať v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. úradnú skúšku oprávnenou osobou,
 - h) stroje uvedené v dokumentácii je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
 - i) skupiny strojov (technologických liniek), ktorých zhoda každého bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny (liniek) so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
 - j) technické zariadenia, ktoré sú určeným výrobkom podľa môžu byť uvedené na trh alebo do prevádzky iba pri splnení požiadaviek vyplývajúcich z platných predpisov,
 - k) podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste používania a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu správnej inštalácie a fungovania.
23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba energií“, ktorej súčasťou bude podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj povolenie na dočasné užívanie stavby „Modernizácia kotla K1“ na skúšobnú prevádzku, resp. kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Modernizácia kotla K1“ na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka.
24. Stavebník je povinný podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. v spojení s § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby „Modernizácia kotla K1“ na skúšobnú prevádzku.

25. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby „Modernizácia kotla K1“ na skúšobnú prevádzku prevádzkovateľ - stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
27. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty integrovaného povoľovania a k žiadosti je povinný doložiť:
- a) prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v požadovanom rozsahu,

- b) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- c) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Modernizácia kotla K1“,
- d) vyjadrenie obce Nižný Hrabovec, že stavebník zabezpečil pre obec trvalé sprístupnenie informácií z AMS kotla K1.

28. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Modernizácia kotla K1“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Modernizácia kotla K1“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa dopĺňa bod B. 1.1 Doprava biomasy a uhlia do kotla s nasledovným znením:

Biomasa je dopravovaná pomocou jestvujúcich dopravníkov cez stierače do oceleového zásobníka na biomasu o využiteľnom objeme 250 m³. V automatickom režime sa spúšťa doprava paliva do zásobníka následne vo väzbe na jestvujúcu dopravnú trasu pre štiepky od hlbínového zásobníka. Každý zo zásobníkov je vybavený hladinomerom, pomocou ktorého sa ovláda plnenie zásobníka. Dno zásobníka je vybavené štyrmi kusmi vyhrňovacích závitkových dopravníkov vybavených núteným chladením pohonov, meračom otáčok a vrtuľovým stavoznakom proti preplneniu. Každý pohon je vybavený frekvenčným meničom pre reguláciu odberu paliva zo zásobníka. Reguláciu otáčok zabezpečuje riadiaci systém podľa požadovaného tepelného výkonu kotla. Pomocou závitových dopravníkov sa biomasa následne sype do medzinásypiek. Uhlie je dopravované obdobne ako biomasa pomocou jestvujúcich pásových dopravníkov cez stierače do dvoch jestvujúcich oceleových zásobníkov na uhlie o využiteľnom objeme 250 m³. Každý zo zásobníkov je vybavený radarovým hladinomerom, pomocou ktorého sa ovláda plnenie zásobníka. Uhlie je dávkované prostredníctvom štyroch závitkových dopravníkov zo zásobníkov do medzinásypiek, do ktorých prichádza aj biomasa. Následne sú spoločne biomasa a uhlie dopravované závitkovými dopravníkmi do dvoch vyrovnávacích a miešacích zásobníkov o objeme 2 x 20 m³. Zmiešané uhlie a biomasa je z týchto zásobníkov paliva dopravované pomocou závitkových dopravníkov, hydraulicky pohyblivých podláh a sklízov do kotla, z dvoch strán a ôsmimi otvormi.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode B.2 Spaľovanie palív v uhoľných kotloch dopĺňa tabuľka s nasledovným znením:

Označenie SJ	Povolená/ uvedená do prevádzky (rok)	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odluč. zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K1	1985	92	Parný kotol so spaľovaním na fluidnej vrstve	Uhlie Biomasa rašelina	elektrostatické odlučovače	01	200
K2	1984	98	Parný kotol s práškovými horákmi v granuláčnej spaľovacej komore	Uhlie stabilizácia zemný plyn Biomasa rašelina	elektrostatické odlučovače	01	200

SJ – spaľovacia jednotka

MTP – menovitý tepelný príkon

3) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie bodu B.3 Výroba elektrickej energie a nahrádza sa nasledovným novým znením:

B.3 Výroba elektrickej energie

Vyrobená para o parametroch cca 9,42 MPa a teplote 527- 543 ° C sa používa na výrobu elektrickej energie na inštalovanom turbogenerátore s nominálnym výkonom 19 MW s čiastočnou kondenzáciou, ktorý je zdrojom hluku v prevádzke. Obmedzenie šírenia hluku do okolia je realizované umiestnením turbogenerátora v stavebne uzavretom objekte. Elektrická sústava je spojená s verejnou distribučnou sústavou (VSE) prostredníctvom 2 ks transformátorov typu 5FR31M o jednotkovom výkone 25MVA (110/6,3 kV, dielektrikum - 16 ton transformátorového oleja), ktoré sú protihavarijne zabezpečené tak ako je to uvedené v tabuľke č. 1. Stanovište transformátorov je vonkajšieho prevedenia a je situované vedľa objektu uhoľných kotlov v juhovýchodnej časti areálu v oplatenom priestore. Na chladenie kondenzátorov turbogenerátora, ložísk napájacích čerpadiel kotlov a kompresorov na výrobu stlačeného vzduchu o maximálnom pretlaku 1 MPa sa používa chladiaca voda uzavretého cirkulačného okruhu vybaveného šiestimi chladiacimi mikrovežami s kapacitou chladenia 70 - 120 m³.h⁻¹ ochladenej vody.

Pre ďalšie zvýšenie ekonomickej a ekologickej efektívnosti existujúcej energetiky je do systému zaradená ďalšia parná kondenzačno-odberová turbína s označením ako TG1 (na mieste pôvodnej turbíny TG2) s elektrickým výkonom 10 MW.

Parná kondenzačno-odberová turbína je významná tým, že bude dodávať paru s tlakom 0,5 MPa z regulovaného odberu pre technológiu. Vstupná para do kondenzačno-odberovej turbíny TG1 bude použitá zo zdrojov na prevádzke Nová energetika, čím sa podstatne zvýši jej efektívne technické využitie.

4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby sa ruší znenie podmienky č. 3.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3.1 Prevádzkovateľ nesmie v prevádzke zvýšiť celkový menovitý príkon veľkých spaľovacích zariadení, ktorý je daný hodnotou inštalovaného menovitého tepelného príkonu kotla K1 (92 MW), bez povolenia IŽP Košice.

5) V časti II. Podmienky povolenia sa v bode B. Emisné limity ruší znenie podmienky č. 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v nasledujúcich tabuľkách neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „ NO_x “),
- oxid siričitý (SO_2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO_3) vyjadreného ako oxid siričitý (SO_2), (ďalej len „ SO_2 “),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „ CO “),

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

Vymedzenie zariadenia pre určenie emisných limitov:

Označenie spaľovacích o zariadenia	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ	92	K1	92	Z1	štandardný
VSZ	98	K2	98	Z1	náhradná spaľovacia jednotka

SJ – spaľovacia jednotka

VSZ – veľké spaľovacie zariadenie

Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení:

Zdroj emisií, zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
≤50 - ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW) Kotol K2 (98 MW) Uhlie, biomasa, rašelina	Komín 200 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2), 3), 4), 5), 6)
		SO ₂	Modifikovaný vážený priemer	
		NO _x	Modifikovaný vážený priemer	
		CO	Modifikovaný vážený priemer	
		TOC*	50	

TOC* – platí pri spaľovaní biomasy

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 %.
- 2) Pri neplnení limitu sa určuje odsírenie s účinnosťou min.92 % (pri kotloch zaradených do Z1 a Z2 účinnosť odsírenia 80 %). Emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia možno uplatniť výlučne pre domáce tuhé palivo.
- 3) Platí pri spaľovaní práškového hnedého uhlia.
- 4) Pri spaľovaní viacerých palív je emisný limit určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu :

$$EL_{\text{mix}(O_2 \text{ ref})} = \frac{20,95 - O_{2\text{ref}}}{Q_{\text{celk}}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2\text{ref}i})} + \text{xxx} + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2\text{refn}})} \right]$$

$EL_{\text{mix}(O_2 \text{ ref})}$ - modifikovaný vážený priemer emisných limitov

EL_i - emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia

Q_i - tepelný príkon v i-tom palive,

EL_n - emisný limit pre dané palivo

Q_{celk} - tepelný príkon celkový

Q_i, Q_n - tepelný príkon určitého paliva

MTP - menovitý tepelný príkon

$O_{2 \text{ ref}}$ - referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý $EL_{\text{mix}(O_2 \text{ ref})}$,

$O_{2 \text{ ref},i}$ - referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo

- 5) Emisné limity EL_i pre dané palivo:

Spaľovacie zariadenia	Znečisťujúca látka	Emisné limity EL_i (mg.m ⁻³)		
		uhlie	biomasa	rašelina
Kotol K1	TZL	30	30	30
	SO ₂	400	200	300
Kotol K2	NO _x	300, 450 ⁴⁾	300	300
	CO	250	250	250

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním TZL, SO₂, NO_x a CO vykonávaným inštalovaným AMS na zariadení kotol K1 preukazovať, že:
 - a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok po vyhodnotení výsledkov meraní počas skutočnej doby prevádzky za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) najmenej 97 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy síry a TZL,
 - c) najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.1 tohto rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia okrem:
 - a) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (ďalej tiež „AMS“), ktorá si vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,
 - b) iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO, tento čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice,
 - c) skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase.
- 1.4 Prevádzkovateľ môže využívať kotol K2 len ako studenú rezervu pre kotol K1, s výhradným použitím ako náhradu spaľovacu jednotku v prípadoch, ktoré si vyžadujú odstavenie kotla K1, a to pri technologických neplánovaných odstávkach kotla K1 (poruchy a nepredvídateľné stavy) a pri technologických plánovaných odstávkach kotla K1 za účelom výroby tepelnej a elektrickej energie pre spoločnosti skupiny BUKÓZA HOLDING.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonať technické ako aj riadiace opatrenia, ktorými sa zamedzí počas bežnej prevádzky súčasné prevádzkovanie kotla K1 s náhradnou spaľovacou jednotkou – kotlom K2, s výnimkou súbežnej prevádzky nevyhnutnej na nábeh kotla K2 pri odstavovaní kotla K1 respektíve pri nábehu kotla K1 pri odstavovaní kotla K2, aj vtedy celkový menovitý tepelný príkon veľkého spaľovacieho zariadenia (92 MW) nesmie byť prekročený.
- 1.6 Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní kotla K2 ako náhradnej spaľovacej jednotky je povinný zabezpečiť, aby celkový menovitý tepelný príkon veľkého spaľovacieho zariadenia neprekročil hodnotu 92 MW.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice a orgánu ochrany ovzdušia uvedenie kotla K2 do prevádzky minimálne 5 dní pred technologickými plánovanými odstávkami kotla K1. V prípade technologických neplánovaných odstávok kotla K1 je prevádzkovateľ povinný uvedenú skutočnosť oznámiť bezodkladne, v pracovných dňoch najneskôr do 24 hod. a v dňoch pracovného voľna a pokoja najneskôr do troch dní.
- 6) **V časti II. Podmienky povolenia sa v bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník dopĺňa podmienka č. 5 s nasledovným znením:**

5. Prevádzkovateľ je povinný nainštalovať a uviesť do trvalej prevádzky AMS pre znečisťujúce látky TZL, SO₂, NO_x, CO na zariadení kotol K2 na zisťovanie emisných limitov a množstva emisií kontinuálnym meraním najneskôr do 31.12.2020.

7) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia:

a) sa ruší znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný pri spaľovaní biomasy vykonávať periodické merania pre znečisťujúcu látku TOC na zariadení kotol K1 a kotol K2 a do doby nainštalovania AMS pre znečisťujúce látky TZL, SO₂, NO_x, CO na zariadení kotol K2, najneskôr do 31.12.2020, zabezpečiť vykonávanie periodických meraní v uvedených ukazovateľoch tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zložka: ovzdušie			Zdroj emisií: kotol K1	
Miesto merania: Komín napojeným na EIP-JUNKER				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TOC	Hmotnostná Koncentrácia	1)	2)	7),8)

Zložka: ovzdušie			Zdroj emisií: kotol K2	
Miesto merania: Komín napojeným na EIP-JUNKER				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	3),8)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	4),8)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	5),8)
CO	Hmotnostná Koncentrácia	1)	2)	6),8)
TOC	Hmotnostná Koncentrácia	1)	2)	7),8)

- Interval periodického merania je jeden krát za 3 kalendárne roky.
- Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- Metóda - manuálna gravimetrická - izokinický odber, metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m⁻³, metodika STN ISO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m⁻³.
- Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, metodika STN ISO 7935.

- 5) Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, (UV), CI, iný fyzikálny princíp, metodika STN ISO 10849,
- 6) Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039,
- 7) Metóda - prístrojová FID, FPD, STN EN 13526, STN EN 12619,
- 8) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

b) dopĺňa sa podmienka č. 1.12 s nasledovným znením:

1.12 Prevádzkovateľ je povinný najmenej raz za kalendárny rok vykonať periodické oprávnené meranie na veľkom spaľovacom zariadení - kotol K 1 pri spaľovaní čierneho a hnedého uhlia za účelom zistenia hmotnostnej koncentrácie emisie celkovej ortuti.

8) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v bode 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa dopĺňa bod 1.15 s nasledovným znením:

- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou bude kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ predložiť:
- súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Modernizácia kotla K1“ vydaný príslušným správny orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
 - na schválenie na IŽP Košice aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia,
 - preukázanie dodržiavania emisných limitov na zdroji emisií - kotol K1 určených v podmienke č. B. 1.1 časti II. integrovaného povolenia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 4) a 5) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť od 01.01.2016.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z.

o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba energií“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia kotla K1“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, na základe žiadosti doručenej IŽP Košice dňa 30.04.2015.

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce požiadala listom doručeným na IŽP Košice dňa 30.04.2015 o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 5315-17547/57/2015/Pal zo dňa 16.06.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti stavebného konania:
 - o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur podľa pol. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č 753 zo dňa 18.12.2014 a 15.05.2015,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 18.12.2014 a 15.05.2015,
- d) plnomocnenstvo č. 234/2014 zo dňa 01.10.2014 a č. 086/2014 zo dňa 01.04.2014,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Modernizácia kotla K1“ je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1521, 1525, 1528, 1534, 1585, 1586 a v jestvujúcich stavbách na pozemkoch parc. č. 1525, 1534, 1585

a 1586 v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Obec Nižný Hrabovec v záväznom stanovisku pre stavebné povolenie č. 141/2015 zo dňa 24.04.2015 uviedla, že pre stavbu „Modernizácia kotla K1“ nie je potrebné územné rozhodnutie.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5315-17515/57/2015/Pal,Mer zo dňa 25.06.2015, doručeným v dňoch 30.06.2015 a 01.07.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 16.07.2015.

V určenej lehote bolo na IŽP Košice doručené stanovisko Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-VT-OSZP-2015/005105-02 zo dňa 10.07.2015, z ktorého vyplýva, že nie je príslušným správnym orgánom na vyjadrenie sa resp. vypracovanie záväzného stanoviska k predmetnej veci na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania o začatí konania listom č. 5315-23001/57/2015/Pal zo dňa 06.08.2015, doručeným dňa 13.08.2015. IŽP Košice podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil dotknutému orgánu na vyjadrenie 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 28.08.2015.

IŽP Košice zároveň požiadal listom č. 5315-17516/57/2015/Pal,Mer zo dňa 25.06.2015 dotknutú obec, doručeným dňa 01.07.2015 aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. Uvedené údaje boli obcou Nižný Hrabovec zverejnené od 01.07.2015 do 17.07.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 26.06.2015 do 10.07.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 26.06.2015 do 27.07.2015 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 26.06.2015 do 10.07.2015 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom

systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 26.06.2015 do 27.07.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 5315-24991/57/2015/Pal zo dňa 27.08.2015 o predĺženie lehoty o 90 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu časovej náročnosti procesu vydania stavebné povolenia stavby „Modernizácia kotla K1“ a z dôvodu nutnosti dodatočného upovedomenia Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania o začatí konania v predmetnej veci.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti a doložené a doručené nasledovné vyjadrenia, súhlasy a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2015/005105-02 zo dňa 10.07.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. 2015/004991-02/KB zo dňa 08.07.2015 a OU-VT-OSZP-2015/002733-02/KB zo dňa 09.04.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/005014-02 zo dňa 03.07.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/005043-02/Va zo dňa 06.07.2015 a č. OU-VT-OSZP-2015/0025863-02 zo dňa 13.04.2015,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/005042-02/Va zo dňa 03.07.2015,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. HaPM-HŽPaZ/01091/15/002056 zo dňa 08.07.2015, stanovisko č. HaPM-PPL/00521/15/001770 zo dňa 22.06.2015 a stanovisko č. HaPM-PPL/00521/15/001038 zo dňa 28.04.2015,
- Obec Nižný Hrabovec, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 331/2015 zo dňa 07.07.2015,
- Obec Nižný Hrabovec, záväzné stanovisko č. 141/2015 zo dňa 24.04.2015 a stanovisko č. 454/2015 zo dňa 23.09.2015,
- Obec Nižný Hrabovec, oznámenie č. 333/2015 zo dňa 20.07.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, stanovisko č. ORHZ-VT1-319-001/2015 zo dňa 29.04.2015,
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. S2015/00688/EIC IO/SA zo dňa 16.04.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené tieto pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO vo svojom vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2015/005042-02/Va zo dňa 03.07.2015 uviedol nasledovnú pripomienku:

Do tejto doby prevádzkovateľ uvádzal tepelný výkon kotla K1 – 105 MW pri účinnosti spaľovania 84 % - príkon kotla 125 MW. V predloženej PD je uvedený medzi pôvodnými t. j. aj súčasnými parametrami kotla údaj – maximálny výkon kotla – 98 MW, parametre modernizovaného kotla – maximálny výkon 92 MW. V žiadosti prevádzkovateľa je uvedený max. tep. príkon 92 MW (súčasný príkon zdroja). Údaje nie sú jednotné. Je potrebné, aby prevádzkovateľ zosúladiť údaje podľa skutočnosti a tie preniesol aj do PD.

IŽP Košice konštatuje, že celkový menovitý tepelný príkon kotla K1 pred rekonštrukciou je 98 MW a po rekonštrukcii bude 92 MW, IŽP Košice uvedenú skutočnosť zapracoval do podmienok č. B.2 časť I. integrovaného povolenia, č. A. 3.1 a č. B. 1 časť II. integrovaného povolenia.

2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, vo vyjadrení k projektu pre stavebné povolenie č. OU-VT-OSZP-2015/002733-02/KB zo dňa 09.04.2015 uviedol nasledovné pripomienky a námety:

- a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
- b) využiteľné odpady zhodnotiť v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
- c) nevyužiteľné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný a nebezpečný odpad, resp. v inom zariadení v súlade s rozhodnutím príslušného správneho orgánu),
- d) pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do 31. januára podať hlásenie o vzniku a nakladaní s ním príslušnému správnenému orgánu odpadového hospodárstva,
- e) pôvodca odpadu musí mať doklad o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi,
- f) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v súlade s VZN obce Nižný Hrabovec.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 13 časť I. tohto rozhodnutia.

3. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. S2015/00688/EIC IO/SA zo dňa 16.04.2015 uviedla z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nasledovné pripomienky a námety, ktoré je povinný stavebník splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania:

- a) Súhrnná technická správa
v bode 2.4 Starostlivosť a bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení na str. 12 a v zozname Vyhlášky a zákony na str. 25 cituje neplatnú vyhlášku č. 374/1990 Zb.,
- b) Protokol č. 8/15/BUK o určení vonkajších vplyvov v bode 2 Úvodné údaje o vonkajších vplyvoch cituje neplatnú technickú normu STN EN 60079-10,

- c) Technická správa PS 09.10 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, časť východiskové podklady cituje neplatnú technickú normu STN 33 2000-5-523,
- d) v Technickej správe PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov v bode 2.9 a 5.2 uviesť platné technické normy (STN 33 3201 a STN 33 2000-3 sú neplatné),
- e) na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia PS 09.6.1 Prípojka plynu k horákom, PS 09.10 prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 09.11 SRTP a PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov platí požiadavka posúdenia oprávnenou osobou v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- f) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení PS 09.10 prevádzkový rozvod silnoprúdu, PS 09.11 SRTP a PS 09.12 Napojenie VN elektromotorov vykonať v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. úradnú skúšku oprávnenou osobou,
- g) stroje uvedené v dokumentácii je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
- h) skupiny strojov (technologických liniek), ktorých zhoda každého bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny (liniek) so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
- i) technické zariadenia, ktoré sú určeným výrobkom môžu byť uvedené na trh alebo do prevádzky iba pri splnení požiadaviek vyplývajúcich z platných predpisov,
- j) podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste používania a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu správnej inštalácie a fungovania.

Súčasne dotknutý orgán uviedol, že súhlasí s vydaním, stavebného povolenia, ak stavebný úrad zaviazne žiadateľa v zmysle § 66 stavebného zákona predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt časti stavby) na opätovné posúdenie.

IŽP Košice pripomienky a požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

Obec Nižný Hrabovec v stanovisku č. 454/2015 zo dňa 23.09.2015, ktorým upravila stanovisko zo dňa 24.04.2015, uviedla, že súhlasí s modernizáciou kotla K1 za predpokladu, že v kotle K1 sa bude spaľovať iba drevná štiepka a uhlie, a počas prevádzky bude zabezpečené trvalé prístupnenie informácií z AMS kotla K1.

IŽP Košice v podmienke č. 27d) časť I. tohto rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť ku žiadosti na kolaudáciu stavby predložiť vyjadrenie obce Nižný Hrabovec, že stavebník zabezpečil pre obec trvalé prístupnenie informácií z AMS kotla K1.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil

od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania konanie:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia kotla K1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby „Modernizácia kotla K1“ a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
4. Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
5. Ing. Ján Vrana, Baničné námestie č. 2, Ružomberok
6. Ing. Milan Ondrejka, Tichá ulica 1712/34, Liptovské Sliače – Vyšný Sliač
7. Ing. Bohuslav Argaláš, Vajanského 11, Ružomberok
8. Ing. Miroslav Božek, Liptovská Teplá č. 420
9. ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 05 Levice
10. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Gröslingová 1, 813 50 Bratislava

Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Obec Nižný Hrabovec, stavebný úrad, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na ŽP, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
6. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka č. 881, 093 01 Vranov nad Topľou
9. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 89/21/13, 080 01 Prešov
10. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSER, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
11. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. Ing. Ján Vrana, Baničné námestie č. 2, Ružomberok
4. Ing. Milan Ondrejka, Tichá ulica 1712/34, Liptovské Sliače – Vyšný Sliač
5. Ing. Bohuslav Argaláš, Vajanského 11, Ružomberok
6. Ing. Miroslav Božek, Liptovská Teplá č. 420
7. ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 05 Levice
8. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Gröslingová 1, 813 50 Bratislava