


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 967-15352/2015/Mil,Mer/570840106/Z26-SP

Košice 19.06.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, 2 a 8, písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009, č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010, č. 6509-23541/2010/Kov/570840106/Z11 zo dňa 11.08.2010, č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011, č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011, č. 6681-24686/2011/Wit/

570840106/Z14 zo dňa 24.08.2011, č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012, č. 3527-14471/ 2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013, č. 2935-9539/2013/Hut/570840106/Z17 zo dňa 28.05.2013, č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/ZK18 zo dňa 16.10.2013, č. 5900-27646/2013/Wit/570840106/ZK19 zo dňa 16.10.2013, č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/ Z20 zo dňa 24.10.2013, č. 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27.02.2014 a č. 3172-28610/2014/Wit,Haj/570840106/ZK24 zo dňa 10.10.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**
sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**
IČO: **36 211 541**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“

umiestnenej na pozemku parc. č. 3306/1 a v jestvujúcich stavbách na pozemku parc. č. 3306/7 – kotolňa a pozemku parc. č. 3306/25 - komín, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 05.11.2014 a 19.01.2015 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, vo vlastníctve

spoločnosti Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, Košice, IČO: 36 211 541 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s.**

sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**

IČO: **36 211 541**

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, dňa 20.10.2014 vydalo pod č. A/2014/21291/IV-KRV vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“, z ktorého vyplýva, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a záväzným stanoviskom č. A/2015/12168-01/IV zo dňa 20.04.2015 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2014/050990 zo dňa 18.12.2014 uviedol, že zmenu navrhovanej činnosti „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 - Základy pod technológiu

SO 002 - Úprava komína TEKŮ I.

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Kotolňa

ČPS 01.1 – Kotol

ČPS 01.2 – Plynové horáky

ČPS 01.3 – Rozvod plynu v kotolni

PS – 02 Spalinovod od kotla ku komínu

ČPS 02.1 – Spalinové potrubie

ČPS 02.2 - Oceľové konštrukcie

PS -03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 04 – Systém riadenia (MaR)

PS 05 – Demontáže

PS 06 – AMS

Účelom uskutočnenia stavby „**Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3**“ je zabezpečiť súlad vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z kotla s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia vylúčením spaľovania tuhého paliva a rekonštrukciou spaľovacieho zariadenia zemného plynu.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou INSVET s.r.o., autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Alexandrom Lenártom, č. osvedčenia 1235*Z*2-3, Ing. Ivanom Gendom, č. osvedčenia 1220*Z*1, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Stanislavom Múdrym, č. osvedčenia 1851*Z*5-3, Ing. Michalom Weissom, č. osvedčenia 3456*Z*I3, Ing. Petrom Kováčom, č. osvedčenia 1235*Z*2-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mestskú časť Košice - Juh. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

13. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a aby pri uskutočňovaní stavby boli dodržané nasledovné podmienky:
 - a) zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
 - f) nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ a počas jej užívania dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami postupovať primerane v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v spojení s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, a príslušnými technickými normami tak, aby bola zabezpečená ochrana povrchových a podzemných vôd pred ich znečistením.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.10.2016.
23. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TŮV SŮD Slovakia, s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby evidenčné č. 1440/40/14/BT/OS/DOK zo dňa 04.11.2014 pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania splniť nasledovné pripomienky a námety:
 - a) predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), pretože nie je spracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51,
 - b) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe,
 - c) pred uvedením vyhradených plynových zariadení (skupina A) do prevádzky zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - d) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe,
 - e) pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A (VN a Ex zónach) do prevádzky zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,

- f) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (Kotol HK3 a príslušné TNS) zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - g) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovania,
 - h) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - i) sprievodnú technickú dokumentáciu k navrhovaným technickým zariadeniam vypracovať v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
24. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2014/05119-02/PPL/Cho zo dňa 10.11.2014 podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť orgánu verejného zdravia návrh na kolaudáciu stavby.
25. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň Košice, a. s.“, ktorej súčasťou podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bude aj povolenie na dočasné užívanie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ na skúšobnú prevádzku, resp. kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka.
26. Stavebník je povinný podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. v spojení s § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ na skúšobnú prevádzku.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ na skúšobnú prevádzku prevádzkovateľ - stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súpis zmien

vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:

- a) stavebný denník,
- b) doklady prevzaté od dodávateľa (zhotoviteľa) stavby,
- c) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade platnými právnymi predpismi, projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami tohto rozhodnutia,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov použitých na stavbe podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- h) odborné stanovisko o posúdení realizačného projektu stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ vydané oprávnenou právnickou osobou podľa zákona č. 124/2006 Z. z.,
- i) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vydané k projektovej dokumentácii stavby,
- j) súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ vydaný príslušným správnym orgánom ochrany ovzdušia,
- k) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd, ak dôjde ku zmene pri zaobchádzaní zo znečisťujúcimi látkami.

29. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky stavby podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ a k žiadosti je povinný doložiť:

- a) prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v požadovanom rozsahu,
- b) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- c) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“,

d) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.

30. Stavebník je povinný na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné konanie predložiť doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

31. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby **„Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“**.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v časti TEK0 I na konci textu dopĺňa nový odstavec textu v tomto znení:

Kotol HK3 výrobcu PBS (IBZKG) Brno je horúcovodný kotol s menovitým tepelným príkonom kotla 126 MW_t. Hlavným palivom po ekologizácii je zemný plyn. Voda v kotle je ohrievaná v prietochnom rúrkovom systéme s obehovým množstvom vody 2 830 t.h⁻¹ pri teplotnom spáde 145/110 °C. Spaľovacia komora kotla je podtlaková, jednopriestorová, s prevádzkovým podtlakom v rozmedzí od 50 do 80 Pa a je tvorená stenami výparníkov. Kotol HK3 je vybavený štyrmi nízkoemisnými výkonovými plynovými horákmi, osadenými na bočných stenách spaľovacej komory v dvoch výškových úrovniach. Zapálenie každého horáka je realizované samostatným zapáľovacím plynovo-elektrickým horákom umiestneným v telese výkonového horáka. Spaľovací vzduch sa predhrieva najskôr v parnom ohrievači vzduchu a následne v dvoch ohrievačoch vzduchu typu LJUNGSTRÖM, výrobcu PBS Brno, na teplotu cca 350 °C.

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a dodržiavania emisných limitov je inštalovaný nový AMS. Merané sú všetky plynné znečisťujúce látky pre ktoré sú stanovené emisné limity (CO, SO₂, NO_x), TZL, CO₂, stavové a referenčné veličiny - teplota a tlak spalín, koncentrácia O₂ a prietok spalín.

Odberová sonda plynnej vzorky, analyzátor TZL, prietokomer, snímače teploty a tlaku sú inštalované na vodorovnom úseku spalínovodu ø 2 000 mm. Analyzátory, vyhodnocovacie prístroje, riadiaca elektronika a systém zberu dát sú inštalované v objekte AMS HK3. Objekt ktorý je súčasne umiestnený medzi spalínovými ventilátormi HK3, bude premiestnený na novú pozíciu, na voľnú plochu pod navrhovaným spalínovodom HK3 približne pod miesto,

kde budú na spalínovode inštalované meracie prístroje AMS HK3. Objekt AMS bude na úrovni terénu. Pod objekt bude potrebné zriadiť betónovú základovú dosku. Meracie rozsahy analyzátorov plyných a tuhých znečisťujúcich látok sú zvolené v závislosti na stanovených emisných limitoch tak, aby hodnoty rozšírenej neistoty U_c splnili podmienky QAL1 podľa normy STN EN ISO 14956.

Z dôvodu unifikácie sú pre meranie plyných znečisťujúcich látok použité analyzátory rovnakého typu ako v ostatných AMS v TEKO. Pre meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) je použitý analyzátor pracujúci na elektrodynamickom (modifikovanom triboelektrickom) princípe. Pre meranie prietoku je použitá viacotvorová rýchlostná sonda so snímačom diferenčného tlaku. Sonda prechádza naprieč celým spalínovodom vo vodorovnej rovine, meria teda celkový rýchlostný profil spalínovodu. Snímače teploty a tlaku spalín sú inštalované v blízkosti odberovej sondy plynnej vzorky.

Primárny zber dát v objekte AMS zabezpečuje datalogger, ktorý si uchováva dáta po dobu cca 14 dní pre prípad krátkodobého prerušenia spojenia s vyhodnocovacím počítačom umiestneným na veľine a spoločným pre ostatné AMS v TEKO.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v časti TEKO II, sa ruší celý odsek textu začínajúci s označením kotol HK3.

3) V časti II. Podmienky povolenia, v bode 7. Podmienky inštalácie AMS TEKO I týmto nasledovným znením:

7.1 Prevádzkovateľ je povinný inštalovať AMS na zariadenie TEKO I podľa projektovej dokumentácie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“, arch. č. EC-731.06.AMSs

7.2 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle platných noriem STN a platnej legislatívy v lehote do začiatku vykonania úplnej kontroly AMS vypracovať dokumentáciu AMS (prevádzkový predpis), v ktorej okrem potrebnej technickej dokumentácie celého AMS a dokumentácie aplikačného softvéru budú určené všetky užívateľské podmienky kvalifikovanej obsluhy AMS a bude v nej uvedená špecifikácia overovania AMS vykonávaná prevádzkovateľom, t. j. denné, týždenné, mesačné a operatívne kontroly vrátane opráv (bežná, stredná a generálna).

7.3 Prevádzkovateľ je povinný do začiatku vykonania úplnej kontroly AMS doplniť projektovú dokumentáciu o spôsob zabezpečenia využiteľnosti a prevádzkovej spoľahlivosti AMS (postupmi QAL 3 podľa STN EN 14181) internou údržbou a externým servisom tak, aby AMS spĺňal minimálne 95 % -nú prevádzkovú spoľahlivosť a za kalendárny rok nevykázal viac ako 10 neplatných denných hodnôt.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonať úplnú kontrolu AMS v zmysle ustanovení § 14 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Správu o úplnej kontrole je prevádzkovateľ povinný predložiť IŽP Košice a OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

7.5 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením AMS do trvalej prevádzky:

- preukázať parametre a konštanty zadane vo vyhodnocovacích jednotkách prístrojov,
- preukázať prenos dát do prevodníkových modulov a emisného PC,

- preukázať prenos dát z PC na internet,
- preukázať ochranu proti neoprávneným zmenám konštánt, prepočítavacích faktorov, systémového času a ďalších údajov,
- preukázať zabezpečenie signalizácie, zaznamenanie svojich poruchových stavov a výpadku zdroja elektrického napájania a pri výpadku napájania zabezpečenie uloženia všetkých informácií za čas 72 a viac hodín,
- preukázať hornú hranicu meracieho rozsahu rovnajúcu sa najvyššej posudzovanej hodnote podľa požiadaviek dodržania určeného emisného limitu zvýšeného o odôvodnenú hodnotu neistoty,
- preukázať, že AMS vyhovuje prostrediu, v ktorom je nainštalovaný,
- preukázať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- realizovať kalibráciu analyzátorov ZL nezávislou metódou a kalibráciu merania prietoku referenčnou súpravou,
- vypracovať prevádzkové predpisy AMS v súlade s realizačným projektom AMS a s podmienkami výrobcov zariadení,
- aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie údajov z vyhodnocovacieho systému AMS TEK O I formou protokolov (denný, mesačný, ročný) IŽP Košice a OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP, najneskôr v lehote od úspešného vykonania úplnej kontroly AMS TEK O I.

7.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

7.8 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoľovaniu a prevádzkovateľ je povinný ich na IŽP Košice vopred ohlásiť.

4) V časti II. Podmienky povolenia, v bode B. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia v podmienke č. 1.1 v tabuľke č. 4 sa nahrádza druhý riadok týmto nasledovným znením:

Znenie 2. riadku v tabuľke č. 4 - Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií - zariadenie príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
TEKO I (288 MWt)	Komín K 01 100 m	TZL	5	Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavo-vých podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a refe- renčný obsah kyslíka 3 % obj.
pozostávajúce z kotlov:		NO _x	100	
PK3e (162 MWt) + HK3 (126 MWt)		CO	100	
palivo: ZPN		SO ₂	35	

5) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke dopĺňa sa bod. 2 v tomto znení:

2. Opatrenia na skúšobnú prevádzku stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“

1. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zariadenia TEKO I vykonávať kontinuálne meranie prostredníctvom AMS za účelom preukázania dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúce látky uvedené v bode 5) tohto rozhodnutia. V prípade prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
2. Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na prevádzku automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zariadení TEKO I do trvalej prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1) zákona č. 39/2013 Z. z. a udelenia súhlasu na vydanie súboru TPP a TOO po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v dostatočnom časovom predstihu pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby.
3. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na schválenie aktualizované súbory TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia zariadenia TEKO I.
4. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v aktualizovanom súbore TPP a TOO predkladanom na schválenie možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

6) V celom integrovanom povolení sa mení:

pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmena uvedená v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, 2 a 8, písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, na základe žiadosti doručenej IŽP Košice dňa 21.11.2014.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky 171a) písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je možné v konaní pokračovať. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice konanie rozhodnutím č. 8186-35746/2014/Mer,Mil/570840106/ZSP26/PK zo dňa 16.12.2014 prerušil a vyzval prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu podkladov predloženej žiadosti:

Prevádzkovateľ - stavebník žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 20.03.2015.

Stavba „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ je umiestnená na pozemku parc. č. 3306/1 a v jestvujúcej stavbe na pozemku parc. č. 3306/7 – kotolňa a pozemku parc. č. 3306/25 - komín, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa – stavebníka.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, dňa 20.10.2014 vydalo pod č. A/2014/21291/IV-KRV vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“, z ktorého vyplýva, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a záväzným stanoviskom č. A/2015/12168-01/IV zo dňa 20.04.2015 udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“.

IŽP Košice doplnenú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 967-8815/57/2015/Mil, Mer/ZSP26 zo dňa 27.03.2015, doručeným v dňoch 02.04.2015 až 07.04.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 04.05.2015.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec mesto Košice a MČ Košice - Juh, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. Uvedené údaje boli mestom Košice zverejnené od 09.04.2015 do 24.04.2015 a MČ Košice – Juh zverejnené od 08.04.2015 do 24.04.2015

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 967-8815/57/2015/Mil, Mer/ZSP26 zo dňa 27.03.2015 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona, doručeným dňa 06.03.2015 a 09.03.2015. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Lehota na doručenie vyjadrení a stanovísk uplynula dňa 07.05.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 04.03.2015 do 18.03.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 01.04.2015 do 04.05.2015

zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi, o prevádzke a stavbe.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 01.04.2015 do 16.04.2015 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 01.04.2015 do 04.05.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené nasledovné doklady a doložené a doručené nasledovné vyjadrenia, súhlasy a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- výpis z obchodného registra spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s. zo dňa 06.10.2014,
- výpis z čiastočného listu vlastníctva č. 11671 zo dňa 05.11.2014 a 19.01.2015,
- kópia z katastrálnej mapy K1:2014/14040 zo dňa 05.11.2014,
- projektová dokumentácia stavby vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- splnomocnenie a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2014/050990 zo dňa 18.12.2014,
- Mesto Košice, vyjadrenie č. A/2015/11877-2/101-ŽP zo dňa 05.05.2015,
- Mesto Košice - stavebný úrad, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice, vyjadrenie č. A/2014/21291/IV-KRV zo dňa 20.10.2014 a záväzné stanovisko č. A/2015/12168-01/IV/ zo dňa 23.04.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ŠSOŮ, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/016574-2 zo dňa 16.04.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2014/045655 zo dňa 18.11.2014 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/016559 zo dňa 16.04.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2014/045795 zo dňa 12.11.2014,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2014/045606-2 zo dňa 20.11.2014,
- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby evidenčné č. 1440/40/14/BT/OS/DOK zo dňa 04.11.2014,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE3-2166-001/2014 zo dňa 06.11.2014,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2014/05191-02/PPL/Cho zo dňa 10.11.2014.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené tieto pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2015/016559 zo dňa 16.04.2015 uviedol, že súhlasí s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia za podmienky, že zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami sa bude vykonávať súlade s § 39 zákona o vodách v spojení s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a príslušných STN tak, aby bola zabezpečená ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením.

IŽP Košice konštatuje, že uvedenú pripomienku zapracoval do bodu č. 15 časť I. tohto rozhodnutia a súčasne uvádza, že spôsob zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami je určený v existujúcich podmienkach integrovaného povolenia v bode 5. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami časť II. integrovaného povolenia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2014/045606-2 zo dňa 20.11.2014 uviedol, že nemá námietky k projektovej dokumentácii v predmetnom stavebnom konaní za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- a) zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- b) držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenia sám a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
- d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- f) nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
- g) pôvodca odpadu je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi najneskôr v deň kola dačného konania.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu týkajúce sa nakladania s odpadom pri uskutočňovaní stavby zapracoval do bodu č. 14 a bodu č. 29d) časť I. tohto rozhodnutia.

3. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby evidenčné č. 1440/40/14/BT/OS/DOK zo dňa 04.11.2014 uviedol, že stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania splniť nasledovné pripomienky a námety:

- a) predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

- niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), pretože nie je spracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51,
- b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
 - c) pred uvedením vyhradených plynových zariadení (skupina A) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - d) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
 - e) pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A (VN a Ex zónach) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - f) pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (Kotol HK3 a príslušné TNS) je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - g) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovania,
 - h) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - i) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky a námety zapracoval do bodu č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v stanovisku č. ORHZ-KE3-2166-001/2014 zo dňa 06.11.2014 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok a pri kolaudačnom konaní požaduje predložiť stanovisko vydané k stavebnému konaniu.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 28i) časť I. tohto rozhodnutia.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo vyjadrení č. 2014/05119-02/PPL/Cho zo dňa 10.11.2014 uviedol, že predloženú projektovú dokumentáciu je možné z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia akceptovať a podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je žiadateľ povinný predložiť orgánu verejného zdravia návrh na kolaudáciu stavby.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné o povolení stavby „Zásadná zmena výrobného procesu, Ekologizácia horúcovodného kotla HK3“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice zároveň zmenil v integrovanom povolení pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“, z dôvodu zmeny právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými osobami a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice - Juh, zastúpená starostom, Smetanova 4, 040 79 Košice
4. Ing. Alexander Lenárt, Zádielska 3, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, ŠSV, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 040 22 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
7. TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice

8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Alexander Lenárt, Zádielska č. 3, 040 01 Košice
2. Ing. Ivan Genda, Cottbuská 1, 040 23 Košice
3. Ing. Ján Ganaj, **prosím doplniť adresu**
4. Ing. Stanislav Múdry, Kovaľská 1, 40 15 Košice – poľov
5. Ing. Michal Weiss, Slovenska 19, 040 01 Kšoce
6. Ing. Peter Kováč, Lichardova 5, 040 01 Košice