


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP

Košice 15.12.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, 2, 4 a 8, písm. b) bod 3, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, č. 6872-26660/2010/Mil/571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/Wit/571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011, č. 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-26201/2011/Haj/571070106/ Z9 zo dňa 23.09.2011, č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa 10.07.2012, č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012, č. 7926-32358/

2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, č. 3417-17664/57/2013/Mil/751070106/ Z13 zo dňa 03.07.2013, č. 4148-98823/2013/Mil/571070106/Z14 zo dňa 18.07.2013, č. 4396-20123/2013/Mil/571070106/Z15 zo dňa 13.08.2013, č. 6963-34669/2013/Wit,Mil/571070106/ZK17 zo dňa 19.12.2013 a č. 1247-1790/2014/Mil/571070106/Z18 zo dňa 26.01.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR
Rastislavova 98, 043 46 Košice
okres: Košice IV

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu "Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1" podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): **2707 (1018), 2705/1, 2705/2 (1241), 2705/3 (1242), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052), 2705/10 (1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506) a 2714 (1507)** v katastrálnom území Barca, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 19.10.2015 vo vlastníctve spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo vyjadrení č. A/2015/20287-01/IV/ zo dňa uviedlo, že na predmetnú stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je možné uplatniť ustanovenie § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, t. j. rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje a záväzným stanoviskom č. A/2015/21954-01/IVmzo dňa 11.11.2015 udelil súhlas s vydaním zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“.

Stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 - Búracie práce
SO 02 - Základové konštrukcie
SO 03 - Spevnené plochy a úprava terénu
SO 04 - Kanalizácia

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Demontáže a preložky
PS 02 - Čistenie spalín
PS 03 - Elektro, MaR a AMS

Realizáciou predmetnej stavby bude zabezpečené zníženie celkových emisií znečisťujúcich látok v odpadových plynach vznikajúcich pri energetickom využití odpadu na linke K1 v súlade s odporúčaniami referenčného dokumentu o najlepších dostupných technológiách spaľovania odpadov z júla 2005.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Enviroline, s. r. o. Košice, č. zákazky 1533104, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ladislavom Hnidiakom, č. osvedčenia 1683*Z*2-2, Ing. Štefanom Mariščákom, č. osvedčenia 2708*A*3-2 a 2708*A*4-1, Ing. Ivonou Gálikovou, č. osvedčenia 1199*Z*5-1,2, Ing. Vladislavom Dufalom, č. osvedčenia 5427*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Barca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ bude napojená na jestvujúce rozvody elektrickej energie, systém riadiacich a dátových a informačných rozvodov, kanalizáciu a jestvujúce rozvody systému znižovania NO_x.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený výjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z.

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
 - f) nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej osobe, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie respektíve zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

- a) pri realizácii predmetných prác dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“),
 - b) v prípade zásahu do mimo lesnej zelene je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. je nutné zabezpečiť, aby sa vozidlá k miestu realizácie stavby pohybovali po existujúcich komunikáciách,
 - c) v okolí stavby nezriaďovať žiadne skládky stavebného a komunálneho odpadu,
 - d) zásahy do porastov a vegetačného krytu v uvedenom území vykonávať tak, aby ich dopad na predmetné územie bol čo najmenší,
 - e) po skončení prác uviesť terén do stavu blízkeho pôvodnému.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.09.2017.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 4261/3/2015 zo dňa 14.10.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:

- a) v projektovej dokumentácii doplniť riešenie obslužných plošín, zábradlí, rebríkov a schodiska v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“ a pri návrhu dodržať ustanovenia § 22 a §25 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb., STN 74 3305, STN 74 3282 a STN 73 4130,
 - b) v projektovej dokumentácii doplniť statické posúdenie nosných ocelových konštrukcií technologických zariadení, ako aj konštrukcie síl a zásobníkov vypracované oprávnenou osobou v súlade s § 45 stavebného zákona podľa § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - c) v projektovej dokumentácii v častiach elektro v podmienkach vykonania skúšok po montáži zohľadniť aj požiadavky na vyhradené technické zariadenia elektrické sk. A podľa stanovených vonkajších vplyvov (BE3, BE2 a BC4), t. j. zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie pred realizáciou a následne vykonať úradnú skúšku na inštalácii oprávnenou právnickou osobou,
 - d) v súhrnnej technickej správe uvádzať platné právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhláška č. 147/2013 Z. z. a vyhláška č. 508/2009 Z. z. (vyhláška č. 374/1990 Zb. a vyhláška č. 718/2002 Z. z. sú neplatné),
 - e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A predložiť na posúdenie v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) predpisov oprávnenej právnickej osobe,
 - i) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení skupiny A zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - j) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 02 Čistenie spalín), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - k) pred uvedením strojových a technických zariadení (PS 02 Čistenie spalín) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
25. Stavebník je povinný v súlade so závermi statického výpočtu stavby vypracovaného oprávnenou osobou, v realizačnej projektovej dokumentácii vypracovanej oprávnenou osobou podľa § 45 stavebného zákona v odbore statika, zabezpečiť vypracovanie podrobných výkresov tvaru betónových konštrukcií, výkresov výstuže jednotlivých betónových konštrukcií a v prípade zmeny dodávateľa technológie zabezpečiť nový statický výpočet. Po výbere dodávateľa technológie je stavebník povinný zabezpečiť

vypracovanie realizačného projektu technológie vrátane demontáže oprávnenou osobou podľa § 45 stavebného zákona .

26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“ na základe písomnej žiadosti stavebníka.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“ na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie údaje v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie

spalín linky K1“ vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,

- j) predložiť doplnenú projektovú dokumentáciu v súlade s podmienkou č. 24 časť I. tohto rozhodnutia,
 - k) doklady o spôsobe naloženie s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach,
 - l) skúšky zásobníkov, zachytných havarijných vaní a produktovodov, v ktorých sa zaoberá so znečisťujúcimi látkami podľa príslušnej STN vypracované odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
29. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“ podať na IŽP Košice v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty konania a k žiadosti je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“,
 - c) súhlas na trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“ vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „II. Podmienky povolenia“, v kapitole „A. Podmienky prevádzkovania“, v podkapitole „3. Podmienky pre tepelne upravované odpady, suroviny, médiá, energie“ sa podmienka 3.8 nahrádza nasledovným znením:

- 3.8 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnéj kapacity. Pre účely

suchej sorpcie v zariadení na čistenie spalín sú v prevádzke používané hydroxid vápenatý - „Ca(OH)₂“ alebo „vápený hydrát“ a hydrogénuhličitan sodný - „NaHCO₃ sorbent“. Hydroxid vápenatý je skladovaný v sile a hydrogénuhličitan sodný je skladovaný vo veľkých vreciach tzv. „big-bagoch“. Prevádzkovateľ je povinný pri používaní surovín dodržiavať pokyny ich výrobcov.

2) V časti „II. Podmienky povolenia“, v kapitole „B. Emisné limity“ sa podkapitola „1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ nahrádza nasledovným znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 6, 7, 8 a 9 neboli prekročené tak, ako je to uvedené v bodoch B.1.2 až B.1.6 časť II. integrovaného povolenia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- celkové tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),
- plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl,
- plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF,
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃,
- tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl),
- kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd),
- ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg),
- antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb),
- arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As),
- olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb),
- chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr),
- kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co),
- meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu),
- mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn),
- nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni),
- vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V),
- dioxíny a furány.

Tabuľka č. 6 Emisné limity pre zdroje emisií kotol K1 a kotol K2 určené ako denné priemery

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotol K1 Kotol K2	Komín č. 1 o výške 105 m	TZL	10	1), 2)
		TOC	10	1), 2)
		HCl	10	1), 2)
		HF	1	1), 2), 3)
		SO ₂	50	1), 2)
		NO ₂	200	1), 2)
		CO	50	1), 2)

Tabuľka č. 7 Emisné limity pre zdroje emisií kotol K1 a kotol K2 určené ako polhodinové priemery

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzt'ážné podmienky
			(100 %) A	(97 %) B	
Kotol K1 Kotol K2	Komín č. 1 o výške 105 m	TZL	30	Neurčuje sa	1), 2)
		TOC	20	Neurčuje sa	1), 2)
		HCl	60	Neurčuje sa	1), 2)
		HF	4	Neurčuje sa	1), 2), 3)
		SO ₂	200	Neurčuje sa	1), 2)
		NO ₂	400	Neurčuje sa	1), 2)
		CO	100	Neurčuje sa	1), 2)

Tabuľka č. 8 Emisné limity pre zdroje emisií kotol K1 a Kotol K2 pre ťažké kovy

Zdroj emisií	Miesto vypúšť'ania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotol K1 Kotol K2	Komín č. 1 o výške 105 m	Tl	Spolu 0,05	1), 3)
		Cd		
		Hg	0,05	
		Sb	Spolu 0,5	
		As		
		Pb		
		Cr		
		Co		
		Cu		
		Mn		
		Ni		
		V		

Tabuľka č. 9 Emisné limity pre zdroje emisií kotol K1 a kotol K2 pre dioxíny a furány

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
Kotol K1 Kotol K2	Komín č. 1 o výške 105 m	Dioxíny a furány	0,1	1), 4)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 % obj.
- 2) Nepresnosť kontinuálneho merania jednotlivkej hodnoty na úrovni emisného limitu vyjadrená ako veľkosť limitnej hodnoty 95-percentného intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 3) Pri diskontinuálnom meraní sú emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty merania pri trvaní odberu vzorky minimálne 30 min. a maximálne 8 hodín. Priemerné hodnoty platia aj pre plynné formy emisií ťažkých kovov a ich zlúčenín.
- 4) Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín. Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu dioxínov a furánov prepočítaných na toxický ekvivalent pre nasledujúce dioxíny a furány uvedené v tabuľke č. 10:

Tabuľka č. 10

Názov	Toxický ekvivalent
2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8 tetrachlórdibenzofurán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna hodnota denného priemeru zisteného z validovaných priemerných hodnôt polhodinových priemerov pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky neprekročila hodnotu emisného limitu.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) k tabuľkám č. 6 až 9 bodu B.1.1 časť II. integrovaného povolenia, neprekročila hodnotu emisného limitu v stĺpci A okrem:

- nábehu a odstávky, keď sa ešte nespáľujú odpady,
 - funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti,
 - údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,
 - poruchového stavu v súlade s bodom B.1.6 časť II. integrovaného povolenia,
 - iného času, počas ktorého vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity dodržať a nie je dôsledkom prevádzkovej poruchy, určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas nie je možno určiť a aktualizovať v súbore TPP a TOO bez predchádzajúceho súhlasu IŽP Košice.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby 97 % denných priemerov CO v roku pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti určeného podľa odkazu 2) k tabuľkám č. 6 až 9 bodu B.1.1 časť II. integrovaného povolenia neprekročilo hodnotu emisného limitu 50 mg.m^{-3} s výnimkou nábehových a odstavných fáz.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky polhodinové priemerné hodnoty CO, ktoré sú namerané počas ľubovoľného 24 – hodinového intervalu (plávajúci časový interval) pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti určeného podľa odkazu 2) k tabuľkám č. 6 až 9 bodu B.1.1 časť II. integrovaného povolenia neprekročili hodnotu emisného limitu 100 mg.m^{-3} s výnimkou nábehových a odstavných fáz.
- 1.6 Prevádzkovateľ musí v prípade poruchy niektorého z kotlov K1 a K2 prevádzku kotla, u ktorého došlo k poruche, v čo najkratšom čase obmedziť alebo odstaviť až do doby, kým sa uvedie do riadneho prevádzkového stavu. Ak dôjde k prekročeniu emisného limitu, nemôžu sa odpady v predmetnom kotle spaľovať a spaľovacia linka tohto kotla ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri hodiny; celkový takéhoto stavu počas roka nesmie prekročiť 60 hodín. Priemerná polhodinová koncentrácia TZL v emisiách nesmie v žiadnom prípade prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3} ; emisný limit CO a TOC sa nesmie prekročiť. Všetky ostatné prevádzkové podmienky a požiadavky podľa bodov A.6.1 až A.6.8 časť II. integrovaného povolenia a požiadavky týkajúce sa emisií CO sa musia dodržať.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 11, 12, 13 a 14 neboli prekročené tak, ako je to uvedené v bodoch B.1.2 až B.1.6 časť II. integrovaného povolenia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- celkové tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),

- plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl,
- plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF,
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃,
- tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl),
- kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd),
- ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg),
- antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb),
- arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As),
- olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb),
- chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr),
- kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co),
- meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu),
- mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn),
- nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni),
- vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V),
- dioxíny a furány.

Tabuľka č. 11 Emisné limity pre zdroj emisií kotol K1 určené ako denné priemery po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	TZL	5	1), 2)
		TOC	10	1), 2)
		HCl	8	1), 2)
		HF	1	1), 2)
		SO ₂	40	1), 2)
		NO ₂	180	1), 2)
		CO	30	1), 2)
		NH ₃	10	1), 2)

Tabuľka č. 12 Emisné limity pre zdroj emisií kotol K1 určené ako polhodinové priemery po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzt'ážné podmienky
			(100 %) A	(97 %) B	
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	TZL	20	Neurčuje sa	1), 2)
		TOC	20	Neurčuje sa	1), 2)
		HCl	50	Neurčuje sa	1), 2)
		HF	2	Neurčuje sa	1), 2)
		SO ₂	150	Neurčuje sa	1), 2)
		NO ₂	350	Neurčuje sa	1), 2)
		CO	100	Neurčuje sa	1), 2)
		NH ₃	10	Neurčuje sa	1), 2)

Tabuľka č. 13 Emisné limity pre zdroje emisií kotol K1 pre ťažké kovy po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	Tl	Spolu 0,05	1), 3)
		Cd		
		Hg	0,05	
		Sb	Spolu 0,5	
		As		
		Pb		
		Cr		
		Co		
		Cu		
		Mn		
		Ni		
		V		

Tabuľka č. 14 Emisné limity pre zdroje emisií kotol K1 pre dioxíny a furány po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	Dioxíny a furány	0,1	1), 4)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 % obj.

- 2) Nepresnosť kontinuálneho merania jednotlivkej hodnoty na úrovni emisného limitu vyjadrená ako veľkosť limitnej hodnoty 95-percentného intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 3) Pri diskontinuálnom meraní sú emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty merania pri trvaní odberu vzorky minimálne 30 min. a maximálne 8 hodín. Priemerné hodnoty platia aj pre plynné formy emisií ťažkých kovov a ich zlúčenín.
- 4) Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín. Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu dioxínov a furánov prepočítaných na toxický ekvivalent pre nasledujúce dioxíny a furány uvedené v tabuľke č. 15:

Tabuľka č. 15

Názov		Toxický ekvivalent
2,3,7,8	tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
	oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8	tetrachlórdibenzofurán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
	oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

- 3) V časti „II. Podmienky povolenia“, v kapitole „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa podkapitola „1. Kontrola emisií do ovzdušia“ nahrádza nasledovným znením:

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 16 integrovaného povolenia. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchováajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchováajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Tabuľka č. 16

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Kotel K1 Kotel K2		
Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	4)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	5)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	6)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	7)
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	8)
HF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	9)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií.

- 1) Kontinuálne meranie.
- 2) Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania, údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.
- 3) Metóda - elektrooptická na princípe transmisiometrie intenzity rozptýleného svetla, metodika EN 13284-2, alebo STN ISO 10155.
- 4) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria, metodika STN ISO 7935.
- 5) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849.
- 6) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039.
- 7) Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619.
- 8) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria.
- 9) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS pozostávajúcej zo skúšky nuly a meracieho rozpätia, zistenia vybraných pracovných charakteristík meracích prostriedkov v rozsahu podľa technických noriem stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia a kalibráciu meradiel AMS paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za kalendárny rok.

1.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 17 integrovaného povolenia. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne je povinný o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 17

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Kotel K1 Kotel K2		
Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
Tl + Cd	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4)
Hg	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4)
Se + Te	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4)
Sb+Cr+Mn+ Cu+Pb+V+As+Co+Ni	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4)
dioxíny a furány	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4)

*) HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláske MHŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

- 1) Údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, dioxinov a furanov sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace počas prvého roka prevádzky. V ďalších rokoch prevádzky sa údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov zisťujú najmenej raz za 6 mesiacov a údaje o dodržaní určených emisných limitov dioxinov a furanov najmenej raz za 1 rok.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 4) Oprávnené metódy - ENPIS.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní IŽP Košice a príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 18 integrovaného povolenia. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Tabuľka č. 18 Vykonávanie kontinuálneho merania po kolaudácii stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Kotel K1		
Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	4)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	5)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	6)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	7)
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	8)
HF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	9)
NH ₃	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	10)

*) HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií.

- 1) Kontinuálne meranie.
- 2) Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania, údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.
- 3) Metóda - elektrooptická na princípe transmisiometrie intenzity rozptýleného svetla, metodika EN 13284-2, alebo STN ISO 10155.
- 4) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria, metodika STN ISO 7935.
- 5) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849.
- 6) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039.
- 7) Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619.
- 8) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria.
- 9) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria.
- 10) Metóda - určí sa v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.

4) V časti „II. Podmienky povolenia“, v kapitole „Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“ sa do podkapitoly „1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku“ vkladajú nové podmienky 1.16 až 1.22 s nasledovným znením:

- 1.16 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zariadenia na čistenie spalín linky K1 vykonať úplnú funkčnú skúšku AMS a správu z nej predložiť na IŽP Košice spolu so žiadosťou o uvedenie zariadenia na čistenie spalín linky K1 do trvalej prevádzky.
- 1.17 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zariadenia na čistenie spalín linky K1 vykonávať kontinuálne meranie prostredníctvom AMS za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov pre znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 11 a č. 12 integrovaného povolenia. V prípade prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
- 1.18 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zariadenia na čistenie spalín linky K1 vykonať diskontinuálne oprávnené meranie emisií znečisťujúcich uvedených v tabuľke č. 13 a č. 14 integrovaného povolenia za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov. V prípade prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
- 1.19 Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, o udelenie súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách a IŽP Košice s návrhom na kolaudáciu predmetnej stavby.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na schválenie Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR - Kotel K1 a K2, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.
- 1.21 Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v súbore TPP a TOO predkladanom na schválenie možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

1.22 Prevádzkovateľ je povinný žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude udelenie súhlasu na vydanie súboru TPP a TOO, predložiť IŽP Košice najneskôr s predložením žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, 2, 4 a 8, písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, doručenej na IŽP Košice dňa 07.10.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, listom č. 4812/2015 zo dňa 21.10.2015 požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože predmetnou zmenou integrovaného povolenia sa zabezpečí zníženie emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 7764-31191/57/2015/Mer zo dňa 26.10.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol dňa 02.11.2015 zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 19.10.2015,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 19.10.2015,
- c) splnomocnenie zo dňa 22.01.2015,
- d) výpis z obchodného registra prevádzkovateľa zo dňa 02.10.2015,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo vyjadrení č. A/2015/20287-01/IV/ zo dňa uviedlo, že na predmetnú stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je možné uplatniť ustanovenie § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, t. j. rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje a záväzným stanoviskom č. A/2015/21954-01/IVmzo dňa 11.11.2015 udelil súhlas s vydaním zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007, v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“.

Stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2707 (1018), 2705/1, 2705/2 (1241), 2705/3 (1242), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052), 2705/10 (1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506) a 2714 (1507) v katastrálnom území Barca, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 19.10.2015 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, Mesto Košice, Mestskú časť Košice - Barca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7764-32240/57/2015/Mer,Ber/Z22-SP zo dňa 02.11.2015 doručeným v dňoch od 05.11.2015 do 09.11.2015. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

IŽP Košice zároveň listom č. 7764-32242/57/2015/Mer,Ber/Z16-SP zo dňa 02.11.2015 požiadal dotknuté obce - Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti po dobu 15 dní zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Vyššie uvedené údaje boli Mestskou časťou Košice - Barca zverejnené v termíne od 05.11.2015 do 20.11.2015. Mestom Košice boli uvedené údaje zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle od 29.10.2015 do 19.11.2015. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 06.11.2015 do 21.11.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a súčasne od 06.11.2015 do 07.12.2015 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery

staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko A/2015/21992-3 zo dňa 19.11.2015,
- Mestská časť Košice – Barca, oznámenie č. 2015/538/1704 zo dňa 23.11.2015 a záväzné stanovisko č. 2015/489/1560 zo dňa 02.11.2015,
- Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, vyjadrenie č. A/2015/20287-01/IV/ zo dňa 12.10.2015 a záväzné stanovisko č. A/2015/21954.01/IV/ zo dňa 11.11.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/043135 zo dňa 25.11.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/039871-2 zo dňa 03.11.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/041980-2 zo dňa 11.11.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/042133-2 zo dňa 16.11.2015,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4261/3/2015 zo dňa 14.10.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-KE3-2366-001/2015 zo dňa 14.10.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Mesto Košice v stanovisku č. A/2015/21992-3 zo dňa 19.11.2015 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu podľa návrhu podmienok povolenia a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade, že realizácia stavby podstatným spôsobom ovplyvní prevádzku, mesto Košice ako zmluvný partner prevádzkovateľa vykonávajúceho služby v oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom vzniknutým na území mesta požaduje, by bolo v časovom predstihu informované o všetkých podstatných skutočnostiach.

IŽP Košice určil v predmetnom integrovanom povolení podmienky vykonávania činností v prevádzke tak, aby boli plnené požiadavky vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2015/042133-2 zo dňa 16.11.2015 uviedol, že ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- a) pri realizácii predmetných prác dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“),
- b) v prípade zásahu do mimo lesnej zelene je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. je nutné zabezpečiť, aby sa vozidlá k miestu realizácie stavby pohybovali po existujúcich komunikáciách,
- c) v okolí stavby nezriaďovať žiadne skládky stavebného a komunálneho odpadu,
- d) zásahy do porastov a vegetačného krytu v uvedenom území vykonávať tak, aby ich dopad na predmetné územie bol čo najmenší,
- e) po skončení prác uviesť terén do stavu blízkeho pôvodnému.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 17 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2015/039871-2 zo dňa 03.11.2015 uviedol, že k vydaniu predmetnej zmeny nemá námietky za predpokladu dodržania uvedených podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
- c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
- d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
- f) nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej osobe, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie respektíve zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
- g) pôvodca odpadu je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby povoľujúcemu orgánu najneskôr v deň kolaudačného konania.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 14 a č. 28k) časť I. tohto rozhodnutia.

4. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 4261/3/2015 zo dňa 14.10.2015 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:
- a) z projektovej dokumentácie nie je dostatočne zrejmé riešenie obslužných plošín, zábradlí, rebríkov a schodiska - rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ; pri návrhu je potrebné dodržať ustanovenia § 22 a § 25 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb., STN 74 3305, STN 74 32 a STN 73 4130,
 - b) predložená projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie nosných oceľových konštrukcií technologických zariadení, ako aj konštrukcie síl a zásobníkov - rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - c) v projektovej dokumentácii v častiach elektro v podmienkach vykonania skúšok po montáži zohľadniť aj požiadavky na vyhradené technické zariadenia elektrické sk. A podľa stanovených vonkajších vplyvov (BE3, BE2 a BC4), t. j. zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie pred realizáciou a následne vykonať úradnú skúšku na inštalácii oprávnenou právnickou osobou,
 - d) v súhrnnej technickej správe uvádzať platné právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhláška č. 147/2013 Z. z. a vyhláška č. 508/2009 Z. z. (vyhláška č. 374/1990 Zb. a vyhláška č. 718/2002 Z. z. sú neplatné),
 - e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A predložiť na posúdenie v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) predpisov oprávnenej právnickej osobe,
 - i) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení skupiny A zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - j) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 02 Čistenie spalín), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - k) pred uvedením strojových a technických zariadení (PS 02 Čistenie spalín) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu “Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1” podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice v predmetnej zmene integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa prehodnotil a aktualizoval podmienky integrovaného povolenia z dôvodu žiadosti prevádzkovateľa na zosúladenie podmienok prevádzkovania s odporúčaniami referenčného dokumentu o najlepších dostupných technológiách spaľovania odpadov z júla 2005.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 24, 040 79 Košice
3. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. VVS, a.s. , Komenského 50, 040 01 Košice
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice
6. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
7. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. VVS, a.s. , Komenského 50, 040 01 Košice
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice
3. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
4. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
5. Ing. Štefan Mariščák, Orgovánová 12, 040 11 Košice
6. Ing. Ivona Gáliková, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice
7. Ing. Vladislav Dufala, Zámocká 35, Stará Ľubovňa