

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 3570-15279/2015/Pal/570240206/Z16

Košice 26.05.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008, č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, č. 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa 30.06.2009, č. 6154-28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010, č. 3228-12408/2011/Kov/570240206/Z6 zo dňa 26.04.2011, č. 5700-25673/2011/Haj/570240206/Z7 zo dňa 29.09.2011, č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, č. 1001-14404/2012/Haj/570240206/Z8 zo dňa 22.05.2012, č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa 17.07.2012, č. 8548-36970/2012/Haj/570240206/Z11 zo dňa 18.01.2013, č. 2582-9546/2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013, č. 5145-23711/2013/Ber/570240206/Z13 zo dňa 10.09.2013 a č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
okres: Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CHEMES, a.s. Humenné**
sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**
IČO: **31 695 426**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie prvého odseku a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Prevádzka Tepláreň je určená na výrobu tepelnej energie v kotloch K2, K4, K5, K7, K8 a K9 rozdelených podľa agregáčnych pravidiel do zariadenia 1 (K4, K5, K8) s menovitým tepelným príkonom 195,4 MW, zariadenia 2 (K2) s menovitým tepelným príkonom 21 MW, zariadenia 3 (K7) s menovitým tepelným príkonom 19 MW a zariadenia 4 (K9) s menovitým tepelným príkonom 43 MW a na výrobu elektrickej energie v nainštalovaných turbogenerátoroch TG1, TG2, TG3 a TG4 o celkovom nominálnom výkone 24 MWh. Tepelná energia (viac ako 50 %) vo forme technologickej pary o teplote cca 445 °C a tlaku 3,7 - 4,0 MPa, resp. o teplote cca 231 °C a tlaku cca 0,98 MPa sa dodáva technologickým zariadeniam nachádzajúcim sa v Priemyselnom parku CHEMES Humenné a na vykurovanie mesta Humenné, prostredníctvom siete výmenníkových staníc. Kotly boli uvedené do prevádzky v rokoch 1959 až 1995.

Označenie SJ	Povolená/ uvedená do prevádzky (rok)	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odluč. zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K2	1958	21	Parný kotol s roštovým ohniskom	Uhlie a biomasa	Mechanický cyklónový odlučovač TZL	2	80
K4	1969	50	Parný kotol so sálavou taviacou komorou	Uhlie a stabilizácia zemný plyn	Rukávový látkový filter a mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K5	1974	76,4	Parný kotol so sálavou olejovou a plynovou komorou	Zemný plyn a ťažký vykurovací olej	Mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K7	1976	19	Parný kotol plamencový pretlakový	Zemný plyn	Nemá odlučovač	2	80

K8	1983	69	Parný kotol Ignifluid	Uhlie a biomasa	Látkový hadicový filter a mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K9	1994	43	Parný kotol sálavý pretlakový	Zemný plyn	Nemá odlučovač	3	30

SJ – spaľovacia jednotka

MTP – menovitý tepelný príkon

2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší znenie podmienok č. 1.1, 1.2 a 1.3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky v zariadeniach uvedených v nasledujúcich tabuľkách neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „ NO_x “),
- oxid siričitý (SO_2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO_3) vyjadreného ako oxid siričitý (SO_2), (ďalej len „ SO_2 “),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

Vymedzenie zariadenia pre určenie emisných limitov

Označenie spaľovacieho zariadenia	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1	195,4	K4, K5, K8	K4 - 50 K5-76,4 K8- 69	Z1	prechodné obdobie pre zariadenia centrálneho zásobovania tepla do 200 MW
SZ \geq 0,3 MW	21	K2	21	do 31. 12.2015	režim 20 000 prevádzkových hodín do ukončenia prevádzky
SZ \geq 0,3 MW	19	K7	19	*Príloha č. 4, IV. bod 3., 3.2	štandardný

SZ $\geq 0,3$ MW	43	K9	43	*Príloha č. 4, IV. bod 3., 3.2	štandardný
---------------------	----	----	----	-----------------------------------	------------

* – vyhláška 410/2012 Z. z.

SJ – spaľovacia jednotka

VSZ – veľké spaľovacie zariadenie

SZ – stredný zdroj

Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení

Zdroj emisií, zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
komín 130 m alebo komín 41 m (<200MW) – Z1 <u>Zariadenie 1 (195,4 MW)</u> pozostávajúce z kotlov K4(50,0 MW) - uhlie + stabilizácia ZPN K5 (76,4 MW) – ZPN a ŤVO K8 (69,0 MW) – uhlie a biomasa	Komín 130 m alebo 41 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12)
		SO ₂	Modifikovaný vážený priemer	
		NO _x	Modifikovaný vážený priemer	
		CO	Modifikovaný vážený priemer	
		TOC*	50	
komín 80 m (<50 MW) – Z1 <u>Zariadenie 2 (21 MW)</u> pozostávajúce z kotla K 2 (21 MW) – uhlie a biomasa	Komín 80 m	TZL	režim 20 000 prevádzkových hodín do ukončenia prevádzky EL do 31.12.2015.	Neuplatňujú sa
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		
		TOC		
komín 80 m (<50 MW) – Z1 <u>Zariadenie 3 (19 MW)</u> pozostávajúce z kotla K 7 (19 MW) - ZPN	Komín 80 m	TZL	Nie je určený	2), 3)
		SO ₂	Nie je určený	
		NO _x	200	
		CO	100	
komín 30 m (<50 MW) – Z2 <u>Zariadenie 4 (43 MW)</u> pozostávajúce z kotla K 9 (43 MW) - ZPN	Komín 30 m	TZL	Nie je určený	2), 3)
		SO ₂	Nie je určený	
		NO _x	200	
		CO	100	

TOC* – platí pri spaľovaní biomasy

ZPN – zemný plyn naftový

ŤVO – ťažký vykurovací olej

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj. (tuhé palivá).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj. (kvapalná a plyná palivá).
- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 4) Emisný limit pre NO_x 1 200 mg.m⁻³ platí pri spaľovaní palív s obsahom VOC menej ako 10 %, pre zariadenia, ktoré začali prevádzku s takýmto palivom do 31.12.2000, s platnosťou do 01.01.2018.
- 5) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 2400 - 4 x MTP.
- 6) Platí pre zariadenia spaľujúce palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti.
- 7) Emisný limit podľa vzťahu:

$$EL_{mix} = \frac{50 \text{ MW} \times 1200}{195,4 \text{ MW}} + \frac{69 \text{ MW} \times 600}{195,4 \text{ MW}} + \frac{76,4 \text{ MW} \times 450}{195,4 \text{ MW}}$$

- 8) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 % obj. (biomasa).
- 9) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{mix,(O_{2ref})} = \frac{(20,95 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2refi})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

- EL_{mix,(O_{2ref})} modifikovaný vážený priemer emisných limitov,
 EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,
 Q_i tepelný príkon v i-tom palive,
 Q_{celk} celkový tepelný príkon,
 O_{2ref} referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý EL_{mix,(O_{2ref})}
 referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu, MPT menovitý tepelný príkon.

- 10) Výsledná hodnota referenčného kyslíka vstupujúca do výsledného vzorca sa určí ako referenčný kyslík z prevládajúceho paliva t. j. 3 %, 6% alebo 11 %.
- 11) V zmysle prílohy č. 4, I., bod 2. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a po zohľadnení technických a ekonomických faktorov sú zariadenia 2, 3, 4 samostatné zariadenia < 50 MW a ≥ 0,3 MW.
- 12) Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch:

Spaľovacie zariadenia	Znečisťujúca látka	Emisné limity EL _i platné do 31.12.2022 (mg.m ⁻³)			
		uhlie	biomasa	ĽVO	ZPN
Zariadenie 1 (195,4MW) K4, K5, K8	TZL	100	50	50/100 ⁶⁾	5
	SO ₂	1618 ⁵⁾	200	1700	35
	NO ₂	695 ⁷⁾	400	450	200
	CO	250	250	175	100
	TOC	-	50	-	-

EL_i - emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému menovitému tepelnému príkonu zariadenia.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia iba v takých režimoch, pri ktorých je technicky možné meraním zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov pre jednotlivé znečisťujúce látky, uvedených v bode B.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr od 01.01.2016 preukazovať na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním automatizovaným monitorovacím systémom (ďalej tiež „AMS“). Prevádzkovateľ je povinný do doby udelenia súhlasu na prevádzku nainštalovaného AMS preukazovať dodržiavanie emisných limitov oprávnenými periodickými meraniami v intervale podľa § 9 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z.“).

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Tepláreň“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, doručenej IŽP Košice dňa 16.03.2015.

Spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné požiadala listom doručeným na IŽP Košice dňa 16.03.2015 o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 3570-8452/57/2015/Pal zo dňa 20.03.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je možné v konaní pokračovať. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice konanie rozhodnutím č. 3570-8437/57/2015/Pal zo dňa 20.03.2015 prerušil a vyzval prevádzkovateľa k nasledovnému doplneniu žiadosti:

1) Doplnenie tabuľky, ktorá bude doplnená do bodu B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v časti I. integrovaného povolenia, podľa nasledujúceho vzoru:

Označenie spaľovacej jednotky	Povolená/ uvedená do prevádzky (rok)	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odluč. zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]

2) Doplnenie tabuľky, ktorá bude doplnená do bodu B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v časti II. integrovaného povolenia, podľa nasledujúceho vzoru:

Vymedzenie zariadenia pre určenie EL

Označenie spaľovacieho zariadenia	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1				Z1, Z2 ... Z1	v osobitnom režime na dožitie, štandardný
VSZ 2					

3) Vylúčenie opisu Kotla 3 zo žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, nakoľko rekonštrukcia tohto kotla je predmetom samostatného konania IŽP Košice a do dnešného dňa v predmetnej veci nebolo rozhodnuté.

4) Nasledovne prepracovanie tabuľky č. 2 „Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení“ :

- vylúčenie celej časti tabuľky pojednávajúcej o zariadení 3 – kotol K3, z dôvodu uvedeného v bode 2,
- v časti tabuľky pojednávajúcej o zariadení 4 – kotol K7, neuvádzať emisný limit TOC, keďže sa jedná o kotol na zemný plyn naftový.

5) Prepracovanie tabuľky pre Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch, ktoré budú platné do 31.12.2022 tak, aby pojednávala iba o zariadení 1 - kotly K4, K5 a K8.

Prevádzkovateľ doplnil žiadosť o vyššie uvedené náležitosti dňa 09.04.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil

účastníkov konania, dotknutú obec a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 3570-10958/57/2015/Pal zo dňa 15.04.2015, doručeným dňa 20.04.2015 a 21.04.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutému orgánu 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 06.05.2015.

IŽP Košice zároveň listom č. 3570-10959/57/2015/Pal zo dňa 15.04.2015, doručeným dňa 21.04.2015, požiadal dotknutú obec, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. Uvedené údaje boli mestom Humenné zverejnené od 23.04.2015 do 12.05.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 21.04.2015 do 05.05.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 21.04.2015 do 21.05.2015 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 21.04.2015 do 05.05.2015 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 21.04.2015 do 21.05.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a náležitostí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci zmeny integrovaného povolenia neboli k predloženej žiadosti zaslané žiadne vyjadrenia účastníkov konania ani dotknutého orgánu.

IŽP Košice na základe žiadosti prevádzkovateľa určil pre zariadenie 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) v súlade s § 13 (Osobitný režim pre zariadenia centrálného zásobovania teplom) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z.“) emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. pre veľké spaľovacie

zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenie Z1 alebo Z2, možno od 1. januára 2016 do 31. decembra 2022 na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa využívať osobitný režim pre zariadenia centrálného zásobovania teplom, ak celkový menovitý tepelný príkon zariadenia nepresahuje 200 MW. Prevádzkovateľ splňa podmienku podľa § 13 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a to, že najmenej 50 % z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer sa zo spaľovacieho zariadenia odvádza ako para alebo horúca voda do verejnej siete na diaľkové vykurovanie. Podľa § 13 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. počas osobitného režimu pre zariadenia centrálného zásobovania teplom platia emisné limity určené pre dané spaľovacie zariadenie v integrovanom povolení platné k 31. decembru 2015, určené podľa § 10 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

IŽP Košice zrušil podmienku B. 1.3 časti II. integrovaného povolenia a nahradil ju novým znením z dôvodu zosúladenia uvedenej podmienky s týmto rozhodnutím. IŽP Košice nevyhovел žiadosti prevádzkovateľa o opätovné predĺženie termínu odkedy je prevádzkovateľ povinný na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS. Uvedenú skutočnosť IŽP Košice odôvodňuje tým, že podľa § 9 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z., ak ide o veľké spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyšším, kontinuálnym meraním sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre oxid siričitý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, tuhé znečisťujúce látky a oxid uhoľnatý, pričom prevádzkovateľovi bol termín, odkedy je povinný na predmetnom zdroji znečisťovania ovzdušia preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS, predĺžený už trikrát. Povinnosť začať preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS bola prevádzkovateľovi prvýkrát uložená rozhodnutím IŽP Košice č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, pričom termín splnenia tejto povinnosti bol stanovený do 01.04.2013. Rozhodnutím IŽP Košice č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa 17.07.2012 bol termín splnenia tejto povinnosti predĺžený do 01.07.2013, rozhodnutím IŽP Košice č. 2582-9546/2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013 bol termín predĺžený do 01.07.2014 a rozhodnutím IŽP Košice č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014 bol termín predĺžený do 01.01.2016. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice považuje časové obdobie, ktoré bolo prevádzkovateľovi určené na inštaláciu AMS za dostatočné a ďalšie predlžovanie plnenia tejto zákonnej povinnosti na úseku ochrany ovzdušia za neopodstatnené.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné