

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.: 7734-37108/2015/Kri/470560106/Z40-KR

Banská Bystrica 8.12.2015

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 27. 12. 2015

Dňa 22. 12. 2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 68 a 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68, 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostol'any
(Okres Prievidza)

prevádzkovateľ a stavebník: **Slovenské elektrárne, a.s.**
sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 829 052**

ktorou

- povoľuje zmenu stavby „**IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa**“ pred jej dokončením (bod a);
- povoľuje užívanie stavby „**IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa**“ (bod b);

a) podľa 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „**IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa**“ na pozemku parc. č. 1031/182 v katastrálnom území Zemianske Kostol'any pred jej dokončením v rozsahu:

Stavba zahŕňala rozšírenie priestoru rozvodne, vybudovali sa základové a podperné konštrukcie a premiestnili sa dva jestvujúce odpojovače v poliach AEA02 a AEA04. V jestvujúcom priestore rozvodne ENO B sa doplnili prístroje v poliach AEA01,02,03 a 04.

Oproti schválenej dokumentácii bolo rozšírenie rozvodne zrealizované v šírke 9 m, oproti pôvodne plánovanému rozšíreniu 12,3 m a nebol realizovaný prepojovací chodník.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2832-19527/2015/Kri/470560106/Z38-SP zo dňa 2.7.2015.

b) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje užívanie stavby „**IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa**“ na pozemku parc. č. 1031/182 v katastrálnom území Zemianske Kostol'any (ďalej len “stavba”)

na účel zabezpečenia celkového pokrytia vlastnej spotreby elektrickej energie.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 68 a 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing. Mariánom Šumichrastom doručenej inšpekcii dňa 15.10.2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68, 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 21.9.2015 za zmenu integrovaného povolenia podľa Položky 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo povolenie užívania stavby „IPR ENO09017 Rekonštrukcia 110 kV rozvodne ENO - 2. etapa“ na pozemku parc. č. 1031/182 v katastrálnom území Zemianske Kostolany spojené s povolením zmeny stavby. Oproti schválenej dokumentácii bolo realizované rozšírenie rozvodne v šírke 9 m, oproti pôvodne plánovanému rozšíreniu 12,3 m a nebol realizovaný prepojovací chodník.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7734-31198/47/2015/Kri zo dňa 26.10.2015 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 1.12.2015.

Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila inšpekcii v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Z dotknutých orgánov svoje stanoviská ku užívaniu stavby vydali Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a Inšpektorát práce Trenčín.

Prevádzkovateľ a stavebník v konaní predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy a preukázal splnenie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby a zmeny stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ing. Marián Šumichrast, Nám. sv. Cyrila 201/3, 971 01 Prievidza
2. Obec Zemianske Kostol'any, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any
3. Ing. Eduard Luščoň, OT ENERGY SERVICES a.s. Tomášikova 30, 821 09 Bratislava
4. Ing. Stanislav Dubrovay, OT ENERGY SERVICES a.s. Tomášikova 30, 821 09 Bratislava

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
2. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice