


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1121-3595/2016/Wit,Haj/570840106/Z35-KR

Košice 11.02.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009, č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010, č. 6509-23541/2010/Kov/570840106 /Z11 zo dňa 11.08.2010, č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011, č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011, č. 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14

zo dňa 24.08.2011, č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012, č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013, č. 2935-9539/2013/Hut/570840106/Z17 zo dňa 28.05.2013, č. 5899-27645/2013/Wit/570840106/ZK18 zo dňa 16.10.2013, č. 5900-27646/2013/Wit/570840106/ZK19 zo dňa 16.10.2013, č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/Z20 zo dňa 24.10.2013, č. 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27.02.2014, č. 3172-28610/2014/Wit,Haj/570840106/ZK24 zo dňa 10.10.2014, č. 6451-36209/2014/Wit,Haj/570840106/ZK25 zo dňa 30.12.2014, č. 278-5776/2015/Val/570840106/Z27 zo dňa 03.03.2015, č. 2742-14626/2015/Val/570840106/Z28 zo dňa 20.05.2015, č. 4175-25437/2015/Haj/570840106/Z29 zo dňa 10.09.2015, č. 6884-36651/2015/Wit,Haj/70840106/ ZK31 zo dňa 04.12.2015, č. 6661-30712/2015/Haj/570840106/Z32 zo dňa 28.10.2015 a č. 7129-37774/2015/Mer,Haj/570840106/Z33-SkP zo dňa 16.12.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,

Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a.s.**

sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**

IČO: **36 211 541**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS TEKO II podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia kotla PK4n (ev. č. STPP a TOO – PK4n - 10/2015) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKO II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4 a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKO II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie časti stavby

„Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, pre účely ekologizácie kotla PK4,

pre stavebníka:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a.s.**

sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**

IČO: **36 211 541**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 002 – Vonkajšie základy pre TG – časť súvisiaca so stavebným objektom SO 003

SO 003 – Oprava komína TEKO II

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Denitrifikácia kotla

PS 06 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu – časť prevádzkového súboru - ČPS 06.1

PS 07 – Systém kontroly a riadenia - časť prevádzkového súboru - ČPS 07.1

Podmienky pre užívanie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/57840106 zo dňa 31.07.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Tepláreň Košice“.
2. Stavebník je povinný v zmysle súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO č. OU-KE-OSZP3/2015/035420-2 zo dňa 23.09.2015 počas prevádzky časti stavby dodržať nasledovné podmienky:

- a) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenie podľa prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
- b) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky, má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia ja podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. Februára okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
- c) prevádzkovateľ má povinnosť Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO predkladať aktuálne správy z meraní emisií na kotol PK4n vykonané akreditovanou meracou skupinou najneskôr do 31.03.2016.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii skutkového stavu stavby autorizovanými stavebnými inžiniermi overenými v konaní o dočasnom časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2015.

II. Integrované povolenie sa mení nasledovne:

1) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky, sa ruší znenie podmienky č. 4.1 a nahrádza sa nasledovným znením:

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK1, ev. č. STPP a TOO – PK1 – 3/2008,
 - so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK2, ev. č. STPP a TOO – PK2 – 3/2008,
 - so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK3e, ev. č. STPP a TOO – PK3e – 11/2013,
 - so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol HK3, ev. č. STPP a TOO – HK3 – 3/2008,
 - so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK4n, ev. č. STPP a TOO – PK4n – 10/2015,
 - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS, sa ruší pôvodné znenie podmienok č. 6.2 a č. 6.3 a nahrádza sa nasledovným znením:

6.2 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂, H₂O) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS,
- b) počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný počas prekročenia meracieho rozsahu analyzátora AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty 1,2 násobok meracieho rozsahu analyzátora.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je konanie o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 3306/1, 3306/7, 3306/30, 3306/35, 3306/36 a 3306/37, v katastrálnom území Košice – Južné mesto, na základe žiadosti

prevádzkovateľa - stavebníka Spoločnosť Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKŎ, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice zo dňa 09.11.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vydal pod č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013 rozhodnutie, ktorým povolil uskutočnenie stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ rozhodnutím č. 6451-36209/2014/Wit,Haj/570840106/ZK25 zo dňa 30.12.2014 povolil dočasné užívanie časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEKŎ II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR do skúšobnej prevádzky v termíne trvania do 31.12.2015.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia kotol PK4n (ev. č. STPP a TOO – PK4n - 10/2015) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS TEKŎ II podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ -PS 01 – Denitrifikácia kotla, SO 003 – Úprava komína TEKŎ II podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie:

- kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ - PS 01 – Denitrifikácia kotla, SO 003 – Úprava komína TEKŎ II podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKŎ, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice podala dňa 09.11.2015 listom č. TEKŎ/2015/044209 zo dňa 28.10.2015 na IŽP Košice žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 1121-3594/57/2016/Wit/Z35-KR zo dňa 10.02.2016 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzovníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Denitrifikácia

kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur,
- b) stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
- c) súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania pre kotol PK4n.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, mestskú časť Košice - Juh a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia, č. listom č. 8245-37737/57/2015/Wit,Haj/Z35-KR zo dňa 14.12.2015, doručeným v dňoch 17.12.2015 až 21.12.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu.

IŽP Košice zároveň požiadal listom č. 8245-37737/57/2015/Wit,Haj/Z35-KR zo dňa 14.12.2015 mesto Košice a mestskú časť Košice-Juh, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

Uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke Mestskej časti Košice – Juh v termíne od 21.12.2015 do 07.01.2016 a na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice v termíne od 28.12.2015 do 15.01.2016.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 16.12.2015 do 18.01.2016 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 16.12.2015 do 18.01.2016 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice.

V určenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.01.2016.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola prerokovaná žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia vrátane doložených príloh a námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženej žiadosti. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo taktiež zistené, že časť stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii skutkového stavu stavby autorizovanými stavebnými inžiniermi overenými v konaní o dočasnom časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2015.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli predložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní časti stavby:

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3/2015/046769-2 zo dňa 21.12.2015,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3/2015/035420-2 zo dňa 23.09.2015,
- stanovisko Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č. OU-KE-OSZP3-2016/046994 zo dňa 04.01.2016,
- stanovisko Mesta Košice č. A/2016/05953-3 zo dňa 07.01.2016,
- úradný záznam Mestskej časti Košice – Juh č. 8/2016/10215/ORRaBP/Km zo dňa 07.10.2014,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2014/05071-03/PPL-Cho zo dňa 04.11.2014,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPV-03-16-2.2/ZS-C22,23-16, 2015/16374 zo dňa 15.01.2016,
- geometrický plán na zameranie stavieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 127/2015 zo dňa 28.10.2015 overený okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 10.11.2015.

V priebehu integrovaného povoľovania boli vznesené pripomienky a námety:

1) Mesto Košice v stanovisku č. A/2016/05953-3 zo dňa 07.01.2016 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

IŽP Košice túto pripomienku vyhodnotil nasledovne:

Stavebník – prevádzkovateľ predložil ku kolaudačnému konaniu časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ -PS 01 – Denitrifikácia kotla, SO 003 – Úprava komína TEKO II vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, v ktorom uviedol, že skúšobná prevádzka preukázala dodržanie funkčnosť zariadenia pri plnení legislatívnych požiadaviek určených, ktorých splnenie je povinný prevádzkovateľ – stavebník preukázať počas skúšobnej prevádzky stavby.

2) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, záväzným stanoviskom č. OU-KE-OSZP3/2015/035420-2 zo dňa 23.09.2015 udelil súhlas pre užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia za dodržania nasledovných podmienok:

a) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenie podľa prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

b) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky, má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia ja podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. Februára tunajšiemu okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,

c) prevádzkovateľ má povinnosť Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO predkladať aktuálne správy z meraní emisií na kotol PK4n vykonané akreditovanou meracou skupinou najneskôr do 31.03.2016.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia kotol PK4n (ev. č. STPP a TOO – PK4n - 10/2015) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS TEK0 II podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o uvedení časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ -PS 01 – Denitrifikácia kotla, SO 003 – Úprava komína TEK0 II podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie:

- o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ -PS 01 – Denitrifikácia kotla, SO 003 – Úprava komína TEK0 II podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“ – stavebný objekt SO 003 – Úprava komína TEK0 II a prevádzkový súbor PS 01 Denitrifikácia kotla SCR je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEK0, a.s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 047 79 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
3. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
4. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
5. Mesto Košice stavebný úrad, pracovisko 4, Smetanova 4, 040 22 Košice
6. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice