

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 894-10813/2016/Ber/571040206/Z17

Košice 04.04.2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

26.4.2016

Dňa: 29.4.2016

Podpis:

[Signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008, č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, č. 4845-3970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.04.2009, č. 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009, č. 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 02.06.2010, č. 10108-7878/2011/Kov/571040206/Z7 zo dňa 16.03.2011, č. 4524-22893/2011/Vol/571040206/Z8 zo dňa 30.08.2011, č. 5187-24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 14.09.2012, č. 938-4377/2013/Haj,Mer/571040206/Z10 zo dňa 27.02.2013, č. 3118-13824/2013/Haj/571040206/Z12 zo dňa 25.04.2013, č. 4241-18031/2013/Haj,Mer/571040206/Z13 zo dňa 16.07.2013, č. 5649-31859/2013/Ber/571040206/Z14 zo dňa 25.11.2013, č. 3225-15187/2014/Mer/571040206/ZK15 zo dňa

2016 04. 06

EXPEDOVANÉ!

DOPORUČENE!

09.06.2014 a č. 5166-31039/2015/Ber,Mer/571040206/Z16-SP zo dňa 22.10.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 01
079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **eustream, a. s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

- 1) V časti „II. Podmienky povolenia, II. Podmienky povolenia, A Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa podmienka č. 4.1 nahrádza nasledovným znením:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom TPP a TOO „*Plynové turbíny GT 750 MW TS 6 - TA 24*“, ev. č. 2/STPP a TOO/2007-001/2012, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5187-24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 10.09.2012,
- so súborom TPP a TOO „*Plynová turbína Nuovo Pignone*“, ev. č. 2/STPP a TOO/2015, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 894-10813/2016/Ber/571040206/Z17 zo dňa 04.04.2016,
- so súborom TPP a TOO „*Plynové turbíny Cooper-Rolls, CR1, CR3 a CR4*“, ev. č. 3/STPP a TOO/2015“, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 894-10813/2016/Ber/571040206/Z17 zo dňa 04.04.2016,
- so súborom TPP a TOO „*Plynové turbíny GE R5 a R6*“, ev. č. 1/STPP a TOO/2015, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 894-10813/2016/Ber/571040206/Z17 zo dňa 04.04.2016,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa podmienky č. 1.1 a č. 1.2 nahrádzajú nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynne anorganické látky:

4. podskupina:

- oxidy dusíka - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 4 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Členenie zariadení	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Turboagregáty GT č. 11 - č. 24	komíny č. 11 - č. 24	Z1	NO _x	300	1),2),4)
			CO	100	1),2),4)
Turboagregát NP PGT 25 DLE	komín č. 25	Z3	NO _x	75	1),3),4)
			CO	100	1),3),4)
Turboagregáty Cooper Rolls	komíny č. 26 - č. 28 komíny (bypas) č. 31, č. 32, č. 33	Z2	NO _x	75	1),3),4)
			CO	100	1),3),4)
Turboagregáty NP GE R5, R6	komíny č. 29 - č. 30 komíny (bypas) č.34, č. 35	Z3	NO _x	75	1),3),4)
			CO	100	1),3),4)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených v integrovanom povolení neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit pre spaľovacie zariadenie sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:
 - a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,
 - c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
- 4) Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity počas skutočnej prevádzky okrem:
- a) doby štartu a nábehu zariadenia v súlade s príslušným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - b) doby odstavovania a dobehu zariadenia v súlade s príslušným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - c) pri zaťažení nižšom ako 70 %,
 - d) funkčnej alebo inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim spaľovacieho zariadenia,
 - e) času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,
 - f) času nastavenia na letný/zimný režim prevádzky,
 - g) kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu alebo po vykonaní opravy spaľovacieho zariadenia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava doručenej na IŽP Košice dňa 17.12.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

41

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na to, že sa jedná o nepodstatnú zmenu integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok na 250 eur listom č. 8955-3606/57/2016/Ber/Z17 zo dňa 03.02.2016. Správny poplatok bol zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 250 eur prevodom z účtu dňa 18.02.2016.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníka konania Mesto Veľké Kapušany a dotknutý orgán Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, o začatí konania listom č. 8955-4354/57/2016/Ber/Z17 zo dňa 09.02.2016, doručeným dňa 15.02.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Veľké Kapušany, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Veľké Kapušany zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 15.02.2016 do 02.03.2016 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 12.02.2016 do 14.03.2016 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenie dotknutého orgánu Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia (ŠSOO), č. OU-MI-OSZP-2016/003340-2 zo dňa 24.02.2016, doručené na IŽP Košice dňa 02.03.2016, v ktorom neboli vznesené žiadne pripomienky.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nevyjadrili.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice pri určovaní emisných limitov vychádzal z hodnôt uvedených v prílohe č. 4 k Vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

11