

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 8023-3883/37/2016//Skr/370800105/Z10-KR

V Bratislave, 04.02.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

Podpis :

20.3.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s ustanoveniami § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č.10 integrovaného povolenia

č.480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.3.2006 v platnom znení

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ KPC č. 6.4. bod e) „Výlučne spracovanie a úprava mlieka ak je množstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyráтанá za rok“

v prevádzke:

„Nákup a spracovanie mlieka“

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

RAJO a.s, Studená 35, 823 55 Bratislava

IČO:

31 329 519

variabilný symbol: 370 800 105
miesto prevádzky: **Studená 35, 823 55 Bratislava**
ktorou dopĺňa a mení text výrokovej časti integrovaného povolenia v nasledovnom znení:

I

Inšpekcia dopĺňa text výrokovej časti

Súčasťou konania o zmene č.10 integrovaného povolenia bolo :

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ posúdenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ kolaudačné konanie

II

Inšpekcia vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorým

povoľuje užívanie stavby

Nová nabíjareň TS + kompresorovňa APET
Nakladacia rampa sprejová šľahačka
Kancelária majstrov
Nové zásobníky

v prevádzke: „Nákup a spracovanie mlieka“
pre stavebníka: **RAJO a.s, Studená 35, 823 55 Bratislava**
miesto prevádzky: Studená 35, 823 55 Bratislava
stavba na poz.: č. 17052/2
vo vlastníctve: RAJO a.s, Studená 35, 823 55 Bratislava
kat. územie: Trnávka
účel stavby: priemyselné stavby 1251

Opis stavby a jej základných parametrov

1) Nová nabíjareň TS + kompresorovňa APET

Stavebné ide o jednopodlažný objekt skladajúci sa z dvoch častí a to kompresorovne a nabíjarne akumulátorov s pôdorysnými rozmermi 13,68 x 9,26 m. Objekt je postavený v prieluke (výklenku) medzi jestvujúcimi výrobnými priestormi, pričom z troch strán sú jestvujúce murované tehlové steny.

Nabíjačková stanica je preložená z pôvodnej nabíjačárne. Pre napájanie nabíjačiek sú po obvode stien nainštalované zásuvky 400V/32A a zásuvky 230V/16A

Kompresorovňa APET je vybavená dotlačacími kompresormi ktoré z 10 bar zvyšujú tlak na 35 bar a ktoré zásobujú linku na vyfukovanie PET fliaš.

2) Nakladacia rampa sprejová šľahačka

Projektovaná kapacita: pôdorysná plocha rampy: 198 m^2 , vnútorná svetlá výška: 4,10 – 4,65 m.

Účelom stavby je rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej nakladacej rampy za batériou vonkajších zásobníkov. Stavebne ide o jednopodlažný objekt, podlaha je na úrovni priláhlého výrobného objektu. Vonkajšie steny sú tvorené sendvičovými panelmi hr. 100 mm, strecha je z trapézových plechov „MASLEN T50A- 0,7 mm. Základové pásy pod nakladacou rampou sú zo železového betónu, vystužené pomocou betonárskej výstuže. Ocelová nosná konštrukcia prístrešku je navrhnutá z typových valcových profilov. Dažďová voda zo strechy objektu je odvádzaná dažďovou kanalizáciou do areálovej jednotnej kanalizácie.

3) Kancelária majstrov

Jednopodlažný objekt skladajúci sa z kancelárie a chodby vedúcej do teplého skladu. Výška objektu je 3,5 m, vnútorná svetlá výška objektu je 2,7 m. Pôdorysný rozmer miestnosti je 5,1 x 5,2 m. Vonkajšie steny a strop sú tvorené sendvičovými panelmi hr. 100 mm. Povrchovú vrstvu podlahy miestnosti je liata epoxidová vrstva.

Dažďové vody zo strechy objektu sú zvislými zvodmi na fasáde zvedené do jestvujúceho odvodňovacieho žľabu rampy a následne do dažďovej kanalizácie.

Kancelária majstrov je vybavená klimatizáciou s nominálnym chladiacim výkonom 2,5 kW.

4) Nové zásobníky

Projektovaná kapacita: Základový pás pod zásobníky o rozmeroch 22,00 x 4,5 x 2,75 m (d x š x v), ktorý je pripravený pre 6 ks nových zásobníkov Ø 3000 – 3300 mm, výška cca 10 000 mm, celkový objem: $6 \times 68 \text{ m}^3 = 408 \text{ m}^3$

Účelom stavby je vybudovanie základového pásu pod zásobníky, na ktorý sa v budúcnosti, podľa potreby, môžu zásobníky osadiť. Základový pás pod zásobníkmi je zo železového betónu o rozmeroch 22,00 x 4,5 x 2,75 m (d x š x v). Podkladom pre základový pás je podkladný prostý betón hr. 100 mm. Základový pás je vystužený pomocou KARI sietí a betonárskej výstuže 10505 (R). Zásobníky sú do základu kotvené pomocou kotvovej techniky, chemicky, alebo mechanicky podľa požiadaviek výrobcu zásobníkov. Zásobníky budú používané na mliečne produkty a budú pripojené na jednotlivé uzly podľa potreby.

Stavba bola povolená rozhodnutím inšpekcie č.4952-21331/37/2015/Skr/370800105/Z9-SP zo dňa 21.07.2015.

Podmienky kolaudačného rozhodnutia:

1. Stavbu je povolené užívať trvalo.
2. Stavba bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prevádzkovanie stavby tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
6. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v integrovanom povolení na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej užívaná určeným spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v integrovanom povolení. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, pre ktorého bolo integrované povolenie vydané, v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti prechodu práv a povinností.
7. Zmena v užívaní je možná len po predchádzajúcom rozhodnutí inšpekcie.
8. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe Inšpektorát práce Bratislava zistil nasledovné nedostatky:
 - 1.) Voľný okraj plochy pre nové zásobníky nie je v mieste odtoku dažďovej vody zabezpečený proti pádu, čím nie je zabezpečený ľahký, bezpečný a vhodný prístup chodcov s vylúčením nebezpečenstva pádu zamestnancov, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 (bod 12.1 a 12.5 prílohy č. 1) NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - 2.) Schodiskové rameno vedúce na plochu pre nové zásobníky nemá predpísanú šírku potrebnú pre priechod dospelého človeka 550mm v zmysle čl. 19 STN 73 4130:1985, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - 3.) Povrch stupňov (prvý a posledný) schodiskového ramena na plochu pre nové zásobníky nie je opticky odlíšený od povrchu okolitej podlahy tak, aby bolo zrejmé, kde schodiskové rameno začína a kde končí v zmysle čl. 36 STN 73 4130:1985, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 ods.1 (bod 12.1 12.5 prílohy č. 1) NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - 4.) Plošina pred vstupnou bránou do technologického priestoru kompresorovne APET (dvere č. 39) nemá farebne odlíšenie nerovnosti, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 ods.1 (bod 12.1 12.5 prílohy č. 1) NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - 5.) Vstupné dvere vedúce do technologického priestoru kompresorovne APET zo strany nabíjarene TS a vonkajšieho priestoru nádvorcia (dvere č.39) nie sú označené bezpečnostným nápisom alebo bezpečnostnou značkou, čo je v rozpore s § 13 ods. 3

zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 1 ods.2 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

6.) Priestory TS nie sú označené v miestach výskytu výbušnej zóny podľa projektovej dokumentácie a príslušných protokolov čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 písm. c) NV SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prestredí.

III

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

IV

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.3.2006 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Na inšpekciu bola dňa 02.11.2015 prevádzkovateľom, ktorým je firma RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO 31 329 519 zastúpená splnomocnencom, SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 10 integrovaného povolenia (ďalej len „žiadosť“) pre prevádzku, ktorej predmetom bol návrh na kolaudáciu stavieb „Nová nabíjareň TS + kompresorovňa APET, Nakladacia rampa sprejová šľahačka, Kancelária majstrov, Nové zásobníky“ v prevádzke nachádzajúcej sa v areáli firmy RAJO, a.s. v Bratislave na pozemku parc. č.17052/2 v katastrálnom území Trnávka

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ posúdenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ kolaudačné konanie.

Listom 8023 -33247/37/2015/Skr zo dňa 10.11.2015 upovedomila inšpekcia účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č.10 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia nariadila listom 8023-37947/37/2015/Skr v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona o predložení návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.1.2016 o 09:00 hod. v prevádzke.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky zo stavebného hľadiska. Stavbavyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním bol spísaný Protokol č. 8023-40057/37/2015 Skr zo dňa 14.01.2016 (ďalej len „protokol“). Zúčastnení súhlasili s užívaním stavby.

Prevádzkovateľ v konaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia predložil doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem. Inšpekcia v kolaudačnom konaní nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia v rámci zmeny integrovaného povolenia.

Ku konaniu boli predložené doklady:

1. stavebné povolenie
2. overená projektová dokumentácia
3. projekt skutočného vyhotovenia stavby
4. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
5. atesty použitých výrobkov a materiálov
6. doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas realizácie stavby
7. doklady o vykonaní predpísaných skúšok podľa platných STN
8. stavebný denník

K žiadosti a ku kolaudácii sa kladne vyjadrili:

1. IP Bratislava, záv. stanovisko č. IBA-01-03-2.2/ZS-C22,23-16 IPBA/IPBA BOZP/KON/2016/636 (IPBA/IPBA BOZP/KON/2015/3600)2015/17764,2015/17772 zo dňa 18.01.2016.

Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava vo svojom záväznom stanovisku súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia, nakoľko zistené nedostatky neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby s **podmienkou, že stavebník je povinný odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava a SIŽP, Inšpektorát Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava do termínu 29.02. 2016.**

2. RÚVZ, Bratislava hlavné mesto, záv. Stanovisko č.PPL/2604/2016 zo dňa 15.01.2016

Inšpekcia v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmala žiadosť stavebníka v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavieb nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Prevádzkovateľ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 250 € (slovom dvestopäťdesiat eur).

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

1. RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
2. Hl. mesto SR Bratislava - Magistrát, Primaciálne nám.1, 814 71 Bratislava 1
3. SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava,

Doručí sa dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti: