

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4605-18969/2016/Daň/770320104/Z62-SP

Žilina 14. 06. 2016



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 6.7.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“

prevádzkovateľovi
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č. 5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302/2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12, č. 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4576-13628/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 27.04.2009, zmenené rozhodnutím č. 4576-22615/2009/Žer/

770620404/Z15 zo dňa 07.07.2009, č.4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č.6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č.7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č.8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č.8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č.9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č.9138-37235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č.4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č.4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č.4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č.5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č.6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č.6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č.7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č.245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č.9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č.5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011, č.7511-36261/2011/Pat/770620404/Z29 zo dňa 19.12.2011, č.7699-28027/2011/Pat/770620404/Z30-SP7 zo dňa 19.10.2011, č.7931-34718/2011/Pat,Mat/770620404/Z31 zo dňa 01.12.2011, č.3834-5090/2012/Pat/770620404/Z32-KRSÚ3 zo dňa 20.02.2012, č.4148-6950/2012/Pat/770620404/Z34-KRZ30 zo dňa 12.03.2012, č.4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č.7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012, č.163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.01.2013, č.197-3309/2013/Pat/770620404/Z39-KRZ35 zo dňa 05.02.2013, č.4028-16928/2013/Pat/770620404/Z40 zo dňa 27.06.2013, č.4795-21272/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 16.08.2013, č.4833-21627/2013/Žer/770620404/Z42-SP11 zo dňa 15.08.2013, č.4884-21585/2013/Pat/770620404/Z43-SP12 zo dňa 26.08.2013, č.6022-32514/2013/Chy/770620404/Z44 zo dňa 02.12.2013, č.2901-9805/2014/Pat/770620404/Z46-SP13 zo dňa 04.04.2014, č.3377-11763/2014/Kad/770620404/Z47-SP14 zo dňa 07.05.2014, č.3419-13644/2014/Pat/770620404/Z48-KRZ36 zo dňa 12.05.2014, č.3744-15939/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 zo dňa 29.05.2014, č.3872-15400/2014/Pat/770620404/Z50-SP15 zo dňa 30.05.2014, č.5211-23638/2014/Mar/770620404/Z51-KRZ36,Z50 zo dňa 18.08.2014, č.5415-30199/2014/Pat/770620404/Z52-SKZ36 zo dňa 07.01.2015, č.5416-27778/2014/Pat/770620404/Z53-SKZ43 zo dňa 06.10.2014, č.5287-22883/2014/Žer/770620404/Z54 zo dňa 08.08.2014, č.5976-34205/2014/Pat/770620404/Z55-SKZ36,Z50 zo dňa 04.12.2014, č.6396-30474/2014/Kad/770620404/Z56-SKZ47 zo dňa 21.10.2014, č.2606-7757/2015/Kad/770620404/Z57-KRZ47 zo dňa 16.03.2015, č.6296-26983/2015/Pat/770620404/Z58-SP zo dňa 29.09.2015, č.3902-10886/2016/Pat/770620404/SkP-Z36 zo dňa 05.04.2016, č.3905-10877/2016/Pat/770620404/SkP-Z43 zo dňa 05.04.2016, č. 3130-15134/2016/Pat/770620404/KR1-Z36 zo dňa 18.05.2016, č. 3129-16427/2016/Pat/770620404/KR-Z43 zo dňa 26.05.2016, č. 2776-16435/2016/Pat/770620404/Z59 zo dňa 25.05.2016, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

Stavebné povolenie – povoľuje uskutočniť stavbu:

„Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KN-C 436/1, 437/1, 437/2, 437/4, 438, 449 k.ú. Štiavnička a na parc. č. KN-C 7720, 7721, 7898/2, 8000, 8003, 8004, 8005 k.ú. Ružomberok, druh parcely - zastavané plochy a nádvoria. Stavebné pozemky, ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, číslo zákazky 1604, z februára 2016.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a.s.
 sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 IČO: 31 637 051

Údaje o stavbe:

Účelom stavby je zefektívnenie a zjednodušenie záskokovej likvidácie zapáchajúcich neskondenzovateľných plynov (ďalej len „NCG“) v jestvujúcej výrobnjej prevádzke Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Hlavné technologické zariadenie na náhradné spaľovanie NCG plynov bude umiestnené na streche prístavby Regeneračného kotla č.3 (ďalej len „RK3“) na kóte +19,60 z jeho západnej strany. Spaľovacie zariadenie bude pozostávať z primárnej spaľovacej komory, plameňovej komory a opláštenia. Bude vybavené tromi termočlánkami, pripojením na spaľovací vzduch, riadeným horákom, plameňovým skenerom, odvodom kondenzátu s uzatváracími armatúrami a vzorkovacím potrubím s ventilom. Spaliny budú odvádzané do hlavného komína s výškou 204 m cez novovybudovaný spalinovod, ktorý bude vedený po existujúcom potrubnom moste a pred komínom bude zaústený do spalinovodu RK3. Podporným palivom pre spaľovanie NCG bude zemný plyn, ktorý bude privádzaný do spaľovacieho zariadenia novovybudovanou prípojkou z jestvujúceho rozvodu plynu. Pre prívod CNCG bude vybudovaný prípojný bod na trase CNCG1 pred RK2 a na trase CNCG1+CNCG2 z RK3 do RK2 na potrubnom moste pri RK3. Spaľovací vzduch bude do fagle privádzaný spolu s DNCG plynmi. Kondenzáty vznikajúce v priestoroch spaľovacieho zariadenia budú potrubiami zvedené do zberného systému NCG kondenzátov. Nové spaľovacie zariadenie bude vybavené snímačmi na meranie teploty, prietoku / tlaku jednotlivých médií.

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

- SO 13.13 Regeneračný kotol č.3 - stavebné úpravy
- SO 15.01 Potrubné a káblové mosty

Prevádzkové súbory:

- PS 62 Regeneračný kotol č.3
- PS 1501.1 Vonkajšie technologické rozvody
- DPS 62/8 Regeneračný kotol č.3 - NCG fakla - Strojnotechnolog. časť
- DSP 62/9 Regeneračný kotol č.3 - NCG fakla – PRS
- DSP 62/10 Regeneračný kotol č.3 - NCG fakla - ASRTP
- DPS 1501.1/1 Strojnotechnologická časť
- DSP 1501.1/2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu neobsadené
- DSP 1501.1/3 ASRTP neobsadené

Parametre zariadenia na náhradné spaľovanie NCG plynov:

Núdzová prevádzka	≤ 240 h/rok
Projektovaný tepelný príkon	10 MW
Prietok CNCG plynov	400 – 3 600 Nm ³ /hod
Prietok DNCG plynov	max. 19 669 Nm ³ /hod (pri 60 °C)
Prietok zemného plynu	70 – 500 Nm ³ /hod
Množstvo spaľovacieho vzduchu	max. 25 196 Nm ³ /hod
Čas nábehu	< 60 s (z „chladného stavu“)

Predpokladané náklady na stavbu: cca 2 mil. eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A. Stavba „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, číslo zákazky 1604, z februára 2016, zodpovedný projektant Ing. Ján Vrana, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4351*Z*2-4 Inžinierske stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
- B. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
- D. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- E. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- F. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
- G. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a doklad o jeho odbornej spôsobilosti. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
- H. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- I. Miesto stavby: areál prevádzky; parc. č. KN-C 436/1, 437/1, 437/2, 437/4, 438, 449 k.ú. Štiavnička a na parc. č. KN-C 7720, 7721, 7898/2, 8000, 8003, 8004, 8005 k.ú. Ružomberok.
- J. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku.
- K. Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- L. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (vyhláška č.508/2009 Z.z.) a o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (nariadenie vlády č.396/2006 Z.z.) a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- M. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- N. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami, v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- O. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- P. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
- P.1.** Do jestvujúceho riadiaceho systému RK3 zaradiť aj zariadenie na náhradné spaľovanie NCG plynov „fakľu“, ktoré bude pod stálym dohľadom prevádzkovateľa a kontinuálne budú v riadiacom systéme zaznamenávané jeho základné prevádzkové parametre.
- P.2.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- P.3.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
- P.3.1.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
 - P.3.2.** Stavebník zabezpečí, aby pri demontážnych a stavebných prácach nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality podzemných vôd.
 - P.3.3.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
 - P.3.4.** Nové úseky potrubí na kondenzát NCG plynov a napojenie na jestvujúci systém musia byť vybudované ako vodotesné. Všetky novovybudované úseky potrubí v rámci predmetnej stavby je potrebné odskúšať skúškou vodotesnosti.
- P.4.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia, a to:
- P.4.1.** Držiteľ odpadov je v zmysle zákona o odpadoch povinný ich zaradiť podľa katalógu odpadov, triediť podľa druhov, uprednostniť ich materiálové zhodnotenie pre zneškodnením a o spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
 - P.4.2.** Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - P.4.3.** Pôvodca nebezpečných odpadov je povinný mať vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade so všeobecne záväznými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
 - P.4.4.** Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách, vo vhodných nádobách a kontajneroch do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
 - P.4.5.** Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
 - P.4.6.** Pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí odpadov na zhodnotenie, zneškodnenie od oprávnených organizácií).
- P.5.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- P.5.1.** Spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov z výroby celulózy bude výlučne používaná na núdzovú prevádzku (prevádzka ≤ 240 h/rok).

- P.5.2.** V spaľovacej peci pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov z výroby celulózy ako podporné a stabilizačné palivo používať výhradne zemný plyn naftový.
- P.5.3.** Po zrealizovaní predmetnej stavby požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia počas skúšobnej prevádzky podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší.
- P.5.4.** K žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene technologického zariadenia predložiť podmienky prevádzkovania spaľovacieho zariadenia, ktoré určil dodávateľ spaľovacieho zariadenia pre garanciu deklarovanej účinnosti oxidácie.
- P.5.5.** K žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene technologického zariadenia predložiť návrh doplnenia Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia.
- P.5.6.** Návrh doplnenia STPP a TOO počas skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia vypracovať tak, aby doposiaľ spoločný STPP a TOO pre zdroje znečisťovania ovzdušia Regeneračný kotol č. 2 a Výroba nebielenej buničiny bol vypracovaný pre každý zdroj znečisťovania ovzdušia samostatne.
- P.5.7.** Požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ v súvislosti s vydaním súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia Regeneračný kotol č.2, Regenerácia.
- P.5.8.** Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia – po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší predložiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať o schválenie zmeny postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok.
- P.5.9.** Pripraviť návrh doplnenia vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a tento priložiť k žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.
Ďalšie požiadavky na ochranu ovzdušia:
- P.5.10.** Používať uzavreté kontajnery, ochranné plachty pri preprave sypkých materiálov, používať ochranné plachty.
- P.5.11.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska a zametáním vozoviek.

P.5.12. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

P.5.13. Pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“.

P.6. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný, večerný a nočný čas.

P.7. Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.

P.8. Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná objektivizácia hluku v životnom prostredí v areáli prevádzky aj pred najbližším obytným objektom na preukázanie dodržania určených limitných hodnôt.

R. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

R.1. Stavba bude napojená na jestvujúce rozvody v prevádzke (zemný plyn naftový, elektrická energia, NCG plyny, odvod kondenzátu).

R.2. Pre potreby stavby využívať existujúce areálové komunikácie.

S. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, Pracovisko Banská Bystrica:

Doriešiť a odstrániť v procese výstavby :

S.1. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS a triedy vnútornej ochrany SPD) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390).

S.2. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny, ochrany samočinným odpojením od napájania, ochrany pred skratom a preťažením a krytia) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

S.3. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vypnutie hlavného vypínača nie je vybavené bezpečnostným vypínaním s núteným rozopnutím obvodu) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 464.1 STN 33 2000-4-46.

S.4. Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické vyznačenie rozvádzačov – rozpor s § 9 ods.1 písm. e) a písm. h) vyhlášky č.453/2000 Z.z.

S.5. Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické vyznačenie bleskozvodu – rozpor s § 9 ods.1 písm. e) a písm. h) vyhlášky č.453/2000 Z.z.

S.6. Technická správa neobsahuje riešenie napojenia stavby na jestvujúcu el. sieť – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

S.7. Nie sú navrhnuté prierezy el. vedení – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

- S.8. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom – prepäťové ochrany) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-3 (34 1390).
- S.9. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (nie je riešené, či hlavný vypínač zariadenia je uzamykateľný vo vypnutej polohe) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200).
- S.10. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A nie sú chránené prúdovým chráničom) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN EN 33 2200-4-41.
- S.11. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (elektrické zariadenia v priestore s vonkajším vplyvom AD4 nie sú chránené prúdovým chráničom) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. N1.1.1 a 415.1 STN EN 33 2200-4-41.
- Ďalšie požiadavky:
- S.12. V projekte opraviť nesprávne čísla všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a technických noriem.
- S.13. V súhrnnej technickej správe je nesprávne uvedený sklon rebríka 1:2,5. V zmysle bodu 4.7 prílohy č.1 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. sklon jednoduchého rebríka nesmie byť menší ako 2,5:1 a väčší ako 4:1.
- S.14. Schodištia, rebríky, plošiny a zábradlia na technologickom zariadení je potrebné vyhotoviť v súlade so súborom noriem STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4 (83 3102).
- S.15. Pre technologické zariadenie je potrebné uplatniť aj požiadavky nar. vlády SR č. 436/2008 Z.z. a smernice EP a RADY 2006/42/ES.
- S.16. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A a plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- S.17. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- S.18. Pracovné prostriedky (technologické zariadenie, vyhradené technické zariadenia) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- S.19. Pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenia) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

- S.20. Predložiť stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby pri kolaudačnom konaní.

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva

- S.21. Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi.
- S.22. Vytvárať skládky odpadov je zakázané.
- S.23. Ku kolaudácii stavby investor stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné...).

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna vodná správa

- S.24. Pri realizácii stavby dodržať platnú vodnú legislatívu a STN.
- S.25. Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia

- S.26. Predmetná inštalácia nového spaľovacieho horáka bude zmenou technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 4.18.1 – výroba nebielenej buničiny, Regenerácia.
- S.27. Uvedené zmeny technologického zariadenia predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia musia byť posúdené príslušným úradom a povolené vydaním súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší. Správne konanie na vydanie predmetného súhlasu bude podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ súčasťou integrovaného povolenia.
- S.28. Okresný úrad vyzýva prevádzkovateľa na zabezpečenie vypracovania a predloženia odborného posudku, ktorý bude doručený na Okresný úrad ešte pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia „Výroba sulfátovej buničiny“ v súvislosti s povolením predmetnej stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania

- S.29. Prevádzka bude pod stálym dohľadom prevádzkovateľa, ovládaná riadiacim systémom so zaznamenávaním základných prevádzkových parametrov.
- S.30. Dodržania všetkých relevantných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania nových zariadení, uvedených v bode 8.1. prílohy č.7 vyhlášky č. 410/2012 Z.z.
- S.31. v projektovej dokumentácii rozpracovať, aká musí byť minimálna teplota a minimálna zrdžná doba v spaľovacej komore, aby bola zabezpečená garantovaná účinnosť oxidácie TRS.
- S.32. Počas skúšobnej prevádzky preukázať účinnosť zariadenia (účinnosť oxidácie TRS v navrhovanom spaľovacom zariadení je garantovaná na úrovni 99,5 %).
- T. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie k vyznačeniu právoplatnosti.
- U. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada stavebník inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky. Stavba nesmie byť užívaná bez právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

- V. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:**
- V.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - V.2. Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
 - V.3. Stavebný, montážny denník.
 - V.4. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - V.5. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov) v úradnom jazyku.
 - V.6. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem (úradné skúšky vyhradených technických zariadení, revízie, skúšky vodotesnosti pre všetky inštalované potrubné rozvody, ...).
 - V.7. Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
 - V.8. Povinnosti obsluhy zapracované do miestneho prevádzkového predpisu.
 - V.9. Návod na obsluhu, ktorý Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom (plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, generálne opravy, čistenie a údržba).
 - V.10. Kópie dokladov o zhodnotení, prípadne zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
 - V.11. Geometrické zameranie stavby.
 - V.12. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší, vydané Okresným úradom Ružomberok, k dočasnému užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky.
 - V.13. Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Ružomberok.
 - V.14. Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
 - V.15. Návrh aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- W.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- X.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

b) Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ podľa zákona o IPKZ je: (strana 19/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

doplňa nasledovne :v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov“, na pozemkoch parcelné č. KN-C 436/1, 437/1, 437/2, 437/4, 438, 449 k. ú. Štiavnička a na parcelných č. KN-C 7720, 7721, 7898/2, 8000, 8003, 8004, 8005 katastrálne územie Ružomberok, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

c) Časť

2. Opis prevádzky, Stručný opis výroby, 7. Likvidácia NCG plynov (strana 30/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

mení a doplňa v časti 7. Likvidácia NCG plynov:

System zberu a likvidácie NCG

NCG plyny	Zariadenie na zneškodňovanie NCG			
	Normálna Prevádzka	Núdzová prevádzka 1	Núdzová prevádzka 2	Núdzová prevádzka 3
CNCG 1 + CNCG 2	RK2 + RK3 Súčasne	RK2 alebo RK3 Samostatne	Pred zmenou: PV - len CNCG1 MoDo - len CNCG2	Pred zmenou: MoDo - len CNCG1
			Po zmene: Fakľa (samostatne)	Po zmene: MoDo - len CNCG1
SOG	spracované v metanolovej kolóne	KB – pri poruche systému likvidácie metanolu		
DNCG - z várne a prania a nebiel. triedenia	RK2	KB		
DNCG - z odparky a kaustifikácie	RK3	KB	Pred zmenou: MoDo	MoDo ¹⁾
			Po zmene: Fakľa	

Vysvetlivky:

RK2 – regeneračný kotol č.2

RK3 – regeneračný kotol č.3

PV- pec na vápno

KB – kotol na biomasu

MoDo – MoDo pec

1) CNCGI sa v MoDo peci môžu spaľovať len za spoluspaľovania DNCG, ktoré slúži ako spaľovací vzduch

d) Časť

B. Emisné limity, B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (strana 62/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007)

doplna nasledovne :

B.1.31. Pri prevádzkovaní spaľovacej pece pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov (fakle) < 240 h/rok sa emisné limity neurčujú.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov“, na pozemkoch parcelné č. KN 436/1, 437/1, 437/2, 437/4, 438, 449 k.ú. Štiavnička a na parc. č. KN-C 7720, 7721, 7898/2, 8000, 8003, 8004, 8005 k.ú. Ružomberok, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 14.04.2016, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 12326/2016/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ už bola povolená v integrovanom povolení č.4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. a), b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od náležitosti žiadosti a príloh podľa § 7, zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 27.04.2016, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (30 dní).

V stanovenej lehote sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava: záväzné stanovisko č.3376/2016-3.4/ml zo dňa 04.05.2016, doručené na inšpekciu 11.05.2016:

Z predložených podkladov

- listu č.4605-13842/2016/Daň/770320104/Z62-SP zo dňa 27.04.2016, doručeným na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02.05.2016, o začatí integrovaného konania,
- dokumentácie (CD),
- odôvodnenie Vyhodnotenia spôsobu zapracovania pripomienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR,

je možné konštatovať, že návrh na stavebné konanie je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní.

OU Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia: súhlas č.OU-RK-OSZP-2016/005037-003 zo dňa 24.05.2016 za podmienok:

1. Spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov z výroby celulózy bude výlučne používaná na núdzovú prevádzku (prevádzka ≤ 240 h/rok).
2. V spaľovacej peci pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov z výroby celulózy ako podporné a stabilizačné palivo používať výhradne zemný plyn naftový.
3. Po zrealizovaní predmetnej stavby požiadať Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia počas skúšobnej prevádzky podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší.
4. K žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene technologického zariadenia predložiť podmienky prevádzkovania spaľovacieho zariadenia, ktoré určil dodávateľ spaľovacieho zariadenia pre garanciu deklarovanej účinnosti oxidácie.
5. K žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene technologického zariadenia predložiť návrh doplnenia Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia.
6. Návrh doplnenia STPP a TOO počas skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia vypracovať tak, aby doposiaľ spoločný STPP a TOO pre zdroje znečisťovania ovzdušia Regeneračný kotol č. 2 a Výroba nebielenej buničiny bol vypracovaný pre každý zdroj znečisťovania ovzdušia samostatne.
7. Požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ v súvislosti s vydaním súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia Regeneračný kotol č.2, Regenerácia.
8. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Výroba nebielenej buničiny, Regenerácia – po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší predložiť na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať o schválenie zmeny postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok.
9. Pripraviť návrh doplnenia vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej

evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a tento priložiť k žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do bodov P.5.1. až P.5.9. tohto rozhodnutia.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložených so žiadosťou:

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, Pracovisko B. Bystrica: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1521/2/2016, zo dňa 26.02.2016:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS a triedy vnútornej ochrany SPD) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390).
- 2.2. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny, ochrany samočinným odpojením od napájania, ochrany pred skratom a preťažením a krytia) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
- 2.3. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vypnutie hlavného vypínača nie je vybavené bezpečnostným vypínaním s núteným rozopnutím obvodu) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 464.1 STN 33 2000-4-46.
- 2.4. Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické vyznačenie rozvádzačov – rozpor s § 9 ods.1 písm. e) a písm. h) vyhlášky č.453/2000 Z.z.
- 2.5. Stavebné výkresy stavby neobsahujú schematické vyznačenie bleskozvodu – rozpor s § 9 ods.1 písm. e) a písm. h) vyhlášky č.453/2000 Z.z.
- 2.6. Technická správa neobsahuje riešenie napojenia stavby na jestvujúcu el. sieť – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
- 2.7. Nie sú navrhnuté prierezy el. vedení – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.
- 2.8. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom – prepäťové ochrany) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-3 (34 1390).
- 2.9. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (nie je riešené, či hlavný vypínač zariadenia je uzamykateľný vo vypnutej polohe) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200).
- 2.10. V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A nie sú chránené prúdovým chráničom) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 411.3.3 STN EN 33 2200-4-41.

2.11.V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (elektrické zariadenia v priestore s vonkajším vplyvom AD4 nie sú chránené prúdovým chráničom) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. N1.1.1 a 415.1 STN EN 33 2200-4-41.

Pripomienky a upozornenia:

2.12.V projekte opraviť nesprávne čísla všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a technických noriem.

2.13.V súhrnnej technickej správe je nesprávne uvedený sklon rebríka 1:2,5. V zmysle bodu 4.7 prílohy č.1 k vyhláške č. 147/2013 Z.z. skon jednoduchého rebríka nesmie byť menší ako 2,5:1 a väčší ako 4:1.

2.14.Schodišťa, rebríky, plošiny a zábradlia na technologickom zariadení je potrebné vyhotoviť v súlade so súborom noriem STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4 (83 3102).

2.15.Pre technologické zariadenie je potrebné uplatniť aj požiadavky nar. vlády SR č. 436/2008 Z.z. a smernice EP a RADY 2006/42/ES.

2.16.Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A a plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

2.17.Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

2.18.Pracovné prostriedky (technologické zariadenie, vyhradené technické zariadenia) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

2.19.Pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenia) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do bodov S.1. až S.19. tohto rozhodnutia.

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2016/002703-002/OH, zo dňa 18.02.2016:

K predloženému projektu stavby z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

- Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- ku kolaudácii stavby investor, dodávateľ stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné...)

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok S.21. až S.23. tohto rozhodnutia.

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna vodná správa, vyjadrenie č.OU-RK-OSZP-2016/002732-002, zo dňa 18.02.2016: Z hľadiska ŠVS súhlasíme s realizáciou stavby a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. Pri realizácii stavby dodržať platnú vodnú legislatívu a STN.
2. Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok S.24. a S.25. tohto rozhodnutia.

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2016/002711-002 zo dňa 18.02.2016: Stavba je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. K realizácii stavby orgán ochrany prírody nemá pripomienky.

OÚ Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.OU-RK-OSZP-2016/002702-002 OO zo dňa 19.02.2016: Predmetom uvedenej stavby je inštalácia nového spaľovacieho horáka- fagle, ktorej účelom je zjednodušenie záskokovej likvidácie NCG plynov. Predmetná inštalácia nového spaľovacieho horáka bude zmenou technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 4.18.1 – výroba nebielenej buničiny, Regenerácia.

Uvedené zmeny technologického zariadenia predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia musia byť posúdené príslušným úradom a povolené vydaním súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší. Správne konanie na vydanie predmetného súhlasu bude podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ súčasťou integrovaného povoľovania.

Okresný úrad vyzýva prevádzkovateľa na zabezpečenie vypracovania a predloženia odborného posudku, ktorý bude doručený na Okresný úrad ešte pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia „Výroba sulfátovej buničiny“ v súvislosti s povolením predmetnej stavby.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok S.26. až S.28. tohto rozhodnutia.

Mesto Ružomberok, útvár hlavného architekta, vyjadrenie č.UHA-3136/4951/2016-TE1-SO zo dňa 15.03.2016: k projektovej dokumentácii „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov“ z hľadiska územného plánu nemáme námietky.

Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, technickej infraštruktúry a ochrany žp, záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona č.OSŽT-3418/5100/2016-TX4-BA zo dňa 19.02.2016: Mesto Ružomberok súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia, IŽP, OIPK v Žiline na vyššie uvedenú stavbu podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, číslo zákazky 1604, z februára 2016 bez pripomienok.

Obec Štiavnička, záväzné stanovisko č. 2016/0225 zo dňa 03.03.2016: Obec Štiavnička súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia, IŽP, OIPK v Žiline na vyššie uvedenú stavbu podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, číslo zákazky 1604, z februára 2016 bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-RK1-112/2016, zo dňa 15.03.2016: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: podmienka bola zapracovaná do podmienky S.20. tohto rozhodnutia.

MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava: rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.3376/2016-3.4/ml zo dňa 22.02.2016, doručené na inšpekciu 14.03.2016: Zmena navrhovanej činnosti „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov v MONDI SCP, a.s., Ružomberok“, sa nebude posudzovať podľa zákona za podmienok:

1. Dodržať všetky relevantné technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nových zariadení, uvedených v bode 8.1, prílohe č. 7, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z .
2. V projektovej dokumentácii rozpracovať aká musí byť minimálna teplota a minimálna zdržná doba v spaľovacej komore, aby bola zabezpečená garantovaná účinnosť oxidácie TRS.
3. Počas skúšobnej prevádzky preukázať účinnosť zariadenia (účinnosť oxidácie TRS v navrhovanom spaľovacom zariadení je garantovaná na úrovni 99,5%).
4. Prevádzka tohto zariadenia bude pod stálym dohľadom prevádzkovateľa, ovládaná riadiacim systémom so zaznamenávaním základných prevádzkových parametrov.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do projektovej dokumentácie a dokumentu, ktorý riešil vyhodnotenie a vysporiadanie sa s týmito podmienkami, a zároveň boli projektová dokumentácia aj vyhodnotenie zaslané na ministerstvo na posúdenie – odpoveď zo dňa 04.05.2016, uvedená vyššie.

Účelom stavby je zefektívnenie a zjednodušenie záskokovej likvidácie zápachajúcich NCG v jestvujúcej výrobnej prevádzke Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Zariadenie bude prevádzkované ≤ 240 h/rok.

Hlavné technologické zariadenie na náhradné spaľovanie NCG plynov (tzv. fakľa) bude umiestnené na streche prístavby Regeneračného kotla č.3 . Spaľovacie zariadenie bude pozostávať z primárnej spaľovacej komory, plameňovej komory a opláštenia. Bude vybavené troma termočlánkami, pripojením na spaľovací vzduch, riadeným horákom, plameňovým skenerom, odvodom kondenzátu s uzatváracími armatúrami a vzorkovacím potrubím s ventilom. Spaliny budú odvádzané do hlavného komína cez novovybudovaný spalinovod, ktorý bude vedený po existujúcom potrubnom moste a pred komínom bude zaústený do spalinovodu RK3. Podporným palivom pre spaľovanie NCG bude zemný plyn, ktorý bude privádzaný do spaľovacieho zariadenia novovybudovanou prípojkou z jestvujúceho rozvodu plynu. Pre prívod CNCG bude vybudovaný prípojný bod na zberné potrubie v priestoroch RK3. Spaľovací vzduch bude do fakle privádzaný spolu s DNCG plynmi. Kondenzáty vznikajúce v priestoroch spaľovacieho zariadenia budú potrubiami zvedené do zberného systému NCG kondenzátov. Nové spaľovacie zariadenie bude vybavené snímačmi na meranie teploty, prietoku / tlaku jednotlivých médií a i. Realizáciou stavby sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie (ovzdušie) v okolí prevádzky.

Stavby sa bude nachádzať v areáli prevádzky, na parcelách č. CKN 436/1, 437/1, 437/2, 437/4, 438, 449 katastrálne územie Štiavnička a parcelách č. CKN 7720, 7721, 7898/2, 8000, 8003, 8004, 8005 katastrálne územie Ružomberok. Vlastníkom parciel je prevádzkovateľ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,
- v oblasti stavebného konania povolenie stavby „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov“, na pozemkoch parcelné č. KN-C 436/1, 437/1, 437/2, 437/4, 438, 449 k. ú. Štiavnička a na parcelných č. KN-C 7720, 7721, 7898/2, 8000, 8003, 8004, 8005 katastrálne územie Ružomberok, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o vydaní stavebného povolenia na predmetnú stavbu, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúladiť povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
3. Obec Štiavnička, Obecný úrad Štiavnička, Štiavnička 78, 03401 Štiavnička
4. CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. OÚ Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok – oddelenie stavebnej správy, TI a ochrany ŽP
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
4. MŽP SR Bratislava, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. spis