

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica


Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j.: 7468-38616/2016/Pav/470560106/Z45

Banská Bystrica dňa 06. 12. 2016

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 27-12-2016

Dňa 8.1.2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č.10 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837 - 16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostol'any
(Okres Prievidza)

prevádzkovateľ: **Slovenské elektrárne, a.s.**
 sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
 IČO: **35 829 052**

ktorou:

Inšpekcia **mení a dopĺňa** integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona o IPKZ určenie (úprava) zmesného emisného limitu $EL_{mix.O_{2ref.}}$ [mg. m⁻³] pre znečisťujúcu látku oxid uhoľnatý (CO) pre veľké spaľovacie zariadenie – viacpalivové zariadenie HEU – BIO (fluidný kotol FK1).

V časti **B.1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, v bode **1.1.2 Určenie emisných limitov**, časti a) EL pre VSZ 1 – viacpalivové zariadenie HEU -BIO (kotol FK1-jestvujúce zariadenie Z2) sa v plnom rozsahu ruší tabuľka č. 7b a nahrádza sa novou tabuľkou č. 7b: ktorá znie:

tab.č.7b

Spaľovacie zariadenie	Miesto vypúšťania (č. komína)	Zdroj emisií (SJ)	Rozsah kombinácie tep. príkonov palív ¹⁾ [%]		Znečisťujúca látka				
			HEU	BIO	$EL_{mix.O_{2ref.}}$ [mg.m ⁻³]				
					TZL	SO ₂	NO _x	CO	TOC
VSZ 1	K01	FK1	100	0	25	250	200	250	0
			95	5	24,75	247,5	202,5	250	50
			90	10	24,5	245	205	250	50
			85	15	24,25	242,5	207,5	250	50
			80	20	24	240	210	250	50

V časti **A. 5. Technicko – prevádzkové podmienky** sa ruší znenie bodu 5.12 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

5.12 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú výmenu absorbentu (aktívneho uhlia), ktorý je súčasťou absorpčného sprchového filtra na prevádzke čistiacej stanice zamazutovaných odpadových vôd v intervale 1 krát za 6 rokov. O tejto výmene je povinný viesť záznamy v prevádzkovom denníku.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava doručenej inšpekcii dňa 03. 10. 2016 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 45 pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 7468-32943/47/2016//Pav zo dňa 19. 10. 2016 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Predmetom zmeny č. 45 integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdušia určenie (úprava) zmesného emisného limitu $EL_{mix.O_{2ref.}}$ [$mg \cdot m^{-3}$] pre znečisťujúcu látku oxid uhoľnatý (CO) pre veľké spaľovacie zariadenie – viacpalivové zariadenie HEU – BIO (fluidný kotol FK1). V zmene integrovaného povolenia č. 2607-26256/Pet,Kri/470560106/Z39 zo dňa 17.09.2015 sú uvedené hodnoty zmesných limitov $EL_{mix.O_{2ref.}}$ [$mg \cdot m^{-3}$] pre znečisťujúce látky: TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC podľa rozsahu predpokladanej kombinácie palív hnedého uhlia (HEU) a biomasy – drevnej štiepky (BIO) platné od 1. januára 2016. V zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia je pre veľké spaľovacie zariadenia emisný limit pre oxid uhoľnatý pri spaľovaní hnedého uhlia a biomasy rovnaký t.j. $250 mg \cdot m^{-3}$ a preto pre túto znečisťujúcu látku nie je potrebné vykonávať výpočet hodnoty zmesného emisného limitu v prípade spoluspaľovania hnedého uhlia a biomasy – drevnej štiepky pre viacpalivové spaľovacie zariadenie (fluidný kotol FK1). Na základe uvedeného sa vykonala úprava v tabuľke č. 7b, v časti B.1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v bode 1.1.2 Určenie emisných limitov, časť a).

Predmetom zmeny č. 45 integrovaného povolenia bola aj zmena intervalu výmeny absorbentu - koksového filtra, ktorý je súčasťou čistiacej stanice zamazutovaných odpadových vôd, do ktorej sa prečerpávajú odpadové vody s obsahom mazutu. V rámci rekonštrukcie mazutového hospodárstva vykonanej v predchádzajúcich rokoch sa odpadová voda z koksových filtrov odvádza do čistiacej stanice zaolejovaných odpadových vôd, odkiaľ sa vyčistená voda znova použije v technologickom procese. Nakoľko interval výmeny koksových náplní zostal aj napriek opatreniam nezmenený, prevádzkovateľ požiadal o zmenu intervalu pravidelnej výmeny absorbentu (aktívneho uhlia) na základe opatrení, ktoré vykonal v mazutovom hospodárstve. Inšpekcia preto v časti A., v bode 5.12 Technicko – prevádzkové vykonala zmenu podmienky a určila interval výmeny koksových náplní na 1 krát za 6 rokov.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e), nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d).

V lehote určenej na vyjadrenie nebolo inšpekcii doručené vyjadrenie od Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia.

Podkladom pre vydanie zmeny č. 45 integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
2. Obec Zemianske Kostol'any, Obecný úrad, ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza.