

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 7934-40219/2015/Pal/570240206/Z18

Košice 16.01.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.2.2016

Dňa: 25.1.2016 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008, č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, č. 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa 30.06.2009, č. 6154-28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010, č. 3228-12408/2011/Kov/570240206/Z6 zo dňa 26.04.2011, č. 5700-25673/2011/Haj/570240206/Z7 zo dňa 29.09.2011, č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, č. 1001-14404/2012/Haj/570240206/Z8 zo dňa 22.05.2012, č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa 17.07.2012, č. 8548-36970/2012/Haj/570240206/Z11 zo dňa 18.01.2013, č. 2582-9546/2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013, č. 5145-23711/2013/Ber/570240206/Z13 zo dňa 10.09.2013, č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014 a č. 3570-15279/2015/Pal/570240206/Z16 zo dňa 26.05.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné

okres: Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CHEMES, a.s. Humenné**
sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**
IČO: **31 695 426**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. IŽP Košice zamieta žiadosť prevádzkovateľa o predĺženie termínu odkedy je prevádzkovateľ povinný na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním automatizovaným monitorovacím systémom (ďalej tiež „AMS“) a ponecháva v platnosti pôvodný termín určený v podmienke č. B. 1.3 časti II. integrovaného povolenia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie prvého odseku a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Prevádzka Tepláreň je určená na výrobu tepelnej energie v kotloch K4, K5, K7, K8 a K9 rozdelených podľa agregáčnych pravidiel do zariadenia 1 (K4, K5, K8) s menovitým tepelným príkonom 195,4 MW, zariadenia 3 (K7) s menovitým tepelným príkonom 19 MW a zariadenia 4 (K9) s menovitým tepelným príkonom 43 MW a na výrobu elektrickej energie v nainštalovaných turbogenerátoroch TG1, TG2, TG3 a TG4 o celkovom nominálnom výkone 24 MWh. Tepelná energia (viac ako 50 %) vo forme technologickej pary o teplote cca 445 °C a tlaku 3,7 - 4,0 MPa, resp. o teplote cca 231 °C a tlaku cca 0,98 MPa sa dodáva technologickým zariadeniam nachádzajúcich sa v Priemyselnom parku CHEMES Humenné a na vykurovanie mesta Humenné, prostredníctvom siete výmenníkových staníc. Kotly boli uvedené do prevádzky v rokoch 1959 až 1995.

Označenie SJ	Povolená/ uvedená do prevádzky (rok)	MTP [MW]	Popis SJ	Palivo	Odluč. zariadenie	Komín č.	Výška komína [m]
K4	1969	50	Parný kotol so sálavou taviacou komorou	Uhlie a stabilizácia zemný plyn	Rukávový látkový filter a mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K5	1974	76,4	Parný kotol so sálavou olejovou a plynovou komorou	Zemný plyn a ťažký vykurovací olej	Mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K7	1976	19	Parný kotol plamencový pretlakový	Zemný plyn	Nemá odlučovač	2	80
K8	1983	69	Parný kotol Ignifluid	Uhlie a biomasa	Látkový hadicový filter a mokré odsírenie	1, 4	130, 41
K9	1994	43	Parný kotol sálavý pretlakový	Zemný plyn	Nemá odlučovač	3	30

SJ – spaľovacia jednotka

MTP – menovitý tepelný príkon

2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa ruší znenie podmienky č. 1.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky v zariadeniach uvedených v nasledujúcich tabuľkách neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „ NO_x “),

- oxid siričitý (SO_2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sirového (SO_3) vyjadreného ako oxid siričitý (SO_2), (ďalej len „ SO_2 “),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „ CO “),

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „ TOC “).

Vymedzenie zariadenia pre určenie emisných limitov

Označenie spaľovacích zariadení	Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW]	Skladba SZ – označenie SJ	MTP spaľovacích jednotiek [MW]	Členenie SJ podľa dátumu povolenia	Spôsob prevádzky / režim prevádzky
VSZ 1	195,4	K4, K5, K8	K4 - 50 K5-76,4 K8- 69	Z1	prechodné obdobie pre zariadenia centrálného zásobovania tepla do 200 MW
SZ ≥ 0,3 MW	19	K7	19	*Príloha č. 4, IV. bod 3., 3.2	štandardný
SZ ≥ 0,3 MW	43	K9	43	*Príloha č. 4, IV. bod 3., 3.2	štandardný

* – vyhláška 410/2012 Z. z.

SJ – spaľovacia jednotka

VSZ – veľké spaľovacie zariadenie

SZ – stredný zdroj

Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení

Zdroj emisií, zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
komín 130 m alebo komín 41 m Zariadenie 1 (195,4 MW) pozostávajúce z kotlov K4(50,0 MW) - uhlie + stabilizácia ZPN K5 (76,4 MW) – ZPN a ŤVO K8 (69,0 MW) – uhlie a biomasa	Komín 130 m alebo 41 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10)
		SO ₂	Modifikovaný vážený priemer	
		NO _x	Modifikovaný vážený priemer	
		CO	Modifikovaný vážený priemer	
		TOC [*]	50	
komín 80 m Zariadenie 3 (19 MW) pozostávajúce z kotla K 7 (19 MW) - ZPN	Komín 80 m	NO _x	200	2), 3)
		CO	100	
komín 30 m Zariadenie 4 (43 MW) pozostávajúce z kotla K 9 (43 MW) - ZPN	Komín 30 m	NO _x	200	2), 3)
		CO	100	

TOC^{*} – platí pri spaľovaní biomasy

ZPN – zemný plyn naftový

ŤVO – ťažký vykurovací olej

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj. (tuhé palivá).
- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj. (kvapalné a plynné palivá).

- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 4) Emisný limit pre NO_x 1 200 mg.m⁻³ platí pri spaľovaní palív s obsahom prchavých zlúčenín menej ako 10 %, len pre jestvujúce zariadenia, ktoré začali prevádzku s takýmto palivom dvanásť mesiacov pred 1. decembrom 2001.
- 5) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 2400 - 4 x MTP.
- 6) Platí pre zariadenia spaľujúce palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti.
- 7) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{mix,(O_{2ref})} = \frac{(20,95 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2refi})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

- EL_{mix,(O_{2ref})} modifikovaný vážený priemer emisných limitov,
 EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,
 Q_i tepelný príkon v i-tom palive,
 Q_{celk} celkový tepelný príkon,
 O_{2ref} referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý EL_{mix,(O_{2ref})},
 O_{2refi} referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,
 MPT menovitý tepelný príkon.

- 8) Výsledná hodnota referenčného kyslíka vstupujúca do výsledného vzorca sa určí ako referenčný kyslík z prevládajúceho paliva t. j. 3 % alebo 6%.
- 9) V zmysle prílohy č. 4, I., bod 2. vyhlášky č. 410/2012 Z. z. a po zohľadnení technických a ekonomických faktorov sú zariadenia 3, 4 samostatné zariadenia < 50 MW a ≥ 0,3 MW.
- 10) Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch:

Spaľovacie zariadenia	Znečisťujúca látka	Emisné limity EL _i platné do 31.12.2022 (mg.m ⁻³)			
		uhlie	biomasa	ĽVO	ZPN
Zariadenie I (195,4MW) K4, K5, K8	TZL	100	100	50/100 ⁶⁾	5
	SO ₂	1618 ⁵⁾	200	1700	35
	NO _x	600/1200 ⁴⁾	600/1200 ⁴⁾	450	200
	CO	250	250	175	100

EL_i - emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému menovitému tepelnému príkonu zariadenia.

3) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia:

a) sa ruší znenie podmienok č. 1.1 a 1.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Zariadenie 1		
Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z filtra do 130 m alebo 41 m komína				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1a), b)	2)	3), 4)
TOC	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4), 5)
Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Zariadenie 3		
Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z filtra do 80 m komína				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4)
Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Zariadenie 4		
Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z filtra do 30 m komína				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1c)	2)	3), 4)

1a) Interval periodického merania je šesť mesiacov.

1b) Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní viacrežimového zariadenia zároveň zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov pri najnižšom povolenom tepelnom príkone podľa prílohy č. 2 časti B šiesteho bodu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z. z., o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“), ak sa pri takom príkone emisne viacrežimové zariadenie bežne prevádzkuje. Interval tohto periodického merania je tri kalendárne roky.

1c) Interval periodického merania je tri kalendárne roky.

2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Oprávnené metódy – ENPIS.

4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

5) Prvé periodické meranie je prevádzkovateľ povinný vykonať pri prvom samostatnom spaľovaní biomasy v kotloch.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

b) sa dopĺňa podmienka č. 1.12 s nasledovným znením:

1.12 Prevádzkovateľ je povinný najmenej raz za kalendárny rok vykonať periodické oprávnené meranie na veľkom spaľovacom zariadení - zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) pri spaľovaní čierneho a hnedého uhlia za účelom zistenia hmotnostnej koncentrácie emisie celkovej ortuti.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7, § 20 ods. 1 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Tepláreň“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, doručenej IŽP Košice dňa 23.10.2015.

Spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné požiadala listom doručeným na IŽP Košice dňa 23.10.2015 o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 7934-32244/57/2015/Pal/Z18 zo dňa 02.11.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je možné v konaní pokračovať. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice konanie rozhodnutím č. 7934-32243/57/2015/Pal/570240206/Z18-PK zo dňa 02.11.2015 prerušil a vyzval prevádzkovateľa aby IŽP Košice predložil:

1) Prepracovanú žiadosť (v písomnom vyhotovení, v troch kusoch a v elektronickej forme), kde v kapitole „Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada“ bude zo zoznamu konaní, ktoré sú predmetom žiadosti o zmenu integrovaného

povolenia, vylúčené konanie o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií (ďalej len „AMS“) a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia nie je samotná inštalácia AMS ale len zmena termínu preukazovania dodržiavanie emisných limitov na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) kontinuálnym meraním AMS.

2) Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Čl. II. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ).

Prevádzkovateľ doplnil žiadosť o vyššie uvedené náležitosti dňa 24.11.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je zároveň prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 7934-35575/57/2015/Pal/Z18 zo dňa 30.11.2015, doručeným dňa 03.12.2015 a 04.12.2015. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutému orgánu 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 21.12.2015.

IŽP Košice zároveň listom č. 7934-35577/57/2015/Pal/Z18 zo dňa 30.11.2015, doručeným dňa 04.12.2015, požiadal dotknutú obec, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. Uvedené údaje boli mestom Humenné zverejnené od 09.12.2015 do 28.12.2015.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 04.12.2015 do 18.12.2015 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 04.12.2015 do 04.01.2015

zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 04.12.2015 do 18.12.2015 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 04.12.2015 do 04.01.2015 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a náležitostí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 7934-36585/57/2015/Pal/Z18 zo dňa 08.12.2015 o predĺženie lehoty o 30 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu časovej náročnosti procesu vydania predmetnej zmeny integrovaného povolenia. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia listom č. 58074/2015 zo dňa 14.12.2015 vyhovel žiadosti IŽP Košice a predĺžilo lehotu na vydanie rozhodnutia o 30 dní.

V rámci zmeny integrovaného povolenia bolo k predloženej žiadosti doručené vyjadrenie účastníka konania Mesta Humenné č. 8255/2015 zo dňa 11.12.2015, ktorý vo svojom vyjadrení uviedol nasledovné:

„Mesto Humenné nesúhlasí s požadovanými zmenami integrovaného povolenia č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 pre prevádzku „Tepláreň“, navrhovanými prevádzkovateľom Chemes, a.s. Humenné, Chemlónska 1, 066 33 Humenné v rámci konania oznámeného Mestu Humenné listom SIŽP č. 7934-35575/57/2015/Pal/Z18 zo dňa 30.11.2015. Mesto Humenné nesúhlasí so zrušením doterajšieho znenia podmienky 1.3 a jeho nahradenia novým znením a nesúhlasí ani s doplnením tabuľky s názvom „Plán preukázania dodržiavania emisných limitov AMS na zariadení 1 (kotol K4, K5, K8) na prevádzke Tepláreň od 1.1.2019“ do časti II. bodu 1.3 integrovaného povolenia č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006 pre prevádzku „Tepláreň“, prevádzkovateľa Chemes, a.s. Humenné, Chemlónska 1, 066 33 Humenné.

Mesto Humenné žiada rešpektovať v súčasnosti platné integrované povolenie č. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006, nakoľko spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, bol poskytnutý dostatočný čas na inštaláciu automatizovaného monitorovacieho systému emisií v súlade so zákonom.“

IŽP Košice prihliadal na vyjadrenie Mesta Humenné č. 8255/2015 zo dňa 11.12.2015 a nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa o opätovné predĺženie termínu odkedy je prevádzkovateľ povinný na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS. Uvedenú

skutočnosť IŽP Košice odôvodňuje tým, že podľa § 9 ods. 1 vyhlášky č. 411/2012 Z. z., ak ide o veľké spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyšším, kontinuálnym meraním sa zisťuje hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie pre oxid siričitý, oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, tuhé znečisťujúce látky a oxid uhoľnatý, pričom prevádzkovateľovi bol termín, odkedy je povinný na predmetnom zdroji znečisťovania ovzdušia preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS, predĺžený opakovane trikrát. Povinnosť začať preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS bola prevádzkovateľovi prvýkrát uložená rozhodnutím IŽP Košice č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, pričom termín splnenia tejto povinnosti bol stanovený do 01.04.2013. Rozhodnutím IŽP Košice č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa 17.07.2012 bol termín splnenia tejto povinnosti predĺžený do 01.07.2013, rozhodnutím IŽP Košice č. 2582-9546/2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013 bol termín predĺžený do 01.07.2014 a rozhodnutím IŽP Košice č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014 bol termín predĺžený do 01.01.2016.

IŽP Košice podotýka, že v čase vydania rozhodnutia IŽP Košice č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012 bola platná Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z. z., o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. V zmysle § 8 ods. 1 vyššie citovanej vyhlášky, platnej od 15.09.2010 do 31.12.2012, bolo určené, že ak ide o zariadenie na spaľovanie palív alebo o zariadenie na nepriamy procesný ohrev s menovitým tepelným príkonom 100 MW a vyšším, tak sa vybrané veličiny a emisie znečisťujúcich látok zisťujú kontinuálnym meraním.

IŽP Košice konštatuje, že už vo svojom rozhodnutí č. 3570-15279/2015/Pal/570240206/Z16 zo dňa 26.05.2015, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia – ústredie – útvar integrovaného povoľovania a kontroly č. 5942-24293/27/2015/Pos zo dňa 24.08.2015, nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa o predĺženie termínu odkedy je prevádzkovateľ povinný na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS, s termínom od 01.07.2016, keďže pokladal ďalšie predlžovanie plnenia tejto zákonnej povinnosti na úseku ochrany ovzdušia za neopodstatnené.

IŽP Košice taktiež poukazuje na stanovisko firmy ECM Monitory, spol. s r.o. zo dňa 04.08.2015, ktorým prevádzkovateľ odôvodňuje svoju žiadosť, a ktoré tvorí prílohu predmetnej žiadosti. V uvedenom stanovisku firma ECM Monitory, spol. s r.o. informuje prevádzkovateľa, že inštalácia prístrojov AMS na komíne odsírenia v jeho súčasnej podobe nie je možná, pričom definitívny návrh technického riešenia AMS je možný až po návrhu a realizácii úprav respektíve výmeny telesa komína. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že doposiaľ prevádzkovateľom žiadané opakované predlžovania termínu odkedy je povinný na zariadení 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) preukazovať dodržiavanie emisných limitov kontinuálnym meraním AMS, bolo účelové a reálne sa počas obdobia kedy mu bol tento termín predlžovaný nerealizovali žiadne úkony vo veci prípravy inštalácie AMS. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj „Plán preukazovania dodržania emisných limitov AMS na

zariadení 1 (kotel K4, K5 a K8) na prevádzke Tepláreň od 1.1.2019“, ktorý predložil prevádzkovateľ v rámci žiadosti o zmenu integrovaného konania. V tomto pláne je okrem iného uvedené, že v termíne do 31.12.2015 sa ešte len uskutoční statický výpočet sklolaminátového komína k vystuženiu, upevneniu prístrojov AMS a doplnenie galériek a samotné vypracovanie projektu inštalácie AMS sa predpokladá až v termíne od 01.10.2016 do 01.01.2017.

IŽP Košice považuje časové obdobie, ktoré bolo prevádzkovateľovi určené na inštaláciu AMS za dostatočné a má zato, že toto obdobie nebolo prevádzkovateľom využité efektívne a účelne, ale naopak bolo účelovo predlžované pričom sa reálne nerealizovali žiadne úkony vo veci prípravy inštalácie AMS. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice považuje ďalšie predlžovanie plnenia tejto zákonnej povinnosti na úseku ochrany ovzdušia za neopodstatnené.

IŽP Košice v rámci zmeny integrovaného povolenia zároveň prehodnotil a aktualizoval podmienky integrovaného povolenia v súlade s § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice zrušil emisné limity pre zariadenie 2, z dôvodu ukončenia jeho povoleného prevádzkovania ku dňu 31.12.2015 a aktualizoval v podmienke č. B. 1.1 časti II. integrovaného povolenia pre zariadenie 1 (195,4 MW, pozostávajúce z kotlov K4, K5, K8) emisné limity určené pre znečisťujúce látky NO_x (pre palivo uhlie a biomasa) a TZL (pre palivo biomasa) a zároveň upravil vzťahné podmienky pre stanovovanie emisného limitu pre palivo biomasa, tak aby uvedené emisné limity a vzťahné podmienky boli v súlade so špecifickými požiadavkami na veľké spaľovacie zariadenia určenými v bode III. prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 270/2014 Z. z. IŽP Košice zároveň v súlade s vyhláškou č. 411/2012 Z. z. prehodnotil a aktualizoval bod II. I.1 (Kontrola emisií do ovzdušia) integrovaného povolenia.


IŽP Košice taktiež uložil prevádzkovateľovi v súlade s § 9 ods. 8 vyhlášky č. 411/2012 Z. z., povinnosť najmenej raz za kalendárny rok vykonať periodické oprávnené meranie na veľkom spaľovacom zariadení pri spaľovaní čierneho a hnedého uhlia za účelom zistenia hmotnostnej koncentrácie emisie celkovej ortuti.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠŠOO, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné