

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8001-2848/2017/Haj,Wit/570470206/Z19

Košice 31.01.2017



Rozhodnutie načasbudo

právoplatnosť dňom 13. 3. 2017

Dňa: 23. 3. 2017 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

### **integrované povolenie**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 432-1526/2008/Haj/570470206/Z1 zo dňa 24.01.2008, č. 7126-29008/2009/Haj/570470206/Z2 zo dňa 21.09.2009, č. 8951-31989/2009/Haj/570470206/Z3 zo dňa 23.10.2009, č. 3251-1739/2010/Haj/570470206/Z6 zo dňa 05.02.2010, č. 5254-19244/2011/Wit/570470206/Z7 zo dňa 30.06.2011, č. 3805-14686/2012/Haj/570470206/Z8 zo dňa 08.06.2012, 124-8937/2013/Haj/570470206/Z10 zo dňa 11.04.2013 č. 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9 zo dňa 10.07.2013, č. 6172-29502/2013/Haj/570470206/Z11 zo dňa 06.11.2013 a č. 5074-21072/2014/Haj/570470206/Z12 zo dňa 28.07.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba energií“**  
**Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**  
**okres: Vranov nad Topľou**

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**  
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**  
IČO: **43 806 643**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

- udelenie súhlasu na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vyjadrenie v oblasti ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia o zmene stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením v rozsahu, spočívajúcej o doplnenie stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie zmeny stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením, spočívajúcej v doplnení stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby**

**„Modernizácia kotla K1“**

pred jej dokončením

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1521, 1525, 1528, 1534, 1585, 1586 a v jestvujúcich stavbách na pozemkoch parcelné č. 1525, 1534, 1585 a 1586 v katastrálnom území Nižný Hrabovec.

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**  
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**  
IČO: **43 806 643**

Pozemok parcelné č. 1534 a jestvujúca stavba na pozemku parcelné č. 1534 – kotolňa v katastrálnom území Nižný Hrabovec je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1788 zo dňa 22.04.2015, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve stavebníka. Pozemok parcelné č. 1521 v katastrálnom území Nižný Hrabovec je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1704 zo dňa 22.04.2015, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 450 847, ku ktorej má stavebník v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe dodatku č. 1 zo dňa 11.06.2015 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 31.12.2014. Pozemky parcelné č. 1525, 1528, 1585, 1586 a jestvujúce stavby na pozemkoch parcelné č. 1585 a 1586 v katastrálnom území Nižný Hrabovec sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 22.04.2015, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 445 461, ku ktorým má stavebník v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe dodatku č. 1 zo dňa 11.06.2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014 a na základe dodatku č. 2 zo dňa 11.05.2016 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014, ktorým sa mení doba zmluvy z určitej (od 01.01.2015 do 31.12.2018) na neurčitú.

Obec Nižný Hrabovec ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko č. 374/2016 zo dňa 12.09.2016 pre zmenu stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením.

Zmena stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie dopĺňa o nasledujúci stavebný objekt a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebný objekt:**

SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy

**Prevádzkové súbory:**

PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP

Povolenie zmeny stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením, spočívajúcej v doplnení stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého v spalinách.

**Podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5315-27628/2015/Pal,Mer/570470206/Z14-SP zo dňa 07.10.2015 v časti I. pre uskutočnenie stavby „Modernizácia kotla K1“ ostávajú v platnosti aj pre realizáciu zmeny stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením a dopĺňajú sa o nasledovné podmienky:**

29. Zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CELPROJEKT plus s. r. o., Ružomberok, v mesiaci január 2016, č. zákazky 1608, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Vrana, č. osvedčenia 4351\*Z\*24 a 4351\*Z5-6, Ing. Jurajom Trnovským, č. osvedčenia 0284\*Z\*I, Ing. Júliusom Bočekom, č. osvedčenia 6093\*I3, Ing. Milanom Ondrejkom, č. osvedčenia 1546\*Z\*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Marekom Hurným, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Nižný Hrabovec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
30. Zmenu stavby pred jej dokončením je stavebník je povinný dokončiť do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
31. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou č. ORHZ-VT1-334-001/2016 zo dňa 19.08.2016 ku kolaudačnému konaniu zmeny stavby doložiť osvedčenie o požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie sila chránenej protipožiarnym náterom podľa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, v zmysle ust. § 8 ods. 4 a ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
32. So stavebnými prácami súvisiacimi so zmenou stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so zmenou stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:**

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode „B. 1.1 Doprava biomasy a uhlia do kotla“ za posledný odstavec dopĺňa text s nasledovným znením:

Aditívum (práškový  $\text{CaCO}_3$ ) je skladovaný v dvoch zásobníkoch, z ktorých je pneumatically dopravovaný do spaľovacej komory kotla K1 za účelom zníženia emisií  $\text{SO}_2$  v spalinách. Zásobníky sú vybavené odvetrávacími filtrami. Prach zachytený vo filtroch je spätne využívaný ako aditívum.

- 2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa za podmienku č. 1.7 dopĺňa podmienka č. 1.8 s nasledovným znením:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [ $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ ]	Vzťažné podmienky
2 x zásobník ( $\text{CaCO}_3$ )	2 x Samostatný výdych	TZL	10	1)

- 1) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 3) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode „1. Kontrola emisií do ovzdušia“ sa za poslednú tabuľku podmienky č. 1.1 dopĺňa tabuľka s nasledovným znením:

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: 2 x zásobník ( $\text{CaCO}_3$ )		
Miesto merania: Výdych zo zásobníka				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	3)	1)	2)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.

- 1) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 2) Oprávnené metódy - ENPIS.
- 3) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného

HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 4) **V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2 nahrádza nasledovným novým znením:**

1.2 Prevádzkovateľ je povinný do doby nainštalovania AMS diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 8) **V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke v bode „1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku“ sa do podmienky č. 1.15 dopĺňa odsek s nasledovným znením:**

- preukázanie dodržiavania emisných limitov na zdrojoch emisií zásobníky ( $\text{CaCO}_3$ ) určených v podmienke č. B. 1.8 časti II. integrovaného povolenia.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Modernizácia Kotla K1“ podľa ustanovení stavebného zákona.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 904/164-OIPK/2006-Ko/ 570470206 zo dňa 14.07.2006 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba energií“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením prevádzkovateľovi – stavebníkovi BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, na základe žiadosti doručenej IŽP Košice dňa 06.10.2016. Dňom doručenia

písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- o udelenie súhlasu na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vyjadrenie v oblasti ochrany prírody a krajina k vydaniu povolenia o zmene stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením v rozsahu, spočívajúcej o doplnenie stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o povolenie zmeny stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením, spočívajúcej v doplnení stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č 382 zo dňa 19.08.2016 a č. 1788 zo dňa 19.08.2016,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 19.08.2016,
- c) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- e) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Zmena stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1521, 1525, 1528, 1534, 1585, 1586 a v jestvujúcich stavbách na pozemkoch parc. č. 1525, 1534, 1585 a 1586 v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Obec Nižný Hrabovec ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko č. 374/2016 zo dňa 12.09.2016 pre zmenu stavby „Modernizácia kotla K1“ pred jej dokončením.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8001-34971/57/2016/Haj,Wit/Z19-SP zo dňa 11.11.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V určenej lehote bolo na IŽP Košice doručené stanovisko Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-VT-OSZP-2016/008591-02 zo dňa 21.11.2016 doručenom dňa 24.11.2016, v ktorom uviedol, že nie je príslušným správnym orgánom na vyjadrenie sa, resp. vypracovanie záväzného stanoviska k predmetnej veci na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a preto postúpil predmetné oznámenie na Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené a doručené nasledovné vyjadrenia, súhlasy a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko, č. HaPM-HŽPaZ/01740/16/004343 zo dňa 12.12.2016, v ktorom uviedol, že prikladá súhlasné stanovisko č. č. HaPM-PPL/01176/15/002866 zo dňa 11.08.2016, v ktorom sa k predmetnej zmene v projektovej dokumentácii stavby „Modernizácia kotla K1“ – doplneného o pridávanie aditívna vyjadril, že s predmetnou zmenou súhlasí.
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2016/008581-02 zo dňa 21.11.2016, v ktorom uviedol, že k predmetnej zmene nemá pripomienky.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vo svojom stanovisku č. ORHZ-VT1-334-001/2016 zo dňa 19.08.2016 uviedlo, že stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu zmeny stavby doložiť osvedčenie o požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie sila chránenej protipožiarnym náterom podľa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, v zmysle ust. § 8 ods. 4 a ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov – IŽP Košice túto podmienku zapracoval do bodu č. 31, časť I. tohto rozhodnutia.
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2016/008633-02/Va zo dňa 22.11.2016, v ktorom uviedol, že nevie posúdiť možnosť a vhodnosť dosiahnutia zníženia emisií SO<sub>2</sub> pridávaním aditíva do spaľovacieho procesu a ďalej uviedol, že projekt neobsahuje zdôvodnenie zámeru pridávania aditív, a to či je tento zásah do procesu spaľovania v súlade s podmienkami spaľovania určenými výrobcou zariadenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

- o udelenie súhlasu na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vyjadrenie v oblasti ochrany prírody a krajina k vydaniu povolenia o zmene stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením v rozsahu, spočívajúcej o doplnení stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o povolenie zmeny stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením, spočívajúcej v doplnení stavebného objektu SO.09.202.50.1 Pridávanie aditíva – stavebné úpravy a prevádzkového súboru PS 09.10.01 Pridávanie aditíva – PRS a ASRTP za účelom zníženia plynných emisií oxidu siričitého podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnením zmeny stavby „Modernizácia Kotla K1“ pred jej dokončením a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
4. Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
5. Ing. Juraj Trnovský, Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
6. Ing. Ján Vrana, Baničné námestie č. 2, 034 01 Ružomberok
7. ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 05 Levice
8. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Gröslingová 1, 813 50 Bratislava

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Obec Nižný Hrabovec, stavebný úrad, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na ŽP, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka č. 881, 093 01 Vranov nad Topľou
7. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 89/21/13, 080 01 Prešov
8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

**Príloha č. 1**

**Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:**

1. BUKOCEL, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKÓZA HOLDING a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. Ing. Ján Vrana, Baničné námestie č. 2, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Milan Ondrejka, Tichá ulica 1712/34, 034 84 Liptovské Sliače – Vyšný Sliač
5. Ing. Juraj Trnovský, Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
6. Ing. Július Boček, Plavisko 37, 034 01 Ružomberok
7. ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, 934 05 Levice
8. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Gröslingová 1, 813 50 Bratislava