

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1

Žilina 03. 06. 2008



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 26. 6. 2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 17 ods. 1, § 21 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa
integrované povolenie**

č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007, č. 2811-4892/2008/Kun/770650104/Z1-SP1 zo dňa 07.02.2008 a č.4790-15427/2008/Kun/770650104-Z2 zo dňa 05.05.2008 vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľovi **Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, IČO: 36 403 032**, podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ :

A) Časť **A.5. Technicko-prevádzkové podmienky** (str. 13/38, rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007) body A.5.19. až A.5.21. mení takto:

A.5.19. Kotly K3 a K4 prevádzkovať v obmedzenom prevádzkovom režime, t.j. spolu 20 000 prevádzkových hodín, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, bez určenia emisných limitov, za spaľovania nízkosírneho hnedého uhlia a zemného plynu.

A.5.20. Prevádzkovateľ je povinný evidovať prevádzkové hodiny spolu pre obidva kotly (K3 a K4) a každoročne počnúc rokom 2009 predkladať správu, v ktorej uvedie počet využitých prevádzkových hodín za predchádzajúci kalendárny rok spolu pre kotly K3 a K4 a počet zvyšných hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu - 20 000 prevádzkových hodín.

Termín: od 01. 01. 2008 najneskôr do 31. 12. 2015

A.5.21. Po vyčerpaní prevádzkových hodín, alebo po 31.12.2015, je prevádzkovateľ povinný kotly K3 a K4 odstaviť, alebo ich nahradiť novými.

B) Časť B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdušia

- (strana 19/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007) mení takto:

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.5 :

tabuľka č. 5

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	UHLIE	ZEMNÝ PLYN
			Emisný limit [mg.m ⁻³]	Emisný limit [mg.m ⁻³]
K 1 K 2	Komín (h = 192 m, ø = 8 m)	TZL	50	5
		SO ₂	1332,4	35
		NO _x	600	200
		CO	250	100
K 3 K 4		TZL	Neurčuje sa	Neurčuje sa
		SO ₂	Neurčuje sa	Neurčuje sa
		NO _x	Neurčuje sa	Neurčuje sa
		CO	Neurčuje sa	Neurčuje sa
K 5		TZL	50	5
		SO ₂	1332,4	35
		NO _x	600	200
		CO	250	100

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý

C) Časť I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

(strana 19/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007) mení takto:

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

tabuľka č.12

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
K 1 K 2 K 5	Komín (h = 192 m, ø = 8 m)	TZL	v súlade s prevádzkovým predpisom AMS	kontinuálne
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		
K 3 K 4		TZL	-	* nepreukazuje sa
		SO ₂		
		NO _x		
		CO		

I.1.3. Pre kotly K3 a K4, pre ktoré si prevádzkovateľ uplatnil výnimku do 31.12.2015, údaje o dodržaní určených emisných limitov nie je povinný preukazovať.

a dopĺňa o bod I.1.6., ktorý znie:

I.1.6. Hlásiť každé spustenie kotlov K3 a K4 do prevádzky min. 24 hodín pred spustením na inšpekciu, na elektronickú adresu martinkova@sizp.sk.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, IČO: 36 403 032, uvedené v právoplatnom IP, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina zo dňa 02.04.2008 a vykonaného konania podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní preskúmala integrované povolenie č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmien podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že bolo nevyhnutné prehodnotiť emisné limity v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia (Vyhláška č.631/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov).

Inšpekcia podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ oznámila dňa 24.04.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny IP. Inšpekcia zároveň doručila dotknutým orgánom a účastníkovi konania žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 02.06.2008 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov (zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, na úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti, od zverejnenia žiadosti a výzvy na obci, od upovedomenia cudzieho dotknutého orgánu) v zmysle § 12 ods. 2 písm. c),d),e),f) a nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery prevádzky a na prevádzku už bolo vydané integrované povolenie, inšpekcia upustila aj od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. Inšpekcia upustila taktiež od vybrania správneho poplatku.

Účastníci konania a dotknuté orgány sa v stanovenej lehote k zmene IP nevyjadrili.

Inšpekcia v konaní vyhovela žiadosti prevádzkovateľa, pretože kotly K3 a K4 s menovitými tepelnými príkonmi 69,4 MW a 69,4 MW boli uvedené do prevádzky pred 30. júnom 1987, od vydania integrovaného povolenia v roku 2007 sa prevádzkujú len na plyn, keďže technologické zariadenia neumožňujú dodržať emisné limity. Zmena legislatívy (Vyhláška č.631/2007 Z.z.) umožňuje takéto zariadenia prevádzkovať bez určenia emisných limitov a aj na pôvodne používané palivo t.j. nízkosírne hnedé uhlie v obmedzenom prevádzkovom režime, t.j. 20 000 prevádzkových hodín pre obidva kotly spolu, alebo najdlhšie do 31.12.2015. Po tomto termíne musia byť zariadenia odstránené.

Súčasťou konania podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia - určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa, preskúmania a zhodnotenia predložených podkladov posúdila podklady pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, zároveň zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a vo veci rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia