

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5361-18389/2009/Daň/770650104/Z10-SP6

Žilina 03.06.2009



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 26.6.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a doplnia i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho zmeny č.2811-4892/2008/Kun/770650104/Z1-SP1 zo dňa 07.02.2008, č.4790-15427/2008/Kun/770650104-Z2 zo dňa 05.05.2008, č.5453-18865/2008/Kun/770650104/Z3-SP2 zo dňa 03.06.2008, č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008, č.5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1 zo dňa 03.06.2008, č. 7488-32833/2008/Daň/770650104/Z6-KRZ1 zo dňa 07. 10. 2008, č.7638-28898/2008/Daň/770650104/Z7-SP4 zo dňa 28.08.2008, č.8070-34523/2008/Daň/770650104/Z8-SP5 zo dňa 17.10.2008, č.580-6178/2009/Daň/770650104/Z9 zo dňa 20.02.2009 (ďalej len „č.3063-34205/2007/Kun/ 770650104 zo dňa 23.10.2007“) na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba tepla a elektrickej energie**“, pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

a) Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Výroba tepla a elektrickej energie**“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, (str. 2/38 rozhodnutia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23. 10. 2007) sa doplnia takto:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- vydanie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia „**AMS za odsírením**“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. c) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- **stavebné povolenie** – povoľuje sa uskutočniť stavbu:

**„Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. – Práce na zlepšení životného prostredia
- časť stavby PS 05 Automatizovaný monitorovací systém merania emisií za odsírením“
(ďalej len „AMS za odsírením“)**

v areáli Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 2893/12, 2893/29 a 2893/30, v k.ú. Žilina. Pozemky určené na stavbu ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom.

Generálny dodávateľ technológie je spoločnosť ALSTROM Power, s.r.o., ALSTOM Group, Brno, Česká republika.

Stavebníkom stavby je: Žilinská teplárenská, a.s.

sídlo: Košická č.11, 011 87 Žilina

IČO: 36 403 032

Údaje o stavbe:

Stavba „AMS za odsírením“ nadväzuje na stavbu „Modernizácia teplárne v Žiline – práce na zlepšení životného prostredia“, ktorá bola inšpekciou povolená v integrovanom konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie, pod číslom: 6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008. Stavba „Modernizácia teplárne v Žiline – práce na zlepšení životného prostredia“ rieši vybudovanie minimálne 75 % odsírenia spalín z kotlov K1, K2 a K5, ktorých inštalovaný celkový príkon pri spaľovaní hnedého uhlia je 244,2 MW.

Stavba „AMS za odsírením“ rieši montáž a uvedenie do prevádzky technického zariadenia na kontinuálne meranie emisií za odsírením a je navrhnuté tak, aby bolo merané zloženie spalín na vstupe a na výstupe z odsírovacieho zariadenia, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe.

Pri monitorovaní emisií budú použité nasledovné prístroje na sledovanie obsahu znečisťujúcich látok v spalinách :

- | | |
|--|--|
| - meranie SO ₂ , NO, CO, CO ₂ , O ₂ | X-stream X2GP Rosemount – za odsírením |
| - meranie SO ₂ , O ₂ | X-stream X2GC Rosemount – pred odsírením |
| - meranie TZL | DHT-T10 Sick |
| - meranie tlaku | 2088 Rosemount |
| - meranie teploty | ZPA NP |
| - meranie vlhkosti | Hygrophil Z, Bartec |

Jestvujúce AMS na jednotlivých kotloch budú ponechané pre účely prevádzkového merania.

Členenie stavby :

Stavba neobsahuje stavebné objekty.

Prevádzkové súbory: PS 05 Systém AMS – časť G. dokumentácie prevádzkových súborov stavby „Modernizácia teplárne v Žiline – práce na zlepšení životného prostredia“.

Zariadenie bude slúžiť na preukázanie dodržania min. 75 % stupňa odsírenia a emisných limitov určených v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien.

Predpokladané náklady na celú stavbu „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. – Práce na zlepšení životného prostredia“: 17 888 500 eur / 602 037 468,- Sk.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Modernizácia teplárne v Žiline – práce na zlepšení životného prostredia“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant: Ing. František Vítázka, autorizovaný stavebný inžinier s registračným číslom: 2951*A*1, z marca 2008, a časti projektu G.5 PS 05 Systém AMS, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou BENERG, zodpovedný projektant Ing. Stanislav Bellan, autorizovaný stavebný inžinier s registračným číslom: 4100*A*5-3, z marca 2009, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
4. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č. 7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z.
7. Stavba bude ukončená spolu so stavbou „Modernizácia teplárne v Žiline – práce na zlepšení životného prostredia“, ktorá bola povolená v zmene integrovaného povolenia č. č.6029-18982/2008/Kun/ 770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008.
8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ stavby je spoločnosť Emerson Process Management, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava.
9. Po ukončení stavebných prác na stavbe „AMS za odsírením“ požiadava inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky.
10. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
11. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
12. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 12.1. Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah HaZZ v Žiline.
 - 12.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

- 12.3. Pri povoľovaní stavby do skúšobnej prevádzky predložiť doklad o zneškodnení odpadu vzniknutého počas výstavby.
 - 12.4. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.
 - 12.5. Dodržať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia.
- 13. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**
- 13.1. Pri kolaudácii predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiline.
 - 13.2. Pripomienky Technickej inšpekcie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby sú uvedené v zmene integrovaného povolenia č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008.
- 14. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:**
- 14.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 14.2. Projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom HaZZ v Žiline.
 - 14.3. Stavebný denník.
 - 14.4. Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia, vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude vyžadovať občasný dozor.
 - 14.5. Povinnosti obsluhy (kalibrácie, kontroly, opravy, čistenie a údržba) zapracované do miestneho prevádzkového predpisu AMS odsírenia.
 - 14.6. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
 - 14.7. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - 14.8. Zhodnotenie odborne spôsobilou osobou, že stavba je vybudovaná v súlade s požiadavkami na AMS uvedenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia – vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z., STN EN 14181 a OTN ŽP 2 007:98.
 - 14.9. Prevádzkový predpis AMS za odsírením.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 16. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 17. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

b) Časť:

II. Podmienky povolenia

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 17/38, rozhodnutia č.3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007) *dopĺňa takto:*

A.5.77. Dodržiavať emisné limity pre kotly K1, K2 a K5 určené v integrovanom povolení č. č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmien.

- A.5.82.** Stupeň odsírenia po uvedení stavby „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. – Práce na zlepšení životného prostredia“ do užívania bude > 75 %.
- A.5.83.** Hodnota určeného stupňa odsírenia sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržanú, ak žiadny priemer za kalendárny mesiac, alebo žiadny priemer za 30 po sebe nasledujúcich dní (plávajúci priemer) neprekročí hodnotu určeného stupňa odsírenia.
- A.5.84.** Kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého a stupňa odsírenia sa bude vykonávať paralelným kontinuálnym meraním jednotlivej priemernej hodnoty hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého na výstupe z odsírovacieho zariadenia a na vstupe do odsírovacieho zariadenia po prepočte paralelných koncentrácií na rovnaké stavové a referenčné podmienky a po validácii vypočítaného stupňa odsírenia na podiel spáliteľnej síry na vstupe do spaľovacieho zariadenia, ktorá sa nespálila alebo odlúčila pred vstupom do odsírovacieho zariadenia.
- A.5.85.** Denná hodnota stupňa odsírenia sa vypočíta ako priemerná hodnota z platných jednotlivých priemerných hodnôt za čas integrovania.
- A.5.86.** Prvá úradná funkčná skúška bude vykonaná počas skúšobnej prevádzky stavby.
- A.5.87.** Inštalácia a nastavenie AMS, jeho vyhodnocovacej časti a tiež denné, mesačné a ročné protokoly musia byť zosúladené s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia a s OTN 2007:98.
- A.5.88.** Ostatné podmienky na prevádzkovanie AMS budú inšpekciou určené v povolení skúšobnej prevádzky stavby a následne v povolení na trvalé užívanie.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina uvedené v integrovanom povolení 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007, pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinskej teplárenskej, a.s., Košická č.11, Žilina zo dňa 13.03.2009 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,5 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na žiadosť prevádzkovateľa, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili:

- Mestský úrad v Žiline, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu1, 011 31 Žilina
- SSE – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
- Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 zákona o IPKZ a v súlade s § 61 a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 08.04.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia Žilinskej teplárenskej, a.s. – Práce na zlepšení životného prostredia - časť stavby PS 05 Automatizovaný monitorovací systém merania emisií za odsírením“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 15.05.2009 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliada.

Účastníkmi stavebného konania boli :

- Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
- Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina
- STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom

Vlastníci susedných pozemkov :

- Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina.

Vlastníctvo parcely č. KN 2893/12, 2893/29 a 2893/30 k.ú. bolo doložené výpisom z listu vlastníctva č.6922 zo dňa 12.03.2009, podľa ktorého vlastníkom týchto parciel je spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina. Zároveň list vlastníctva dokladuje, že prevádzkovateľ je vlastníkom aj susedných pozemkov.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej stavbe účastníci konania ani dotknuté orgány, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ, nevyjadrili.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzke a o prevádzkovateľovi na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3063-34205/ 2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 boli konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia, vydanie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečisťovania ovzdušia „AMS za odsírením“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) 3. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší,

- v oblasti odpadov vyjadrenie k stavbe „AMS za odsírením“, podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 ods. 1 písm. b zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „AMS za odsírením“ v areáli Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 17 ods.1 zákona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mestský úrad v Žiline, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu1, 011 31 Žilina: Súhlasí za podmienok:

- Počas výstavby a prevádzky bude nakladané s odpadmi v súlade s platným VZN Mesta Žilina a v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodmi 12.2. a 12.3.

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, Žilina: bez pripomienok. Pri kolaudácii požadujeme predložiť nami opečiatkovanú projektovú dokumentáciu.

Stanovisko inšpekcie : podmienka zapracovaná do tohto povolenia pod bodom 13.1.

- Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica: podmienky boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008.

Realizáciou stavby „AMS za odsírením“, sa zabezpečí preukázanie dodržiavania emisných limitov ako aj preukázanie podmienky dodržania minimálneho stupňa odsírenia (min. 75 %). Prevádzkovateľ touto stavbou splní základné požiadavky BAT - monitorovanie zdroja znečisťovania ovzdušia. Realizácia uvedenej stavby bude prínosom pre ochranu životného prostredia.

Emisné limity uvedené v integrovanom povolení č. 3063-34205/2007/Kun/770650104, zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti. V povolení na uskutočnenie danej stavby sú uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, najmä v oblasti ochrany ovzdušia. Všetky určené podmienky je potrebné vziať do úvahy pri realizácii danej stavby. Dokumenty, ktoré má prevádzkovateľ predložiť so žiadosťou o skúšobnú prevádzku (a následne o kolaudáciu) by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho monitorovanie pri užívaní stavby.

Inšpekcia na základe vykonaného konania, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a § 59 a § 140a stavebného zákona a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. STAVIT, inž.-arch. služby, ul. Križna 12, Žiar nad Hronom
3. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
5. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
6. Mesto Žilina, Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie komunizmu 1, 011 31 Žilina