

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8766-32934/2012/Daň/770650104/Z30-SKZ22

Žilina 21. 11. 2012



Toto rozhodnutie nado-
budlo právoplatnosť
dňa 10. 12. 2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie

stavby „**Modernizácia zauhl'ovania – Žilinská teplárenská, a.s., II. etapa, 1. fáza**“

počas skúšobnej prevádzky podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona, pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina. Stavba je umiestnená v prevádzke „Výroba tepla a elektrickej energie“, v existujúcich objektoch, ktoré sú umiestnené na pozemkoch s parc. číslami KN 2893/12, 2893/26, 2893/32, 2893/82, 2893/83, 2893/119, 2893/125, 2893/126 k.ú. Žilina). Stavebné pozemky ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant: Ing. Ladislav Béreš, autorizovaný stavebný inžinier č.4730*SP*A2, zákazkové číslo 837-795 BP, z marca 2011.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

II. Etapa:

Stavebné celky (objekty):

SC 01 Zauhl'ovanie

SO 540 Hlbinný zásobník

SO 540.1 Hlbinný zásobník T1A, T1B

SC 02 Spoločné objekty zauhl'ovania

SO 22 Elektrická požiarne signalizácia EPS

SO 23 Umelé osvetlenie

SO 25 Bleskozvod

SO 26 Uzemnenie

Prevádzkové objekty:

PC 01 Zauhl'ovanie

PS 10 Demontáže a preložky

PS 11 Palivové hospodárstvo

DSP 01.1 Vonkajšie zauhl'ovanie

PS 13 Prevádzkové rozvody silnoprúdu

PC 03 Systém riadenia technologických procesov

PS 31 SKR – PC 01 Zauhl'ovanie

Pre dočasné užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „**Modernizácia zauhl'ovania – Žilinská teplárenská, a.s., II. etapa, 1. fáza**“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **na 3 mesiace** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len osoby zaškolené podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu vypracovaného ku skúšobnej prevádzke.
3. Počas prevádzky technických zariadení zabezpečiť vykonávanie kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 8 písm. d) vyhl. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmien.
6. Viest' prevádzkovú dokumentáciu.
7. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
8. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
9. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
10. V ďalšej etape modernizácie zauhl'ovania (predpoklad realizácie v roku 2013) riešiť odprášenie dopravných ciest a presypov zauhl'ovania od vstupu po kotly v zmysle požiadaviek BAT, aby sa zabránilo vzniku prašnosti.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina zo dňa 11.10.2012 a vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona vydáva prevádzkovateľovi povolenie na dočasné užívanie stavby „**Modernizácia zauhl'ovania – Žilinská teplárenská, a.s., II. etapa, 1. fáza**“, počas skúšobnej prevádzky, na dobu 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba „Modernizácia zauhľovania – Žilinská teplárenská, a.s., II. etapa, 1. fáza“ bola inšpekciou povolená v zmene integrovaného povolenia č.5735-21899/2011/Daň/770650104/Z22-SP9 zo dňa 28.07.2011.

Žiadne zmeny proti schválenej projektovej dokumentácii neboli realizované.

Inšpekcia v zmysle § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní a v súlade s §80 stavebného zákona oznámila dňa 22.10.2012 účastníkovi konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania povolenia na skúšobnú prevádzku stavby a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 06.11.2012. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 06.11.2012 účastník konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa odpadového hospodárstva a inšpekcia.

Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania.

Predložené podklady potrebné k vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku stavby sú uvedené v protokole o ústnom pojednávaní zo dňa 06.11.2012, spísanom inšpekciou pod číslom 8766-29893/2012/Daň/770650104/Z30-SKZ22 v priestoroch prevádzkovateľa.

Na ústnom pojednávaní bolo podané vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Žiline: Pre potrebu zabezpečenia bezpečného pracovného prostredia musí byť odstránená prašnosť pracovného prostredia, zabezpečená odprašovacou linkou hneď pri vstupe paliva na pásové dopravníky. Po ukončení etapy zauhľovania navrhujeme rokovať s investorom o stavbe odprašovacej linky na vstupe.

Stanovisko inšpekcie : Vyjadrenie bolo zapracované do podmienky 10. tohto rozhodnutia.

Na inšpekciu boli doručené nasledovné súhlasné stanoviská dotknutých orgánov:

1. OR HaZZ v Žiline č.ORHZ-ZA1-3108/2012 zo dňa 07.11.2012: S vydaním povolenia dočasného užívania stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
2. Inšpektorát práce v Žiline č.IZA-91-17-2.2/ZS-C22-12 zo dňa 07.11.2012: Inšpektorát práce Žilina nezistil žiadne nedostatky a súhlasí s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby „Modernizácia zauhľovania – Žilinská teplárenská, a.s., II. etapa, 1. fáza“ .


Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina

Na vedomie :

2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
3. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
5. Mesto Žilina, odd. životného prostredia, Nám. Obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina