


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7649-37391/2014/Daň/770650104/Z44-SP18

v Žiline, dňa 19. 12. 2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 7.01.2015



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 68 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba tepla a elektrickej energie“,

pre prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina,

v znení jeho neskorších zmien č.2811-4892/2008/Kun/770650104/Z1-SP1 zo dňa 07.02.2008, č.4790-15427/2008/Kun/770650104-Z2 zo dňa 05.05.2008, č.5453-18865/2008/Kun/770650104/Z3-SP2 zo dňa 03.06.2008, č.6029-18982/2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo dňa 05.06.2008, č.5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1 zo dňa 03.06.2008, č.7488-32833/2008/Daň/770650104/Z6-KRZ1 zo dňa 07.10.2008, č.7638-28898/2008/Daň/770650104/Z7-SP4 zo dňa 28.08.2008, č.8070-34523/2008/Daň/770650104/Z8-SP5 zo dňa 17.10.2008, č.580-6178/2009/Daň/770650104/Z9 zo dňa 20.02.2009, č.5361-18389/2009/Daň/770650104/Z10-SP6 zo dňa 03.06.2009, č.7585-28623/2009/Daň/770650104/Z11-KR zo dňa 09.09.2009, č.8216-30787/2009/Daň/770650104/Z12-SP7 zo dňa 25.09.2009, č.9095-1897/2010/Daň/770650104/Z13 zo dňa 25.01.2010, č.9484-1125/2010/Daň/770650104/Z14-KR(SÚ) zo dňa 18.01.2010, č.10113-1187/2010/Daň/770650104/Z15-KR(SÚ) zo dňa 18.01.2010, č.8955-33216/2010/Daň/770650104/Z16-KR(SÚ2) zo dňa 12.11.2010, č.9300-36735/2010/Daň/770650104/Z17-KR(SÚ3) zo dňa 13.12.2010, č.9301-36905/2010/Daň/770650104/Z18-KR(SÚ) zo dňa 15.12.2010, č.787-16542/2011/Daň/770650104/Z19 zo dňa 13.06.2011, č.3437-4309/2011/Daň/770650104/Z20-SKZ4 zo 15.02.2011, č.5200-15919/2011/Daň/770650104/Z21-SP8 zo dňa 31.05.2011, č.5735-21899/2011/Daň/770650104/Z22-SP9 zo dňa 28.07.2011, č.6363-22201/2011/Daň/770650104/

Z23-SP10 zo dňa 01.08.2011, č.1013-6402/2012/Daň/770650104/Z24-SP11 zo dňa 01.03.2012, č.480-9581/2012/Daň/770650104/Z25-KRZ22 zo dňa 30.03.2012, č.5092-11732/2012/Daň/770650104/Z26-KRZ23 zo dňa 23.04.2012, č.5621-15911/2012/Daň/770650104/Z27-SKZ23 zo dňa 06.06.2012, č.7117-21573/2012/Daň/770650104/Z28-KRZ23 zo dňa 03.08.2012, č.7925-29916/2012/Daň/770650104/Z29 zo dňa 22.10.2012, č.8766-32934/2012/Daň/770650104/Z30-SKZ22 zo dňa 21.11.2012, č.775-1047/2013/Daň/770650104/Z31-SKZ21 zo dňa 16.01.2013, č.2117-5935/2013/Daň/770650104/Z32-KRZ22 zo dňa 01.03.2013, č.3404-13336/2013/Daň/770650104/Z33-SP12 zo dňa 20.05.2013, č.3940-12329/2013/Daň/770650104/Z34 zo dňa 27.06.2013, č.4479-19926/2013/Daň/770650104/Z35-KRZ31 zo dňa 29.07.2013, č.4942-22058/2013/Daň/770650104/Z36-SP13 zo dňa 20.08.2013, č.5769-27993/2013/Daň/770650104/Z37-KRZ22 zo dňa 18.10.2013, č.6874-33906/2013/Daň/770650104/Z38-SP11 zo dňa 17.12.2013, č.606-3323/2014/Daň/770650104/Z39-SP14 zo dňa 31.01.2014, č.3509-14484/2014/Daň/770650104/Z40-SP15 zo dňa 15.05.2014, č.4598-18026/2014/Daň/770650104/Z41-SP16 zo dňa 24.06.2014, č.7165-33401/2014/Daň/770650104/Z43-SP17 zo dňa 21.11.2014 (ďalej len „č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

Stavebné povolenie – povoľuje zmenu stavby pred dokončením:

„Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská a.s.“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, ktorá bola inšpekciou povolená v rozhodnutí č. 4598-18026/2014/Daň/770650104/Z41-SP16 zo dňa 24.06.2014.

Zmena stavby bude vykonaná podľa realizačnej projektovej dokumentácie s názvom „Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská a.s.“, vypracovanej spoločnosťou STAVIT, inž.-arch. služby, Križná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant: Ing. František Vítazka, autorizovaný stavebný inžinier č.2952*A1; zákazkové číslo 739-04-14, z augusta 2014.

Umiestnenie stavby - v jestvujúcom stavebnom objekte, na pozemku parc. číslo KN 2893/32, k.ú. Žilina, druh parcely - zastavané plochy a nádvoria a výrobná hala. Stavebné pozemky, ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Stavebníkom stavby je: Žilinská teplárenská, a.s.

sídlo: Košická č.11, 011 87 Žilina

IČO: 36 403 032

Popis zmeny stavby pred dokončením:

SO 01 Stavebné úpravy v kotolni

- Zachované stavebné úpravy vzhľadom na požiarnu bezpečnosť stavby
- Podrobné spracovanie jednotlivých častí v zmysle technológie
- Doplnenie základu pre samonosný komín
- Úprava stropu kotolne

SO 02 Vetrание kotolne

- Počet ventilátorov havarijného vetrania bol upravený z troch na štyri s požadovaným výkonom á 15 000 m³/h a umiestnenie do stropu kotolne.

PS 01 Kotol K3

- Všetky hlavné parametre kotla K3 sa nemenia - menovitý príkon v plyne 60,6 MW
- Pôvodne boli použité dva ventilátory, ktoré nahradil jeden s potrebným vzduchovým výkonom
- Do systému nasávania vzduchu a odvodu spalín sa doplnili výmenníky tepla pre zlepšenie účinnosti kotla
- Spracovanie potrubných rozvodov v zmysle STN

- PS 02 Nosná konštrukcia K3
- Statický posudok kotla K3 v zmysle požadovaných úprav
 - Doplňenie a úprava galérií a schodov v zmysle požiadaviek technológie kotla K3
- PS 03 Plynoinštalácia
- Spracovanie plynových rozvodov podľa STN
- PS 04 Spalinovod, komín
- Inštaluje sa samonosný oceľový komín, predpísanej výšky + 41,0 m a priemeru 1,6 m namiesto komína na podpornej konštrukcii v bočnej stene haly.
 - Plošina na meranie emisií bude súčasťou komína, vo výške + 10,0 m.
- PS 05 Elektrotechnické zariadenia kotla K3 vrátane príslušenstva
- PS 06 Elektrotechnické zariadenia MaR kotla K3
- PS 07 Rozvodňa VN/NN + VN rozvody
- Spracovanie jednotlivých častí v zmysle požiadaviek technológie

Predpokladané náklady stavby: 5 mil. EUR.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby „**Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská a.s.**“ bude uskutočnená podľa realizačnej projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou STAVIT, inž.-arch. služby, Križná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant: Ing. František Vítázka, autorizovaný stavebný inžinier č.2952*A1; zákazkové číslo 739-04-14, z augusta 2014, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
3. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
4. Pri realizácii stavby dodržať všetky podmienky rozhodnutia č.4598-18026/2014/Daň/770650104/Z41-SP16 zo dňa 24.06.2014.
5. Pri kolaudácii predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiline.
6. Podmienky Mesta Žilina:
 - 6.1. Pri prevádzkovaní zariadenia preukázateľne použiť BAT technológie.
 - 6.2. Počas prevádzkovania zariadení dodržať všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.
7. Pripomienky TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 - 7.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
 - 7.2. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

- 7.3. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c), d), g), f) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- 7.4. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c), d), g), f) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- 7.5. Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (spalinový výmenník tepla, vzduchový výmenník tepla, expanzná nádoba N140, plynový kotol K3) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.
- 7.6. Konštrukčná dokumentácia vyhradeného plynového technického zariadenia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu prílohy č.2 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a musí obsahovať časť o neodstrániteľných nebezpečenstvách a neodstrániteľných ohrozeniach podľa § 4 ods. 1 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 7.7. V technickej správe PJ 03-2 v časti „STL plynovod s tlakom do 50 kPa“ je potrebné riešiť tlakovú skúšku pre prevádzkový tlak 30 kPa (nepostačujú všeobecné pokyny pre rôzne tlaky).
- 7.8. Na pevnom rozvode plynu pred napojením pohyblivého pripojenia horáka je potrebné umiestniť uzáver.
- 7.9. Plynový kotol K3, spojovacie parné potrubia kategórie II. a III. (DN 125, DN 150, DN 200) sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- 7.10. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou a nebezpečenstvo pádu označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.
- 7.11. Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrenia podľa prílohy 1 čl. 12.5 NV SR č. 391/2006 Z.z.
- 7.12. Práce s azbestom (búracie práce) musia byť v súlade s NV SR č. 253/2006 Z.z.
- 7.13. V projekte uvádzať platné normy (STN 33 2000-5-523).

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Výroba tepla a elektrickej energie**“, uvedené v integrovanom povolení č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 v znení jeho neskorších zmien, najmä rozhodnutia č.4598-18026/2014/Daň/770650104/Z41-SP16 zo dňa 24.06.2014.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe žiadosti zo dňa 03.11.2014 a vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1

zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, Žilina, z dôvodu vydania zmeny stavby „Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská a.s.“ pred dokončením. Zmena stavby bude realizovaná podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STAVIT, inž.-arch. služby, Križná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant: Ing. František Vítazka, autorizovaný stavebný inžinier č.2952*A1; zákazkové číslo 739-04-14, z augusta 2014.

Stavebný pozemok, aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovelá prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, prevodom.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 11.11.2014 inšpekcia oznámila začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie. Zároveň podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Žilina, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Dňa 01.12.2014 bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Mesta Žilina, č.22755/2014-55500/2014-OŽP-KLM zo dňa 25.11.2014, v ktorom oznámilo, že zverejnenie žiadosti a výziev na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Žilina bolo vykonané od 20.11.2014 do 12.12.2014.

Na základe zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania inšpekcia v stanovenom termíne do 12.12.2014 neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

Podmienky dotknutých orgánov:

- Mesto Žilina, č.22755/2014-55500/2014-OŽP-KLM zo dňa 25.11.2014: Mesto Žilina súhlasí so zmenou integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je zmena stavby pred dokončením za nasledovnej podmienky:
 - Ak pri prevádzkovaní zariadenia budú preukázateľne použité BAT technológie.
 - Ak budú počas prevádzkovania zariadenia dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli zapracované do bodu 6. tohto rozhodnutia.

- Mesto Žilina, Oddelenie architekta mesta č.22384/2014-554475/2014-OŽP-Krj zo dňa 19.11.2014: Súhlasí s predloženou dokumentáciou zmeny stavby pred dokončením.
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia OU-ZA-OSZP3-2014/036939/Sla zo dňa 25.11.2014: súhlasí bez pripomienok.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline č. ORHZ-ZA1-2874/2014 zo dňa 03.12.2014: Pri kolaudácii požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiline.
Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola zapracovaná v bode 5. tohto rozhodnutia.
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica, pripomienky, ktoré musia byť odstránené ku dňu kolaudácie stavby:

Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c), d), g), f) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c), d), g), f) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (spalinový výmenník tepla, vzduchový výmenník tepla, expanzná nádoba N140, plynový kotol K3) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.

Konštrukčná dokumentácia vyhradeného plynového technického zariadenia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a musí obsahovať časť o neodstrániteľných nebezpečenstvách a neodstrániteľných ohrozeniach podľa § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V technickej správe PJ 03-2 v časti „STL plynovod s tlakom do 50 kPa“ je potrebné riešiť tlakovú skúšku pre prevádzkový tlak 30 kPa (nepostačujú všeobecné pokyny pre rôzne tlaky).

Na pevnom rozvoze plynu pred napojením pohyblivého pripojenia horáka je potrebné umiestniť uzáver.

Plynový kotol K3, spojovacie parné potrubia kategórie II. a III. (DN 125, DN 150, DN 200) sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou a nebezpečenstvo pádu označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z.z.

Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrenia podľa prílohy 1 čl. 12.5 NV SR č. 391/2006 Z.z.

Práce s azbestom (búracie práce) musia byť v súlade s NV SR č. 253/2006 Z.z.

V projekte uvádzať platné normy (STN 33 2000-5-523).

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli zapracované v bode 7. tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská a.s.“. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovelá v plnom rozsahu.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

- zmena stavby „Výstavba nového plynového kotla K3 – Žilinská teplárenská, a.s.“ pred dokončením, na pozemku parcelné č. KN 2893/32 v k.ú. Žilina, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 a jeho neskorších zmien, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, Námestie komunizmu 1, 011 31 Žilina
3. STAVIT, inžiniersko-architektonické služby, Križná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie:

4. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
6. Mesto Žilina, odd. stavebného poriadku, Námestie obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
7. spis