

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j. 1258-1658/2018/Pet/470560106/Z47

Banská Bystrica dňa 17. 01. 2018



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
- 7 - 02 - 2018
dňom

Dňa 17. 1. 2018. Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 a bod č. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostol'any
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Prievidza)

prevádzkovateľa

Obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**
Sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 829 052**

ktorou:

integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

1) v úvode výrokovvej časti:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na zmenu automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) a súhlas na skúšobnú prevádzku (výmena AMS TZL „FK1 ENO A“, pôvodný analyzátor PCME DV 420 vymenený za analyzátor Dusthunter SP 100),
- udeľuje súhlas na vydanie zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) prevádzky pre „ENO A fluidný kotol FK 1“ (evidenčné číslo STPP a TOO/2017 ENO A FK1 -001, VAR PCZ 1830021, číslo zdroja 4854).

2) v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky (Energetické zariadenia ENO A, pod tabuľkou č. 2) sa celý text ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

Popis AMS ENO A

Na meranie vypúšťaných emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), plyných znečisťujúcich látok: oxidov uhlíka (CO), oxidov dusíka (NO_x), oxidov síry (SO₂), referenčných a stavových veličín: kyslíka (O₂), teploty, tlaku, vlhkosti a objemového prietoku odpadového plynu je inštalovaný nový automatický monitorovací systém (ďalej len „AMS“). AMS pre ENO A – FK1 je umiestnený na dymovode fluidného kotla FK1 prevádzky ENO A za elektroodlučovačom pred vstupom do komína.

AMS pre ENO A – FK1 pozostáva z:

- monitorovania emisií plyných znečisťujúcich látok: SO₂, CO, NO_x extraktívnou metódou s odstránením vlhkosti a mechanických nečistôt v multikomponentnom analyzátore FUJI ZKJ, ktorý využíva infračervený merací princíp (NDIR),
- monitorovania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) analyzátorom DUSTHUNTER SP 100, ktorý pracuje na princípe rozptýleného svetla (rozptýlenie smerom vpred),
- monitorovania stavových a fyzikálnych veličín: koncentrácia O₂ a vlhkosť vzorky je meraná analyzátorom Novatech 1635, objemový prietok spalín (rýchlosť spalín) je meraný viacotvorovou sondou výrobcu SYSTEC Control DF25 (vybavená snímačom diferenčného tlaku), merania teploty a tlaku spalín pomocou snímačov Pt100,
- snímania, vyhodnocovania, zberu a archivácie nameraných údajov pomocou datalogera typu ECM 8816, do ktorého sú privedené výstupné analógové signály z analyzátorov a snímačov, stavové signály jednotlivých prístrojov AMS a signály prevádzkových stavov kotla FK1.

3) v časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod č. 6 dopĺňajú body č. 7 až 9 nasledovne:

7. V súvislosti s náhradou analyzátoru TZL typ PCME DV 420 analyzátorom TZL typ DUSTHUNTER SP 100 na FK1 ENO A sa povoľuje skúšobná prevádzka AMS do 30. 08. 2018.
8. Po uvedení AMS do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom akreditovanej osoby úplnú kontrolu časti AMS, ktorou sa vykonávajú príslušné oprávnené skúšky, zistenia, kontroly a posúdenia podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

9. Správu z úplnej kontroly AMS predložiť inšpekcii do 60 dní od ich ukončenia v súlade s platnými predpismi a najneskôr dva mesiace pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciiu o súhlas na trvalé užívanie AMS.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 a bod č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 47 integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 doručenej inšpekcii dňa 24. 10. 2017.

Zmena č. 47 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo je úplná a v konaní je možné pokračovať.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 8023-35335/47/2017/Pet zo dňa 10. 11. 2017 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Elektrárne Nováky, závod“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) a c) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosť o vydanie zmeny a oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. a na Obecnom úrade Zemianske Kostol'any v stránkových dňoch stanovených obecným úradom.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutého orgánu o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu integrovaného povolenia upustila od náležitosti uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadala o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a).

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliadla. Na túto skutočnosť inšpekcia upozornila v upovedomení účastníkov konania a dotknutý orgán.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutého orgánu a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. K žiadosti sa súhlasne bez pripomienok vyjadril Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza. Obec Zemianske Kostol'any sa v zákonnej lehote nevyjadrila.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 47 integrovaného povolenia bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2, zákona o IPKZ udelenie súhlasu na zmenu AMS a súhlas na skúšobnú prevádzku (výmena AMS TZL „FK1 ENO A“, pôvodný analyzátor PCME DV 420 vymenený za analyzátor Dusthunter SP 100),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie zmeny STPP a TOO prevádzky pre „ENO A fluidný kotol FK 1“ (evidenčné číslo STPP a TOO/2017 ENO A FK1 -001, VAR PCZ 1830021, číslo zdroja 4854).

Výsledky funkčných skúšok analyzátoru TZL typ PCME DV 420 vykonané akreditovanou osobou v 6/2017 boli nevyhovujúce. Prevádzkovateľ zabezpečil vypracovanie PD „Výmena merania TZL v AMS kotla FK ENO A“. Predložená PD riešila výmenu pôvodného analyzátoru typ PCME DV 420 za analyzátor Dusthunter SP 100. Po zrealizovaní predmetnej výmeny bude AMS uvedená do skúšobnej prevádzky a akreditovanou osobou budú vykonané príslušné oprávnené skúšky a kontrola podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Zmena STPP a TOO je dôsledkom vykonanej rekonštrukcie v prevádzke v predchádzajúcom období. Prevádzkovateľ vypracoval STPP a TOO v zmysle prílohy č. 3 k vyhláske MŽP SR č. 231/2013 Z. z.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Zemianske Kostol'any, 4. Apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Šveniho 34, 971 01 Prievidza