

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 652-9461/2018/Kri/470101116/SkP

Banská Bystrica dňa 20. 03. 2018



*Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 13.04.2018
Dňa 17.4.2018 Podpis*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka FORTISCHEM a. s., Nováky na povolenie dočasného užívania vodnej stavby „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolízy na membránovú - SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd“ v k. ú. Nováky na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie vodnej stavby

„Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolízy na membránovú - SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd“ na pozemkoch parc. č. 390/117, 390/26 v k. ú. Nováky (ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku, na účel odvádzania a čistenia povrchových vôd z novovybudovaných spevnených plôch cez odlučovacie zariadenie ropných látok osadené do uličných vurstí, neznečistených dažďových vôd z havarijných nádrží po vykonanom rozbore a dažďových vôd zo striech.

Stavba je súčasťou prevádzky „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru – membránová elektrolýza“, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 334-10226/2017/Kri,Pav/470101116 zo dňa 28. 03. 2017 (ďalej len „integrované povolenie“) a týmto rozhodnutím bola aj stavba povolená ako dočasná stavba na dobu určitú do 01. 11. 2028.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoluje na dobu do 11. 12. 2018.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciovou pre túto prevádzku.
4. Odstraňovať z vód z povrchového odtoku plávajúce látky zodpovedajúcim zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a vykonávať pravidelnú kontrolu funkčnosti a stavu týchto zariadení ako aj inštalovaných odlučovačov ropných látok najmä po ukončení dažďa, inak minimálne 1 x za týždeň.
5. Počas dočasného užívania stavby stavebník preukáže správne prevádzkovanie odlučovačov ropných látok a tým aj dosahovanie garantovaných hodnôt zostatkového znečistenia NEL do 0,1 mg/l v čase zrážok zo šachty pred vyústením do závadnej kanalizácie.
6. Vykonávať údržbu zariadenia pravidelne 2 x ročne, pri mimořiadnych podmienkach napr. prietŕž mračien a pod. vykonať kontrolu ihned.
7. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať prevádzkový poriadok na čistenie, prevádzku a údržbu odlučovacích zariadení podľa návodu na obsluhu dodaného zariadenia.
8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky podal dňa 23. 11. 2017 inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania vodnej stavby „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú - SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vod“ na pozemkoch parc. č. 390/117, 390/26 v k. ú. Nováky na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 8249-36988/47/2017/Kur zo dňa 27. 11. 2017 začatie kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. 12. 2017 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Inšpekcia a dotknuté orgány po ohliadke stavby konštatovali, že stavba nebola dokončená a nebolo možné povolenie jej dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Následne po oznámení stavebníka, že stavba bude dokončená a pripravená na kolaudáciu dňa 22. 01. 2018, inšpekcia opäťovne nariadila listom č. 652-995/47/2018/Kri zo dňa 11. 01. 2018 druhé ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22. 01. 2018.

Z dotknutých orgánov sa na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním zúčastnili a súhlasné stanoviská vydali Inšpektorát práce Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi a Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.

Stavebník v konaní predložil rozhodnutie Mesta Nováky, špeciálneho stavebného úradu č. 125/2017/525/SOÚ zo dňa 08. 12. 2017, ktorým bolo povolené predčasné užívanie stavby „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolízy na membránovú – časť SO 11 Komunikácie a spevnené plochy“ na dobu do 11. 12. 2018. Inšpekcia povolila dočasné užívanie vodnej stavby „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolízy na membránovú - SO 35 Kanalizácia závadných odpadových vôd“ na skúšobnú prevádzku v súlade s týmto termínom. Mesto Nováky rozhodnutím č. 147/2017/567/SOÚ zo dňa 22. 01. 2018 povolilo zmenu stavby predmetného stavebného objektu spočívajúcu v zmene finálnej vrstvy spevnenej plochy a v zmene riešenia dopravného napojenia. V konaní bolo inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 09. 03. 2018, podľa ktorého je predmetná stavba a jej zmena z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom, rozhodnutím vydaným MŽP SR č. 7962/2015-3.4/ml. zo dňa 15. 12. 2015 a s jeho podmienkami.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník uskutočnil stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie, preukázal dodržanie podmienok určených pre jej uskutočnenie, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania vodnej stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 100 000 eur do 500 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto neboli účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom

rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

A blue ink signature of the name "Ing. Zdeněk Gregor" followed by "riaditeľ".

Doručuje sa:

1. Ing. Ľuboš Čermák, Budmerice 1123, 900 86 Budmerice, splnomocnený na zastupovanie FORTISCHEM a.s., Nováky
2. JUDr. Peter Šolek, FORTISCHEM a. s. , M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
3. FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

Na vedomie (doručí sa-- po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
3. Okresné riadielstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická č. 4, 971 01 Prievidza
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice
5. Inšpektorát práce v Trenčíne, ul. Hodžova, č. 36, 911 01 Trenčín
6. Mesto Nováky, Námestie SNP č. 349/10, 972 71 Nováky
7. Ing. Peter Uhrovič, DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava
8. SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava