


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 2662-27296/2018/Kri/470300216/SkP

Banská Bystrica dňa 10. 08. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom v zastúpení INECO, s.r.o., Banská Bystrica na povolenie dočasného užívania stavby „Technologický projekt č. 5“; v katastrálnom území Horné Opatovce, Žiar nad Hronom na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie stavby

„Technologický projekt č. 5“ v rozsahu: SO 01 Výrobná hala s technickým zázemím - 525/10,11,12; SO 05 Prípojka VN, Trafostanica; SO 07 Prípojka stlačeného vzduchu; SO 08 Pripojovací plynovod; SO 09 Prípojka slaboprúd; SO 10 Prípojka horúcovodu; SO 11 Vonkajšie osvetlenie; SO 12 Potrubný most; SO 14 Sadové úpravy a prevádzkových súborov:

4. Medzera medzi jednotlivými schodišťovými ramenami a ohraničujúcou stavebnou konštrukciou (stena), resp. medzi podestami a ohraničujúcou stavebnou konštrukciou (stenou) vnútorného schodišťa administratívnej časti výrobnej haly (SO 01) je väčšia ako 50 mm (nebezpečenstvo sklznutia dolnej končatiny zamestnanca do volného priestoru), čo je porušením § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v bode III. Technické požiadavky, čl. 18 písm. b) STN 73 4130:1985.
5. Vo všetkých elektrických rozvádzacích v celom kolaudovanom objekte nie je jednoznačne a všeobecne zrozumiteľne označená príslušnosť istiacich prvkov k jednotlivým chráneným obvodom (chýba označenie na jednotlivých istiacich prvkoch pre ich jednoduchú identifikáciu aj osobami bez el. kvalifikácie resp. legenda na dverách rozvádzaca s jednoznačným a všeobecne zrozumiteľným popisom príslušnosti istiacich prvkov), čo je porušením § 4 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.10. STN 33 3220 a čl. 6.3. STN EN 61439-1.
6. Vo všetkých elektrických rozvádzacích vo výrobnej hale (napr. v RM2 v. č. 9N/12/2016 a pod.) nie je v dôsledku chýbajúcich krytov na svorkách hlavných istiacich prvkov dodržané ich krytie po otvorení dverí aspoň IP 20 (výrobcu deklaruje krytie IP 55/20 pričom IP 20 po otvorení dverí nie je dodržané), čo je porušením § 4 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8.2.2. a čl. 8.4.2.3. STN EN 61439-1.
7. Na všetkých pracovných stoloch vo výrobnej hale (pracovné stoly s elektrickou inštaláciou) sú ich silové elektrické káble uchytené nevhodnými neštandardnými prichytkami (stiahovacími plastovými páskami), ktoré nie sú určené na tento účel a nezabezpečujú trvanlivé uchytenie káblov predpísanými, na daný účel určenými prichytkami príslušných elektroinštalačných trubiek (napr. PS č.002, PS č.021 a pod.), čo je porušením § 4 a bod. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 521.2. STN 33 2000-5-52.
8. Rebríkový výstup na žeriavovú lávku mostového žeriava typ BZ-M2C-60/40T-24M14,5, nosnosť 60 t, v. č. 1328 16.A nie je dostatočne zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb do týchto priestorov (výstup je možný aj pri uzamknutom kryte rebríka), čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. h) bod č. 1 a č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9. Prístup na most žeriava typ BZ-M2C-60T-24M14,5, nosnosť 60 t, v. č. 1328 16.B viedie aj v krajnej polohe žeriava (na koncových nárazníkoch žeriavovej dráhy) po nezabezpečenej časti žeriavovej lávky (asi 2-metrový úsek lávky za nárazníkom nie je vybavený zábradlím), čo je porušením § 4 ods. 1 a bod 2.16 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.6 normy STN EN 13586+A1:2008.
10. Nebola predložená kompletná sprievodná dokumentácia od všetkých zabudovaných zariadení kolaudovanej stavby (SO 01,SO 10, PS 03,05,07 atesty, certifikáty – napr. pre plynový horák na ohrev panvy s výkonom 100 kW, r. v. 2016 a 2017, ručný plynový horák VHV-127), čo je porušením § 13 ods. 1, 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12100:2011, čl. 7.1.1 a 7.1.3 STN EN ISO 14122-3:2002 (resp. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Odstránenie uvedených nedostatkov písomne označiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
4. Počas skúšobnej prevádzky dodržať podmienky súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia:
 - výduch VN-12 zrealizovať v súlade s vyjadrením k realizácii vyústenia odpadových plynov z umývania odlievacích foriem vypracovaným Ing. Vladimírom Hlaváčom, CSc. zo dňa 07. 03. 2018
 - výšky výduchov VZT 1-4 zosúladiť s právnymi predpismi na výšku minimálne 18,44 m.
5. Preukázať dodržanie emisných limitov a technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania v stacionárnych zariadeniach v súlade s vyhláškou č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov.
6. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
7. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
8. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí vypracovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“) a pred ukončením skúšobnej prevádzky požiada o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude jeho schválenie.
9. Akékolvek zmeny zdroja je možné uskutočniť len po predchádzajúcim odsúhlasení orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
10. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. K žiadosti priloží aktualizovaný prevádzkový poriadok a aktualizovanú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÓ-ZH-OSZP-2015/009596-N zo dňa 22. 10. 2015 zo zisťovacieho konania.

Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu užívania stavby podané žiadne námiety.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník uskutočnil stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie, preukázal dodržanie podmienok určených pre jej uskutočnenie, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riademu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 10 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto neboli účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



Ing. Zdeněk Gregor
riadič