

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4949-23100/37/2018/Sob/370120405/Z16-SP

Bratislava 20.08.2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 11.09.2018

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 2, § 3 ods. 4, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 16 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 268/OIPK-70/05-VI/370120405 zo dňa 13.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2006 v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.

sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31 322 832

VS: 370120405

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku stavby „Výstavba výtahu na FGD“.

Realizácia projektu „Výmena výtahu na FGD“ nebude mať vplyv na miesta prevádzky, v ktorých vznikajú emisie do ovzdušia, ani na ich množstvo a druh. Pri búracích prácach budú v primeranom rozsahu aplikované požiadavky a podmienky prevádzkovania v zmysle Prílohy č. 3, kapitola II., bod 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Realizáciou projektu „BAT 4-8 - Inštalácia meraní NH_3 a H_2O za FGD1 a FGD2“ sa doplní súčasný systém kontinuálnych meraní o kontinuálne meranie amoniaku a súčasne výmena súčasného merania vody (2 ks NEOM LaserGas Monitor) v súlade so závermi o BAT.

Vybudovanie výtahu medzi existujúcimi objektmi SO 6434 Silo vápenca a SO 6435 Silá sadrovca. Účelom vybudovania výtahu je zabezpečenie lepšej dostupnosti časti FGD v prípade nutnosti manuálneho zásahu obsluhy a výkonu údržby počas celého roka. Projektant stavby: Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ, súhlas na inštaláciu automatizovaných systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,

**Inšpekcia schvaľuje zmenu automatizovaného meracieho systému (AMS)
„BAT 4-8 - Inštalácia meraní NH_3 a H_2O za FGD1 a FGD2“**

Na základe záverov o BAT doplnenie súčasne prevádzkovaných kontinuálnych meraní o kontinuálne meranie a vyhodnocovanie znečisťujúcich látok amoniak (NH_3) a výmena existujúceho merania H_2O (Hygrophil 4230) za nové meranie H_2O (NEOM LaserGas Monitor) technologického zariadenia Odsírovacej jednotky spalín (FGD) a pripojenie týchto signálov do existujúceho emisného počítača na EIS Tepláreň a riadiaceho systému Foxboro.

Podmienky súhlasu:

1. Inštalovaný AMS musí spĺňať:

- a) požiadavky zisťovania množstva znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní emisných limitov v súlade s OTN ŽP 2006:98, ktorá charakterizuje jednotlivé funkčné parametre inštalovaných technických prostriedkov AMS,
- b) požiadavky a podmienky prevádzky uvedené v projektovej dokumentácii,
- c) požiadavky a podmienky prevádzky uvedené v prevádzkových predpisoch výrobcu konkrétneho AMS,
- d) požiadavky uvedené v právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.

2. Skúšobná prevádzka sa určuje od 1.1.2019 do 31.12.2019, počas ktorej sa dodržanie EL nehodnotí.

3. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky:

- a) vykonať nezávislou, oprávnenou osobou úplnú funkčnú skúšku AMS v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia
- b) zosúladiť príručku AMS s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a podmienkami integrovaného povolenia.
- c) Určiť interval spoľahlivosti merania pre NH₃

4. Všeobecné podmienky súhlasu

- a) K žiadosti o súhlas k trvalému užívaniu predložiť na schválenie aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- b) Po zrealizovaní uvedenej investičnej akcie je potrebné OÚŽP v Bratislave požiadať o schválenie postupu zisťovania vypusteného množstva emisií, z prevádzky.

V oblasti stavebného povolenia

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, SIŽP má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona inšpekcia vydáva:

STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu „Výstavba výtahu na FGD“

v rozsahu PD, vypracovanej spracovateľom BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, s dátumom vyhotovenia 12/2017, číslo zákazky 1388-723.1, arch. číslo BP 35-1-35 722.

Členenie stavby na stavebný objekt:

SO 6443 VÝŤAH NA FGD

Stavebník: SLOVNAFT a.s., Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Stavba: Výstavba výtahu na FGD
Účel stavby: vybudovania výtahu zabezpečí lepšiu dostupnosť časti FGD v prípade nutnosti manuálneho zásahu obsluhy a výkonu údržby počas celého roka.
Umiestnenie prevádzky: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava II
Katastrálne územie: Bratislava - Ružinov
Parcelné čísla: 23100/18 vo vlastníctve prevádzkovateľa

Opis a charakteristika stavby:

Výtah bude umiestnený v medzipriestore medzi objektom sila vápenca a dvoma silami sádrovca. Výtah bude slúžiť na prepravu jedného vozíka s euro paletou a obsluhy jednej osoby. Konštrukcia výtahu pozostáva z konštrukcie roznášacieho kotviaceho rámu, konštrukcie ocelového priestorového priehradového stožiara a z kabíny výtahu. Pôdorysné osadenie výtahu je limitované vzdialenosťou objektov sila vápenca a sila sádrovca a prechádzajúceho káblového mosta F12 medzi týmito objektmi vo výške +6,60 m. Potrebný svetlý otvor pre prechod výtahovej kabíny je 1 650,0 mm x 2 900,0 mm.

Základné technické údaje o zariadení

Druh výtahu : osobno-nákladný výtah
Nosnosť výtahu : 1 000 kg
Zdvih výtahu: výška zdvihu 30,0 m
Menovitá rýchlosť zdvihu : 24 (m/min)
Rozmery kabíny: pôdorysné rozmery 1,4 m x 1,8 m, výška 2,1 m
Kabína : otvorená, steny z pozinkovaného pletiva, strecha z hliníkového slzičkového plechu
Napájanie : 400 V (3F)
Istenie napájania: 32A
Príkon motoru: 7,5 kW
Nástup do výtahu bude na úrovni: ±0,00
Doprava nákladu bude na výškové úrovne: +6,60m, +9,00 m, +16,20 m, +27,20 m, +30,00m

Technický popis

Pohon výtahu bude elektromotorom s prevodovkou, ktorý prenáša točivý moment na ozubený pastorek. Tento pastorek stúpa po ozubenom hrebeni, ktorý je ukotvený na nosný stožiar. Ako bezpečnostné prvky sú elektro brzdy, ktoré sú súčasťou elektromotora a bezpečnostný zachytávač. Na nástupnej úrovni bude konštrukcia výtahu vybavená bezpečnostným zariadením. Výstupné dvere výtahu budú opatrené bezpečnostnými prvkami spĺňajúcimi bezpečnostnú triedu pre zdvíhacie zariadenia. Výtahová kabína bude v otvorenej šachte, tvorí jeden samostatný požiarne úsek.

Zriadenie a umiestnenie výtahu a jeho strojovne

Výtah nemá strojovňu. Výtah sa pohybuje na samonosnom oceľovom stožiarí a jeho pohyb je zabezpečený elektromotorom. Stožiar bude kotvený kotviacim rámom do betónového základu.

Riešenie výťahovej šachty

Výtah bude umiestnený vo vonkajšom otvorenom priestore. Na nástupnej úrovni konštrukcia výťahu bude bezpečnostne ohradená. Výstupy z kabíny budú výstupovými dverami, ktoré budú opatrené bezpečnostnými prvkami.

Zohľadnenie vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Výtah bude slúžiť na dopravu jedného vozíka s euro paletou a jednej obsluhy. Výtah bude umiestnený do vonkajšieho priestoru – prostredia medzi dvoma existujúcimi objektami sila vápenca a sila sádrovca, z toho dôvodu požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2002 Z.z. sa na tento výťah nevzťahujú.

Zaradenie výťahu podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Výtah je vyhradeným technickým zdvíhacím zariadením skupiny „Ac1“ Osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb.

Technický popis časti prekládky potrubia pitnej vody

V súvislosti s navrhovaným stavebným objektom SO 6443 Výťah na FGD vznikla požiadavka na preložku prívodu pitnej vody pre objekt SO 6434 Zásobníky vápenca. Navrhovaný stavebný objekt SO 6443 Výťah na FGD je situovaný na trase existujúcej vodovodnej prípojky pitnej vody pre SO 6434, preto je potrebné vybudovať navrhované vodovodné potrubie, ktoré nahradí časť existujúcej prípojky pitnej vody OC-6/4“ pre SO 6434, v trase nekolidujúcej s polohou SO 6443 Výťah na FGD a s existujúcimi objektami v dotknutej oblasti.

Navrhovaná preložka prívodu pitnej vody pre SO 6434 Zásobníky vápenca, bude vybudovaná z vodovodného potrubia HDPE-PE100, SDR17/PN10, ø50x3 mm, dĺžky 12,5 m. Navrhované vodovodné potrubie HDPE ø50x3 mm dĺžky 12,5 m nahradí existujúce vodovodné potrubie OC-6/4“ dĺžky 8,56 m, ktoré po vybudovaní navrhovanej preložky prívodu pitnej vody nebude v prevádzke, bude prerušené za miestom napojenia navrhovaného potrubia na existujúce potrubie.

Trasa potrubia bude vedená v asfaltovej ploche medzi SO 6435, SO 6436 a SO 6434. Potrubie bude ukončené v km 0,0125 napojením na vnútorný vodovod objektu SO 6434, vo vzdialenosti 0,10 m od južnej steny objektu. Potrubie bude križovať areálovú dažďovú kanalizáciu. Dno navrhovaného vodovodného potrubia bude v hĺbke 1,50 m pod terénom. Napojenie navrhovaného potrubia sa prispôsobí hĺbke uloženia existujúceho potrubia. Pri návrhu sklonových pomerov vodovodného potrubia bude dodržaný min. sklon nivelety 3‰ pre vodovodné potrubie do vnútorného priemeru 200 mm.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie.
2. Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav

používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej činnosti.

3. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
5. Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
7. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
8. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
11. Po dobudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. Zabezpečiť počas výstavby a rekonštrukcie zaistenie prepravovaného stavebného materiálu tak, aby neznečisťoval dopravné trasy, čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov pri výjazde na verejnú komunikáciu, prípadne znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať, zaistenie odvodu dažďových vôd zo staveniska, zakrývanie sypkého materiálu pri prevoze a ukladaní a pod.
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť podľa všeobecné záväzných právnych predpisov.
15. Pred dokončením stavby stavebník zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo osoby zameranie stavby.
16. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží splnenie podmienok Technickej inšpekcie uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 512/1/2018 zo dňa 12.02.2018.
18. Stavebník je povinný dodržiavať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:
 - Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, stanovisko č. 512/1/2018 zo dňa 12.2.2018 dáva nasledovné podmienky:
 - Z projektovej dokumentácie nie je jasné o aký typ výťahu ide (stavebný?, pohon – hydraulický?),

- Z projektovej dokumentácie nie sú jasné horné a dolné bezpečnostné priestory – rozpor s STN EN 12159,
- Z projektovej dokumentácie nie je jasný druh pohonu výťahu – STN EN 81-20 alebo STN EN 12159 (uvedené zistenia nebránia vydaniu stavebného povolenia).
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava listom č. PPL/5510/2018 zo dňa 2.2.2018 dáva nasledovné vyjadrenie: súhlas nie je potrebný.
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava listom č. KRHZ-BA-OPP-2018/000131-002 zo dňa 27.2.2018 dáva nasledovné vyjadrenie: súhlasí bez pripomienok.
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava listom č. OU-BA-OSZP3-2018/028765/MES/II zo dňa 13.2.2018 dáva nasledovné vyjadrenie: nemá námietky.
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava listom č. OU-BA-OSZP3-2018/060234/KOJ/II zo dňa 28.5.2018 dáva nasledovné vyjadrenie: nemá námietky.

Vyjadrenie Inšpekcie k podmienkam dotknutým orgánom:

Stavebník je povinný predložiť podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) – časť výťahu na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, ktorej vyjadrenie zašle do 15 dní od vydania vyjadrenia na Inšpekciu.

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stanovenej lehote sa žiaden z účastníkov konania nevyjadril.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 268/OIPK-70/05-VI/370120405 zo dňa 13.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2006 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 268/OIPK-70/05-VI/370120405 zo dňa 13.12.2005 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 2, § 3 ods. 4, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 16 integrovaného povolenia na základe žiadosti

prevádzkovateľa SLOVNAFT a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava, listom č. 21300/2018/670 zo dňa 19.04.2018, doručenej na inšpekciu dňa 23.04.2018, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Tepláreň“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 15.05.2018 (výpis z účtu).

Prevádzkovateľ listom č. 21300/2018/1084 zo dňa 15.8.2018 doručením dňa 16.8.2018 na inšpekciu, zaslal žiadosť o rozdelenie zmeny č. 16 Integrovaného povolenia pre Tepláreň SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovelá a rozdelila predloženú žiadosť.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

- **v oblasti ochrany ovzdušia:**
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ, súhlas na inštaláciu automatizovaných systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,
- **v oblasti stavebného povolenia**
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, SIŽP má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4949-14853/37/2018/Sob/Z16-SP zo dňa 16.05.2018 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 16 integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 4949-15050/37/2018/Sob/Z16-SP zo dňa 16.05.2018 požiadala Magistrát hl. mesta SR Bratislava o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 4949-15054/37/2018/Sob zverejnila údaje a informácie o zmene č. 16 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Tepláreň“ prevádzkovateľa SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 268/OIPK-70/05-VI/370120405 zo dňa 13.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2006 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote bolo doručené na inšpekciu nasledovné vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

- Okresný úrad Bratislava listom č. OU-BA-OSZP3-2018*060234/KOJ/II zo dňa 28.05.2018 – nemá námietky.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Ing. Alžbeta Kramárová, BANSKÉ PROJETKY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
4. Ing. Ladislav Béreš, BANSKÉ PROJETKY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
5. Ing. Jarmila Loutková, BANSKÉ PROJETKY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
6. Ing. Milan Lopuchovský, BANSKÉ PROJETKY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
7. Ing. Monika Laczová, BANSKÉ PROJETKY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
8. Ing. Vlasta Martinická, BANSKÉ PROJETKY, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
9. Ing. Miloš Nemček, ProCS, s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
12. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
13. Miestny úrad, Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 01 Bratislava 212 – stavebný úrad
14. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava