

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povolovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105

Nitra, 06.12.2005



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,**

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „LEVEN“**

Ku Bratke č. 5, 934 01 Levice,  
okres Levice

### **Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **LEVEN, a.s.**  
sídlo: Ku Bratke 5, 934 01 Levice  
IČO: 36 540 005

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. čísla 883/15, 883/16, 883/17, 911/3 v k. ú. Levice, ktoré sú právne nevysporiadané.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím č. 224/95/79-649 zo dňa 29.6.1979, vydaným Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na uvedenie do trvalej prevádzky objektov stavby „Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok“.

## **I. Údaje o prevádzke**

### **A. Zaradenie prevádzky**

#### **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom > 50 MW.**

**NOSE-P: 101 02**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

#### **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.1 technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom  $\geq 50$  MW.

### **B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

#### **1. Charakteristika, organizácia prevádzky a výrobná kapacita**

Hlavnou výrobnou činnosťou v prevádzke je výroba a rozvod tepla, prehriatej pary, a elektrickej energie, v nepretržitej výrobnej činnosti. Ako ostatné priamo spojené činnosti v prevádzke je vykonávaná úprava úžitkovej vody na technologické účely, prevádzkovanie neutralizačnej nádrže, stáčacej stanice, skladovanie pomocných materiálov a zhromažďovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke. Projektovaná kapacita plynových kotlov je 2 x 50 t pary za hodinu, elektrická energia je vyrábaná na protitlakových parných turbínach výkonu 2 x 4 MW. Para je po úprave využívaná na ohrev teplej úžitkovej vody vo výmenníkovej stanici, ako technologická para pre vlastnú spotrebu, potrebu LEVITEX, a.s. a do parovodu mesta Levice. Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1971, termín ukončenia jej činnosti nie je určený. Je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, v katastrálnom území Levice. Vo východnej časti toho istého areálu vykonáva svoju činnosť aj spoločnosť LEVITEX a.s. Vo vzdialenosti cca 500 m od areálu sú obytné domy, z východnej strany sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda, cca 250 m juhovýchodným smerom sa nachádza vyhlásené chránené územie „Levické rybníky“ a 600 m tečie kanál Perec. Vedľa areálu vedie železničná trať.

#### **2. Opis prevádzky**

Prevádzka je členená na stavebné objekty:

- Trafostanica
- Tepláreň
- Úpravňa vody

V objekte Tepláreň sú inštalované dva parné kotly K2 a K3 (oba rok výroby 1968, K2 bol splynofikovaný v roku 1997, K3 v roku 1996), s menovitými výkonmi 2 x 37,274

MW (50 t pary/h), súhrnný tepelný výkon je 74,548 MW. Kotly sú vybavené 2 nízkoemisnými horákmi s výkonom po 22 MW, typu UNIGAS-a-2501-LN, výrobca UNITHERM, Rakúsko. Palivom je zemný plyn naftový, ktorý je do kotolne privádzaný vonkajšími rozvodmi cez regulačnú stanicu plynu, umiestnenú v montovanom prenosnom objekte pri výjazde železničnej vlečky z areálu LEVITEX a.s. Regulačná stanica plynu je dvojradová, jednostupňová, bez ohrevu plynu a odorizačného zariadenia, elektricky vyhrievaný je iba regulátor. Vzduchové ventilátory majú otáčky 1 480 ot./min, objemový prietok 16,6 m<sup>3</sup>/s. Spaliny z oboch kotlov sú odsávané dvomi dymovými ventilátormi (otáčky 985 ot./min, objemový prietok 38,5 m<sup>3</sup>/s) a dymovodmi sú vedené do prieduchov, ústiacich do jedného komína výšky 72 m, bez čistenia. Na odstránenie tvrdosti vody, napúšťanej do kotlov, je pripravovaný v dávkovacej stanici vodný roztok fosforečnanu sodného.

Kondenz z výmenníka tepla je odvádzaný do kondenzačnej nádrže a je po kontrole opätovne využívaný na výrobu pary.

Riadiaci systém na kotly je PC Alen Bredly, typ SLC 500, USA, vybudovaný na meranie NO<sub>x</sub>, O<sub>2</sub> a CO v dymových plynoch.

V prevádzke je vykonávaná kontrola prenosným detektorom na únik zemného plynu a CO.

Úžitková voda sa privádza z vodného kanála Perec do nádrže úžitkovej vody cez 3 číriče a pieskové filtre.

Čírenie je vykonávané roztokom síranu hlinitého v objekte Vodné hospodárstvo, v ocelových nádržiach objemu 3 x 360 m<sup>3</sup>. Roztok je pripravovaný v nádrži objemu 3 m<sup>3</sup>, vybavenej plavákovým snímačom hladiny.

Ďalšia úprava úžitkovej vody je vykonávaná na demineralizačnej stanici a ionexových filtroch. Filtre demineralizačnej stanice, naplnené ionexovou hmotou – Amberlitte, sa regenerujú pomocou HCl a NaOH, ionexové filtre sa regenerujú pomocou soľného roztoku. Zmäkčená voda pre klimatizáciu výrobných hál LEVITEX, a.s. sa chlórjuje v chlórovacej stanici, dávkovanie chlóru je vykonávané injekciou z ocelových fliaš. Súčasťou vodného hospodárstva je aj laboratórium, kde sa kontroluje kvalita vôd.

Nádrž demineralizovanej vody v objekte Vodné hospodárstvo (objem 94 m<sup>3</sup>) je ocelová jednoplášťová, vybavená tlakovým hladinomerom.

Kondenzačná nádrž na zhromažďovanie kondenzu pri objekte Vodné hospodárstvo (objem 94 m<sup>3</sup>) je ocelová jednoplášťová, vybavená tlakovým hladinomerom.

Vody z chladenia turbíny sú odvádzané do nádrže oteplenej vody pri objekte Vodné hospodárstvo, po ochladení sú odvádzané do zásobníka úžitkovej vody a sú opätovne využívané.

Odpadové vody z filtrov demineralizačnej stanice, odkalu a odluhu kotlov sú odvádzané do neutralizačnej nádrže. Neutralizácia je vykonávaná pomocou HCl a NaOH.

Odpadové vody zo zmäkčovacej stanice a z neutralizačnej nádrže sa odvádzajú do prvej vetvy kanalizácie a odpadové vody z odkalovania číričov a z čistenia pieskových filtrov sa odvádzajú do druhej vetvy kanalizácie. Obe vetvy sa spájajú pred vstupom do ČOV LEVITEX, a.s., patriacej LEVITEX, a.s.

Odber vody je meraný 7 overenými vodomermi: vodomer na prívode surovej vody a vodomer úžitkovej vody (v šachte B3 vedľa prístupovej cesty do prevádzky), vodomer zmäkčenej studenej vody, vodomer zmäkčenej chlórovanej vody, vodomer zmäkčenej teplej vody a vodomer pitnej vody (v objekte Vodné hospodárstvo). Zásobovanie prevádzky pitnou vodou je vykonávané od LEVITEX, a.s.

Meranie množstva odpadovej vody je vykonávané dvomi nástrčnými meracími žľabmi Badger meter UH 2200. Meranie množstva odpadovej vody vypúšťanej do prvej vetvy kanalizácie je vykonávané pri komíne a meranie množstva odpadovej vody vypúšťanej do druhej vetvy kanalizácie je vykonávané pri objekte Vodné hospodárstvo.

Odpadové vody zo sociálnych zariadení a vody z povrchového odtoku sa na základe zmluvy odvádzajú samostatnou kanalizáciou do kanalizácie patriacej LEVITEX, a.s. a z nej do verejnej kanalizácie ZsVAK.

Nové oleje a mazacie tuky sa skladujú v 200 l sudoch v Ekologickom sklade oleja, umiestnenom pred objektom Vodné hospodárstvo. Sklad je vybavený havarijnou vaňou (objem 1,8 m<sup>3</sup>).

Nebezpečné odpady vzniknuté v prevádzke sú skladované v Ekologickom sklade oleja, vybavenom havarijnou vaňou (objem 1,8 m<sup>3</sup>), umiestnenom pred objektom Vodné hospodárstvo a v Sklade nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň, s podlahou z keramických materiálov.

HCl je skladovaná pri objekte Vodné hospodárstvo v 2 oceľových jednoplášťových, z vnútra pogumovaných nádržiach (objem 2 x 60 m<sup>3</sup>), vybavených elektrickou signalizáciou maximálnej hladiny, priehľadným hladinomerom a odvetrávaním, havarijne zabezpečených nádržou s kyselinovzdornou izoláciou z keramického materiálu (objem 220 m<sup>3</sup>).

NaOH je skladovaný v objekte Vodné hospodárstvo v oceľovej jednoplášťovej, z vnútra pogumovanej nádrži (objem 40 m<sup>3</sup>), vybavenej elektrickou signalizáciou max. hladiny, priehľadným hladinomerom a odvetrávaním. Havarijná nádrž (objem 220 m<sup>3</sup>) je spoločná s nádržami na skladovanie HCl.

Potrubné rozvody HCl a NaOH sú vedené nad zemou vo vnútri objektu Vodné hospodárstvo. Rozvod HCl je potrubím z polypropylénu a rozvod NaOH je z oceľového potrubia. Podlaha pod týmito rozvodmi je vyspádovaná do odvádzacích kanálov z keramického kyselinovzdorného materiálu do neutralizačnej nádrže.

Stáčanie HCl a NaOH je vykonávané pomocou keramických čerpadiel na stáčacej stanici. Stáčacia stanica je vybavená záchytnou nádržou rozmerov 6,0 x 4,8 x 0,5 m z betónového monolitu s izolačnou vrstvou proti vlhkosti a kyselinotvorným ochranným obložením. Je potrubím prepojená do havarijnej nádrže rozmerov 13,5 x 9,6 x 1,7 m (objem 220 m<sup>3</sup>), konštrukčne riešená z betónového monolitu s izolačnou vrstvou proti vlhkosti a kyselinotvorným ochranným obložením. Potrubie do skladovacej nádrže HCl je vedené nad zemou, je vyrobené z polypropylénu. Potrubie do skladovacej nádrže NaOH je vedené nad zemou, je vyrobené z ocele.

Fosforečnan sodný je skladovaný na palete, uloženej na betónovej ploche v papierových vreciach, v sklade fosforečnanu v objekte Tepláreň.

Síran hlinitý je skladovaný v objekte Vodné hospodárstvo, na ploche vyloženej keramickou dlažbou.

Chlorid sodný je skladovaný v objekte Vodné hospodárstvo, na betónovej ploche.

Nádrže na teplú vodu v objekte Vodné hospodárstvo sú oceľové jednoplášťové (objem 2 x 360 m<sup>3</sup>), s tepelnou izoláciou chránenou plechom, výška hladiny je kontrolovaná plavákovým hladinomerom a elektrickým signalizačným systémom.

Nádrže na soľný roztok v objekte Vodné hospodárstvo sú betónové (objem 2 x 60 m<sup>3</sup>).

Neutralizačná nádrž pri objekte Vodné hospodárstvo je z betónového monolitu (objem 30 m<sup>3</sup>). Do nádrže sú odvedené odpadové vody s obsahom HCl a NaOH a po neutralizácii sú odvedené do ČOV LEVITEX, a.s.

V parných kotloch vyrobená prehriata para je privádzaná do 2 parných protitlakových turbín TG1 a TG2 o výkone 2 x 4 MW, vyrábajúcich elektrickú energiu. Rozvod pary je oceľovým potrubím, s tepelnou izoláciou chránenou plechom. Každá turbína má prevádzkovú oceľovú nádrž oleja objemu 3200 l. Potrubné rozvody oleja na mazanie ložísk turbín sú z oceľové. Prevádzkové nádrže oleja sú havarijne zabezpečené oceľovými záchytnými nádržami (objem 2 x 3200 l). Obmedzenie šírenia hluku do okolia je realizované umiestnením turbín v stavebne uzavretom objekte. Elektrická sústava je spojená s verejnou distribučnou sústavou Slovenských elektrární, transformuje sa na transformátoroch Tr. 1.1, 1.2. a rozvádza sa po areáli prevádzky k jednotlivých rozvodniam.

Transformátory Tr.1.1, Tr.1.2 sú umiestnené v 110 kV rozvodni.

Olejové oceľové jednoplášťové nádrže transformátorov Tr.1.1, Tr.1.2 majú objem náplne 2 x 14150 l. Majú záchytnú havarijnú betónovú nádrž objemu 28,35 m<sup>3</sup>.

Transformátory Tr.2.1 až 10.2 a Tr.11.1 až 11.3 sú umiestnené v rozvodniach objektu LEVITEX, a.s.

Olejové oceľové jednoplášťové nádrže transformátorov Tr. 2.1 až 10.2 majú objem náplni 26 x 1420 l. Transformátory Tr.2.1 až 8.3 majú záchytnú havarijnú betónovú nádrž objemu 4 640 l, transformátory Tr. 9.1, 9.2, Tr. 10.1, 10.2 majú záchytnú havarijnú nádrž z oceľového plechu objemu 1420 l.

Olejové oceľové jednoplášťové nádrže transformátorov Tr. 11.1 až 11.3 majú objem náplni 3 x 1030 l. Transformátory Tr.11.1, 11.2, 11.3 majú záchytné nádrže z oceľového plechu objemu 1100 l.

Vzduchový skrutkový kompresor s výkonom motora 15 kW a vzduchové kompresory s výkonom 65 m<sup>3</sup>/h, 14 m<sup>3</sup>/h a 9 m<sup>3</sup>/h, sú vybavené odlučovačmi oleja. Kondenz z odkalovania je zhromažďovaný v miestach vzniku v určených nádobách.

Diesel agregát (výkon 160 kW) v objekte Tepláreň slúži ako zálohový energetický zdroj pre núdzové osvetlenie budov LEVITEX, a.s. a napájanie núdzových zariadení. Výfuk je vyvedený do vonkajšieho prostredia pred objekt Tepláreň vo výške 3 m. Nádrž na naftu (objem 300 l) je havarijne zabezpečená kovovou vaňou (objem 300 l).

Akumulátorovňa v objekte Tepláreň je slúži ako náhradný elektrický zdroj (olovené akumulátory) na zabezpečenie prúdových ochrán liniek a rozvodní. Podlaha je keramická, vyspádovaná do záchytnej nádrže rozmerov 0,35 x 0,45 x 0,14 m (objem 20 l).

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcií vopred ohlásené.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

- 1.4. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- 1.6. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v tomto povolení určený termín splnenia.

## **2. Podmienky pre dobu prevádzkovania**

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.
- 2.3. Povoľovaná prevádzka je nepretržitá štvorzmenná.
- 2.4. Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s podmienkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s obsahom povolenia.
- 2.5. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.

## **3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky**

- 3.1. V prevádzke je povolené používanie nasledovných surovín, médií, energií, výrobkov a látok:  
zemný plyn naftový (ZPN), elektrická energia, turbínový olej, transformátorový olej, nafta motorová, voda na technologické účely, NaOH, HCl, Ca(OH)<sub>2</sub>, chlorid sodný, fosforečnan sodný, síran hlinitý.
- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií výrobného cyklu a používajú sa k údržbe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, bez potreby ich uskladnenia.

## **4. Odber vody**

- 4.1. Odber povrchových vôd na prevádzkové účely z kanála Perec je povolený len na základe povolenia príslušného orgánu štátnej správy a v súlade s uzatvorenou zmluvou so správcom toku. Každú zmenu povolenia a zmluvy o odbere povrchovej vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii v termíne do 15 dní od nadobudnutia ich platnosti.
- 4.2. Odber pitnej vody je povolený potrubným rozvodom, ktorého vlastníkom je LEVITEX a.s., len v súlade s aktuálnou zmluvou s vlastníkom potrubného rozvodu. Odovzdávacím

miestom je zemná súprava na odbočke pitného vodovodu. Každú zmenu zmluvy o odbere pitnej vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii v termíne do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.

- 4.3. Meranie odberu vody na prevádzkové účely musí prevádzkovateľ vykonávať overeným meracím zariadením, ktoré je umiestnené v šachte B3 vedľa prístupovej cesty do prevádzky.

## **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania a v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

## **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

- 6.1. Fosforečnan sodný je povolené skladovať na palete uloženej na betónovej ploche v papierových vreciach, v sklade fosforečnanu v objekte Tepláreň.
- 6.2. HCl je povolené skladovať v 2 oceľových jednoplášťových, z vnútra pogumovaných nádržiach objemu  $2 \times 60 \text{ m}^3$ , vybavených elektrickou signalizáciou maximálnej hladiny, priehľadným hladinomerom, odvetrávaním, zabezpečených havarijnou nádržou objemu  $220 \text{ m}^3$ , s kyselinovzdornou izoláciou z keramického materiálu, pri objekte vodné hospodárstvo.
- 6.3. NaOH je povolené skladovať v objekte vodné hospodárstvo v oceľovej jednoplášťovej, z vnútra pogumovanej nádrži objemu  $40 \text{ m}^3$ , vybavenej elektrickou signalizáciou maximálnej hladiny, priehľadným hladinomerom, odvetrávaním, zabezpečenej havarijnou nádrž objemu  $220 \text{ m}^3$  spoločnou s HCl,
- 6.4. Odpadové vody, ktoré obsahujú HCl a NaOH, je povolené neutralizovať pri objekte Vodné hospodárstvo v neutralizačnej nádrži z betónového monolitu objemu  $30 \text{ m}^3$  a po procese neutralizácie odvádzať do ČOV LEVITEX, a.s., na základe zmluvy.
- 6.5. Stáčanie HCl a NaOH je povolené pomocou keramických čerpadiel na stáčacej stanici, vybavenej pod koľajiskom záchytnou nádržou rozmerov  $6,0 \times 4,8 \times 0,5 \text{ m}$  z betónového monolitu s izolačnou vrstvou z bitagitu proti vlhkosti a kyselinotvorným ochranným obložiením z keramického materiálu a potrubím prepojenej do havarijnej nádrže rozmerov  $13,5 \times 9,6 \times 1,7 \text{ m}$  (objem  $220 \text{ m}^3$ ).
- 6.6. Síran hlinitý je povolené skladovať v objekte Vodné hospodárstvo na ploche vyloženej keramickou dlažbou) v papierových vreciach uložených na paletách.
- 6.7. V ekologickom sklade oleja, umiestnenom pred objektom Vodné hospodárstvo, je povolené skladovať v 200 l sudoch nové oleje, mazadlá a nebezpečné odpady v maximálnom objeme 1800 l, danom objemom havarijnej vane.
- 6.8. V Sklade nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň je povolené skladovať nebezpečné odpady v havarijne zabezpečených obaloch.

- 6.9. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
- 6.10. Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie množstva nebezpečných látok v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.
- 6.11. Prevádzkovateľ je povinný najmenej 1 x týždenne a pred každým stácaním alebo prečerpaním nebezpečných látok, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

## B. Emisné limity

### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v tomto povolení. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej tiež „SO<sub>2</sub>“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO<sub>x</sub>“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

- 1.2. Pre kotol K 2 a kotol K 3 sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m <sup>-3</sup>
kotol K 2 a kotol K 3 men.výkon: 2 x 37,274 MW	výduchy z kotlov	TZL	5
		SO <sub>2</sub>	35
		NO <sub>x</sub>	200
		CO	100

- 1.3. Požiadavky na dodržanie emisných limitov podľa bodu č. II.B.1.2. tohto povolenia pre kotol K 2 a kotol K 3 do 31.12.2006:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak súčasne:

- a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia.

- 1.4. Požiadavky na dodržanie emisných limitov podľa bodu č. II.B.1.2. tohto povolenia pre kotol K 2 a kotol K 3 od 1.1.2007:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 1.5. Emisné limity pre kotol K 2 a kotol K 3 platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.



- 1.6. Pre diesel agregát s výkonom 160 kW v objekte Tepláreň, slúžiaci ako zálohový energetický zdroj, emisné limity nie sú stanovené.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať oprávnené merania na kotli K 2 a kotli K 3 v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok, vyhotovených v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať všetky inštalované zdroje emisií podľa prevádzkovej dokumentácie, predpisujúcej podmienky technických parametrov, obsluhy a údržby, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

## **2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať odpadové vody zo zmäčkovacej stanice a z neutralizačnej nádrže (odvádzané do prvej vetvy kanalizácie) a odpadové vody z odkalovania číričov a z čistenia pieskových filtrov (odvádzané do druhej vetvy kanalizácie) do čistiarne odpadových vôd, patriacej a prevádzkovej LEVITEX a.s., v súlade s uzatvorenou zmluvou o vypúšťaní odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd, patriacej a prevádzkovej LEVITEX a.s., IČO: 34122630 (ďalej len „zmluva s ČOV“).
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu prevádzky a splaškové odpadové vody do splaškovej kanalizácie patriacej a prevádzkovej LEVITEX a.s., v súlade s uzatvorenou zmluvou o vypúšťaní odpadových vôd do splaškovej kanalizácie LEVITEX a.s., IČO:34122630.
- 2.3 Každú zmenu zmluvy o vypúšťaní odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd patriacej a prevádzkovej LEVITEX a.s. a každú zmenu zmluvy o vypúšťaní vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu prevádzky a splaškových odpadových vôd do splaškovej kanalizácie patriacej a prevádzkovej LEVITEX a.s., je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii v termíne do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný sledovať nasledovné ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách: chloridy (ako celkový Cl) a ďalšie ukazovatele znečistenia podľa zmluvy s ČOV: biochemická spotreba kyslíka (BSK<sub>5</sub>), nerozpustné látky (NL), nepochybné extrahovateľné látky (NEL), rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C (RL<sub>550</sub>), chemická spotreba kyslíka (CHSK<sub>Cr</sub>), amoniakálny dusík (N-NH<sub>4</sub>), reakcia vody (pH), maximálna teplota vypúšťaných vôd.

## **3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

## **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník**

1. Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať technické opatrenia za účelom dodržania emisných limitov znečisťujúcich látok.
2. Prevádzkovateľ je povinný priebežne overovať technické možnosti s ohľadom na primeranosť výdavkov na zabezpečenie znižovania emisií vznikajúcich v prevádzke a pravidelne v dvojročných intervaloch informovať inšpekciu o získaných výsledkoch a pripravovaných opatreniach.

3. Prevádzkovateľ je povinný priebežne zabezpečovať revíziu detektorov (snímačov) na snímanie úniku zemného plynu a oxidu uhoľnatého minimálne 1 x za rok. Revíziu je oprávnený vykonať iba servisný technik s platným osvedčením od výrobcu detektorov.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné skúšky a prehliadky tlakových a plynových zariadení odborným pracovníkom.
5. Prevádzkovateľ je povinný priebežne zabezpečovať nastavenie spaľovacieho zariadenia a zabezpečovacích prvkov kotlov a horákov minimálne 1 x za rok odborne spôsobilou osobou a v súlade so schválenou dokumentáciou prevádzky.

#### **D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi**

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č. 2

Kat. číslo	Názov odpadu	Kateg.
06 04 04	odpady obsahujúce ortuť	N
13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplotnosné oleje	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 02 09	transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB	N
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N
16 06 01	Olovené batérie	N
16 06 02	niklovo-kadmiové batérie	N
16 06 03	batérie obsahujúce ortuť	N
16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03	O
17 04 05	železo a oceľ	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

2. Skladovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich v prevádzke je povolené v Ekologickom sklade oleja, nachádzajúcom sa pred objektom Vodné hospodárstvo a v Sklade nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň.
3. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
4. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi, je povinný odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

5. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
  - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
  - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
  - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
  - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov,
  - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii
8. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
9. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a odpadu z elektronických a elektrických zariadení je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

1. Požiadavky uvedené v bode II.A.5.1. tohto povolenia sa vzťahujú aj na všetky plynové a elektrické spotrebiče a zariadenia prevádzky.
2. Na základe vykonaného atestu energetickej účinnosti energeticky náročných zariadení v prevádzke, s ohľadom na mernú spotrebu energie na jednotku výrobu, prevádzkovateľ vypracuje program možností znižovania a optimalizácie spotreby energií, ktorý predloží inšpekcii najneskôr do 31.12.2006.
3. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2006 uviesť do plnej prevádzky Systém Energ 600 - systém na efektívne využívanie el. energie spôsobom zavedenia odberu na základe dohodnutej hodinovej odchýlky.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre všetky nebezpečné látky, s ktorými sa v prevádzke zaobchádza, vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

- na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
  4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
  5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.
  6. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.
  7. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.
  8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na stavbách a zariadeniach v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami:
    - vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
    - vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
  9. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne hlásiť inšpekcii všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií
  10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie podľa príslušných prevádzkových predpisov.
  11. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technické a prevádzkové parametre zariadenia, vykonávať technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia a opatrenia na zmierňovanie a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov na zariadení uvedené v prevádzkovej dokumentácii.

12. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v prevádzkovej dokumentácii, v súboroch TPP a TOO, aby sa minimalizovali možnosti vzniku porúch a následných havárií na technologických zariadeniach a v dôsledku toho úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia.

**G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

1. Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

**H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

1. Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

**1. Kontrola emisií do ovzdušia**

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo znečisťujúcich látok (TZL, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO) a preukazovať dodržiavanie stanovených emisných limitov podľa bodu II.B.1. tohto povolenia periodickým meraním na kotli K 2 a kotli K 3 nasledovne:

- a) raz za tri kalendárne roky ak ide o emisie oxidu uhoľnatého pri najnižšom povolenom tepelnom príkone,
- b) raz za šesť mesiacov ak ide o emisie znečisťujúcich látok: tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý a oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý.

Pre energetické zariadenia, ktoré spaľujú len jeden druh paliva, sa za reprezentatívne merania považujú merania pri menovitom tepelnom príkone. Ak ide o oxid uhoľnatý, za reprezentatívne merania sa považujú merania pri najnižšom povolenom tepelnom príkone

Žiadne iné enviromentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

Dodržanie emisných limitov sa musí posudzovať počas skutočnej prevádzky zdroja.

Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu.

Odporúčané metódy stanovenia znečisťujúcich látok sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č.3

Ukazovateľ	Metóda stanovenia
NO <sub>x</sub>	fotometria s: - naftyletyléndiamínom, - Na-salicilátom, - dimetylfenolom, - kyselinou fenoldisulfonovou, - alkalimetrická titrácia
CO	GC separácia, redukcia na CH <sub>4</sub> , FID analyzátor, J <sub>2</sub> O <sub>5</sub> – jódpentooxidová manuálna metóda, spektrofotometrická s p-sulfamino benzoovou kyselinou.
TZL	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
SO <sub>2</sub>	- Thorinova metóda Iónová chromatografia SO <sub>x</sub> – zrážacia titrácia ((Thorinová metóda) H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , SO <sub>x</sub> ; H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + SO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> ; SO <sub>3</sub> (absorbcia 2-propanol); SO <sub>2</sub> – odmerná titrácia;

Počet jednotlivých meraní periodického merania a ich podmienky musia byť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Metodiky, metódy a techniky použité pri periodických meraniach musia byť v súlade s Výnosom MŽP SR č. 1/2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

Oprávnené merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálych meracích miestach, ktoré spĺňajú požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín vykonania oprávnených meraní inšpekcii, príslušnému odboru inšpekcie ochrany ovzdušia a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

## **2. Kontrola odpadových a povrchových vôd**

Prevádzkovateľ je povinný sledovať kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd vlastnou kanalizáciou do kanalizácie patriacej LEVITEX a.s. nasledovne: koncentračné hodnoty sledovať v 24 - hodinovej zlienej vzorke získanej zlietaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín. Miestom odberu vzoriek je miesto vypúšťania odpadovej vody do prvej vetvy kanalizácie pri komíne a miesto vypúšťania odpadovej vody do druhej vetvy kanalizácie pri objekte Vodné hospodárstvo. Minimálny počet odberov sú 2 vzorky ročne z oboch miest vypúšťania odpadových vôd.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odpočty meračov vypúšťaných odpadových vôd do prvej vetvy kanalizácie na meracom mieste pri komíne a meranie množstva odpadovej vody vypúšťanej do druhej vetvy kanalizácie na meracom mieste pri objekte Vodné hospodárstvo 1 x mesačne.

Prevádzkovateľ môže vykonávať odbery a vyhodnocovanie vzoriek vlastným laboratóriom za podmienky, že sa laboratórium bude pravidelne zúčastňovať medzinárodných porovnávacích meraní, v opačnom prípade môžu rozborov odpadových vôd vykonávať len akreditované laboratóriá ustanovené Ministerstvom životného prostredia SR.

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii rozborov vypúšťaných odpadových vôd v termíne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok.

Odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách sú uvedené v tabuľke č. 4 tohto povolenia.

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ	Metóda stanovenia
------------	-------------------

Biochemická spotreba kyslíka (BSK <sub>5</sub> )	Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 °C s prídavkom alytiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie. Podľa STN EN 1899-1 pozn.: Stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke
Nerozpustené látky (NL)	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy STN EN 872 Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85-1,0 µm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy STN 830540-3
Nepolárne extrahovateľné látky (NEL)	Spektrometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra (STN 830540-4) Poznámka: nahradiť 1.1.2.trichlórtriflouretan (C <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> F <sub>3</sub> ) s polychlorotriflouroetylénom (CF <sub>2</sub> –CFCI-) <sub>n</sub> , Komerčný názov S-316
Rozpustené látky po žíhaní pri 550 °C (RL <sub>550</sub> )	Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 µm) po žíhaní pri 550 °C.- STN 830540-3
Chemická spotreba kyslíka (CHSK <sub>Cr</sub> )	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným. (STN ISO6060) Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným. – ISO 15705 (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Amoniakálny dusík (N-NH <sub>4</sub> )	Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda ( STN ISO 7150-1)
Reakcia vody (pH)	Potenciometrické stanovenie–STN830540-6
Chloridy	Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy STN ISO 9297 Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou - podľa technickej normy STN EN ISO 10304-2

### 3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať priestory na zhromažďovanie a skladovanie odpadov (evidencia druhov a množstva odpadov, ich označenie, zabezpečenie proti nežiadúcemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

### 4. Kontrola hluku

- 4.1 Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.

### 5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív a vypočítanej mernej spotreby energií na jednotku vyrobenej pary a elektrickej energie.

### 6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať technicko-prevádzkové parametre v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou zdrojov emisií (so schválenými súbormi TPP a TOO) a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení záväzných podmienok určených v tomto povolení.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.
- 6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ochrany ovzdušia.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO.

## 7. Podávanie správ

- 7.1 Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané príjemcom správ podľa tabuľky č. 5 tohto povolenia.

Tabuľka č.5

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ	1 x ročne	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia				
Správy z periodických diskontinuálnych oprávnených meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií	podľa frekvencie merania	do 60 dní od vykonania merania	písomná	inšpekcia, ObÚŽP Levice, SIŽP IŽP Bratislava-IOO



Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Levice
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu odpadových vôd podľa bodu č. II.B.2.4. tohto povolenia	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia
		do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Levice
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po kontrole	do 10 dní od obdržania	písomná	inšpekcia
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa Výskytu	hlásenie ihneď	písomná	inšpekcia, dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO
		záverečné správy do 60 dní od vzniku		
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 15.2 nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia

ObÚŽP - Obvodný úrad životného prostredia, inšpekcia - Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS – národný emisný informačný systém, SIŽP IŽP Bratislava-IOO - Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor ochrany ovzdušia

- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.

**J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa opatrení uvedených v bode č. II.F. tohto povolenia.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Prevádzkovateľ je povinný ukončenie činnosti prevádzky alebo jej časti bezodkladne písomne oznámiť inšpekcii. Súčasne oznámiť aj aktualizovaný postup ukončenia činnosti.
2. Prevádzkovateľ je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti platnosti tohto povolenia vypracovať a predložiť inšpekcii na schválenie podrobný postup ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti, vrátane plánu opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

## **O d ô v o d n e n i e**

Prevádzkovateľ LEVEN, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 540 005, podal dňa 3.6.2005 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „LEVEN“, Ku Bratke 5, 934 01 Levice, umiestnenú na pozemkoch parc. č. 883/15, 883/16, 883/17, 911/3 v k.ú. Levice, ktoré právne nevysporiadané.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7 a podľa § 17 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa LEVEN, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice zo dňa 3.6.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000,- Sk zo dňa 29.5.2005 podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov, v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, inšpekcia konanie prerušila a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote, rozhodnutím č. 2357/OIPK-830/05-Rf/370820105 zo dňa 30.6.2005. Doplnená žiadosť o vydanie integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola na inšpekciu doručená dňa 3.8.2005.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ dňa 22.8.2005 oznámila účastníkom konania: LEVEN, a.s., Levice a Mesto Levice, v zastúpení primátorom mesta, dotknutým orgánom: Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, Levice, Obvodný pozemkový úrad, Levice a Regionálna veterinárna a potravinová správa – oddelenie veterinárnej ochrany územia, Levice a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „LEVEN“. Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 22.9.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Levice od 26.8.2005 do 16.9.2005 a na úradnej tabuli inšpekcie od 22.8.2005 do 29.9.2005 a súčasne aj na internetovej stránke. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili: Mesto Levice, v zastúpení primátorom mesta, vo svojom vyjadrení č. 8737/2005 zo dňa 16.9.2005, Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vo svojom vyjadrení č. 05/001280, 05001293 zo dňa 25.8.2005, Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán ochrany prírody a krajiny vo svojom vyjadrení č. T-2005/01657 zo dňa 16.9.2005, Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení č. T-2005/01648 zo dňa 14.9.2005, Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku č. T-2005/01654-Ovz-S zo dňa 20.9.2005, Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej vodnej správy vo svojom stanovisku č. T-2005/01651-Vod/Mo zo dňa 19.9.2005, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vo svojom stanovisku č. D1/2005/01756 zo dňa 6.9.2005, Obvodný pozemkový úrad v Leviciach v stanovenom termíne nepredložil pripomienky a námietky voči vydaniu integrovaného povolenia pre horeuvedenú prevádzku - vyjadrenie zaslal Krajský pozemkový úrad v Nitre – vo vyjadrení č. 2005/001793 zo dňa 21.9.2005.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 7.10.2005 sa zúčastnil prevádzkovateľ: LEVEN, a.s. a dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán odpadového hospodárstva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho

pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti, obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Pripomienka Obvodného úradu životného prostredia Levice, odboru ochrany zložiek životného prostredia – orgánu ochrany prírody a krajiny, vo vyjadrení č. T-2005/01657 zo dňa 16.9.2005 ku skutočnosti, že cca 250 m juhovýchodným smerom od fy LEVEN sa nachádza vyhlásené chránené územie „Levické rybníky“ v kategórii Chránený areál – na území ktorého platí 3. stupeň územnej ochrany prírody (§ 14 zák. 543/2002 Z.z.), uvedené chránené územie nesmie byť prevádzkou a.s. LEVEN poškodzované ani ničené, bola zahrnutá do bodov II.A.1.5., II.A.2.2. tohto povolenia.

Pripomienka Krajského pozemkového úradu v Nitre vo vyjadrení č. 2005/001793 zo dňa 21.9.2005, že samotnou prevádzkou dochádza k emitovaniu niekoľko desiatok ton látok ročne, ktoré okrem iného v kombinácii s ich teplotou sú príčinou kyslých dažďov, tieto majú priamy vplyv na vegetáciu a v konečnom dôsledku na pH pôdy, pritom tieto skutočnosti sa v predloženej dokumentácii nenachádzajú, bola zahrnutá do bodu II.B.1. tohto povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd, povolenia stavby a užívania stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri určovaní emisných limitov z kotlov K2 a K3 do ovzdušia inšpekcia vychádzala s ustanovenia I.1.8. prílohy č.4 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z., kde sú určené emisné limity pre zdroje znečisťovania pri spaľovaní plyných palív. Inšpekcia s ohľadom na možnosti daného spaľovacieho zariadenia neurčila prísnejšie emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Sledovanie množstva emisií v odpadových vodách bolo určené v súlade so zmluvou na vypúšťanie odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd patriacej a prevádzkovej LEVITEX a.s. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia pre diesel agregát s výkonom 160 kW v objekte Tepláreň, slúžiaci ako zálohový energetický zdroj neboli určené, nakoľko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia je uvedený diesel agregát malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené emisné limity.

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku na hranici areálu prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3 zákona o IPKZ, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na základe údajov Európskych spoločností o ich vývoji. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu BREF - pre spaľovanie palív. V prevádzke sa vykonáva neutralizácia a následné čistenie odpadových vôd na ČOV, je realizovaný systém odvodnenia (včítane odlučovačov oleja) k zamedzeniu kontaminácie vody a pôdy spôsobenej mazacím olejom, používajú sa nízkoemisné horáky na obmedzenie NO<sub>x</sub>, používajú sa detektory úniku zemného plynu a výstražné signalizačné zariadenia, sú vykonávané pravidelné kontroly zariadení pre dodávku plynu a potrubí, je vykonávaná kogenerácia výroby tepla a elektriny, počítačová regulácia kotlov, kotle sú prevádzkované s nízkym prebytkom vzduchu pre spaľovanie, je vykonávaná recirkulácia spalín, predohrev spaľovacieho vzduchu s využitím odpadového tepla z kotla, čiastočný regeneračný ohrev napájacej vody, odovzdávanie odpadov z prevádzky oprávnenej organizácii. Prevádzka nemá predohrev zemného plynu s využitím odpadového tepla z kotla, expanznú turbínu pre rekuperáciu obsahu energie v stlačených plynách dopravovaných plynovým potrubím, dvojitý ohrev, selektívnu katalytickú redukciu.

Na základe posúdenia prevádzky podľa hľadísk uvedených v prílohe č.3 zákona o IPKZ pri určovaní najlepších dostupných techník a porovnania prevádzky s najlepšimi dostupnými technikami z referenčných dokumentov BREF–ov pre spaľovanie palív boli uložené podmienky v bodoch II.B.1.1., II.C.1., II.C.5., II.E.2., II.E.3., II.I.1.6. tohto povolenia.

Súčasťou konania bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich užívaní,
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

## **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

Doručuje sa:

*Prevádzkovateľ :*

1. LEVEN, a.s., Levice, Ku Bratke 5, PSČ: 934 01

*Ostatní účastníci konania:*

2. Mesto Levice, v zastúpení primátorom mesta, Námestie Hrdinov 1, 934 01 Levice

Po nadobudnutí právoplatnosti:

*Dotknuté orgány:*

1. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán odpadového hospodárstva, Dopravná 14, 934 03 Levice
2. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany prírody a krajiny, Dopravná 14, 934 03 Levice
3. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany ovzdušia, Dopravná 14, 934 03 Levice
4. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán ochrany vôd, Dopravná 14, 934 03 Levice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, ul. Komenského 4, 934 03 Levice
6. Obvodný pozemkový úrad, Dopravná 14, 934 03 Levice
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa – oddelenie veterinárnej ochrany územia, M. R. Štefánika 24, 934 03 Levice