


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8361-43593/57/2018/Val/571010106/Z5

Košice 11.12.2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2619-5688/2007/Kov/571010106 zo dňa 22.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6922-22385/2008/Kov/571010106/Z1 zo dňa 04.07.2008 a č. 7933-6164/2016/Pal/571010106/Z3 zo dňa 26.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **TP 2, s.r.o.**
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 766 763**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie bodu B.2 Spaľovanie palív v kotloch a nahrádza nasledovným znením:**

Plynové kotly K8, K9 a K10 určené na výrobu prehriatej strednotlakovej pary o tlakoch 2,0, 1,2 a 0,5 Mpa a teplote v rozmedzí od 220 °C do 250 °C sú umiestnené v stavebne uzavretom objekte „Pomocná výhrevňa“ tvoriacom funkčne a priestorovo vymedzený technologický celok. Členenie jednotlivých kotlov podľa typov a podľa spaľovaných palív je nasledovné:

Kotol K8 - výrobcu Kotlogradnja Fabrika Kotlova Beograd, typ MINEL TE-114/PP, vyrobený v roku 1984 o menovitom príkone 22,4 MW a výkone 20,2 MW, osadený dvomi horákmi DUMAG typu GGO 1000 KE, rok výroby 1983 o maximálnom tepelnom príkone 11,1 MW umožňujúcimi spaľovanie plyných a kvapalných palív. Kotol K8 je zaradený do obmedzeného prevádzkového režimu pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia. Kotol môže byť prevádzkovaný 500 h ročne, prevádzkové hodiny sa počítajú ako päťročný plávajúci priemer.

Kotly K9 a K10 - výrobcu KESSEL LOOS KG, typ ZUL – U 2800, vyrobené v roku 1986 o menovitom príkone 18,8 MW a výkone 16,9 MW, osadené dvomi horákmi DUMAG typu GGO 1000 KE, rok výroby 1983 o maximálnom tepelnom príkone 11,1 MW na každý horák umožňujúcimi spaľovanie plyných a kvapalných palív.

Spaliny z plynových kotlov K9 a K10 sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia spoločným komínom pre odvod spalín o výške 51 m a z plynového kotla K8 samostatným ocelovým komínom o výške 8 m.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší znenie podmienky č.1.1 a nahrádza nasledovným znením:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky a palivá spaľované v kotloch uvedené v tabuľke č. 2 neboli prekročené.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina:

- oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

Vymedzenie zariadenia pre určenie emisných limitov

| Označenie spaľovacích o zariadenia | Celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW] | Skladba SZ – označenie SJ | MTP spaľovacích jednotiek [MW] | Členenie SJ podľa dátumu povolenia | Spôsob prevádzky / režim prevádzky |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| SZ ≥ 0,3 MW | 37,6 | K9, K10 | 2 x 18,8 | *Príloha č. 4, IV. bod 3., 3.2 | štandardný |
| SZ ≥ 0,3 MW | 22,4 | K8 | 22,4 | *Príloha č. 4, IV. bod 3., 3.2 | obmedzený prevádzkový režim |

* – vyhláška 410/2012 Z. z.

SJ – spaľovacia jednotka

SZ – stredný zdroj

Tabuľka č. 2 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

| Zdroj emisií príkon Hlavné palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m ⁻³] | Vzt'ážné podmienky |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Kotol K9 (18,8 MW) Kotol K10 (18,8 MW) ZPN | Spoločný komín 51 m | NO _x | 200 | 1), 2) |
| | | CO | 100 | |
| Kotol K8 (22,4 MW) ZPN | Komín 8 m | NO _x | neuplatňuje sa* | 1), 2) |
| | | CO | neuplatňuje sa* | |

* Kotol K8 je zaradený do obmedzeného prevádzkového režimu pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia podľa § 17a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 3) **V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa pôvodná tabuľka v podmienke č. 1.1 nahrádza nasledovným znením:**

| Zložka: ovzdušie | | | Zdroj emisií: Kotel K8 | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| Miesto merania: Potrubie na odvod spalín z kotla do komína | | | | |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| NO _x | Hmotnostná koncentrácia | neurčuje sa* | 2) | 3),4) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia | neurčuje sa* | 2) | 3),4) |

* Kotel K8 je zaradený do obmedzeného prevádzkového režimu pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia podľa § 17a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

- 1) Interval periodického merania sú tri kalendárne roky.
 - 2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
 - 3) Oprávnené metódy – ENPIS.
 - 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- 4) **V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa dopĺňajú podmienky č. 1.6 a č. 1.7 nasledovným znením:**

1.6 Kotel K8 je zaradený do obmedzeného prevádzkového režimu pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia. Kotel K 8 môže byť prevádzkovaný 500 h ročne, prevádzkové hodiny sa počítajú ako päťročný plávajúci priemer.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o prevádzkových hodinách kotla K8 a evidovať údaje v prevádzkovej evidencii veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, pre prevádzku „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, doručenej na IŽP Košice dňa 08.10.2018 a doplnenej dňa 23.10.2018.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ účastníka konania TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Mesto Strážske a dotknutý orgán Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO o začatí konania listom č. 8361-36781/2018/Val/Z4 zo dňa 26.10.2018, doručeným dňa 29.10.2018. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti doručené vyjadrenia účastníka konania a dotknutého orgánu:

- Mesto Strážske, vyjadrenie č. 2018/13291/262-ŽP zo dňa 05.11.2018 doručenom na IŽP Košice dňa 06.11.2018, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia,

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/016226-2 zo dňa 22.11.2018 doručenom na IŽP Košice dňa 23.11.2018, v ktorom uviedol, že súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pri splnení nasledovných podmienok cit.:
- „- aktualizovať názov prevádzky v titulnom liste,
- v bode D žiadosti nového textu zmeniť popis kotla K8 nasledovne: Kotel K8 je definovaný v § 17a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov,
- v bode D žiadosti nového textu zmeniť popis kotla K 8 nasledovne: uviesť, že kotel zaradený do obmedzeného prevádzkového režimu môže prevádzkovať dané zariadenie 500 h ročne pričom, ak sa jedná o jestvujúce zariadenie prevádzkové hodiny sa počítajú ako päťročný plávajúci priemer,
- doplniť spôsob evidovania prevádzkových hodín kotla K 8 a zaradenie tejto evidencie do prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- zahrnúť do žiadosti skutočnosť, že na zariadenia v obmedzenom prevádzkovom režime sa emisné limity neuplatňujú t.j. nebude určený interval periodického merania.“

IŽP Košice uvedené vyjadrenie zapracoval do bodov 1) až 4) tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce