

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8220-44216/37/2018/Mem/370120305/Z23-SP

Bratislava 19.12.2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 14.01.2019

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 23 integrovaného povolenia

č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006 v znení jeho zmien a doplnkov:

- č. 480-10393/37/2008/Bal/Sta/370120305/Z1 zo dňa 25.03.2008
- č. 3441-19579/37/2009/Vla/370120305/Z1/Kr zo dňa 12.06.2009
- č. 5490-27207/37/2009/Bal/370120305/Z2 zo dňa 19.08.2009
- č. 9956-2613/37/2010/Bal,Vla/370120305/Z3 zo dňa 01.02.2010
- č. 5762-17299/37/2010/Vla/370120305/Z3/Sk zo dňa 04.06.2010
- č. 5218-15727/37/2011/Vla/370120305/Z3/KR zo dňa 27.05.2011
- č. 5469-15629/37/2010/Bal/370120305/Z4 zo dňa 21.05.2010
- č. 1114-7877/37/2011/Bal/370120305/Z5 zo dňa 16.03.2011
- č. 3907-13285/37/2011/Bal/370120305/Z6 zo dňa 04.05.2011

č. 4071-20693/37/2012/Bal/370120305/Z7 zo dňa 25. 07. 2012
č. 6592-31689/37/2012/Bal/370120305/Z8 zo dňa 08.11.2012
č. 826-7935/37/2013/Bal/370120305/Z9 zo dňa 19.03.2013
č. 4181-22933/37/2013/Bal/370120305/Z10-KR zo dňa 03.09.2013
č. 6317-5174/37/2014/Jan/370120305/Z11 zo dňa 25.02.2014
č. 3256-12247/37/2014/Jan/370120305/Z12 zo dňa 29.04.2014
č. 3918-18680/37/2014/Jan/370120305/Z13 zo dňa 02.07.2014
č. 6105-29142/37/2014/Put/370120305/Z14 zo dňa 13.10.2014
č. 6232-33446/37/2014/Put/370120305/Z15 zo dňa 5.12.2014
č. 7891-2117/37/2015/Put/370120305/Z16 zo dňa 27.1.2015
č. 4150-30106/37/2016/Put/370120305/Z17-SP zo dňa 28.9.2016
č. 8509-2137/37/2017/Put/370120305/Z18-SP,OdS zo dňa 25.1.2017
č. 2835-7229/37/2017/Put/370120305/Z19-SP zo dňa 10.03.2017
č. 4590-19993/37/2017/Zál/370120305/SkP-Z19 zo dňa 19.06.2017
č. 7244-35890/37/2017/Zál/370120305/KR-Z19 zo dňa 16.11.2017
č. 4578-18077/37/2017/Mem/370120305/Z20 zo dňa 11.10.2017
č. 6607-33737/37/2018/Mem/Z21/OdS zo dňa 17.10.2018
č. 7491-35509/37/2018/Zál/370120305/Z24 zo dňa 22.10.2018
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **SLOVNAFT, a.s.**
sídlo: **Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava**
IČO: **31 322 832**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Atmosferická destilácia ropy AD5,
Atmosferická a vákuová destilácia ropy AVD6,
Výroba a expedícia asfaltov VaEA - prevádzka bola trvalo
odstavená ku dňu 10.03.2016.**

adresa prevádzky: **Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**
variabilný symbol: **370120305**
(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 23 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až § 88 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia,

- v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 22 integrovaného povolenia bol:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 2 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

dopĺňa text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 23 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až § 88 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia,
- a
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

udel'uje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v oblasti povrchových a podzemných vôd

na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Podmienky súhlasu:

1. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s udelením súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení zároveň dodržiavať ustanovenia § 39 ods. 2 a 4 vodného zákona.

Slovenská inšpekcia životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad
podľa § 120 stavebného zákona podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení
v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie, ktorým

povoľuje uskutočnenie stavby:

„INŠTALÁCIA PRACEJ VODY NA AVD6“

- podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „INŠTALÁCIA PRACEJ VODY NA AVD6“ z júna 2018, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ivanom Klenkom (autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 5127*Z*14), CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 812 06 Bratislava (Zák. číslo: 18ZA097),

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Stavebné úpravy pre nástrek pracej vody na AVD6

SO 01.1 Základy pre nádrž T72 a čerpadlá P72

SO 01.2 Stavebná elektrotechnika

a

prevádzkových súborov:

PS 01 Nástrek pracej vody na AVD6

PS 01.1 Strojnotechnologická časť

PS 01.2 Systém riadnej technologických procesov (SRTP) a Meranie a regulácia

PS 01.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Investor:	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO:	35 884 916
Prevádzka:	„AD5, AVD6 a VaEA“
Druh stavebného pozemku:	Zastavané plochy a nádvoría
V katastrálnom území:	Ružinov
Na pozemkoch p. č.:	Stavba sa bude realizovať na pozemku parc. číslo: 5063/34 - VJ AVD6 Zariadenie staveniska bude umiestnené tiež na bloku 34, parc. č. 5063/34.
Účel stavby:	2420- Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
Zhotoviteľ stavby:	CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. (LV č. 988)

Opis a charakteristika stavby:

Cieľom projektu je dobudovanie nástreku pracej vody za účelom rozpúšťania vznikajúcich amónnych solí a zníženia obsahu chloridov, čo vytvára predpoklad dosiahnutia nižšej rýchlosti korózie hlavového systému kolóny C2 a v nadväzujúcich technologických zariadeniach. Na vypieranie bude použitá odplynená upravená voda z výtlaku čerpadiel P71/1 a P71/2. Ďalším zdrojom bude voda z refluxnej nádrže T2 (refluxná nádrž kolóny C2). Voda sa bude zbierať do novej vybudovanej nádrže T72. Nádrž T72 bude oceľová horizontálna beztlaková nádrž s objemom 16 m³.

Pre zabezpečenie nástreku pracej vody budú inštalované dve čerpadlá s prietokom 4,5 - 6 m³.h⁻¹. Na výstupe pracej vody z čerpadiel do hlavových potrubí kolóny C2 bude inštalovaný na každú nástrekovú vetvu regulačný ventil v závislosti od prietoku vody. Na vstrekovanie pracej vody do hlavových potrubí kolóny C2 a vstupných potrubí chladičov AC2 sú navrhnuté trysky s kužeľovým rozstrekom.

Kapacita nástreku pracej vody bude v množstve 4,5 - 6 t.h⁻¹.

Stručný popis stavby

Hlavná stavebná činnosť sa bude uskutočňovať na bl. 34 v jeho západnej časti na hranici technologického mosta, vedľa kontajnera čerpadiel P71. Okrem toho budú realizované aj technologické prepoje s technológiou v objekte SO3401 Vonkajšie zariadenie a v objekte SO3404 Čerpacia stanica. Po úprave existujúcej plochy objektu SO3401 sa na nové základy umiestni nádrž T72 s príslušnou technologickou výzbrojou, dve čerpadlá s prietokom 4,5 – 6 m³.h⁻¹. V priestore pri kolóne C2 bude pre každú vetvu nástreku umiestnená zostava regulačného ventilu s prietokomerom, spätným ventilom a vstrekovacou dýzou. Dve zostavy budú umiestnené do hlavových potrubí kolóny C2 a ďalších 12 zostáv pre nástrek pred kondenzátory AC2. Na rozstrek v samotnom potrubí sú použité trysky NALCO s kužeľovým rozstrekom. V rámci napojenia zbernej nádrže pracej vody budú zrealizované aj potrubné napojenia, a to na potrubí DN50 odplynenej vody z čerpadiel P71, na potrubí DN50 z refluxnej nádrže T2 a potrubíach pre napojenie pary a prístrojového vzduchu.

Dočasné využitie objektov po dobu výstavby

Po dobu výstavby nebudú pre účely zariadenia staveniska dočasne využívané žiadne z budovaných objektov. Na uskladnenie stavebného a montážneho materiálu a pre potreby zariadenia staveniska sa

osadia na určené plochy kontajnerové bunky a plechové sklady, resp. sa vytvoria dočasné skladové plochy, ktoré sa po dokončení stavebných a montážnych činností zlikvidujú

Spôsob vykonania demolácií a miesta skládky

Demolácie sa v rámci tohto projektu uvažujú iba v rozsahu odstránenia betónovej spevnej plochy v miestach budúcich základov pod technologické potrubie, základ pod čerpadlá P72 a kopanú sondu pre potvrdenie rozmerov existujúcich základov pod nádrž. V prípade, že existujúci základ nebude po vykonaní sondáže potvrdzovať predpoklad potrebných rozmerov a hĺbky založenia, demolácie zahrnú aj existujúci základ pod nádrž. Pri výkopových prácach sa vykoná analýza stupňa kontaminácie odpadov, na základe čoho budú zaradené v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.

Zemné práce

Zemné práce na bloku 34 sa sústredia na výkopy jám pre základ pod prestrešené čerpadlá P72 a kopanú sondu pri existujúcich základoch pre nádrž T72. Navyše budú zahŕňať inštaláciu troch zemných skrutiiek pre dva menšie základy slúžiace ako podpera vedenia technologických potrubí. Výkopy budú vykonávané ručne s kolmými výkopovými stenami podľa dispozičných možností. Výkopy pre pätky budú realizované s kolmými stenami s príložným pažením. Pred začiatkom stavebných prác je potrebné na stavenisku vytýčiť správcami inžinierskych sietí ich trasy. V prípade, keď nie je možné presné určenie polohy, hĺbky a druhu sietí, bude nutné ich predpokladanú polohu overiť pomocou detektorov a kopanými overovacími sondami. V mieste zemných prác sa však na základe dostupných podkladov nepredpokladajú žiadne podzemné inžinierske siete. S vybúranou betónovou suťou, resp. prípadnou vykopanou zeminou sa bude nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Pri zemných prácach sa uvažuje s výkopmi v triede ťažiteľnosti 3 a s odvozom výkopku a sute oprávnenou organizáciou.

Preložky podzemných a nadzemných inžinierskych vedení

V rámci stavby nie je potrebné preložiť podzemné alebo nadzemné vedenia.

Stavebno-technické riešenie, stručný opis stavebných objektov

Stavba "Inštalácia pracej vody na AVD6" je jednoduchá stavba s objektovým označením SO 01.1 Základy pre nádrž T72 a čerpadla P72

Objekt pozostáva z týchto prvkov:

Základ pre nádrž T72 - Pozostáva z dvoch základových blokov z monolitického betónu s rozmermi 2500x600x1000mm (LxBxH) s hornou hranou na +0,900. Tieto základy budú previazané s existujúcim základom siahajúcim do výšky pochôdznej úrovne okolitej spevnenej plochy pomocou 2x6ks trnov z betónárskej výstuže. Priemer trnov je 20mm, hĺbka zapustenia do exist. kcie je 300mm. Trny budú kotvené pomocou chemickej malty zmesy a do novej základovej konštrukcie budú presahovať 500 mm. Rozostupy trnov budú á 400mm. Presnejšia poloha je špecifikovaná na výkrese 002 - Základy a OK. Základ bude zhotovený z betónu triedy C30/37 -XC3-XD3-XF1-Cl 0,4 Dmax 16 S3

Obslužná lávka pre nádrž T72 - nabudne pôdorysného tvaru "L", pričom prístup na ňu bude vytvorený z existujúcej plošiny prebiehajúcej popri budúcej nádrži vo výške cca +3,800. Lávka široká 800mm bude zhotovená z konštrukčnej ocele triedy S235JR a bude opatrená kolektívnym

bezpečnostným zariadením - zábradlím po celom obvode do výšky 1100mm nad úroveň pochôdzneho pororoštu. Kotvenie a podopretie lávky bude vykonané na troch miestach a to v mieste pripojenia na existujúcu lávku a dvomi stĺpmi kotvenými na nové základové konštrukcie pod čerpadlom T72. Pochôdzna úroveň lávky bude zhodná a plynulá s úrovňou existujúcej lávky a preto aj výška kotvenia stĺpov do základov musí byť prispôbena tejto výške. Stĺpy budú kotvené cez čelnú platňu z bočnej strany základov pomocou nerezových chemických kotiev M24 (mat. A4).

Základ pod čerpadlá P72 - bude založený do nezámrznej hĺbky 800mm pod úroveň terénu. Obe čerpadlá budú osadené na spoločný základ z betónu triedy C30/37. II. hr. základu dosiahne úroveň 300 mm nad terén, resp. niveletu +0,300

Prístrešok pre čerpadlá P72 - bude kotvený zhora do rovnakého základu ako čerpadlá pomocou nerezových chemických kotiev M24. Kotevné platne budú podliate chem. Maltou SIKAGRout 318, hr. 30 mm. Prístrešok je konštrukčne riešený ako konzolová konštrukcia podopieraná dvomi stĺpmi nesúcimi strechu prístrešku. Prístrešok je spádovaný pultovo do jednej strany orientovanej ku exist. Kontajneru z dôvodu stiesnených pomerov.

Základy pod technologické potrubia spájajúce čerpadlá a nádrž - pre jednoduchosť zhotovenia základov menších pôdorysných rozmerov budú základy zhotovené zo zemných skrutiek dĺžky 1300mm, priemerom 89mm umiestnené s h. hr. 100mm pod úroveň terénu, resp. na nivelete -0,100. Vybúraná betónová plocha daných rozmerov bude po obvode opatrená polystyrénovou izoláciou hr. 10mm po celej výške hrúbky betónovej vrstvy. Táto zaručí dilatáciu základu od zvyšku plochy pri zvislých pohyboch okolitej spevnenej plochy spôsobených mrazom. Hlavica zemných skrutiek bude do výšky 100mm zabetónovaná a h. hr. základov dosiahne výšku danú vo výkresovej dokumentácii. Umiestnenie skrutiek aj ich počet je znázornený vo výkrese 002 - Základy a OK.

PS 01 Nástriek pracej vody na AVD6

Cieľom úpravy je vybudovať nástriek pracej vody v množstve $4,5 - 6 \text{ t.h}^{-1}$ za účelom rozpúšťania vznikajúcich amónnych solí a tým znížiť obsah chloridov, čo prispeje k zníženiu rýchlosti korózie v hlavovom systéme kolóny C2 a v následných technológiách. Na vypieranie bude použitá odplynená upravená voda, z výtlaku čerpadiel P71/1,2, ďalším zdrojom bude voda z refluxnej nádrže T2 (refluxná nádrž kolóny C2). Voda sa bude zbierať do novej nádrže T72. Nádrž T72 bude oceľová horizontálna beztlaková s objemom 16 m^3 . Za účelom nástrieku pracej vody budú inštalované dve čerpadlá s prietokom $4,5 - 6 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$. Na výstupe pracej vody z čerpadiel do hlavových potrubí kolóny C2 bude inštalovaný na každú nástriekovú vetvu regulačný ventil v závislosti od prietoku vody. Na vstrekovanie pracej vody do hlavových potrubí kolóny C2 a vstupných potrubí chladičov AC2 sú navrhnuté trysky NALCO s kuželovým rozstrekom.

PS 01.2 Systém riadenia technologických procesov (SRTP) a Meranie a regulácia

Vizualizáciu, riadenie a zber dát bude zabezpečovať riadiaci systém DCS PKS Experion Honeywell, ktorý je umiestnený v SO3403 (velín / riadiace centrum AVD6). Existujúci bezpečnostný systém ESD - Safety Manager Honeywell je umiestnený tiež v SO3403.

Obsluha prevádzky v paneli nastaví požadovaný prietok pracej vody do hlavového potrubia kolóny C2 (v rozsahu od $4,5$ do $6 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$). Počas bežnej prevádzky bude dávkovať praciú vodu len jedno čerpadlo s prietokom $4,5 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$. V prípade potreby preplachu (zvýšenie prietoku) sa pripojí aj druhé čerpadlo. Keď v nádrži T72 klesne hladina, tak sa automaticky doplní z výtlaku čerpadiel P71 resp. z nádrže T2. Nadbytočné množstvo v nádrži sa na základe hladiny automaticky odpustí do

chemickej kanalizácie (samospádom). V nádrži T72 bude regulácia teploty (zohrievanie parou, $t = 180\text{ }^{\circ}\text{C}$, $p = 0,4\text{ MPa(g)}$).

Pre všetky nové signály z inštrumentácie v poli budú nové káblové vedenia zhromažďované v nových združovacích skrinkách (tzv. junction box), navrhnutých a inštalovaných podľa typu signálu a ďalej budú vedené novým multi-core káblom, ku novým I/O kartám v stávajúcich kabinetoch DCS-PKS Experion alebo ESD - Safety Manager Honeywell, umiestnených v satelitných miestnostiach VJ AVD6 (SO3403). Kabeláž bude uložená v nových ochranných nehrdzavejúcich káblových rúrkach (s ochrannými koncovkami proti poškodeniu kábla) a/alebo v nových káblových žľaboch, tiež zabezpečených proti poveternostným vplyvom. Káblové vedenia rôznych typov (IS, NIS, 230V) musia byť uložené separátne. Trasy pre rôzne typy signálov budú oddelené a uložené separátne. Pre iskrovo bezpečné meracie slučky, budú použité káble s bledomodrým ochranným vonkajším plášťom (twistované, párované s ochranným tienením), typ káblov RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 1,3 twistované tienené s modrým plášťom.

PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Prevádzkový rozvod silnoprúdu nn rieši dodávku a montáž elektrozariadení v nasledovnom rozsahu:

- dodávka a montáž nových výsuvných blokov do existujúceho rozvádzača RM1 pre napájanie elektromotorov M72/1, M72/2 a čerpadiel P72/1, P72/2,
- dodávka a montáž miestnych ovládacích skriniek pre novonavrhované elektromotory M72/1, M72/2 a čerpadiel P72/1, P72/2,
- dozbrojenie existujúcej prepojovacej skrine DT2 pre potreby prepojenia signálov medzi časťou SRTP a elektro,
- dozbrojenie existujúcich a vyzbrojenie nových káblových trás podľa potreby,
- dodávka a montáž všetkých potrebných silových a ovládacích káblov vrátane prepojovacích káblov do skrine DT2,
- protipožiarne upchávky a protipožiarne nástreky na existujúcich a novonavrhovaných kábelových trasách.

Hlavné technické parametre nových zariadení:

NÁDRŽ T72	
bude umiestnená na mieste pôvodnej nádrže T13	
oceľová horizontálna beztlaková nádrž s parným ohrevom, prevádzkový tlak 1 bar(a)	
objem nádrže je 16 m ³	
podpery 2x sedlové	
priemer nádrže je 2,51m, dĺžka plášťa 3,0 m, materiál P265GH	
médium - odplynená zmäkčená voda	
odkaľovanie do slopov / chemickej kanalizácie	
vybavená meraním teploty, dvoma nezávislými meraniami výšky hladiny so signalizáciou do velína	
súčasťou je pochôdzna plošina s rebríkom	
bude vybavená novými čerpadlami 2ks - značenie P72/1 a P72/2	
požadovaný prietok v rozsahu 4,5 - 6 m ³ .h ⁻¹ pre každé čerpadlo	
výtlačná výška H = 100 m; horizontálna vzdialenosť od výtlačky čerpadiel do dýz je cca 80 m a vertikálna cca 30 m	
návrh a dodávka čerpadiel je podľa API štandardov	

ČERPADLÁ P72/1, P72/2	
Parametre pre BEP (Best Efficiency Point) čerpadiel:	
Médium:	odplynená zmäkčená voda
Špecifická hmotnosť (20 °C):	984 kg.m-3
Prevádzková teplota:	18 - 60 °C (norm. 27°C)
Tlak na vstupe:	0,08 MPag
Výtlačná výška:	100 m (paralelné zapojenie čerpadiel)
Max. prevádzkový prietok:	2,6 - 6,3 m3.h-1
Prostredie:	ExdIIBT3 Gb
Upchávka:	jednoduchá mechanická
Parametre čerpadla:	
Typ:	Čerpadlo KSB model Multitec A 32/ 4B-2.1 20.61 štandardné prevedenie s motorom na spoločnom ráme so spojkou
Médium:	vodný kondenzát so stopami uhľovodíkov
Garantovaný prietok	4,5 - 6 m3.h-1
Garantovaná dopravná výška	100 m
Garantovaná účinnosť	43,1 %
Pri otáčkach	2946 / min.
Príkon čerpadla	3,93 kW
Výkon motora	5,50 kW
Sacia príruha	podľa EN1092-1, DN 65/PN25 RF
Tlaková príruha	podľa EN1092-1, DN 32/PN63 RF
Materiálové vyhotovenie:	teleso čerpadla: GP240GH+N
Dovolená prac. teplota okolia:	-20°C ÷ +45 °C
Max. dovoľená prac. teplota média:	60 °C
Hmotnosť:	cca 220 kg
KOŠOVÝ FILTER (STRAINER), DUPLEX	
Filtrovaná látka:	kondenzát
Kapacita [m3.h-1]:	15
Prevádzková teplota [°C]:	60
Prevádzkový tlak/Max. tlak [MPag]:	0,8 /1,1
Tlaková diferencia (čistý):	0,04 bar
Materiál telesa filtra:	uhlíková oceľ
Materiál tesnenia:	PTFE/NBR
Typ pripojenia filtra:	DN 40
Materiál filtračnej prepážky:	1.4571 / 1.4401
Selektivita [µm]:	100

Údaje o stavbe

Stavba nerozširuje výrobu, ale rieši efektívnejšie využitie všetkých technologických zariadení atmosférickej destilácie, a to potlačením kyslého prostredia vymývaním solí, vznikajúcich pri nástreku neutralizátora a filmotvorného inhibítora. Koncepcia manipulácie s materiálom sa nemení.

Vecné a časové hľadisko realizácie projektu

Začiatok stavebných prác:

01.04.2019

Predpokladaný termín ukončenia stavby: 29.05.2019
Predpokladaná lehota výstavby: 38 dní

Navrhovaný termín skúšobnej prevádzky

Predpokladaný termín skúšobnej prevádzky: 04.07.2019 - 31.12.2019

Vplyv realizácie projektu na životné prostredie

Prínosom projektu je vybudovaním nástreku pracej vody dosiahnutie nižšieho stupňa korózie, čím sa dosiahne zvýšenie životnosti zariadení a spoľahlivosť prevádzkovania technológie.

Podmienky povolenia:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu možno zrealizovať len podľa dokumentácie pre stavebné povolenie overenej v stavebnom konaní „INŠTALÁCIA PRACEJ VODY NA AVD6“ z júna 2018, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ivanom Klenkom (autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 5127*Z*14), CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 812 06 Bratislava (Zák. číslo: 18ZA097).
3. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii stavby dotýkajúce sa práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
4. Pred uskutočnením akejkoľvek zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii je stavebník alebo oprávnený zástupca stavebníka povinný konzultovať uvažovanú zmenu s Inšpekciou.
5. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
7. Povolenie stráca platnosť, ak sa s prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
8. Za odborné vedenie uskutočnenia stavby a bezpečnosť na stavbe zodpovedá zhotoviteľ stavby.
9. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 10 dní od začatia výstavby.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby
 - označenie stavebníka
 - kto stavbu realizuje
 - kto a kedy stavbu a jej zmenu pred dokončením povolil
 - termín začatia a ukončenia stavby
 - meno zodpovedného vedúceho stavby
11. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa situácie overenej v stavebnom konaní organizáciou na to oprávnenou.
12. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú Inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.

13. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť to Inšpekcii.
14. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Stavebné práce je potrebné prevádzkať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
16. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
17. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
18. Inštalácie rozvodov vody, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu sa musia realizovať podľa platných technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
19. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na technickom zariadení –stavebná elektrotechnika, SRTP a meranie a regulácia, prevádzkový rozvod silnoprúdu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
20. Pracovné prostriedky – čerpadlá je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 392/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
21. Na nádržiach a potrubíach je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. a Vyhlášky č. 200/2018 Z.z. vykonať skúšky tesnosti.
22. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť susedné pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
24. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
25. Všetky práce budú uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, a to najmä v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Búranisko sa zaistí proti vstupu nepovolaných osôb.
26. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.

27. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
28. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
29. Vlastník stavby je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30. Vlastník stavby po ukončení prác predloží inšpekcii a príslušnému Okresnému úradu potvrdenie o zneškodnení/zhodnotení odpadov.
31. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
32. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
33. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
34. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
35. Stavba musí byť dokončená do 2 rokov od začatia stavebných prác.
36. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po dokončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby.
37. V prípade, že pri búracích prácach dôjde k manipulácii a likvidácii azbestocementového stavebného alebo izolačného materiálu, je potrebné zabezpečiť, aby demontáž a likvidáciu tohto materiálu vykonávala firma, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, t.j. súhlasné rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. (4) písm. o) a § 41 ods. (1) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.
38. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčí pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
39. Dokončenú stavbu možno trvale užívať až po jej skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi, resp. prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác resp. skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
40. Stavebník je povinný pred podaním návrhu na kolaudáciu požiadať oprávneného geodetu o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej technickej mape.
41. K žiadosti o dočasné užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní,
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná),
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- žiaden z účastníkov konania sa nevyjadril ani neuplatnil svoje námietky v stanovenej lehote.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „AD5, AVD6 a VaEA“ prevádzkovateľa „SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava“ **z o s t á v a j ú n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a na základe konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 23 integrovaného povolenia pre prevádzku „AD5, AVD6 a VaEA“ prevádzkovateľa SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu dňa 12.09.2018 žiadosť o zmenu č. 23 integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006, týkajúcu sa vydania stavebného povolenia pre stavbu „INŠTALÁCIA PRACEJ VODY NA AVD6“.

Inšpekcia listom č. 8220-34983/37/2018/Mem zo dňa 22.10.2018 písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 11 ods. 1 a § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v platnom znení o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006 v znení jeho zmien a doplnkov a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- a) náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- b) zverejnenia žiadosti,
- c) zverejnenia výzvy a informácií,
- d) požiadania obce

Účastníci konania mohli požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote. Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

V určenej lehote sa k upovedomeniu o začatí konania účastníci konania ani dotknutý orgán nevyjadrili.

Spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ doručil inšpekcii ako prílohu k žiadosti aj stanoviská dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii a vydaniu stavebného povolenia. Vyjadrili sa:

- kladným záväzným stanoviskom k povoleniu stavby - Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 v liste č. UP/CS 16736/2018/2/UP5 zo dňa 27.09.2018, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
- súhlasným stanoviskom k PD k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, v liste č. KRHZ-BA-OPP-2018/000557-002 zo dňa 01.08.2018,
- odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 2439/1/2018 zo dňa 09.08.2018 - Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, v ktorom sa uvádzajú zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby a ktoré podľa Technickej inšpekcie nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- stanoviskom v liste č. OU-BA-OSZP3-2018/074331/PAL zo dňa 20.07.2018 a listom č. OU-BA-OSZP3-2018/079688/TRK/1 zo dňa 03.08.2018 – Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3

Posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Projekt „Inštalácia práce vody na AVD6“ spadá pod zaradenie do skupiny C „Ostatné činnosti, bod 6 – konkrétne dávkovače inhibítorov korózie“. V zmysle Stanoviska MŽP SR č. 3303/2017-1.7/ml zo dňa 07.02.2017 k činnostiam, ktoré nie sú zmenami navrhovanej činnosti, objektov alebo zariadenia v skupine C „Ostatné činnosti – činnosti, ktoré je možné uskutočniť“, nepodlieha posúdeniu zmeny žiadna položka, t.j. ani bod 6, t.j. ani táto stavba. Zároveň možno uviesť, že projekt „Inštalácia práce vody na AVD6“ je projektom obdobného charakteru ako bol projekt „Pracía voda na AD5“ realizovaný v rámci zmeny č. 19 integrovaného povolenia prevádzky. Na základe výsledkov zisťovacieho konania, pri ktorom sa zvažili všetky očakávané kumulatívne, pozitívne a negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, zhodnotil sa ich význam a so zohľadnením predložených stanovísk, za súčasného stavu poznania a navrhnutých opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov činností, MŽP SR vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní. V zmysle tohto rozhodnutia MŽP SR nepovažovala predmetnú stavbu za takú zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a nepovažovala ju teda za zmenu, ktorá by mala byť predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti v zmysle §18 zákona (vyjadrenie MŽP SR č. 7902/2016-1.7/at).

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil aj dokument „Posúdenie rizika-Inštalácia práce vody na VJ AVD6“ pre prevádzku DESTILÁCIA, SLOVNAFT, a.s., vypracovaný VÚRUP, a.s., august 2018, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 198/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z.z. V závere sa konštatuje, že realizáciou stavby „INŠTALÁCIA PRACEJ VODY NA AVD6“ sa nezmení umiestnenie ani množstvá látok klasifikovaných ako nebezpečné látky v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko predmetná stavba nepredstavuje riziko vzniku ZPH, nie je potrebné prijímať špeciálne opatrenia na zníženie individuálneho alebo spoločenského rizika.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu- sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, predloženej žiadosti a jej príloh a projektovej dokumentácie rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Prevádzkovateľ:

1. SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Mesto:

2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Projektant:

3. CHEMPROCES, spol. s r.o., Ing. Ján Klenka, Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
4. SLOVREAL-CS, s.r.o., Rajecká 40, 821 07 Bratislava

Dotknutému orgánu štátnej správy:

1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
3. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Technická inšpekcia Bratislava, Železničarska 18, 811 04 Bratislava
5. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava