



**PPS GROUP a.s. Tajovského 7, 962 12 Detva**

**Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia  
č. 2758-20894/2007/Mkš/470720107, ktorým bola povolené  
vykonávanie činnosti v prevádzke „Výhrevňa“**

**Dňa. 31.03.2009**

**A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa**

<b>Názov alebo obchodné meno:</b>	PPS Group a.s.
<b>Právna forma:</b>	Akciová spoločnosť
<b>Adresa sídla prevádzkovateľa aj pre doručovanie pošty</b>	Tajovského 7, 962 12 Detva
<b>Štatutárny zástupca a jeho funkcia</b>	Mgr. Michal Sýkora - riaditeľ úseku zdrojov, člen predstavenstva
<b>Splnomocnená kontaktná osoba a kontakt</b>	RNDr. Irena Krokošová Tel.: + 421 45 5219 155, 0903479606 Fax: + 421 45 5219 350 e-mail: krokosova@ppsgroup.sk
<b>IČO:</b>	36 011 509
<b>www adresa:</b>	<a href="http://www.ppsgroup.sk">www.ppsgroup.sk</a>
<b>Výpis z obchodného registra:</b>	Vid'. príloha
<b>Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti:</b>	RNDr. Irena Krokošová A. Hlinku č. 3 962 12 Detva telefón, fax: 045/5459076 e-mail: krokosova@juvit.sk
<b>Údaj o aký typ žiadosti sa jedná</b>	Zmena už vydaného integrovaného povolenia č. 2758-20894/2007/Mkš/470720107. Zmena sa týka skladovania nebezpečných látok bodu 5.2 povolenia.

**B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení**

<b>Názov prevádzky:</b>	Výhrevňa
<b>Adresa prevádzky</b>	Areál PPS Group a.s. 962 12 Detva
<b>Umiestnenie prevádzky</b>	Areál PPS Group a.s., k. ú: Dúbravy parcelné číslo KN: 1275, 1291/8 okres: Detva kraj: Banskobystrický
<b>Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:</b>	1. Energetika 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW.
<b>Projektovaná kapacita:</b>	K7, tepelný príkon 24,0 MW K8, tepelný príkon 24,0 MW VESKO-B, tepelný príkon 9,302 MW Celkový inštalovaný tepelný príkon výhrevne: 57,302 MW
<b>Stručný popis prevádzky</b>	Výhrevňa slúži na výrobu tepla pre vykurovanie a teplej úžitkovej vody pre areál PPS Detva. Vo výhrevni sa nachádzajú dva horúcovodné kotly K7 a K8 na zemný plyn naftový a sú priamo napojené na rozvodný systém. Spaliny vznikajúce pri procese spaľovania zemného plynu sú od kotlov odvedené samostatnými dymovodmi cez ekonomizér do spoločného komínového telesa s výškou 105 m, s priemerom 2,5 m. Kotol na biomasu VESKO-B - K1 je základným zdrojom tepla popri jestvujúcich plynových kotloch horúcovodného zdroja. V zimnom období kotol pracuje na maximálny výkon a plynové kotly sú regulované na základe požadovaného tepelného príkonu odberu tepla pre potreby spoločnosti. V letnom období sa dodáva

	<p>teplo z kotla na biomasu VESKO-B regulované na základe momentálneho príkonu spotreby v rozsahu 50 až 100% výkonu kotla.</p> <p>U kotla VESKO-B - K1 je celoročná prevádzka s časom odstávky počas celozávodnej dovolenky v dĺžke trvania 2 týždne. Údržba sa vykonáva v súlade s návodom na obsluhu zariadenia. Spaliny sú odvádzané cez suchý vírový odlučovač pomocou spalínového ventilátora do komína o svetlosti 1300 mm a výške 25 m.</p> <p>Kotly K7 a K8 sú prevádzkované tak, že jeden plní v prevádzke doplnkovú funkciu kotla VESKO-B. druhý kotol predstavuje studenú zálohu</p>
--	---

### C) Opis miest prevádzky týkajúce sa žiadanej zmeny

<p><b>Opis skladovania NL vo vydanom rozhodnutí (bod. 5.2)</b></p>	<p>5.2 <i>Skladovanie</i></p> <p>NL (p.č.1,2,3) súvisiace s posudzovanou prevádzkou sú skladované v tzv. „Dočasnóm sklade odpadov č. 1(1-b)“ (ďalej len „sklad“), ktorý je využívaný aj pre potreby ostatných prevádzok PPS, a.s. Detva. Sklad je vytvorený ako uzavretý, murovaný s členením na požiarne úseky. Celková plocha skladu je 216 m<sup>2</sup> so skladovacou kapacitou 15 ton. Časť podlahy skladu, na ktorej sú skladované NL pevného skupenstva v oceľových obaloch na kovových paletách, je tvorená betónovou mazaninou. Časť podlahy skladu, na ktorej sú skladované kvapalné NL v pevných obaloch (oceľové 200 l sudy), ktoré sú umiestnené na kovových paletách, je tvorená betónovou podlahou, ktorá je vyspádovaná do záchytnej nádrže (0,065 m<sup>3</sup>). Dno a bočné steny záchytnej nádrže sú opatrené vodotesnou izoláciou zo zvarovaného oceľového plechu. Celkový objem vane (0,20 m<sup>3</sup>) je tvorený objemom záchytnej nádrže a objemom vytvoreným vyspádovanou podlahou do záchytnej nádrže.</p> <p>Sklad nespĺňa všeobecné technické požiadavky na prevádzkovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd, pretože nie je preukázateľne zabezpečená nepriepustnosť a odolnosť podlahy skladu proti priesaku a pôsobeniu skladovaných NL a dostatočná kapacita a nepriepustnosť záchytnej nádrže. Pomocné látky a chemikálie pevného skupenstva (NL p.č. 4,5 a 6), ktoré sú používané pre úpravu napájacej vody pre kotle sú skladované v obaloch od ich výrobcov na paletách v priestore pri plynových kotloch K7, K8.</p>
<p><b>Návrh na zmenu skladovania NL (bod 5.2)</b></p>	<p>NL (p.č.1,2,3) súvisiace s posudzovanou prevádzkou budú skladované v manipulačnom sklade prevádzky výhrevne. Sklad sa nachádza v objekte výhrevne a slúži na skladovanie materiálu pre výhrevňu. Celková plocha skladu je 25m<sup>2</sup>. Sklad má betónovú podlahu. Časť skladu bude vyhradená na skladovanie NL. NL budú skladované v sklade v 200 l sudoch. Sudy budú uložené buď priamo, alebo na stojanoch v kovových havarijných nádržkách s objemom rovnajúcim sa objemu suda. Skladovanie NL bude spĺňať technické požiadavky na prevádzkovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd.</p> <p>Skladovanie pomocných látok a chemikálií pevného skupenstva uvedených pod. p.č. 4,5 a 6 tabuľky sa nemení.</p>

**Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv**

P.č.	Zoznam účastníkov konania
1.	<b><u>V zmysle §10 zákona o IPKZ sú účastníkmi konania:</u></b>  PPS Group a.s. Tajovského 7, 962 12 Detva

#### **Prílohy k žiadosti:**

P. č.	Názov prílohy	Príloha č.
1.	Výpis z obchodného registra	Príloha č. 1

#### **O Prehlásenie**

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám.

**Podpísaný:**

**Dátum:** 31.03.2009

**Vypísať meno podpisujúceho:**

Mgr. Michal Sýkora

**Pozícia v organizácii:**

riaditeľ úseku zdrojov, člen predstavenstva

Pečiatka alebo pečať podniku: