

Žiadosť
o zmenu integrovaného povolenia
pre prevádzku „závod Elektrárne Nováky,“
prevádzkovateľ Slovenské elektrárne, a.s.

**v zmysle § 3 ods. (3) písm. a) bod 2, 8 a 10 zákona č. 39/2013 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov**

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Slovenské elektrárne, a.s.	
1.2	Právna forma	a.s. (akciová spoločnosť)	
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ	x
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ	-
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ	-
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ	-
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava	
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Adresa sídla závodu: Elektrárne Nováky, z. 972 43 Zemianske Kostolany	
1.6	www adresa	www.eno.seas.sk	
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Nicola Cotugno, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Holubec, člen predstavenstva	
1.8	IČO	35 829 052	
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ: 40.1, 40.3 NOSE-P: 101.01	
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Oddiel Sa vl. č. 2904/B	Príloha č.
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Vladimír Wäldl, manažer bezpečnosti a životného prostredia, 972 43 Zemianske Kostolany, e-mail : vladimir.waldl@seas.sk	
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Jozef Gramantik, technik BOZP a ŽP Elektrárne Nováky, závod, 972 43 Zem. Kostolany tel. 046/ 560 2410 Mobil: 0910 673857 mail: jozef.gramantik@seas.sk,	

2. Informácie o povolojovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Elektrárne Nováky, závod
2.2	Adresa prevádzky	Elektrárne Nováky 972 43 Zemianske Kostolany
2.3	Umiestnenie prevádzky	Kraj: Trenčín, Okres: Prievidza, Obec: Zemianske Kostolany Katastrálne územie: Zemianske Kostolany, Nováky Lokalita: Územie, na ktorom sa nachádza prevádzka – základný areál závodu, je situované hlavne v severnej časti katastra obce Zemianske Kostolany a čiastočne v južnej časti katastra mesta Nováky, v oblasti Hornej Nitry v juhovýchodnej časti Trenčianskeho kraja, v tesnej blízkosti okresného mesta Prievidza. Dotknuté územie na severe susedí s NCHZ, a.s. Nováky, na východe so závodmi na výrobu ľahkých stavebných hmôt (PORFIX-pórobetón a.s. Zemianske Kostolany, XELLA-pórobetón Slovakia, s.r.o. Zemianske Kostolany), na juhu s obcou Zemianske Kostolany, na západe s riekou Nitra a Štátnou železnicou. Verejný priestor a trvalo obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 800 m od hraníc areálu.
2.4	Počet zamestnancov	202
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Rok začatia: 1953 Predpokladaný rok ukončenia: 2023
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	1. Energetika 1.1 Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa	Tepelný príkon viac ako 50 MW

	prílohy č.1 zákona o IPKZ)	
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Bez zmien
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	Bez zmien
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák. č. 79/2015 Z.z.	Bez zmien
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MPŽP SR č. 410/2012 príloha č.1	Bez zmien
2.12	Trieda skládky odpadov	Bez zmien

3. *Ďalšie informácie o prevádzke* Bez zmien

4. *Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky*

4.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Bez zmien
4.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Bez zmien
4.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Bez zmien
4.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	Bez zmien	
4.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	Bez zmien	
4.6	Členenie stavby na stavebné objekty	Bez zmien	
4.7	Členenie stavby na prevádzkové celky a prevádzkové súbory	Bez zmien	

5. *Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia*

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Bez zmien			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.5.2007 v znení platných zmien			
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	-		-
		Práve prebieha	-		-

5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia spracovaná - v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. § 3 odst.3 písm. c), bod 9, z dôvodu zmien vyplývajúcich zo Zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon v platnom znení , z Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a výsledkov kontroly zo dňa 5.9.2019 z ktorých vyplynula pre SE ENO povinnosť podať žiadosť na zmenu IPKZ v bodoch II.A a II.D IPKZ povolenia.
-----	--	--

6. Utajované a dôverné údaje

Bez zmien

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Bez zmien

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmien

3. Opis prevádzky

3.1	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
1	ENO A-FK 1 - fluidný kotol	Bez zmien	Bez zmien	
2	ENO A-K1, K2- granulačné kotly	Bez zmien	Bez zmien	
3	ENO B - Bl. 1,2	Bez zmien	Bez zmien	
5	Turbogenerátory	Bez zmien	Bez zmien	

3.2	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
1.	Zásobníky uhlia	Bez zmien	Bez zmien	
2	Silá na skladovanie vápenca	Bez zmien	Bez zmien	
3.	Silá na skladovanie popolčeka	Bez zmien	Bez zmien	

4.	Skladovacie nádrže olejov, VOT, nafty, chemikálií a potrubia na ich prepravu	Bez zmien	Bez zmien	
----	--	-----------	-----------	--

3.3	Názov ostatných súvisiacich činností	Charakteristika a opis činnosti	Väzba činnosti na vyššie Charakterizované technologické uzly a sklady	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
1	Výroba a dodávka tepla odberateľom	Bez zmien		
2	Úprava vody	Bez zmien		
3	Palivové hospodárstvo	Bez zmien		
4	Zariadenia elektrickej energie	Bez zmien		
5	Vápencové hospodárstvo ako súčasť odsirenia Blokov 1,2	Bez zmien		
6	ČOV a ich napojenie na kanalizačnú sieť	Bez zmien	Čistenie odpadových vôd	

4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

Bez zmien

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

Bez zmien

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Bez zmien

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. Znečisťovanie ovzdušia

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

Bez zmien

1.2. Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

Bez zmien

2. Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmien

- 2.1. *Recipienty odpadových vôd*
Bez zmien
- 2.2 *Produkované odpadové vody*
Bez zmien
- 2.2.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd*
Bez zmien
- 2.2.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd*
Bez zmien
- 2.3 *Odpadové vody preberané od iných pôvodcov*
Bez zmien
- 2.3.1 *Zoznam preberaných odpadových vôd*
Bez zmien
- 2.3.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd*
Bez zmien
- 2.4 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd*
Bez zmien
- 2.5 *Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém*
Bez zmien
- 2.6 *Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
Bez zmien
- 2.6.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
Bez zmien
- 2.6.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
Bez zmien
- 2.6.3 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
Bez zmien
- 3. *Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd*
Bez zmien
- 3.1 *Znečisťovanie podzemných vôd*
Bez zmien
- 3.1.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd*
Bez zmien
- 3.1.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd*
Bez zmien
- 3.1.3 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)*
Bez zmien
- 3.1.4 *Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém*
Bez zmien
- 3.2 *Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach*
Bez zmien
- 3.2.1 *Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy*
Bez zmien
- 3.2.2 *Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy*
Bez zmien

3.2.3 *Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém*

Bez zmien

3.3 *Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky*

Bez zmien

V časti II. A

Bod 6.9

Pôvodný text

6.3 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží skontrolovať uzavretie uzatváracieho ventilu výpustného potrubia vôd z gravitačného odolejovača do jednotnej kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z prevádzky.

Bod 6.9 vypustiť gravitačné odolejovače už nemajú výust' do kanalizácie. Voda z gravitačných odolejovačov je prečerpávaná na ČOV zaolejovaných vôd.

Bod 6.10

Pôvodný text:

6.10 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania ŤVO zo železničných cisterien vyprázdniť obsah záchytnej nádrže ŤVO objemu 116,11 m³ pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO 3,4, záchytnej nádrže ŤVO objemu 47,16 m³ pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO B 1,2 od prípadných zrážkových vôd. Znečistené vody zneškodňovať spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Nahrádza:

6.10 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania ŤVO zo železničných cisterien vyprázdniť obsah záchytnej nádrže ŤVO objemu 116,11 m³ pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO A, záchytnej nádrže ŤVO objemu 47,16 m³ pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO B 1,2 od prípadných zrážkových vôd. Znečistené vody zneškodňovať spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Bod 6.14

Pôvodné znenie:

6.14 Prevádzkovateľ musí pred každým odkal'ovaním potrubia v kompresorovej stanici skontrolovať obsah prevádzkových nádrží, ktoré slúžia na zachytenie zaolejovaného kondenzátu a pri dosiahnutí maximálnej výšky 2/3 objemu nádrží zaolejovaný kondenzát vyčerpávať a zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej osoby v zariadení na tento účel určenom.

Nahrádza:

6.14 Prevádzkovateľ musí pred každým odkal'ovaním potrubia v kompresorovej stanici skontrolovať obsah prevádzkových nádrží, ktoré slúžia na zachytenie

zaolejovaného kondenzátu a pri dosiahnutí maximálnej výšky 2/3 objemu nádrží zaolejovaný kondenzát vyčerpávať a zneškodňovať na ČOV zaolejovaných vôd.

Bod 6.17

Pôvodné znenie:

6.17 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti skladovacích a prevádzkových nádrží, záchytných nádrží a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:

- a) **každých 5 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky,
- b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
- c) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

Nahrádza:

6.17 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti skladovacích a prevádzkových nádrží, záchytných nádrží a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:

1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží

1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

Bod 6.18

Pôvodné znenie:

6.18 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné **raz za 20 rokov**.

Nahrádza:

6.18 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok nasledovne:

1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov,
2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,

Bod 6.21

Pôvodné znenie:

- 6.21 Prevádzkovateľ je povinný vykonať označenie dvojplášťových skladovacích nádrží ($3 \times 25 \text{ m}^3$, $3 \times 4 \text{ m}^3$), prevádzkových nádrží - HON ($2 \times 12,5 \text{ m}^3$) turbínového oleja olejového hospodárstva ENO B bl.č. 3,4 a dvojplášťových skladovacích nádrží ($3 \times 20 \text{ m}^3$) turbínového oleja a manipulačnej nádrže ($2,8 \text{ m}^3$) olejového hospodárstva ENO B bl. 1,2 nápisom „Horľavá kvapalina IV. triedy.

Nahrádza :

- 6.21 Prevádzkovateľ je povinný vykonať označenie dvojplášťových skladovacích nádrží dvojplášťových skladovacích nádrží ($3 \times 20 \text{ m}^3$) turbínového oleja a manipulačnej nádrže ($2,8 \text{ m}^3$) olejového hospodárstva ENO B bl. 1,2 nápisom „Horľavá kvapalina IV. triedy.

Bod 6.22

Pôvodné znenie:

- 6.22 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťových skladovacích nádrží ($3 \times 25 \text{ m}^3$, $3 \times 4 \text{ m}^3$) a prevádzkových nádrží - HON ($2 \times 12,5 \text{ m}^3$).

Bod 6.22 vypustiť celý, týka sa zariadenia už odstavenej prevádzky blokov ENO B bl.3,4

Bod 6.23

Pôvodné znenie:

- 6.23 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích a prevádzkových nádrží turbínového oleja ENO B bl.č.3,4. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia z odkaľovacieho hrdla.

Bod 6.23 vypustiť celý, týka sa zariadenia už odstavenej prevádzky blokov ENO B bl.3,4

Bod 6.24

Pôvodné znenie:

- 6.24 Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať vybudovaný účinný kontrolný systém na včasné zistenie úniku mazutu z podzemného prepojovacieho kanála (kontrolný systém netesnosti potrubia), ktorý spája skladovacie nádrže mazutu s novou strojovňou mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.č.3,4. Prevádzkovateľ musí **jedenkrát za týždeň** výsledky monitorovania kontrolného systému vyhodnocovať a viesť evidenciu výsledkov monitorovania v prevádzkovom denníku.

Nahrádza:

- 6.24 Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať vybudovaný účinný kontrolný systém na včasné zistenie úniku mazutu z podzemného prepojovacieho kanála (kontrolný systém netesnosti potrubia), ktorý spája skladovacie nádrže mazutu so strojovňou mazutového hospodárstva ENO A. Prevádzkovateľ musí **jedenkrát za týždeň** výsledky monitorovania kontrolného systému vyhodnocovať a viesť evidenciu výsledkov monitorovania v prevádzkovom denníku

Bod 6.26

Pôvodné znenie:

- 6.26 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať stáčanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO B bl.č. 3, 4 o celkovom objeme 500 m³ (2 x 250m³) za stálej prítomnosti obsluhy. Obsluha pred samotným stáčaním ŤVO zo železničných cisterien skontroluje objem ŤVO v skladovacích nádržiach a pripraví celú potrubnú trasu od železničného cisternového vozňa cez stáčacie čerpadlá až do skladovacích nádrží ŤVO.

Nahrádza:

- 6.26 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať stáčanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO A o celkovom objeme 467,7 m³ za stálej prítomnosti obsluhy. Obsluha pred samotným stáčaním ŤVO zo železničných cisterien skontroluje objem ŤVO v skladovacích nádržiach a pripraví celú potrubnú trasu od železničného cisternového vozňa cez stáčacie čerpadlá až do skladovacích nádrží ŤVO.

Bod 6.27

Pôvodné znenie:

- 6.27 Stáčanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO B bl. č. 3, 4 o celkovom objeme 500 m³ (2 x 250m³) sa musí vykonávať až po preverení tesnosti spojenia stáčacích hadíc, nahriatí železničnej cisterny a príslušných potrubí na prevádzkovú teplotu 70⁰C.

Nahrádza:

- 6.27 Stáčanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO A o celkovom objeme 467,7 m³ sa musí vykonávať až po preverení tesnosti spojenia stáčacích hadíc, nahriatí železničnej cisterny a príslušných potrubí na prevádzkovú teplotu 70⁰C.

Bod 6.28

Pôvodné znenie:

- 6.28 Prevádzkovateľ je povinný jednotlivé potrubné vetvy mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 na viditeľných miestach označiť farebne a štítkom s číslom a názvom pretekajúceho média podľa príslušných platných noriem.

Nahrádza:

- 6.28 Prevádzkovateľ je povinný jednotlivé potrubné vetvy mazutového hospodárstva ENO A na viditeľných miestach označiť farebne a štítkom s číslom a názvom pretekajúceho média podľa príslušných platných noriem.

Bod 6.29

Pôvodné znenie:

- 6.29 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu, obnovu a údržbu náterov potrubí a podporných konštrukcií mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4. Pri obnove náterov vykonať aj opravy izolácií. Z kontroly musí byť spísaný záznam.

Nahrádza:

- 6.29 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu, obnovu a údržbu náterov potrubí a podporných konštrukcií mazutového hospodárstva ENO A . Pri obnove náterov vykonať aj opravy izolácií. Z kontroly musí byť spísaný záznam.

Bod 6.30

Pôvodné znenie:

- 6.30 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky strojov a zariadení mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 vykonávať ich pravidelné kontroly, skúšky, revízie, údržbu a opravy podľa pokynov výrobcu. O kontrole musí byť spísaný záznam.

Nahrádza:

- 6.30 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky strojov a zariadení mazutového hospodárstva ENO A vykonávať ich pravidelné kontroly, skúšky, revízie, údržbu a opravy podľa pokynov výrobcu. O kontrole musí byť spísaný záznam.

Bod 6.31

Pôvodné znenie:

- 6.31 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať pre každé zariadenie mazutového hospodárstva ENO A a ENO B bl.3,4 návod na obsluhu, s ktorým sa musí obsluha podrobne oboznámiť. O oboznámení musí byť spísaný záznam.

Nahrádza:

- 6.31 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať pre každé zariadenie mazutového hospodárstva ENO A návod na obsluhu, s ktorým sa musí obsluha podrobne oboznámiť. O oboznámení musí byť spísaný záznam.

Bod 6.36

Pôvodné znenie:

- 6.36 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1, 2, č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 a prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontroly pre úložný priestor chemikálií v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Aktualizovaný prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1, 2, č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 musí obsahovať pokyny a usmernenia z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, ktorými sa musí obsluhu riadiť, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. V prevádzkovom poriadku musí byť zakotvená aj povinnosť kontrolovať funkčnosť technologických zariadení, ktoré slúžia na uskladňovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ preukázateľným spôsobom oboznámi obsluhu prevádzky s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom, o oboznámení musí byť spísaný záznam.

Nahrádza:

6.36 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1, 2, č. 4 a č. 5 pre ENO A a prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontroly pre úložný priestor chemikálií v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Aktualizovaný prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, č.2 a č. 3 na ŤVO pre ENO B bl. č.1, 2, č. 4 a č. 5 pre ENO A musí obsahovať pokyny a usmernenia z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, ktorými sa musí obsluhu riadiť, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd. V prevádzkovom poriadku musí byť zakotvená aj povinnosť kontrolovať funkčnosť technologických zariadení, ktoré slúžia na uskladňovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami. Prevádzkovateľ preukázateľným spôsobom oboznámi obsluhu prevádzky s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom, o oboznámení musí byť spísaný záznam.

Bod 6.37

Pôvodný text:

6.37 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích nádrží ZN č.1, č.2 a č.3 pre ENO B bl. č.1,2 a č. 4 a č. 5 pre ENO B 3,4 na ŤVO. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia z odkaľovania.

Nahrádza :

6.37 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania skladovacích nádrží ZN č.1, č.2 a č.3 pre ENO B bl. č.1,2 a na ŤVO. Musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho skončení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia z odkaľovania.

Bod 6.42

Pôvodný text:

6.42 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“) po každej vykonanej zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.

Nahrádza:

6.42 Havarijný plán sa aktualizuje pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Aktualizovaný havarijný plán sa predkladá inšpekcii na schválenie.

4. Nakladanie s odpadmi

4.1 V zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 3 ods. 3 písm. c, bod 9 žiadame o zmenu súhlasu vydanom **Rozhodnutím 463-7530/2016/Pav/470560106/Z43**, v časti preprava nebezpečných odpadov nasledovne:

ods. 3

Pôvodný text (v Z43):

- udeľuje (predlžuje) súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak pôvodca odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.

nahrádza:

- udeľuje (predlžuje) súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ak pôvodca odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečného odpadu.

v odseku **II. Podmienky povolenia** v časti **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** mení bod 2 v nasledovnom znení:

Pôvodné znenie (v Z43):

2. Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tab. č. 11 z prevádzok pôvodcu z územného obvodu ObÚ ŽP v Prievidzi, v maximálnom množstve **150 t za rok**, do objektu DÚNTTO za účelom zhromažďovania odpadov pred jeho odovzdaním oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

Nahrádza:

2. Prevádzkovateľ je oprávnený zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (povinnosť dopravcu vid' § 20 ods. 5 písm. b) citovaného zákona) uvedené v tab. č. 11 z prevádzok pôvodcu z územného obvodu ObÚ ŽP v Prievidzi, v maximálnom množstve **150 t za rok**, do objektu DÚNTTO za účelom zhromažďovania odpadov pred jeho odovzdaním oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

Bod 2.2

Pôvodné znenie (v Z43):

2.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov a preprave nebezpečných odpadov.

Nahrádza:

2.2 Prevádzkovateľ je povinný **zabezpečiť** prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov a preprave nebezpečných odpadov.

Bod 2.3

Pôvodné znenie (v Z43):

2.3 Ak prevádzkovateľ nevykoná prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (povinnosť dopravcu vid' § 20 ods. 5 písm. b) citovaného zákona).

Nahrádza:

2.3 Prevádzkovateľ zabezpečí prepravu odpadu prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ktorý má platný súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydaný príslušným orgánom štátnej správy.

Bod 2.7

Pôvodné znenie (v Z43):

2.7 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 43 integrovaného povolenia.

Nahrádza:

2.7 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 50 integrovaného povolenia.

Bod 2.8

Pôvodný text(v Z43):

2.8 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy nebezpečných odpadov na území okresu Prievidza o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

Nahrádza:

2.8 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. SE ENO na prepravu nebezpečných odpadov využiť zmluvného dodávateľa služieb v oblasti odpadového hospodárstva.
Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmien

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1. *Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)*

Bez zmien

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmien

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1. *Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia*

Bez zmeny

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1. *Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou*

Bez zmeny

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmeny

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

M Návrh podmienok povolenia

1. *Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.*

Bez zmeny

2. *Určenie emisných limitov*

Bez zmeny

3. *Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník*

Bez zmien

4. *Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie*

Bez zmien

3. *Podmienky hospodárenia s energiami*

Bez zmien

4. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

Bez zmien

5. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Bez zmien

6. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Bez zmien

7. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

Bez zmien

8. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Bez zmien

9. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Bez zmien


N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Bez zmeny

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som zabezpečil vypracovanie žiadosti o vydanie povolenia/zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.


Podpísaný :..... Dátum: 12.12.2019
(zástupca organizácie- poverená osoba zastupovaním pred Slovenskou inšpekciou životného prostredia)

Vypísať meno podpisujúceho: **Ing. Vladimír Wäldl**

Pozícia v organizácii: **vedúci bezpečnosti a životného prostredia**

Pečiatka alebo pečat' podniku:
Slovenské elektrárne, a.s.
závod Elektrárne Nováky
972 43 Zemianske Kostolany
-S-

POVERENIE

Spoločnosť **Slovenské elektrárne, a. s.**, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B,

v mene ktorej konajú:

Ing. Bohumil Kratochvíl, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Holubec, člen predstavenstva

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

týmto **poveruje**

svojho zamestnanca **Ing. Vladimíra Wäldla**
trvale bytom: Nám. SNP 53/10, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
nar.: 16. augusta 1961
č. OP: EF 759033

na zastupovanie a konanie v mene Spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa závodu Elektrárne Nováky (ďalej len „**ENO**“) v nasledujúcom rozsahu:

1. korešpondencia a komunikácia s akýmikoľvek právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarom a súvisiacich záležitostiach,
2. korešpondencia a komunikácia s akýmikoľvek právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti fyzickej ochrany a súvisiacich záležitostiach, najmä, ale nie výlučne pred:
 - Odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Prievidza,
3. korešpondencia a komunikácia s akýmikoľvek právnickými osobami, orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti životného prostredia a súvisiacich záležitostiach,
4. čiastkové objednávky na základe Rámcových zmlúv alebo špecifikácie na základe Otvorených zmlúv na core služby a práce (t. j. súvisiace s Hlavnou činnosťou Spoločnosti) a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené, v hodnote do 25 tis. Eur,
5. čiastkové objednávky na základe Rámcových zmlúv alebo špecifikácie na základe Otvorených zmlúv na non core služby (t. j. nesúvisiace s Hlavnou činnosťou Spoločnosti) a akékoľvek úkony na to potrebné a s tým spojené, v hodnote do 25 tisíc Eur,
6. uplatnenie reklamácií k zmluvám uzavretým v procese obstarávania,
7. uplatnenie zmluvných pokút a náhrady škody zo zmlúv uzavretých v procese obstarávania, v súlade s internými predpismi Spoločnosti, najviac v maximálnom finančnom limite uvedenom v smernici Podpisové oprávnenia v SE, a.s. prislúchajúcom k danému typu zmluvy uzavretej v procese obstarávania, s ktorou uplatnenie zmluvných pokút alebo náhrady škody súvisí.

Toto poverenie nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Toto poverenie je vyhotovené v slovenskom a anglickom znení. V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením má prednosť slovenské znenie.

COMMISSION

Slovenské elektrárne, a. s., with its registered seat at Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, ID No.: 35 829 052, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 2904/B,

represented by:

Mr. Bohumil Kratochvíl, Chairman of the Board of Directors
Mr. Jaroslav Holubec, Member of the Board of Directors

(hereinafter referred to as the „**Company**“)

hereby **authorizes**

its employee **Mr. Vladimír Wäldl**
residing at Nám. SNP 53/10, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
born on August 16, 1961
ID No.: EF 759033

to represent and act on behalf of the Company in matters related to the Power Plant Nováky (hereinafter referred to as „**ENO**“) in the following extent:

1. Correspondence and communication with any legal entities, state administration and self-governing bodies within the scope of activities in the area of safety at work, fire prevention, and in related matters;
2. Correspondence and communication with any legal entities, state administration and self-governing bodies within the scope of activities in the area of physical protection and in related matters, mainly but not limited to representation before:
 - The Civil Protection and Emergency Management Department of the District Authority in Prievidza;
3. Correspondence and communication with any legal entities, state administration and self-governing bodies within the scope of activities in the area of environment and in related matters;
4. Partial Contracts under Framework Contracts or specifications under Open Contracts for core services and works (i. e. related to the Company's Core Business), and any acts required therefore and related thereto, with the value up to EUR 25 thousand;
5. Partial Contracts under Framework Contracts or specifications under Open Contracts for non-core services (i. e. not related to the Company's Core Business), and any acts required therefore and related thereto, with the value up to EUR 25 thousand;
6. Making claims under the contracts concluded within the process of procurement;
7. Applying contractual penalties and claiming damages under the contracts concluded within the process of procurement, in accordance with internal regulations of the Company, within a value not exceeding the maximum financial limit set in the Directive Signature Authorities at SE, a.s. appropriate to the type of contract concluded in the process of procurement to which the application of contractual penalties or claiming damages relates to.

This commission cannot be assigned to any third person.

This commission is executed in the Slovak and English version. In the event of any discrepancy between the Slovak and English versions, the Slovak version shall prevail.

11

Toto poverenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania.

This commission is granted for an indefinite period of time and becomes valid and effective upon its signing.

V / In Bratislava, on / dňa _____

.....
Slovenské elektrárne, a. s.

Meno/Name: Ing. Bohumil Kratochvíl

Funkcia/Position: predseda predstavenstva/

Chairman of the Board of Directors

.....
Slovenské elektrárne, a. s.

Meno/Name: Ing. Jaroslav Holubec

Funkcia/Position: člen predstavenstva/


Member of the Board of Directors

Súhlas a prijatie poverenia / Agreement and acceptance of the commission

Týmto súhlasím s poverením, prijímam ho v plnom rozsahu a vyhlasujem, že budem dodržiavať uplatniteľné platné pracovnoprávne predpisy a ďalšie právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. / I hereby agree with the commission, accept it in full scope and I declare that I will observe all applicable valid labour laws and other valid and effective laws of the Slovak Republic.

V / In ENO, on / dňa 15.12.2016

.....
Meno / Name: Ing. Vladimír Wäldl



OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Bohumil Kratochvíl**, dátum narodenia **4.6.1958**, r.č. **580604/2286**, bytom **Kamenice, Olešovice, K Dubu č.p. 493, Česká republika**, ktorého (ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Cestovný pas, séria a/alebo číslo: **201943757**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 950025/2016**.

Bratislava dňa 13.12.2016



JUDr. Ondrej Ďuriac
notár



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Jaroslav Holubec**, dátum narodenia **21.8.1960**, r.č. **600821/7061**, bytom **Nový Tekov, 67, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EH671797**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 950026/2016**.

Bratislava dňa 13.12.2016



JUDr. Ondrej Ďuriac
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)