

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8340/57/2019-43574//Val/570970106/Z27

Košice 25.11.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, písm. b) bod 4 zákona 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní“)

mení i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/Wit/570970106/ Z3 zo dňa 19.09.2007, č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007, č. 7392-39152/2007/Haj/570970106/Z6 zo dňa 10.12.2007, č. 765-1941/2008/Wit/570970106/Z5 zo dňa 30.01.2008, č. 3858-8485/2008/Haj/570970106/Z7 zo dňa 06.03.2008, č. 4915-15484/2008/Haj/570970106/Z8 zo dňa 07.05.2008, č. 4797-18106/2008/Wit/570970106/Z9 zo dňa 25.05.2008, č. 9319-40214/2008/Haj/570970106/Z10 zo dňa 04.12.2008, č. 607-4754/2009/Haj/570970106/Z11 zo dňa 11.02.2009, č. 4472-15591/2009/Wit/570970106/Z12 zo dňa 15.05.2009, č. 5163-15540/2009/Haj/570970106/Z13 zo dňa

19.05.2010, č. 4577-12224/2010/Haj/570970106/Z14 zo dňa 26.04.2010, č. 5847-17676/2010/Haj/570970106/Z15 zo dňa 21.06.2010, č. 798-8011/2012/Mer,Haj/570970106/Z16 zo dňa 28.03.2012, č. 4786-22524/2013/Pal/570970106/Z17 zo dňa 26.08.2013, č. 813-14201/2014/Mer,Val/570970106/ZK18 zo dňa 13.05.2014, č. 5643-25295/2014/Mer,Ber/570970106/ZSP19 zo dňa 08.09.2014, č. 2461-7460/2015/Pal/570970106/Z20 zo dňa 12.03.2015, č. 6411-36183/2015/Mer/570970106/Z21-KR zo dňa 03.12.2015, č. 6489-30311/2016/Wit,Haj/570970106/Z22-SP zo dňa 10.10.2016, č. 8495-3502/2017/Val/570970106/Z23 zo dňa 13.03.2018 a č. 4637-24164/2018/Haj/570500105/Z24 zo dňa 23.07.2018 a č. 5173-22476/2018/Bre,Haj/570970106/Z25 zo dňa 18.6.2019 5304-20150/57/2019/Haj/570970106/Z26 zo dňa 04.06.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. - Potlačové prevádzky“

Štúrova 101, 059 21 Svit

okres: Poprad

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.**

sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**

IČO: **31 719 724**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia náhrada nefunkčného potlačového stroja (CHRONOS 127) za odstavený funkčný stroj (OLYMPIA STELLAFLEX 8 L) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v bode Flexotlač ruší pôvodné znenie druhého odstavca a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Flexotlač sa vykonáva na 4 konštrukčne rôznych typoch potlačových strojoch:

- MIRAFLEX AM 8 o maximálnej rýchlosti tlače 400 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale II objekt č. 45,
- TACHYS F8G o maximálnej rýchlosti tlače 200 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale III objekt č. 45,
- OLYMPIA STELLAFLEX 8 L o maximálnej rýchlosti tlače 365 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale II objekt č. 45,
- NOVOFLEX CM 10 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min⁻¹, ktorý je umiestnený v hale IV objekt č. 45.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v bode Flexotlač ruší pôvodné znenie prvej vety posledného odstavca a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na flexotlačových strojoch MIRAFLEX AM 8, TACHYS F8G, OLYMPIA STELLAFLEX 8 L a NOVOFLEX CM 10 a pri procese čistenia v pracom zariadení RENZMANN sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia Eisenmann RNV 32000 na termické zneškodnenie pri teplotách 650 – 880 °C pri dobe zdržania 1 sekunda o maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov 32 000 Nm³.h⁻¹. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 28,4 m. Eisenmann RNV 32000 je umiestnený na voľnej betónovej ploche pri objekte č. 44.

3) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, sa dopĺňa posledný riadok do tabuľky 2.5 Skladovanie farieb, lakov a riedidiel:

2.5 Skladovanie farieb, lakov a riedidiel			
Miesto zaobchádzania	Typ obalov	Znečisťujúce látky	Zabezpečenie ochrany ŽP
objekt č. 92b sklad farieb	farby, laky, lepidlá prepravné kanvy 10, 25 a 50 kg, oceľové sudy 200 l, prepravné kontajnery o objeme 1000 l	4 x 40 m ³	záchytná vaňa vytvorená prehĺbením podlahy s izoláciou a s chemicky odolnou stierkou

4) V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka č. 6 a nahrádza s nasledovným znením:

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú:
- zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov,
 - vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.

5) V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa ruší podmienka č. 13 a nahrádza podmienkami č. 13.1 až 13.3 s nasledovným znením:

13.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania:

- pred ich uvedením do prevádzky,
- ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
- nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

13.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti záchytných a havarijných nádrží odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania:

- pred ich uvedením do prevádzky,
- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

13.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov ak pri ostatnom vykonaní skúšok tesnosti odborne spôsobilá osoba s certifikátom na nedeštruktívne metódy určí kratšie časové obdobie na vykonanie skúšok tesnosti ako je uvedené v podmienke č. 13.1 z dôvodu napr. materiálovej stability alebo opotrebovania materiálu.

6. V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ sa pôvodné znenie podmienky č. 6.3 nahrádza nasledovným znením:

6.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 939/99-OIPK/2005-Ha/570500105 zo dňa 28.10.2005 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. – Potlačové prevádzky“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724 doručenej na IŽP Košice dňa 04.09.2019. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia náhrada nefunkčného potlačového stroja (CHRONOS 127) za odstavený funkčný stroj (OLYMPIA STELLAFLEX 8 L) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8304-32950/57/2019/Val/Z27 zo dňa 16.09.2019 doručeným elektronicky dňa 18.09.2019.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti doručené a doložené vyjadrenie Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2018/017986-002-CA zo dňa 02.10.2019, v ktorom uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou bez pripomienok.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a zmenil názov prevádzky z CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky na CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. - Potlačové prevádzky s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a.s. zmenila právnu formu spoločnosti od 01.09.2019 na CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia náhrada nefunkčného potlačového stroja (CHRONOS 127) za odstavený funkčný stroj (OLYMPIA STELLAFLEX 8 L) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Účastníci konania:

1. CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
3. Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad