


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1138-5201/2020/Čás/370210115/SkP, KR

v Nitre dňa 17. 02. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania a na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**

v prevádzke „Čpavok 4“

- I. kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa ust. § 82 stavebného zákona **povoľuje užívanie stavby:**

„2522 – Duslo Čpavok 4.“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu stavebných objektov:
SO 43-21 Velín

SO 43-22	<i>Rozvodňa</i>
SO 43-23	<i>Betónové a ocelové konštrukcie procesnej jednotky</i>
SO 53-04	<i>Poľný horák</i>

v rozsahu inžinierskych objektov:

SO 30-12	<i>Konečné terénne úpravy</i>
SO 30-01	<i>Spevnené plochy</i>

v rozsahu prevádzkových súborov:

PS 30	<i>Pomocné prevádzky</i>
PS 30.1	<i>Technologická časť – výrobné zariadenia</i>
PS 30.2	<i>Systém riadenia technologických procesov</i>
PS 30.3	<i>Prevádzkový súbor silnoprúdu</i>
PS 30.4	<i>Prevádzkové potrubie</i>

PS 40	<i>Poľný horák</i>
PS 40.1	<i>Technologická časť – výrobné zariadenia</i>
PS 40.2	<i>Systém riadenia technologických procesov</i>
PS 40.3	<i>Prevádzkový súbor silnoprúdu</i>
PS 40.4	<i>Prevádzkové potrubie</i>

PS 50	<i>Rozvodňa</i>
PS 50.3	<i>Prevádzkový súbor silnoprúdu</i>

PS 60	<i>Velín</i>
PS 60.2	<i>Systém riadenia technologických procesov</i>

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**
na pozemkoch par. č.: **1579/141, 1579/142, 1579/34, 1579/148, 1579/154, 1579/155, 1579/156, 1579/152, 1579/153** – reg. „C“ podľa LV č. 593

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/532, 6040/533, 6040/471** – reg. „C“ podľa LV č. 841

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**
charakter stavby: **trvalá.**

v rozsahu vodných stavieb:

SO 30-07	<i>Vodovod</i>
SO 30-09	<i>Kanalizácia a odvodnenie</i>

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**
na pozemkoch par. č.: **1579/152, 1579/173** – reg. „C“ podľa LV č. 593

účel stavby: **inžinierske stavby – potrubné rozvody, elektronické komunikačné siete, elektrické rozvody a vedenia – miestne potrubné a káblové rozvody – miestne potrubné rozvody vody, miestne kanalizácie**

charakter stavby: **trvalá.**

a

II. vydáva podľa ust. § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

v rozsahu prevádzkových súborov:

<i>PS 10</i>	<i>Technológia prevádzky čpavku</i>
<i>PS 10.1</i>	<i>Technologická časť – výrobné zariadenia</i>
<i>PS 10.2</i>	<i>Systém riadenia technologických procesov</i>
<i>PS 10.3</i>	<i>Prevádzkový súbor silnoprádu</i>
<i>PS 10.4</i>	<i>Prevádzkové potrubie</i>
<i>PS 11</i>	<i>CEMS (Automatizovaný monitorovací systém)</i>
<i>PS 11.2</i>	<i>Systém riadenia technologických procesov</i>

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**
na pozemkoch par. č.: **1579/152, 1579/153** – reg. „C“ podľa LV č. 593

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/532, 6040/533** – reg. „C“ podľa LV č. 841

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky určil listom č. OU-NR-OVBP2-2015/006151-002 zo dňa 12. 01. 2015 Obec Trnovec nad Váhom za príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konania podľa stavebného zákona.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad oznámila listom č. 13/2015 zo dňa 23. 01. 2015, že na stavbu „2522 – *Duslo Čpavok 4.*“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 27 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014.

Stavba „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 5530-32462/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015 v znení neskorších zmien a doplnení.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 1336-7397/2018/Čás/370210115/SkP zo dňa 02. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 03. 2018.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu (*PS 10 a PS 11*) možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 28. 02. 2022** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. V lehote do **31. 03. 2020** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-233-28-2.1/ZS-C22,C23-19, BEZ/2019/6515 zo dňa 11. 12. 2019:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Potrubné rozvody v priestore HRU na kolaudovanej stavbe neboli označené v plnom rozsahu podľa parametrov, druhom a smerom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990.
2. Nebolo doplnené v plnom rozsahu bezpečnostné označenie na kolaudovanej stavbe napr. Ex, nebezpečenstvo výbuchu, zóna 2 (napr. pri HRU), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
3. Priechody znížené pod 2,1 m nebolo doplnené bezpečnostné označenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
4. Nebezpečné miesta, stĺpy (napr. pri aparáte 040-V-901, velín) neboli vyznačené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
5. Na pracovných prostriedkoch (napr. el. skrinky 30JDI-301-B) neboli v plnom rozsahu preložené názvy v cudzom jazyku do slovenského jazyka, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.

6. Telesá jednotlivých uzáverov a na prírubách neboli ošetrené od korózie a natrené ochranným náterom jednotlivé skrutky a matice (napr. pri tlakovej stanici H2), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Na kolaudovanej stavbe neboli v plnom rozsahu odstránené lešenia a prebiehali údržbárske práce (pri K202 na lešení chýbali na každom podlaží zarážky, okopové lišty s min. výškou 0,1 m), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
8. Regál na únikovej ceste z veľina nebol označený najvyššou únosnosťou, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.5.6 STN 26 9030:1993.
9. Na aparáte 040-V-901 neboli údaje výrobného štítku dostupné z podlahy, aby bolo zariadenie identifikovateľné, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Jednotlivé ventily pri technologických zariadeniach na chladiacu vodu atď. nap. pri P301B, pri výmenníku 010F-554 a odvod kondenzátu z E215 atď., čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
11. Zvýšené podlahy nad 0,5 m nad úroveň druhých podláh napr. v rohu HRU nebolo opatrené ochranným zariadením napr. zábradlím, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.
12. Poklopy na podlahe neboli v plnom rozsahu vyznačené najvyššou nosnosťou v kg/m², čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
13. Spodné hrany motorických brán do strojovne čpavku 4 neboli označené bezpečnostným značením na spodnej hrane, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.

VTZ

Tlakové zariadenia 0708

14. Niektoré priame teplomery neboli označené červenou ryskou na maximálnej resp. minimálnej teplote z hľadiska bezpečnosti technických zariadení na uvedenej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.4.1 STN 690012:2014
 15. Niektoré priame tlakomery na stavbe neboli označené červenou ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014
 16. Tlakomer pri aparáte PG3191 nemal vhodne zvolený rozsah (pri rozsahu 4 MPa, bola maximálna hodnota tlaku vyznačená na 0,05 MPa), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.2.5 STN 690012:2014.
 17. Hladinoznaky na tlakových nádobách, aparátoch nemali viditeľne vyznačenú minimálnu a maximálnu hodnotu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.1.1 STN 690012:2014.
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-233-28-2.1/ZS-C22,C23-19, BEZ/2019/6515 zo dňa 11. 12. 2019 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne **do 31. 03. 2020**.

8. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2020/001587-002 zo dňa 30. 01. 2020 na skúšobnú prevádzku v trvaní do 28. 02. 2022 :
 1. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“), spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) a predložiť ho Okresnému úradu Šaľa.
 2. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroj „1.34. Čpavok 4“ a tento predložiť na schválenie Inšpekcii.
 3. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov pre miesto vypúšťania 1.34.2 Nábehová pec a znečisťujúce látky NO_x a CO a 1.34.3 Poľné horáky a znečisťujúcu látku TOC a tento predložiť na schválenie Inšpekcii.
 4. K žiadosti na užívanie zdroja znečisťovania v trvalej prevádzke predložiť správu z kontinuálneho merania emisií z miesta vypúšťania emisií 1.34.1 Pec primárneho reformingu.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia.
10. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.
11. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s.**, Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podal dňa 28. 10. 2019 zo dňa 24. 10. 2019 návrh na uvedenie stavby: „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9586-43849/2019/Čás/370210115/SkP zo dňa 25. 11. 2019 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. 12. 2019.

Zároveň Inšpekcia požiadala MŽP SR listom č. 9586-43852/2019/Čás/370210115/SkP zo dňa 25. 11. 2019 o vydanie záväzného stanoviska podľa ust. § 140c stavebného zákona.

MŽP SR vydalo podľa zákona o posudzovaní záväzné stanovisko č. 11690/2019-1.7 64169/2019 zo dňa 03. 12. 2019 doručené Inšpekcii dňa 06. 12. 2019, v ktorom uviedlo, že „je možné konštatovať, že návrh na začatie kolaudačného konania stavby „2522 – Duslo Čpavok 4.“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v prevádzke „Čpavok 4“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 4171/20169-3.4/mv zo dňa 24. 03. 2016 a s jeho podmienkami a záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014 a s jeho podmienkami.“

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre a Inšpektorátu práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky od projektovej dokumentácie. Tieto boli riešené už v konaní o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a zlúčené s kolaudačným konaním.

V protokole sa stavebník vyjadril, že žiada o uvedenie do trvalej prevádzky všetkých stavebných objektov a prevádzkových súborov okrem PS 10 a PS 11, nakoľko tieto si vyžadujú ešte skúšobnú prevádzku z dôvodu dlhšieho sledovania a odskúšavania potrebných úprav niektorých technologických zariadení a iných nevyhnutných zásahov do technologického procesu.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby a na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava,*
- *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave,*
- *súhlasu Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. INA-233-28-2.1/ZS-C22,C23-19, BEZ/2019/6515 zo dňa 11. 12. 2019 doručeným na Inšpekciu dňa 16. 12. 2019. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát do 31. 03. 2020.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Pretože Inšpekcii neboli predložené všetky podklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 9586-49260/2019/Čás/370210115/SkP zo dňa 07. 01. 2020 na predloženie *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského*

a záchranného zboru v Nitre a súhlasu Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania do prevádzky v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy. Zároveň Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 9586-49261/2019/Čás/370210115/SkP zo dňa 07. 01. 2020.

Dňa 30. 01. 2020 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko *Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre* č. KRHZ-NR-2020/000012-002 zo dňa 24. 01. 2020, v ktorom sa uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa súhlasí bez pripomienok.

Dňa 14. 02. 2020 bol Inšpekcii predložený súhlas Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2020/001587-002 zo dňa 30. 01. 2020, v ktorom boli uvedené podmienky pre vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia v trvaní do 28. 02. 2022. Uvedené podmienky sú premietnuté do

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky uvedené v predmetnom súhlase Inšpekcia zapracovala do bodu 8. vo výrokovej časti rozhodnutia s výnimkou predloženia Inšpekciou schváleného STPPaTOO Okresnému úradu Šaľa ako jedného z podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie zdroja v trvalej prevádzke. Prevádzkovateľ je povinný tento STPPaTOO predložiť najneskôr v deň podania návrhu na kolaudáciu, z uvedeného dôvodu nie je pravdepodobné, že v čase vydávania súhlasu Okresným úradom Šaľa bude už zmena integrovaného povolenia v súvislosti so schválením STPPaTOO vydaná, resp. právoplatná.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
16. TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
18. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Orange Slovensko, a.s., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany

21. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
22. O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
23. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
24. Inšpektorát práce Nitra, a.s, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
25. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
26. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
27. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
28. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
29. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
30. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

31. Ing. Jozef Jánoš, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
32. Ing. Ján Dekánek, špecialista požiarnej ochrany, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
33. Ing. Eduard Halinkovič, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
34. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista požiarnej ochrany, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
35. Ing. Jana Benkovičová, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
36. Ing. Ondrej Hiadlovský, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
37. Ing. Jozef Kapusta, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
38. Ing. Štefan Chlebovec, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
39. Ing. Marcel Malíček, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
40. Ing. Ľubomír Klobučník, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

41. Ing. Martin Oros, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
42. Ing. Miloš Šimko, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa