

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

Č.,j.: 3008-19392/2009/Pet/470840107

Banská Bystrica dňa 17.06.2009

**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 7, bod 8, písm. b) bod 1, bod 2, bod 3, bod 5, bod 6, písm. c) bod č. 8, bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod. 1, § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **v y d á v a**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**  
ktorým

**a) povoľuje:**

**- stavbu**

**„Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“** na pozemku parc. č. 1350/1 v katastrálnom území Hnúšťá.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Slavomír Filip autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4308\*Z\*5-6 a Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3330\*A\*3-1.

**- vodné stavby**

**„Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a. s. - rekonštrukcia ČOV“** na pozemku parc. č. 352/12 v katastrálnom území Hnúšťá.

**„INTOCAST a.s. Hačava - Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy“** na pozemku parc. č. 2677/13 v katastrálnom území Hnúšťá.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Stanislav Hlavatý, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0499\*A\*2-2.

Stavebníkom stavieb je: **INTOCAST Slovakia a.s.,**  
sídlo: **Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca**  
IČO: **31 654 703**

### **Popis stavieb:**

Stavba „**Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu**“ sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory nasledovne:

SO 01 Oceľové konštrukcie a stavebné úpravy pre technológiu odprášenia

PS 01 Odprášenie rotačnej pece

Stavba rieši náhradu pôvodného zariadenia na odvedenie a čistenie spalín z rotačnej pece za vysokoúčinnú filtračnú jednotku ALFA-JET Plus. Súčasťou dodávky zariadenia na odprášenie rotačnej pece bude textilný filter, ventilátor, vyprázdňovacie zariadenie, vzduchotechnické potrubie a klapky, oceľová konštrukcia, plošiny a ochrana proti korózii. Meracie miesta znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia budú zrealizované podľa požiadaviek vyplývajúcich z STN ISO 9096. Pôvodné odprašovacie zariadenie bude demontované. Nové zariadenie bude umiestnené na betónových základoch, uchytené bude na oceľovej konštrukcii.

**Stavbu „Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“** tvorí stavebný objekt SO 01, ktorý zahŕňa vybudovanie mechanicko - biologickkej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „MB ČOV“) typ BDČP 6,0 z dôvodu zníženia počtu zamestnancov a predimenzovania zastaralej mechanicko - biologckej ČOV. MB ČOV typ BDČP 6,0 bude vybudovaná na kapacitu 40 EO, bude slúžiť na čistenie splaškových odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke na výrobu magnezitových výrobkov v Hačave. BDČP 6,0 bude osadená na betónovej základovej doske rozmerov 3200/2200mm, hrúbky 200mm na mieste pôvodnej MB ČOV. Po osadení MB ČOV bude priestor uloženia vystužený a obetonovaný. Súčasťou dodávky bude plastový nástavec výšky 1200mm a technologický rozvádzač elektriky. Súčasne bude vybudovaná nová časť kanalizácie na privedenie splaškových odpadových vôd do MB ČOV z PVC potrubí DN 200 mm a kanalizácia na odvedenie vyčistených splaškových odpadových vôd z PVC potrubí DN 200 mm do vodného toku Rimava. Celková dĺžka potrubí bude 31 m. Potrubie na obtok navrhovanej MB ČOV bude z PVC potrubí DN 200mm o dĺžke 10 m. MB ČOV bude napojená na existujúce nadzemné elektrické vedenie.

**Stavbu „INTOCAST a.s. Hačava - Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy“** tvorí stavebný objekt SO 02, ktorý zahŕňa rekonštrukciu jestvujúcej betónovej plochy veľkosti cca 50 m<sup>3</sup>, ktorá je určená na parkovanie automobilov v areáli prevádzky, osadenie lapača olejov LO/S/2S/S1 a vybudovanie kanalizácie na odvedenie vôd z povrchového odtoku z predmetnej spevnenej plochy z PVC potrubí DN 200 dĺžky 9 m. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky budú po prečistení v lapači ropných látok odvádzané jestvujúcou kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do vodného toku Cerebrus. LO/S/2S/S-1 bude osadený na betónovej základovej doske. Jeho maximálny výkon bude 1 l.s<sup>-1</sup>. Maximálne znečistenie vyčistenej vody, ktorá bude vypúšťaná z lapača ropných látok bude 0,5 mg.l<sup>-1</sup> nepolárnych extrahovateľných látok.

## I. Podmienky stavebného povolenia

1. Vodné stavby „Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“, „INTOCAST a.s. Hačava - Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy a stavba „Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“ (ďalej len „stavby“) budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii.
3. Stavby budú uskutočnené dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavby budú ukončené najneskôr do júla 2011.
8. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
10. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
11. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo energetických zariadení v zmysle zákona 656/04 Z. z. a príslušných STN.
12. Stavebník je povinný preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení a vedení a s podmienkami stanovenými na ochranu.
13. Pri prácach v miestach výskytu telekomunikačných vedení a zariadení je nutné pracovať s opatrnosťou, nepoužívať nevhodné náradia vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
14. Odkryté telekomunikačné zariadenia musia byť zabezpečené proti poškodeniu, zemina pod káblami musí byť zhutnená.
15. Stavebník musí bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačného zariadenia na telefónnom čísle 12129 resp. 0902 719 529.
16. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená stavebným úradom pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

17. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Každá stavba musí byť zhotovená tak, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
19. Pred uvedením strojových zariadení na odprášenie rotačnej pece do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu Technickú inšpekciu a. s. o vydanie odborného stanoviska podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
20. Strojové zariadenie na odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitového slinku a ich súčasti je podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. možné uviesť do prevádzky len ak zodpovedá predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
21. Búracie práce a demontáž pôvodných technologických zariadení zrealizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
22. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
23. Odpad vzniknutý búracími prácami a pri uskutočňovaní stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
24. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
25. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
26. Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
27. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
28. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia o užívaní stavby.
29. Po dokončení vodnej stavby „Hačava – INTOCAST SLOVAKIA a.s. – rekonštrukcia ČOV“ a stavby „Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“ požiadať inšpekciu o povolenie dočasného užívania stavieb na skúšobnú prevádzku.
30. Pred podaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník požiada o záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.
31. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosti stavby predložiť v kolaudačnom konaní certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 314/2004 Z. z. ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 90/1988 o stavebných výrobkoch.
32. Skúšky tesnosti kanalizačných potrubí a nádrží na ich sústredovanie a nakladanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.

## **b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke**

### **„Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“**

okres Rimavská Sobota

(ďalej len „prevádzka“).

### **Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **INTOCAST Slovakia a. s.,**  
sídlo: **Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca**  
IČO: **31 654 703**

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území mesta Hnúšťa na parcelách KN číslo 2677/9, 2677/3, 2677/13, 1354/5, 1354/2, 267/2, 2677/2, 352/7, 1324/7, 1324/8, 352/12, 352/8, 352/9, 2671/3.

Obnovená prevádzka bola povolená na základe rozhodnutia o povolení stavby vydaného Obvodným úradom životného prostredia Rimavská Sobota, odborom životného prostredia č. ÚP H2002/27545 zo dňa 09.07.2002 a č. H2002/38953-H2003/22806 zo dňa 27.03.2003 a vodoprávneho povolenia vydaného Obvodným úradom životného prostredia Rimavská Sobota č. 1889/98 zo dňa 21.12.1995, do užívania uvedená rozhodnutím Mesta Hnúšťa č. 121/03 zo dňa 28.11.2003 a č. 107/04,665/40 zo dňa 05.05.2005.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ:

#### **- v oblasti ochrany ovzdušia:**

1. udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a o jeho užívaní,
2. určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
3. udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení,

#### **- v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

1. povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd,
2. povolenie uskutočniť vodné stavby,
3. udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
4. povolenie na odber povrchových a podzemných vôd,
5. povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd,

#### **- v oblasti odpadov:**

1. udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
2. vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní týkajúce sa odpadového hospodárstva,

#### **v oblasti ochrany zdravia ľudí :**

1. posudzovanie návrhov na zavedenie nových technologických postupov,

#### **v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

1. vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia,

## II. Údaje o prevádzke:

### A. Zaradenie prevádzky

#### 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.**

Zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

KÓD NOSE-P prevádzky je: 104.11.

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

#### 2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie **3.4.1 Výroba magnezitu a výroba bázičných žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.**

Súčasťou prevádzky je čistiareň odpadových vôd (centrálne čistenie priemyselného podniku - MB ČOV) s projektovanou kapacitou rovné alebo menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov.

#### 3. Zaradenie do systému enviromentálneho manažérstva:

Prevádzka nie je zaradená do systému enviromentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ nie je držiteľom certifikátu 14 001.

### B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

#### 1. Charakteristika prevádzky

**1.1 Dátum začatia prevádzky:** rok 2003 (obnovená výroba po dlhodobejšej odstávke s postupným nábehom jednotlivých zariadení)

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.

#### 1.2 Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná na pozemkoch v katastrálnom území mesta Hnúšťa, ktoré sú evidované v registri C ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prevádzkovateľa.

#### 1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:

Etážová pec 3,73 t.hod<sup>-1</sup>

Rotačná pec 3,13 t.hod<sup>-1</sup>

Briketačný lis 6,00 t.hod<sup>-1</sup>

## 2. Opis prevádzky:

INTOCAST Slovakia a.s. Košice, Bočiarská 2, 040 15 Košice - Šaca prevádzkuje prevádzku „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“, ktorá slúži na výrobu žiaruvzdorných briekiet a kalcinovaných produktov. Prevádzkovanie priemyselnej činnosti začalo začiatkom minulého storočia. Od roku 1999 bola výroba zastavená. Obnovená výroba začalo v roku 2003. Postupne boli vykonávané úpravy prevádzky a zvyšovanie výrobnéj kapacity.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: skladovanie vstupnej suroviny, zavážanie, linka na výrobu briekiet, bubnová sušiareň, kalcinácia a briketácia, etážová pec, rotačná pec, sklad nebezpečných látok, sklad nebezpečných odpadov, odber podzemnej vody a studňa, odber povrchovej vody a čerpacia stanica, rozvody pitnej vody a rozvody úžitkovej vody, delená kanalizácia (splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd a kanalizácia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky), čistiareň splaškových odpadových vôd, dve sedimentačné nádrže na priemyselné odpadové vody, odprášenie rotačnej pece.

Vstupné suroviny: Do prevádzky vstupuje nasledovný materiál: magnezitové kaly, magnezitové piesky.

Do prevádzky vstupujú ďalšie potrebné materiály a energie: nafta, benzín, prevodové, motorové a hydraulické oleje, pitná voda, povrchová voda používaná na chladenie, elektrická energia a zemný plyn.

Magnezitové kaly sú uložené na vyčlenenej ploche v areáli závodu, z ktorej sú nakladačom nakladané do násypky. Z násypky sú dopravované pásovým dopravníkom do zásobníka suroviny pre kalcináciu a sušenie briekiet. Vlhké magnezitové piesky sú uložené na vyčlenenej ploche pri etážovej peci a pri rotačnej peci, z ktorej sú nakladačom nakladané do násypky etážovej a rotačnej pece. Z násypky sú podávačmi podávané na pásové dopravníky, dopravované do zásobníka nad etážovou pecou a používané na výrobu prísad do krmív, respektíve do zásobníka nad rotačnou pecou a používané na výrobu slinku.

Výroba briekiet spočíva v mechanickej úprave magnezitového kalu rozdrobením, sušením v sušiarňi MOZER, sústreďení vysušeného materiálu v zásobníku, preosiati na sitách a premiešaní suroviny a briketovaní v briketacom lise. Surové briкеты sú dopravované krytými pásovými dopravníkmi a turniketmi do zásobníka kapacity 170 ton, ktorý je vybavený tenzometrickou váhou a meraním maximálnej hladiny. Na dopravu vlhkej vstupnej suroviny slúžia pásové dopravníky a turnikety. Briкеты sú zo zásobníka automatickou hubicou plnené do nákladných automobilových cisterien a expedované. Súčasťou sušiarne je horák Weishaupt na spaľovanie zemného plynu o príkone 3.72 MW. V sušiarňi na sušenie je možné využiť aj odpadové teplo etážovej pece. Odpadové plyny zo sušiarne sú vypúšťané do atmosféry výduchom č. 5 (viď. popis pre etážovú pec). Miesto vypúšťania tuhých znečisťujúcich látok, spôsob ich odlučovania z výroby briekiet je uvedený v tabuľke č.1:

Tab. č.1

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA
bez výdych	briketovanie - odprášenie dopravných ciest	ALFA-JET plus	-	TZL - sústreďované vo vaku
1	briketovanie - lis	textilný hadicový filter SCHEUCH- SDI 05/12	40,6	

Rotačná pec slúži na výrobu žiaruvzdorného slinku. Rotačná pec je dlhá 42,66 m. Surovina vstupuje na jednej strane pece, rotačným pohybom pece prepadáva do spojovacej šachty, chladí sa v rotačnom bubnovom chladiči a triedi na site. Vytriedený slinok sa sústreďuje v zásobníkoch a expeduje. Na dopravu vlhkej vstupnej suroviny a vypáleného slinku slúžia pásové dopravníky a turnikety. Výpal slinku sa vykonáva pri maximálnej teplote 1 600 °C. Súčasťou pece je horák Pilard na spaľovanie zemného plynu o príkone 4,2 MW, prašná komora, výmenník tepla, ventilátor. Odpadové plyny z rotačnej pece sa vypúšťajú do atmosféry. Miesto vypúšťania znečisťujúcich látok a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.2

Tab. č.2

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA
2	rotačná pec - zavážanie	textilný hadicový filter FKPO 65	50	TZL
3	rotačná pec – odsun slinku	textilný hadicový filter FKPO 80	50	TZL
4	rotačná pec	ALFA-JET Plus	50	TZL, NO <sub>x</sub> ,

Etážová pec slúži na kalcináciu magnezitových výrobkov z magnezitových pieskov, hlavne prísad do krmív, ktoré sa vyrábajú, ako kalcinovaný jemnozrnný produkt alebo ako granulát v briketačnom lise.

Pec má desať etáží. Surovina postupuje smerom dolu. Horúci magnezit (teploty 350 až 450 °C) je z dna pece odťahovaný a sústreďovaný v zásobníkoch. Na dopravu vlhkej vstupnej suroviny, jemnozrnného produktu a granulátu slúžia pásové dopravníky a turnikety. Na tretej až desiatej etáži sú rozmiestnené horáky Stordy-Hauck na spaľovanie zemného plynu, na každej etáži sú štyri horáky, celkom je v peci 32 horákov. Príkone jedného horáku je 0,52 MW, príkon celkom je 16,64 MW. Sušenie materiálu prebieha v prvej a druhej etáži, teplota v peci sa pohybuje od 350 až do 900 °C. Súčasťou pece je automatické regulovanie teploty. Odpadové plyny z etážovej pece sú využívané ako zdroj tepla na sušenie materiálov v sušiarňi MOZER z ktorej sú odpadové plyny vypúšťané do atmosféry spoločným výduchom na odvedenie odpadových plynov z etážovej pece. Ďalšia alternatíva prevádzkovania etážovej pece je odťah spalín do zmiešavacej komory, kde sa schladia na teplotu 200 °C, vyčistia a vypustia do atmosféry. Miesto vypúšťania znečisťujúcich látok a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.3:

Tab. č.3

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA
5	etážová pec (+ sušiareň)	textilný hadicový filter SFDW 05/12-D-04	34,9	TZL, NO <sub>x</sub> ,



Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely a v sociálnych zariadeniach používaná podzemná voda. Podzemná voda je čerpaná čerpadlom v max. množstve  $0,67 \text{ l. sek}^{-1}$  z kopanej studne Jadran situovanej serovýchodne mimo areálu prevádzky a výtlačným vodovodným potrubím privádzaná do vodojemu objemu  $50 \text{ m}^3$  umiestneného nad prevádzkou, z ktorého je gravitačným vodovodom privádzaná do spotrebiska. Vodojem je vybavený vypínačom pri dosiahnutí maximálnej hladiny, zapínačom pri dosiahnutí minimálnej hladiny a čerpadlom. Na výtlačnom potrubí pitnej vody do vodojemu je osadené zariadenie na dezinfekciu vody. Odber podzemnej vody je meraný vodomerným zariadením (vodomermom), ktoré je osadené na výtlačnom vodovodnom potrubí do vodojemu.

V prevádzke je na priemyselné účely (chladenie) a požiarne účely používaná povrchová voda z vodného toku Rimava. Povrchová voda je odoberaná odberným objektom umiestneným v brehu recipientu Rimava a privádzaná do čerpacej šachty objemu  $5 \text{ m}^3$  umiestnenej mimo čerpacej stanici. Mechanických nečistôt je zbavená prečerpávaním cez pieskové filtre do akumulácie nádrže objemu  $800 \text{ m}^3$  umiestnenej v čerpacej stanici. Odberný objekt v toku je chránený česlami. Z akumulácie nádrže je výtlačným potrubím priemyselnej vody dopravovaná do vodojemu priemyselnej vody nad prevádzku, z ktorého je gravitačným vodovodným potrubím privádzaná do spotrebiska. Objem vodojemu je  $800 \text{ m}^3$ . Celková dĺžka rozvodov vody pre priemyselné potreby je  $2\,300 \text{ m}$ . Odber povrchovej vody z toku Rimava je meraný samostatným vodomerným zariadením (vodomermom) umiestneným v čerpacej stanici na výtlačnom potrubí do vodojemu.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody - prebytočné chladiace vody, vody z prania pieskových filtrov a vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky.

Vody zo spevnených plôch prevádzky sú z areálu odvádzané kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a vypúšťané do recipientu Cerebrus. Celková dĺžka tejto kanalizácie je cca  $460 \text{ m}$ .

Po zrealizovaní stavby „INTOCAS a.s. Hačava - Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy“ budú vody zo spevnenej plochy cca  $50 \text{ m}^3$  prečistené v lapači olejov, odvádzané jestvujúcou kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zo spevnených plôch a vypúšťané do vodného toku Cerebrus. Lapač ropných látok LO/S/2S/S1 o maximálnom výkone  $1 \text{ l.s}^{-1}$  a maximálnom znečistení vyčistenej vody  $0,5 \text{ mg.l}^{-1}$  nepolárnych extrahovateľných látok bude osadený pri jestvujúcej betónovej ploche určenej na parkovanie automobilov v areáli prevádzky.

Priemyselné odpadové vody - prebytočné chladiace vody a vody z prania pieskových filtrov sú odvedené delenou kanalizáciou priemyselných odpadových vôd do dvoch sedimentačných nádrží, ktoré pracujú striedavo. Na dne sedimentačných nádrží dôjde k usadeniu sedimentu. Voda zbavená sedimentu je vypúšťaná do vodného toku Rimava po zmiešaní s vyčistenými splaškovými odpadovými vodami. Kanalizácia priemyselných odpadových vôd sa na kanalizáciu na odvedenie prečistených splaškových odpadových vôd napája v zlučovacej šachte umiestnenej pred merným zariadením na meranie vypúšťaných odpadových vôd do recipientu.

Splaškové odpadové vody sú odvedené delenou kanalizáciou splaškových odpadových vôd do mechanicko - biologickej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „MBČOV“) PESL 25F.

MB ČOV PESL 25F pracuje na princípe dlhodobej aktivácie so súčasnou eróbnou stabilizáciou kalu bez primárnej sedimentácie. Tvorí ju mechanický a biologický stupeň čistenia odpadových vôd.

Mechanický stupeň čistenia odpadových vôd slúži na zachytenie hrubých plávajúcich nečistôt v splaškových odpadových vodách v koši, ktorý je osadený v šachte, kde dochádza k prepadu odpadovej vody do aktivačnej nádrže. Kôš je pravidelne denne vyprázdňovaný do betónovej nádrže. Zachytené nečistoty sa zneškodňujú prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadom.

Biologický stupeň čistenia odpadových vôd slúži k odbúraníu biologického znečistenia odpadových vôd mikroorganizmami za prítomnosti kyslíka. Tvorí ho aktivačná a dosadzovacia nádrž. V aktivačnej nádrži prebieha aktivácia. Na prevzdušnenie slúžia hydraulické aerátory. Kalové čerpadlo v zadnej časti aktivačnej nádrže slúži na prečerpanie prebytočného kalu do dosadzovacej nádrže. Dosadzovacia nádrž slúži na usadenie kalu, ktorý je zneškodňovaný oprávnenou osobou. Odsedimentovaná voda prepadáva z dosadzovacej nádrže prepádovým žľabom do odtokového potrubia prečistených odpadových vôd a je vypúšťaná do recipientu Rimava. Na kanalizáciu na odvedenie prečistených splaškových odpadových vôd sa napája kanalizácia na odvedenie prečistených priemyselných odpadových vôd v zlučovacej šachte umiestnenej pred merným zariadením na meranie vypúšťaných odpadových vôd do recipientu.

Celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Rimava je merané kontinuálne merným zariadením, ktoré je osadené za zlučovacou šachtou na odtokovom potrubí do vodného toku Rimava. Primárne zariadenie merného objektu tvorí Venturiho merný žlab a sekundárne zariadenie merného objektu tvorí prietokomer NIVOSONAR SM-300 s ultrazvukovou sondou. Množstvá odpadových vôd sú zaznamenávané kontinuálne na elektronickom počítadle.

ČOV BDČP 6,0: bude osadená v priestore MB ČOV PESL 25F. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“. Pôvodná ČOV bude odstavená z prevádzky. ČOV BDČP 6,0 je určená na mechanicko - biologické čistenie splaškových odpadových vôd s produkciou odpadových vôd  $0,6 \text{ až } 40 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$  pri predpokladanej maximálnej koncentrácii znečistenia odpadových vôd  $400 \text{ mgO}_2 \cdot \text{l}^{-1}$ . ČOV tvorí polypropylénová nádrž s polypropylénovými rebrovými prvkami. Prepážky rozdeľujú nádrž na zmiešavací, vyrovnávací, denitrifikačný, aktivačný, dosadzovací a kalový priestor. Znečistená splašková voda vteká zmiešavacím priestorom, hneď na začiatku dôjde k rozdrobeniu tuhého znečistenia. V denitrifikačnom priestore sa hrubé nečistoty oddelia a usadia. Voda zbavená usaditeľných látok je prečerpaná do aktivačnej časti, kde pomocou mikroorganizmov udržiavaných vo vznose dochádza k čisteniu splaškových odpadových vôd. Potrebné okysličovanie čistenej vody a miešanie zabezpečuje bublinkový aeračný element napojený na vzduchový kompresor. Núteným pohybom sa splašková odpadová voda dostáva do dosadzovacieho priestoru čistiarne, kde dôjde k oddeleniu aktivovaného kalu. Oddelený kal je prečerpaný späť do procesu, premieša sa s pritekajúcou vodou. Vyčistená splašková odpadová voda je odvádzaná odtokovým žľabom do potrubia na vypúšťanie odpadových vôd. Prebytočný kal sa usadzuje vo vyhnívacej časti čistiarne a anaeróbne vyhníva. Z kalového priestoru sa periodicky odčerpá a zneškodní prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadom. Súčasťou BDČP 6 bude aj obtokové potrubie DN 200mm dĺžky 10 m.

#### Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami:

V povolovanej prevádzke sa zaobchádza s nasledovnými nebezpečnými látkami: nafta, benzín, hydraulické, motorové a prevodové oleje, farby, riedidlá, ktoré sú skladované v sklade nebezpečných látok v kvapalnom stave. Farby a riedidlá sú skladované v plastových resp. plechových obaloch o maximálnom objeme 10 l, nafta, benzín, hydraulické, prevodové, motorové oleje sú skladované v kovových sudoch objemu 200 l. Sklad je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je nepriepustne zabezpečená proti prípadnému priesaku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou ROPOPLAST odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok. Pri manipulácii sa pod sud umiestňuje kovová nádrž objemu 200 l na zachytenie prípadných únikov.

#### Nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

Nebezpečné odpady vznikajúce vo výrobnom procese (opotrebované motorové, prevodové a hydraulické oleje, zbytky z farieb a riedidiel, absorbenty, akubaterie, žiarivky) sa zhromažďujú v kovových a plastových sudoch objemu 200 l v sklade nebezpečných odpadov. Sklad je murovaný,

zastrešený, má betónovú podlahu, ktorá je chránená oceľovou záchytnou nádržou proti prípadnému presakovaniu nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Nebezpečné odpady sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom.

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.3 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce súvisiace s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Prevádzkovateľ musí zapracovať podmienky tohto integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov do 6 mesiacov od jeho právoplatnosti.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ musí informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- 1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky, ktorá slúži na výrobu žiaruvzdorných brikiet a kalcinovaných produktov (skladovanie vstupnej suroviny, zavážanie, linka na výrobu brikiet, bubnová sušiareň, kalcinácia a briketácia, etážová pec, rotačná pec, sklad nebezpečných látok, sklad nebezpečných odpadov, čerpacia stanica, čistiareň splaškových odpadových vôd, sedimentačné nádrže na priemyselné odpadové vody, lapač ropných látok a odprašovacie zariadenia).

#### **2. Podmienky pre dobu prevádzkovania**

- 2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná nepretržite.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky.

#### **3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky**

- 3.1 V prevádzke sa používajú:

##### suroviny:

- magnézitové kaly
- magnézitové piesky

##### energie a média:

- elektrická energia

- voda

palivo:

- zemný plyn maftový

pomocné suroviny:

- motorová nafta
- benzín
- prevodové oleje
- motorové oleje
- hydraulické oleje

#### 4. Odber vody

- 4.1 Odber podzemnej vody z kopanej studne Jadran pre pitné účely nesmie prekročiť množstvo - maximálne  $21\,187\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$ ,  $Q - \text{max} = 0,67\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$ .
- 4.2 Odber povrchovej vody z vodného toku Rimavá pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo - maximálne  $30\,000\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$ ,  $Q - \text{max} = 30,0\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$ .
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody a povrchovej vody meradlami pre tento účel určenými (vodomermi).
- 4.4 Prevádzkovateľ musí viesť mesačne v prevádzkovom denníku záznamy o množstve odberu podzemnej vody zo studne Jadran a povrchovej vody z vodného toku Rimava.

#### 5. Technicko – prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku, ktorá je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, v súlade s dokumentáciou ( t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovým predpisom, podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania a so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP a TOO“).
- 5.2 Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky so schváleným súborom TPP a TOO do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. O oboznámení musí urobiť záznam.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu chodu zariadení na zavážanie vstupnej suroviny, kalcinácie a briketácie, linky na výrobu brikiet, bubnovej sušiarne, etážovej a rotačnej pece v súlade so schváleným súborom TPP a TOO.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať parametre filtračných zariadení:
- |                               | max. tlakovú stratu | max. teplotu vstupných plynov |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| textilný filter FVU           | 1 600 Pa            | 140 °C                        |
| textilný filter SFDW          | 1 200 Pa            | 460 °C                        |
| textilný hadicový filter FKPO | 3 500 Pa            | 150 °C                        |
| ALFA-JET Plus                 | 1 500 Pa            | 200 °C                        |
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný:
- a) kontrolovať tlakovú stratu jedenkrát za smenu u filtračného zariadenia ALFA-JET Plus a SFDW,
  - b) merať tlakovú stratu jedenkrát mesačne u filtračných zariadení, ktoré nie sú priamo vybavené meraním tlakovej straty ( FVU a FKPO ), U - trubicou alebo diferenčným tlakomerom,
  - c) údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

- 5.6 Objekty, v ktorých sa dopravujú a upravujú prašné materiály, zabezpečiť uzatvorením vstupných brán, okien, obslužné plochy a zariadenia udržiavať v čistom stave.
- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný vyhľadávať a odstraňovať prípadné úniky pitnej a povrchovej vody a všetky vykonané činnosti zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodné stavby (rozvody technologickej vody a podzemnej vody, vodojem podzemnej vody, čerpaciu stanicu povrchovej vody, delení kanalizáciu splaškových, priemyselných odpadových vôd a kanalizáciu na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch, lapač ropných látok a čistiareň odpadových vôd) podľa manipulačného poriadku schváleného príslušným vodohospodárskym orgánom. Manipulačný poriadok lapača ropných látok a čistiarne odpadových vôd musí obsahovať pokyny výrobcu na požiadavky prevádzky a obsluhy vodných stavieb (MBČOV, lapač olejov ).
- 5.10 Prevádzkovateľ je povinný doplniť v manipulačnom poriadku pre MB ČOV sledovať účinnosť MB ČOV odberom vzoriek odpadových vôd na prítoku odpadových vôd do MB ČOV a na odtoku prečistených odpadových vôd z MB ČOV.  
Vzorky odoberať raz za rok a stanovovať BSK<sub>5</sub>.

## **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečným odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodami z povrchového odtoku.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích a manipulačných priestoroch s nebezpečnými látkami.
- 6.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní a prečerpávaní nebezpečných látok nedochádzalo k úniku nebezpečných látok.

## **B. Emisné limity**

### **1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

- 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty určených emisných limitov znečisťujúcich látok.
- 1.2 Emisné limity (ďalej len EL) pre znečisťujúce látky (ZL) z výroby **magnezitových výrobkov** sú uvedené v tabuľke č. 4:

Tab. č. 4

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	TZL v mg.m <sup>-3</sup>	NO <sub>x</sub> AKO NO <sub>2</sub> v mg.m <sup>-3</sup>	SO <sub>2</sub> v mg.m <sup>-3</sup>
1	briketovanie - lis	40	neurčuje sa	neurčuje sa
2	zavážanie rotačnej pece	40	neurčuje sa	neurčuje sa
3	odsun slinkov z rotačnej pece	40	neurčuje sa	neurčuje sa
4	rotačná pec	50 / <sup>1</sup>	1 500 / <sup>1</sup>	neurčuje sa
5	etážová pec, sušiareň	50	1 500	neurčuje sa

Vysvetlivky:

TZL - TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

NO<sub>x</sub> AKO NO<sub>2</sub> - KONCENTRÁCIA OXIDOV DUSÍKA VYJADRENÁ AKO OXID DUSIŠITÝSO<sub>2</sub> - OXID SIRIČITÝ/<sup>1</sup> Podmienky platnosti: EL pre znečisťujúce látky v odpadových plynch z rotačnej pece platia pre koncentrácie prepočítané na obsah kyslíka 11 %.

- 1.3 Celkové emisie tuhých znečisťujúcich látok nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného magnezitu v mesačnom priemere.
- 1.4 EL pre znečisťujúce látky z čistiare odpadových vôd (centrálne čistenie priemyselného podniku - MB ČOV) s projektovanou kapacitou rovné alebo menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov sa **neuplatňujú**.

## 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Priemyselné odpadové vody sedimentovať v sedimentačných nádržiach, splaškové odpadové vody prečistiť v MB ČOV. Odpadové vody s prevažujúcim charakterom priemyselných odpadových vôd vypúšťať diskontinuálne jedným ľavobrežným výustným objektom (č.1) do vodného toku Rimava v riečnom kilometri 64,3 v k. ú. Mesta Hnúšťa.

- 2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných vyčistených odpadových vodách:  $Q_{\max} \quad 6 \text{ l.s}^{-1}$   
 $Q_{\text{priem.}} \quad 1,02 \text{ l.s}^{-1}, \quad 88,00 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1}, \quad 32\,200 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}.$

- 2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a bilančné) hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách uvedené v tabuľke č. 5:

Tab.č.5

UKAZOVATEĽ symbol ( mg.l <sup>-1</sup> )	MAXIMÁLNA KONCENTRÁCIA ( mg.l <sup>-1</sup> )	BILANČNÉ HODNOTY ( t.deň <sup>-1</sup> )	BILANČNÉ HODNOTY ( t.rok <sup>-1</sup> )
pH	6 – 9	-	-
Nerozpustné látky - NL	40,0	0,00352	1,288
Rozpustné látky - RL <sub>550</sub>	1000,0	0,088	32,200
Biologická - BSK <sub>5</sub> spotreba kyslíka z a 5 dní s potlačením nitrifikáciou	20,0	0,00176	0,644

UKAZOVATEĽ symbol ( mg.l <sup>-1</sup> )	MAXIMÁLNA KONCENTRÁCIA ( mg.l <sup>-1</sup> )	BILANČNÉ HODNOTY ( t.deň <sup>-1</sup> )	BILANČNÉ HODNOTY ( t.rok <sup>-1</sup> )
Chemická - CHSK <sub>Cr</sub> spotreba kyslíka stanovená dichromanovou metódou	30,0	0,00264	0,966
Nepolárne - NEL extrahovateľné látky	1,0	0,00009	0,032

- 2.2 Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky odvádzať kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a po prečistení v lapači olejov vypúšťať diskontinuálne výustným objektom (č. 2) do vodného toku Cerberus, ktorý sa vlieva ľavobrežne do vodného toku Rimava v riečnom kilometri 63,7 v k. ú. Mesta Hnúšťa.

- 2.3 Limitné hodnoty ukazovateľov pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

### 3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku (na hranici areálu prevádzky):

$L_{Aeq,p}$  = deň - 70 dB  
večer - 70 dB  
noc - 70 dB .

Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú vzhľadom na situovanie prevádzky v dostatočnej vzdialenosti od obývaného územia.

## C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

- Prevádzkovateľ je povinný využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií pri výrobných činnostiach a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú a skladujú prašné látky.
- Zariadenia na úpravu a dopravu prašných materiálov prevádzkovať zakapotované, ak nie je možné zabezpečiť prachotesnosť, znečistený odpadový plyn odvádzať na odprášenie.

## D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov.

- Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Ostatné odpady sú uvedené v tabuľke č.6, nebezpečné odpady sú uvedené v tabuľke č.7.

Tab. č. 6

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
2.	19 08 01	zhrabky z hrablič	O
3.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
4.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Tab.č.7

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	06 02 05	iné zásady	N
2.	06 04 04	odpady obsahujúce ortuť	N
3.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
4.	08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
5.	08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
6.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
7.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
8.	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
9.	13 05 02	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
10.	13 05 06	olej z odlučovača olejov z vody	N
11.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
12.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
13.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky neb. látok alebo kontam. neb. látkami	N
14.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
15.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16.	16 06 01	olovené batérie	N
17.	16 06 03	batérie obsahujúce ortuť	N
18.	16 07 08	odpady obsahujúce oleje	N
19.	17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
20.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
21.	17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov	N
<b>Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov</b>			<b>32 ton.rok<sup>-1</sup></b>

2. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 7 kapitoly, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní prevádzky a údržbe zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu **troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
3. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
4. Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
5. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.



6. Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.
7. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu, je povinný:
  - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
  - b) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
  - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
8. Zakazuje sa riediť a zmiešavať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.7 s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

1. Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave. Denne vykonávať kontrolu účelného chodu a údržbu zariadení. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:
  - a) bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,
  - b) včasné vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie haváriám.
3. Havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu vzniku, údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobe riešenia havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam.
4. Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok do životného prostredia podľa platného plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“).
5. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Nebezpečné látky musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
6. Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách a objektoch tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.

7. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, únik okamžite zasypať sorpčným materiálom. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v sklade nebezpečných odpadov a označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
8. Prevádzkovateľ je povinný parkovať dopravné prostriedky len na spevnených plochách.

#### **G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania**

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

#### **H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste Prevádzky**

Územie, v ktorom je prevádzka umiestnená, nevyžaduje osobitnú ochranu, podmienky sa neurčujú.

#### **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.**

##### **1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených EL a množstvách emisií ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých výrobných - prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie zisťovania zisťovania množstiev emisií skutočne nastali, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Kontrolu dodržiavania EL znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať **diskontinuálnym oprávneným meraním**.
- 1.3 Kontrola dodržania EL pre výrobu magnezitových výrobkov je uvedená v tab. č. 8:

tab. č.8

ZARIADENIE	VÝDUCH ČÍSLO	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA	INTERVAL MERANIA	METÓDY MERANIA
BRIKETOVANIE - LIS	1	TZL , NOx,	3 ROKY	TZL-MANUÁLNA GRAVIMETRICKÁ, METÓDA, IZOKINETICKÝ ODBER,  NOx - NEDISPERZNÁ INFRAČER. SPEKTROMETRIA, NEDISPERZNÁ ULTRAFIALOVÁ SPEKTROMETRIA, UV FLUORESCENCIA, INTERFEROMET., INÉ VALIDOVANÉ PRINCÍPY, INFRAČERVENÝ DETEKTOR S FOURIEROVOU TRANSFORMÁCIOU.
ZAVÁŽANIE ROTAČNEJ PECE	2			
ODSUN SLINKOV Z ROTAČNEJ PECE	3			
ROTAČNÁ PEC TS 2	4			
ETÁŽOVÁ PEC A SUŠIAREN	5			

- 1.4 Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pre technologické zariadenie sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie EL predložením správy z merania do 60 dní od dátumu vykonania merania inšpekcii (odboru integrovaného povoľovania a kontroly). Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.
- 1.6 Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

## **2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd**

- 2.1 Kontrolu priemyselných a splaškových odpadových vôd s prevažujúcim charakterom priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do vodného toku Rimava vykonávať nasledovne:
  - 2.1.1 Odberné miesto:
    - výustný objekt do vodného toku Rimava.
  - 2.1.2 Spôsob a frekvencia odberu:
    - vzorky odoberať jedenkrát mesačne (t.j. 12 - krát ročne) zlievaním minim. osem objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v ranej smene a stanovovať  $CHSK_{Cr}$ ,  $BSK_5$ ,  $NL$ ,  $RL$ ,  $pH$ ,
    - vzorky odoberať jeden krát mesačne (t.j. 12 - krát ročne) ako bodové a stanovovať  $NEL$ .
- 2.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do vodného toku Rimava sa považujú za splnené, ak ani v jednej zlievanej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty.
- 2.3 Podmienky monitorovania:
  - a) Odber vzoriek vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
  - b) Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v MB ČOV alebo na stokovej sieti.
  - c) Pri každom odbere vzoriek odpadových vôd zaznamenať aj informáciu o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek.
  - d) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
  - e) Laboratórne rozborý vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.
- 2.4 Odporúčané metódy na určenie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:
  - a) nerozpustné látky  $NL$ : gravimetriou po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov  $1,0\ \mu m$ , sušenie pri  $105\ ^\circ C$ ,
  - b) rozpustné látky  $RL$ : gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke s veľkosťou pórov filtra  $0,45\ \mu m$ , sušenie pri  $105\ ^\circ C$ ,
  - c) nepochybné extrahovateľné látky  $NEL$ : spektrofotometriou v UV a IČ oblasti spektra,
  - d) biologická spotreba kyslíka za 5 dní s potlačením nitrifikácie  $BSK_5$ : stanovenie kyslíka pred 5 - dňovou inkubáciou a po nej v tme pri  $20\ ^\circ C$  s prídavkom alytiomočoviny inhibíciu nitrifikácie (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke),

- e) chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou  $CHSK_{cr}$ : odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovej vzorke),
  - f) pH: potenciometrické stanovenie.
- 2.5 Prevádzkovateľ je povinný dokladovať inšpekciu dosiahnutie súladu nameraných hodnôt vo vypúšťaných odpadových vodách do recipientu Rimava s povolenými koncentračnými hodnotami a povolenými hodnotami vypúšťaného množstva odpadových vôd do vodného toku a dodržanie určeného ročného bilančného množstva vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku. Výsledky **raz ročne** predložiť inšpekciu.
- 2.6 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Rimava kontinuálnym merným zariadením (Venturiho merným žľabom s ultrazvukovou sondou).
- 2.7 Kontrola vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky vypúšťaných do recipientu Cerberus sa nevyžaduje.

### 3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ **raz za mesiac** skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať do prevádzkového denníka.

### 4. Kontrola hluku

Objektivizácia a hodnotenie vonkajšieho hluku sa vzhľadom na situovanie prevádzky v dostatočnej vzdialenosti od obývaného územia nevyžaduje.

### 5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií hlavných výrobných zariadení **jedenkrát mesačne** a viesť jej evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekciu.

### 6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru TPP a TOO. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu skladu nebezpečných látok a skladu nebezpečných odpadov.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu a funkčnosti MB ČOV a lapača olejov.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať vizuálnu kontrolu funkčnosti česiel umiestnených v odbernom objekte povrchovej vody z vodného toku Rimava **raz mesačne**.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný čistiť kanalizačné vpuste delenej kanalizácie splaškových a priemyselných odpadových vôd a kanalizácie na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch minimálne **raz ročne**, podľa potreby aj častejšie.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonať **raz za dva roky** kontrolu merného objektu Venturiho merného žľabu s ultrazvukovou sondou podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a z vyhlášky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 7. Podávanie správ**
- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom nasledovnú prevádzkovú evidenciu o prevádzke:
- a) stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
  - b) ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
  - c) ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia,
  - d) priebežnú evidenciu o prevádzke, surovinách, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,
  - e) evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
  - f) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- 7.2 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 7.4 Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín vykonania oprávneného merania emisií do ovzdušia inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a poverenej organizácii najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Informácie uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov.
- 7.7 Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

**J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

1. Na vodnú stavbu “Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“ a stavbu “Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“ sa vyžaduje skúšobná prevádzka, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
2. Prevádzkovateľ musí vyhotoviť za účelom kontroly vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece (výdych č.4) stále meracie miesto znečisťujúcich látok v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
3. Prevádzkovateľ musí vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúce

dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (rotačná pec, výdych č. 4) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1.2 a II.I.1.2 tohto rozhodnutia.

Správu z meraní predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.

4. Prevádzkovateľ musí počas skúšobnej prevádzky vodnej stavby “Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“ sledovať účinnosti MB ČOV odberom vzoriek odpadových vôd na prítoku odpadových vôd do MB ČOV a na odtoku prečistených odpadových vôd z MB ČOV. Vzorky odoberať raz za mesiac a stanovovať BSK<sub>5</sub>.
5. Prevádzkovateľ musí k žiadosti o vydanie rozhodnutia o uvedení stavby “Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“ do skúšobnej prevádzky predložiť:
  - a) návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:
    - technologický postup na obsluhu technických zariadení odprášenia rotačnej pece,
    - technologický postup na obsluhu odprašovacích zariadení (textilných filtrov ALFA JET PLUS),
    - technologický postup na údržbu a odstránenie závad a porúch odprašovacích zariadení spôsobom predpísaným výrobcom zariadení,
    - technicko dodacie podmienky výrobcu odprašovacích zariadení,
    - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohoto povolenia a zo stavebného povolenia,
    - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení.
  - b) súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (technologický uzol odprášenie rotačných pecí),
  - c) technicko - prevádzkové podmienky predpísané výrobcom odprašovacích zariadení,
  - d) návrh vedenia prevádzkovej evidencie odprašovacích zariadení.
6. Prevádzkovateľ musí k žiadosti o vydanie rozhodnutia o uvedení vodnej stavby “Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“ do skúšobnej prevádzky predložiť:
  - a) návrh manipulačného poriadku MB ČOV, súčasťou ktorého bude:
    - technologický postup na obsluhu MB ČOV,
    - technologický postup na údržbu a odstránenie závad MB ČOV,
    - technicko dodacie podmienky výrobcu MB ČOV,
    - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohoto povolenia a zo stavebného povolenia,
    - návrhu plánu opráv, údržby a čistenia MB ČOV.
  - b) technicko - dodacie podmienky predpísané výrobcom MB ČOV.
7. Prevádzkovateľ musí k žiadoti o vydanie rozhodnutia o uvedení stavby “Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“ a rozhodnutia o uvedení vodnej stavby “Hačava – INTOCAST SLOVAKIA a.s. - rekonštrukcia ČOV“ do skúšobnej prevádzky predložiť aj:
  - revízne správy,
  - doklady podľa iných predpisov,
  - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
  - atesty o vhodnosti použitých materiálov pri výstavbe.
8. Prevádzkovateľ musí počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia a stavebného povolenia.
9. Prevádzkovateľ musí požiadať inšpekciu o uvedenie do trvalej prevádzky.
10. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,

vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, aktualizovaný manipulačný poriadok kanalizačných rozvodov, manipulačný poriadok ČOV a lapača ropných látok a výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

#### **K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.
2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán musí predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr dva mesiace pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú najmä:
  - a) vypustenia všetkých médií z technologických zariadení,
  - b) vyčistenia všetkých manipulačných plôch a skladov nebezpečných látok a nebezpečných odpadov,
  - c) odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,
  - d) odstavenia prívodu pitnej vody a vody používanej v technologickom procese,
  - e) zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,
  - f) zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež po ukončení činnosti v prevádzke,
  - g) využitia, resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín,
  - h) odborného posúdenia stavu znečistenia manipulačných plôch, nádrží, budov a celej prevádzky a na základe posúdenia vykonanie opatrení, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a znečistené životné prostredie.

### **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, bod 7, bod 8, písm. b) bod 1, bod 2, bod 3, bod 5, bod 6, písm. c) bod č. 8, bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod. 1, § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice - predloženej inšpekcii dňa

31.08.2007 pre prevádzku „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na vodné stavby „Hačava – INTOCAST SLOVAKIA a.s. – rekonštrukcia ČOV“ a „INTOCAST a.s. Hačava – Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy“ a na stavbu „Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 21.09.2006 podľa zákona č.245/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VII vo výške 1 327,50- eura.

Prevádzka „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“, je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla 2677/9, 2677/3, 2677/13, 1354/5, 1354/2, 267/2, 2677/2, 352/7, 1324/7, 1324/8, 352/12, 352/8, 352/9, 2671/13, 1350/1 v katastrálnom území mesta Hnúšťa, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Stavba „Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“ bude umiestnená na pozemku parcelné číslo 1350/1 v katastrálnom území Hnúšťa, vodná stavba „Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a. s. - rekonštrukcia ČOV“ bude umiestnená na pozemku parcelné číslo 352/12 v katastrálnom území Hnúšťa a vodná stavba „INTOCAST a.s. Hačava - Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy“ bude umiestnená na pozemku parcelné číslo 2677/13 v katastrálnom území Hnúšťa. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a stavebníka INTOCAST Slovakia a.s., Bočiariska 2, 040 15 Košice. Stavby budú umiestnené v uzavretom priestore existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru a nevyžaduje sa na ne vydanie územného rozhodnutia. Mesto Hnúšťa udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia na predmetné stavby podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona listom č. 638/09 zo dňa 06.03.2009.

Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že žiadosť s predloženou dokumentáciou neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ. Konanie bolo niekoľkokrát prerušené za účelom doplnenia žiadosti listom č. 96-232/2008/Pet/470840107 zo dňa 09.01.2008, listom č. 96-12784/2008/Pet/470840107 zo dňa 22.04.2008 a listom č. 96-32053/2008/Pet/470840107 zo dňa 01.10.2008. Zároveň inšpekcia upozornila prevádzkovateľa, že ak v určenej lehote nebude odstránený nedostatok žiadosti, konanie bude podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ zastavené. Po doplnení potrebných dokladov dňa 20.02.2009 konanie pokračovalo.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní v súlade so zákonom o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku listom značky č. 3008-6743/47/2009/Pet zo dňa 26.02.2009, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli inšpekcie od 27.02.2009 do 27.03.2009 a na úradnej tabuli mesta Hnúšťa od 03.03.2009 do 18.03.2009. V určenej 30 dňovej lehote po zverejnení žiadosti zúčastnené osoby nepodali písomnú prihlášku a verejnosť sa k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Inšpekcia v zmysle § 13 zákona o IPKZ nariadila ústne pojednávanie na deň 23.04.2009 listom č. 3008-10808/47/2009/Pet zo dňa 07.04.2009.



V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia (ďalej len „ObÚ ŽP“) v Rimavskej Sobote, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku ochrany ovzdušia, úseku odpadového hospodárstva, úseku ochrany vôd, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepného závodu Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 a Slovenského hydrometeorologického ústavu, Regionálneho stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica. Ďalej v konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil stanoviská Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica, Slovak Telekomu, a.s., Bratislava, Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s., Žilina, Slovenského plynárenského priemyslu - Distribúcia, a.s. Bratislava k povoloňovaným stavbám.

Mesto Hnúšťa v zastúpení starostu oznámilo, že podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzva osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzva verejnosti, boli zverejnené na úradnej tabuli mesta od 03.03.2009 do 18.03.2009.

Na vykonanom ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k žiadosti, k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia. Všetci prítomní boli oboznámení zo žiadosťou, pripomienkami, návrhmi účastníkov konania a dotknutých orgánov a bolo im umožnené nahliadnuť do podkladov, ktoré boli podkladmi pre vydanie povolenia. Predmetom prejednávania boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia stavieb „Odprášenie rotačnej pece na výpal magnezitu“, „Hačava - INTOCAST SLOVAKIA a. s. - rekonštrukcia ČOV“ a „INTOCAST a.s. Hačava - Rekonštrukcia parkovacej a umývacej plochy“, rozhodnutia o povolení stavby, rozhodnutia o povolení vodných stavieb, rozhodnutia o uvedení stavby do prevádzky, rozhodnutia o uvedení vodných stavieb do prevádzky, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie, program odpadového hospodárstva, materiálová bilancia prevádzky, povolenie na odber pitnej vody, povolenie na odber povrchovej vody z recipientu Rimava. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu Rimava, súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, súbor TTP a TOO, manipulačno prevádzkové predpisy prevádzky, manipulačné poriadky vodných stavieb, havarijný plán, správa z merania emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, súhlas na povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia a na jeho užívanie, súhlas na stavbu skladov nebezpečných látok, výpis z obchodného registra, evidencia odpadov, nahlasovanie množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší, zmluvy o zneškodňovaní odpadov, výsledky analýz odpadových vôd vypúšťaných do recipientu.

Pretože ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť nové stavby, resp. zmenu jestvujúcich stavieb, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavieb a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavieb spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je zabezpečené vybudovanie technického vybavenia potrebného pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavieb.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona o ochrane zdravia ľudí a stavebného zákona.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Územie nie je chránenou krajinnou oblasťou, ani si nevyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, preto neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov uplatnené počas konania.

Účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia bol porovnaný so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany vôd. Z rozboru porovnania prevádzky vyplýva, že technické riešenie a zabezpečenie objektov na skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (t.j. sklady nebezpečných látok a nebezpečných odpadov), MB ČOV BDČP a lapač ropných látok LOS spĺňajú požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany vôd.

Ďalej účinok prevádzky na životné prostredie a spôsob ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia bol porovnaný so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a s BAT technikami s konštatovaním, že technické riešenie odlučovačov prevádzky na spracovanie magnezitovej suroviny a odvedenie tuhých znečisťujúcich látok v prevádzke spĺňa požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany ovzdušia a tiež najlepších dostupných technik.

Povoľovaná prevádzka je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, zákona o IPKZ a s najlepšimi dostupnými technikami.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ bolo:

**v oblasti ochrany ovzdušia**

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1., bod č. 7 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o jeho užívaní a určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení.

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 1 zákona o IPKZ - konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody.

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ - konanie o povolenie uskutočniť vodné stavby.

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 5 zákona o IPKZ - konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd.

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 zákona o IPKZ - konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

#### **v oblasti odpadov**

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ - vydanie vyjadrenia k v stavebnom konaní týkajúce sa odpadového hospodárstva.

#### **v oblasti ochrany zdravia ľudí**

Podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 3 zákona o IPKZ - posudzovanie návrhov na zavedenie nových technologických postupov.

#### **v oblasti ochrany prírody a krajiny**

Podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia.

#### **stavebné konanie**

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ povolenie si vyžaduje povoliť aj novú stavbu a vodné stavby v náväznosti na § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jedorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. INTOCAST Slovakia a.s. Bočiarska 2, 040 15 Košice – Šaca
2. Mesto Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa
3. INGPAK H&K, s.r.o., Ing. Stanislav Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica
4. ILD Projekcia, s.r.o. Košice, Ing. Slavomír Filip, Zvonárska 9, 040 00 Košice
5. ILD Projekcia, s.r.o. Košice, Ing. Jozef Steranka, Zvonárska 9, 040 00 Košice

**Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti)**

6. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
7. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
8. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, štátna správa ochrany prírody, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
9. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, štátna vodná správa, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 01 Banská Bystrica
12. Slovenský hydrometeorologický ústav, Zelená č. 5, 977 01 Banská Bystrica
13. Veolia, a.s. Dukelských hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
14. SSE a.s. Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
15. Slovak Telecom, a.s., Nám. Slobody 6, 817 62 Bratislava
16. SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
17. Mesto Hnúšťa, stavebný úrad, 981 01 Hnúšťa
18. INTOCAST Slovakia a.s., 981 01 Hnúšťa