


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 965-2520/2020/Kli/770010203/Z70-SP

Žilina 29. 01. 2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností  
v prevádzke

**„OFZ, a.s. prevádzka Široká“**

prevádzkovateľovi

**OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien č. 2467-10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č. 753-9930/2015/Žer/770010203/Z40-SP zo dňa 08.04.2015, č. 1309-7049/2016/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 01.03.2016, č. 1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP zo dňa 29.01.2016, č. 2480-24154/2016/Koz/770010203/Z43 zo dňa 01.08.2016, č. 3490-18777/2016/Daň/770010203/Z44-SP zo dňa 13.06.2016, č. 7909-39639/2016/Daň/770010203/Z45-SP zo dňa 13.12.2016, č. 631-

1024/2017/Daň/770010203/Z46-SP zo dňa 13.01.2017, č. 8382-41841/2016/Koz/770010203/Z47 zo dňa 23.01.2017, č. 62-51/2017/Pat/770010203/Z48 zo dňa 20.01.2017, č. 8400-41783/2016/Koz/770010203/Z49 zo dňa 05.01.2017, č. 99-136/2017/Pat/770010203/Z50-SP zo dňa 24.01.2017, č. 83-4024/2018/Pat/770010203/Z51 zo dňa 08.02.2018, č. 220-293/2018/Pat/770010203/Z52-SP zo dňa 22.01.2018, č. 329-31748/2018/Pat/770010203/Z53 zo dňa 12.10.2018, č. 2767-5787/2018/Pat/770010203/Z54-SP zo dňa 13.03.2018, č. 4151-14515/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 10.05.2018, č. 6356-28218/2018/Daň/770010203/Z56 zo dňa 23. 08. 2018, č. 7261-43072/2018/Kad/770010203/Z57 zo dňa 04.12.2018, č. 1386-1981/2018/Pat/770010203/Z58-SP zo dňa 05.02.2019, č. 8580-43468/2018/Daň/770010203/Z59 zo dňa 11.12.2018 a č. 8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19.12.2018, č. 549-7618/2019/Kad/770010203/Z62-SP zo dňa 28.02.2019, č. 332-6807/2019/Mar/770010203/Z63 zo dňa 26.02.2019, č. 3935-10401/2019/Šum/770010203/Z64-OdS zo dňa 01.04.2019, č. 4934-18724/2019/Pat/770010203/Z65-SP zo dňa 21.06.2019, č. 5629-33866/2019/Kad/770010203/Z66 zo dňa 17.09.2019 a č. 8152-38704/2019/Šum/770010203/Z69-SP zo dňa 21.10.2019 podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou konania bolo (strana 3 rozhodnutia č. 3574/2007/Jur/770010203/ zo dňa 05.05.2007):

doplňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Chladienie transformátorov VN rozvodne“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie stavby „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ na pozemkoch parc. č. KN-C 822/1, 822/2 v k.ú. Oravský Podzámok v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

**vydáva  
stavebné povolenie**

pre stavbu

**„Chladienie transformátorov VN rozvodne“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**Stavebníkom stavby je: OFZ, a.s.**

sídlo: Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

IČO: 36 389 030

Obec Oravský Podzámok, ako príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona, vydal podľa § 8 a § 140b) stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č.2019/406 zo dňa 18.07.2019. Zároveň konštatoval, že na základe Územného plánu obce, schváleného Uznesením OZ v Oravskom Podzámku č. 3, zo dňa 21.02.2007, VZN č. 3/2007 a VZN 2/2009, ktorým sa v súlade so Zmenami

a doplnkami č.1 Územného plánu obce Oravský Podzámok mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 potvrdzuje, že pozemky C-KN par.č. 822/1 a 822/2 k.ú. Oravský Podzámok, sú vedené podľa Územného plánu obce ako výrobné územie a sú určené na zastavanie.

Projekt „Chladienie transformátorov VN rozvodne“, ktorú vypracoval Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 504/27, Ostrava – Vítkovice, 703 00 Česká republika, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

#### **Umiestnenie stavby:**

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, na pozemkoch parc. č. KN-C 822/1, 822/2 v k.ú. Oravský Podzámok.

Susedné pozemky: parc. č. KN-C 814/60, 822/3, 814/40, 830, 833/4 v k.ú. Oravský Podzámok.

Vlastníkom stavebných aj susedných pozemkov je stavebník – prevádzkovateľ spoločnosť OFZ, a.s. Široká, Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030.

Projektovú dokumentáciu stavby „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ vypracovala spoločnosť PROJEKT HTL s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Libor Zahuta, autorizovaný inžinier pro technologická zařízení staveb, č. opr. \*ČKAIT-1102399\*, v marci 2019, č. zákazky HTL - 4308.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 7094/2019-1.7/dh, 40957/2019 zo dňa 31.07.2019, pričom konštatovalo, že zmena navrhovanej činnosti „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 2506/2020-1.7/dh, 3816/2020 zo dňa 22.01.2020 v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým na základe listu č. 10100-44716/2019/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.11.2019 (upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na stavbu „Chladienie transformátorov VN rozvodne“); materiálu – kópie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia podanej prevádzkovateľom; materiálu – vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7094/2019-1.7, 40957/2019 zo dňa 31.07.2019; PD stavby vypracovanej spoločnosťou PROJEKT HTL, s.r.o., Pohraniční, 504/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, skonštatoval, že stavba „Chladienie transformátorov VN rozvodne“, je súčasťou prevádzky, pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona a bolo vydané rozhodnutie č. 7094/2019-1.7, 40957/2019 zo dňa 31.07.2019, v ktorom MŽP SR rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

MŽP SR po preštudovaní predloženého upovedomenia o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, ktorého predmetom je vydanie povolenia na stavbu „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ konštatovalo, že upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vzhľadom na vyššie uvedené je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom a s vydaným rozhodnutím MŽP SR č. 7094/2019-1.7 zo dňa 31.07.2019. V uvedenom rozhodnutí neboli uplatnené žiadne podmienky.

**Popis stavby:**

Stavba „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ rieši modernizáciu vodného chladienia existujúcich transformátorov za účelom zníženia množstva odoberanej vody aj vypúšťanej vody z rieky Orava.

Súčasný stav:

V súčasnosti je v prevádzke nainštalovaných 13 tepelných výmenníkov (voda/olej), ktoré zaisťujú chladienie transformátorov. Každý transformátor má 1 prevádzkový a 1 záložný výmenník. Pre každú dvojicu výmenníkov je určený 1 oddelený priestor v budove chladienia. Záložný výmenník je umiestnený tiež v samostatnej miestnosti. Chladienie je vykonávané z odbočky hlavného toku surovej vody, ktorá je odoberaná priamo z rieky Orava a po oteplení sa voda vypúšťa späť spoločným potrubím do rieky. Voda nie je chemicky upravovaná.

Navrhované riešenie:

Bude vybudovaný uzavretý chladiaci okruh, ktorý bude spoločný pre všetky tepelné výmenníky. Pomocou chladiaceho okruhu bude voda cirkulovať medzi tepelnými výmenníkmi trafostanice a chladičom, ktorý bude zabezpečovať odvod tepla. Cirkuláciu vody budú zaisťovať odstredivé čerpadlá. Voda bude chemicky upravovaná pomocou biocídu pre zníženie biologických látok v okruhu a pomocou inhibítora korózie pre zníženie korozívnej agresivity. Chemická úprava vody zabezpečí ošetrovanie okruhu, zvýši kvalitu chladiacej vody a v konečnom dôsledku zníži poruchovosť chladených zariadení.

Základné technické údaje chladiaceho okruhu pre 1 ks chladiča:

Prietokové množstvo	144 m <sup>3</sup> /h (40 l/s)
Pretlak vody do výmenníku	max. 0,39 bar
Vstupná teplota chladiacej vody	max. 25 °C
Tepelný spád pri chladiení výmenníku	6 °C (30 °C/24 °C)

Popis technologického procesu:

Chladiaci okruh zaisťuje chladienie transformátorov chladiacou vodou, ktorá je čerpaná zo sacej jímky. Jímka bude plniť sedimentačnú a akumulačnú funkciu. Sedimentačný priestor bude slúžiť na odstránenie piesku, ktorý je vo vode z toku. Voda bude vedená výtlačným potrubím od čerpadiel u sacej jímky do budovy filtrácie a chladiča. Potrubie bude ďalej vedené vnútorným priestorom rozvodne popri jednotlivých výmenníkoch. Pre odvod teplej vody bude nainštalované gravitačné potrubie. Z každého výmenníka bude do tohto potrubia zaústená oteplená voda odtekajúca z výmenníka. Filtrácia chladiacej vody bude zaistená mechanickým filtrom s automatickým preplachom pre zníženie množstva jemných častíc piesku v chladiacej vode. Filter je navrhnutý ako plnoprietokový, s filtráciou 0,25 mm. Automatický preplach je riadený pomocou nastavenej tlakovej diferencie pred a za filtrom.

Chladienie vody bude zaistené uzavretým ventilátorovým chladičom so skrúpaním teplosmenných plôch a nepríde do kontaktu s okolným vzduchom.

Technologické zariadenie chemickej úpravy chladiacej vody bude umiestnené v oceľovom kontajneri, ktorý bude konštrukčne prispôbený tak, aby vyhovoval prevádzke z hľadiska bezpečnosti práce a platnej legislatívy.

Vstupné chemikálie:**Biocid**

- kyselina chlorovodíková (HCl - 33%) – spotreba cca 350 kg/rok,
- chloritan sodný (NaClO) – spotreba 350 kg/rok,

**Inhibitor korózie**

- inhibítor korózie – spotreba cca 4 280 kg/rok.

Navrhovaná kapacita stavby:

**Zastavaný priestor**

Sacia jímka	6,7 x 3,0 m = 20,1 m <sup>2</sup>
Kontajner chemickej úpravy	3,5 x 3,0 m = 10,5 m <sup>2</sup>
Základ chladiča	4,6 x 1,5 m = 6,9 m <sup>2</sup>

**Kapacita**

Kapacita novonavrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek na zaistenie chladiacej vody jednotlivých transformátorov VN rozvodne.

Kapacita chladiča	40 l/s (144 m <sup>3</sup> /h)
Kapacita filtračného zariadenia	40 l/s (144 m <sup>3</sup> /h)

Predpokladané zloženie produkovaných odpadových vôd vypúšťaných do areálovej kanalizácie:

Straty budú spôsobené práním filtrov, odparom chladičov a únikmi pri údržbe zariadení a prípadných netesností systému.

Odpadové vody budú vypúšťané do areálovej kanalizácie chladiacich vôd.

Odluh filtrov:	130 l na každý preplach, cca 390 l/deň
Odluh vody zo skrúpania chladičov:	max. 0,35 l/s (1,26 m <sup>3</sup> /h) pri zahustení 2,5
Celkom:	max. 30,6 m <sup>3</sup> /24 hodín

**Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:**

Stavebná časť:

- SO 10 Základy chladenia
- SO 20 Zastrešenie sacej jímky
- SO 30 Elektroinštalácia a osvetlenie

Technologická časť:

- PS 01 Chladenie transformátorov VN rozvodne
- PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR

**SO 10 Základy chladenia**

Základovú konštrukciu sacej jímky tvorí základová železobetónová doska hr. 200 mm, železobetónové steny hr. 200 mm.

Základovú konštrukciu tvoria tri základové pätky o rozmeroch 600 x 1 500 mm.

Základové pätky pre kontajner, prístrešok sacej jímky, podpornú konštrukciu potrubia.

**SO 20 Zastrešenie sacej jímky**

Oceľová konštrukcia tvorená vo zvislom smere šiestimi stĺpmi. Prístrešok bude pokrytý strešnými panelmi z pozinkovanej ocele upevnenými závitovými šróbmi.

Strecha bude odvodnená gravitačne do žľabov a následne do kanalizácie.

**SO 30 Elektroinštalácia a osvetlenie**

Pre osvetlenie priestoru okolo jímky, kontajnera pre chemickú úpravu vody a chladiča budú použité svietidlá so zdrojom LED 43W, 3200lm, IP65. Výška uloženia svietidiel bude 3 m nad terénom.

Pre osvetlenie plošiny jímky budú použité reflektorové svietidlá so zdrojom LED 30W, 2050lm, IP65.

Nový rozvádzač RMVH systému chladenia transformátorov VN bude okrem vývodov pre napojenie technológie vybavený aj vývodmi pre osvetlenie vonkajších priestorov technológie a zásuvkovou skriňou.

**PS 01 Chladenie transformátorov VN rozvodne**

Pre chladenie transformátorov VN rozvodne bude vybudovaný uzavretý okruh pre chladenie všetkých tepelných výmenníkov. Pomocou chladiaceho okruhu bude voda cirkulovať medzi tepelnými výmenníkmi trafostanice a chladičom, ktorý bude zaistiť odvod tepla.

Cirkuláciu vody budú zabezpečovať odstredivé čerpadlá. Voda bude chemicky upravená pomocou biocídu pre zníženie biologických látok v okruhu a pomocou inhibítora korózie pre zníženie korozívnej agresivity. Tým bude zaistený stabilný prevoz a vyššia životnosť technologických zariadení.

Čerpadlá – vertikálne čerpadlá, ktoré majú teleso umiestnené pod hladinou vody v jímke a pohon je umiestnený nad hladinou, na pochôdznej ocelevej konštrukcii jímky.

Sacia jímka – nová jímka, ktorá bude plniť dve funkcie – funkciu sedimentačnú a funkciu akumulačnú. Sedimentačný priestor bude mať objem 7,5 m<sup>3</sup> a bude slúžiť na odstránenie piesku, ktorý je v riečnej vode. Tento bude podľa potreby pomocou cisterny CAS odčerpávaný a odvázaný mimo priestor trafostanice. Akumulačný priestor jímky bude mať úžitkový objem 19,5 m<sup>3</sup>.

Chladič – uzavretý, ventilátorový chladič, kde chladená voda prúdi vo vnútri teplosmenných plôch a nepríde do kontaktu s okolitým vzduchom.

Filtrácia – mechanický filter s automatickým preplachom pre zníženie množstva jemných častíc piesku v chladiacej vode. Je navrhnutý ako plneprietočný, s jemnosťou filtrácie 0,25 mm.

Kontajner pre dávkovaciu stanicu a filtráciu – mechanický filter a zariadenie pre úpravu vody budú umiestnené v kontajneri z ocelevej konštrukcie s tepelnou izoláciou a temperovaním.

Potrubné rozvody – nadzemné oceleové potrubie DN 150. Výtlačné potrubie bude vedené od nových čerpadiel u sacej jímky do budovy filtrácie a chladiča. Jedná sa o nadzemné potrubie uložené na ocelevej podpornej konštrukcii, cca 2,5 m nad terénom. Ďalej bude potrubie vedené vo vnútornom priestore popri výmenníkoch trafostanice. Na každej odbočke bude umiestnený regulačný ventil a manometer. Pre odvod teplej vody bude nainštalované spoločné gravitačné oceleové potrubie DN 300. Jedná sa o nadzemné potrubie vedené súbežne s výtlačným potrubím vo výške cca 3 m. Z každého výmenníku bude do potrubia zaústená oteplená voda odtekajúca z výmenníka. Prívod riečnej vody bude potrubím DN 50, ako nadzemné potrubie súbežne s výtlačným potrubím DN 150 a odvodňovacím potrubím DN 300.

Potrubie pre odvod odpadovej vody – podzemné potrubie, ktoré bude napojené na existujúce potrubie pre odvod oteplej vody z výmenníkov trafostanice. Existujúce podzemné gravitačné potrubie je vedené popri budove výmenníkov.

Do potrubia budú napojené nasledovné druhy vôd – prepad zo sacej jímky čerpadiel, strešný zvod z konštrukcie nad sacou jímku, strešný zvod z kontajnera, odvodnenie podlahy kontajnera, odvod z prania filtrov, odvod vody zo skrápania chladiča.

**PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR**

Energetické údaje

Inštalovaný výkon novej technológie

$P_i = \text{cca } 37 \text{ kW}$

Súčasný výkon novej technológie

$P_s = \text{cca } 30 \text{ kW}$

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „Chladenie transformátorov VN rozvodne“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť PROJEKT HTL s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Libor Zahuta, autorizovaný inžinier pro technologická zařízení staveb, č. opr. \*ČKAIT-1102399\*, v marci 2019, č. zákazky HTL - 4308. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

2. Miesto stavby: parc. č. KN-C 822/1, 822/2 k. ú. Oravský Podzámok.
3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
4. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
5. Celkové predpokladané náklady stavby: 220 000,- eur
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
10. Odborný dozor a odborné vedenie stavby – stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
11. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
12. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
14. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce a vykoná príslušné búracie a demontážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať podmienky platných technických noriem. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
15. Pred zahájením zemných prác bude vykonané vytýčenie objektu. V prípade kolízie s existujúcimi inžinierskymi sieťami riešiť túto situáciu v prítomnosti projektanta osadením chráničky a daný stav zdokumentovať v projekte skutkového stavu.
16. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
17. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
18. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť na stavbe stavebný denník.

19. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
20. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
21. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
22. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.
23. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia, o požiarnych predpisoch spracovaných pre podmienky jestvujúcej prevádzky.
24. Vodu pre potreby výstavby odoberať z jestvujúceho vnútroareálového rozvodu vody k zariadeniu staveniska pre sociálne účely, elektrickú energiu z elektrických rozvodov jestvujúcej elektrorozvodne. Odber elektrickej energie sa uskutoční cez staveniskový rozvádzač opatrený meraním spotreby elektrickej energie.
25. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

26. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, hlavne:
  - 26.1. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
  - 26.2. Stavebník zabezpečí, aby pri demontážnych a stavebných prácach nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality podzemných vôd.
  - 26.3. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu, vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
27. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	O/N
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O



15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovu	
15 01 05	Kompozitné obaly	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 07	Zmiešané kovy	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
20 01 01	Papier a lepenka	O
20 01 27	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N
20 03 99	Komunálne odpady inak nešpecifikované	O

- 27.1.** Držiteľ odpadov je v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich zaradiť podľa katalógu odpadov, triediť podľa druhov, uprednostniť ich materiálové zhodnotenie pred zneškodnením a o spôsobe ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
- 27.2.** Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- 27.3.** Pôvodca nebezpečných odpadov je povinný mať vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade so všeobecne záväznými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
- 27.4.** Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách, vo vhodných nádobách a kontajneroch do doby ich odovzdania oprávneným osobám.
- 27.5.** S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, tzn. odpady prednostne zhodnotiť.
- 27.6.** Zneškodniť odpady skládkovaním, vrátane výkopovej zeminy, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 27.7.** Výkopovú zeminu je možné použiť na spätné zásypy, prebytok výkopovej zeminy sa nesmie uložiť na vytvorenom násype pri čistiarni odpadových vôd.
- 27.8.** Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

- 27.9.** Pred kolaudáciou stavby predložiť OÚ v Dolnom Kubíne, ŠSOH doklad o zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby (vážne lístky, potvrdenie o prevzatí odpadov na zhodnotenie, zneškodnenie od oprávnených organizácií) a požiadať ho o vyjadrenie podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch. Vyjadrenie predložiť pri uvedení predmetnej stavby do prevádzky.
- 28.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- 28.1.** Používať uzavreté kontajnery, ochranné plachty pri preprave sypkých materiálov, používať ochranné plachty.
- 28.2.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska a zametáním vozoviek.
- 28.3.** V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 28.4.** Pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona o ovzduší (príloha č.2 vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch).
- 29.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 30.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby, z tohto dôvodu bude časť stavby realizovaná z materiálov pohlcujúcich hluk, aby bolo zabezpečené dodržanie limitnej hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí v súlade s integrovaným povolením.
- 31.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:**

- 32.** Dodržať podmienky a upozornenia, uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s., Banská Bystrica č. 2450/2/2019 zo dňa 08.04.2019:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

2.1. Nedostatočne je vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre technologickú časť chladienia transformátorov VN rozvodne a pre manipuláciu a skladovanie chemických látok, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN EN ISO 12100 (83 3001).

2.2. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre technologickú časť chladienia transformátorov VN rozvodne – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. vlády SR č. 436/2008 Z.z. a smernicu EP a Rady 2006/42/ES.

- 2.3. Nedostatočne sú riešené požiadavky pre manipuláciu a skladovanie chemických látok – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. vlády SR č. 391/2006 Z.z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
- 2.4. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z.
- 2.5. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /pred účinkami atmosférickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vnútornej ochrany SPD a triedy vonkajšej ochrany LPS/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390).
- 2.6. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke – hlavný vypínač technológie nie je uzamykateľný vo vypnutej polohe – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200).
- 2.7. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /ovládacie obvody nie sú napájané z oddelovacieho transformátora – ovládanie elektrických motorov/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod. 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 9.4.3.1 STN EN 60204-1 (33 2200).
- 2.8. Projekt (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.9. Nie je správne uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín v zmysle vyhl. Č. 508/2009 Z.z. – elektrické zariadenie v priestore s vonkajším vplyvom BC3 – vnútorné priestory nie je zaradené v skupine A g – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.10. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /vypnutie hlavného vypínača (ističa) nie je vybavené bezpečnostným vypínaním s núteným rozopnutím obvodu v hlavnom rozvádzači technológie/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 9.2.5.4.3 STN EN 60204-1 (33 2200) a STN EN 13850.

Pripomienky a upozornenia:

- 2.11. V protokole o určení vonkajších vplyvov (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) a technickej správe SO 30 Elektroinštalácia a osvetlenie sú uvedené neplatné ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 1500.
- 2.12. Od dodávateľa strojového zariadenia (technologické zariadenie chladenia transformátorov VN rozvodne) je potrebné vyžiadať návod na použitie vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku a ES vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenie.
- 2.13. V technickej správe SO 30 Elektroinštalácia a osvetlenie na str. 5/14 a v technickej správe PS 01 Chladenie transformátorov VN rozvodne na str. 5/18 až 6/18 sú uvedené neplatné predpisy: zákony č. 596/2002 Z.z., 367/2001 Z.z., 158/2001 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky (technologické zariadenie chladenia transformátorov VN rozvodne), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie chladenia transformátorov VN rozvodne) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

33. Dodržať podmienku z vyjadrenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne č. ORHZ-DK1-266-001/2019 zo dňa 16.04.2019:  
Predložiť stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (kolaudačné konanie) spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby.
34. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
35. Stavebník po ukončení stavby požiada o povolenie na uvedenie stavby do užívania.
36. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:
  - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
  - stavebný denník,
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
  - stavebný denník,

- certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (tlakové skúšky vodovodných prípojok, skúšky tesnosti kanalizačných potrubí, nádrží, potrubných prepojení a záchytných jímok, výsledky kontrol a revízií,...)
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,
- revízne správy,
- protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní,
- odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technickým zariadeniam, po ich nainštalovaní na mieste používania,
- návody na údržbu a obsluhu,
- doklad o zaškolení obsluhy,
- aktualizovaný a prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok chladenia transformátorov,
- preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
- vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva, § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona č.79/2015 Z.z. ku kolaudácii stavby.

**37.** Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava (ďalej len „ZDS Bratislava“) e-mail zo dňa 02.12.2019 a následne aj cez elektronickú podateľňu verejnej správy dňa 02.12.2019 pod č. 45369/2019:

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §59 ods.1 písm. c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „**Chladienie transformátorov VN rozvodne**“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm. b) je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

a) K predmetnej stavbe „**Chladienie transformátorov VN rozvodne**“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoloňacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto

pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

**Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia považuje podmienku za splnenú. / Námietke sa vyhovuje.**

- b) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona.

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

- c) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods.5 a/alebo § 65 vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

- d) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

- e) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

- f.) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

**Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia považuje podmienku za splnenú. / Námietke sa vyhovuje.**

**S realizáciou stavby „Chladenie transformátorov VN rozvodne“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:**

- 1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

- 2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie *PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE* (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m<sup>2</sup> po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území ([www.samospravymov.org/files/retencna\\_dlazba.pdf](http://www.samospravymov.org/files/retencna_dlazba.pdf)).

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietka sa zamieta.**

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- ☐ komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- ☐ kovov označeného červenou farbou
- ☐ papiera označeného modrou farbou
- ☐ skla označeného zelenou farbou
- ☐ plastov označeného žltou farbou
- ☐ bio-odpadu označeného hnedou farbou

**Vyjadrenie inšpekcie: Námietke sa vyhovuje.**

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

- i. Koordinačná situácia
- ii. Sprievodná správa
- iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods.2 Stavebného zákona
- iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- vii. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §1 6a Vodného zákona
- ix. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

**Vyjadrenie inšpekcie: Požiadavka sa zamieta.**

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

**Vyjadrenie inšpekcie: Inšpekcia považuje podmienku za splnenú. / Požiadavke sa vyhovuje.**

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030 uvedené v integrovanom povolení č. 3574/2007/Jur/ 770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. c) zákona o vodách, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chladenie transformátorov VN rozvodne) na pozemkoch parc. č. KN-C 822/1, 822/2 v k.ú. Oravský Podzámok, pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“.

Prevádzkovateľ OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, v zastúpení spoločnosťou PROJEKT HTL s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 28 865 145 podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 18.11.2019. Žiadosť bola zaevidovaná pod číslom 42858/2019.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „OFZ, a.s., prevádzka Široká“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 10100-44710/2019/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.11.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie.

Spolu so žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica č. 2450/2/2019 zo dňa 08.04.2019:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:



Zistenia:

- 2.1. Nedostatočne je vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre technologickú časť chladienia transformátorov VN rozvodne a pre manipuláciu a skladovanie chemických látok, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN EN ISO 12100 (83 3001).
- 2.2. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre technologickú časť chladienia transformátorov VN rozvodne – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. vlády SR č. 436/2008 Z.z. a smernicu EP a Rady 2006/42/ES.
- 2.3. Nedostatočne sú riešené požiadavky pre manipuláciu a skladovanie chemických látok – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. vlády SR č. 391/2006 Z.z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
- 2.4. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z.
- 2.5. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /pred účinkami atmosférickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vnútornej ochrany SPD a triedy vonkajšej ochrany LPS/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390).
- 2.6. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke – hlavný vypínač technológie nie je uzamykateľný vo vypnutej polohe – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200).
- 2.7. V projekte el. zariadenia (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /ovládacie obvody nie sú napájané z oddeľovacieho transformátora – ovládanie elektrických motorov/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod. 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 9.4.3.1 STN EN 60204-1 (33 2200).
- 2.8. Projekt (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.9. Nie je správne uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín v zmysle vyhl. Č. 508/2009 Z.z. – elektrické zariadenie v priestore s vonkajším vplyvom BC3 – vnútorné priestory nie je zaradené v skupine A g – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.10. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke /vypnutie hlavného vypínača (ističa) nie je vybavené bezpečnostným vypínaním s núteným rozopnutím obvodu v hlavnom rozvážači technológie/ - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na čl. 9.2.5.4.3 STN EN 60204-1 (33 2200) a STN EN 13850.

Pripomienky a upozornenia:

2.11. V protokole o určení vonkajších vplyvov (PS 02 Prevádzkové silnoprúdové rozvody, ASR, MaR) a technickej správe SO 30 Elektroinštalácia a osvetlenie sú uvedené neplatné ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 1500.

2.12. Od dodávateľa strojového zariadenia (technologické zariadenie chladenia transformátorov VN rozvodne) je potrebné vyžiadať návod na použitie vypracovaný v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku a ES vyhlásenie o zhode pre strojové zariadenie.

2.13. V technickej správe SO 30 Elektroinštalácia a osvetlenie na str. 5/14 a v technickej správe PS 01 Chladenie transformátorov VN rozvodne na str. 5/18 až 6/18 sú uvedené neplatné predpisy: zákony č. 596/2002 Z.z., 367/2001 Z.z., 158/2001 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky (technologické zariadenie chladenia transformátorov VN rozvodne), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie chladenia transformátorov VN rozvodne) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

*Stanovisko inšpekcie: Vyššie uvedené zistenia a upozornenia boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 32. tohto rozhodnutia.*

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne č. ORHZ-DK1-266-001/2019 zo dňa 16.04.2019:

ORHaZZ v Dolnom Kubíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40 b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Chladenie transformátorov VN rozvodne“, OFZ, a.s., Oravský Podzámok, parc. č. 822/1 a 822/2 a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

*Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky 33. tohto rozhodnutia.*

Obec Oravský Podzámok, stanovisko č. 2019/406 zo dňa 18.07.2019:

Obec Oravský Podzámok, IČO 00 314 731 v zastúpení starostom obce Mgr. Jozefom Záhorom, Vám týmto na základe Územného plánu obce, schváleného Uznesením OZ v Oravskom Podzámku č.3, zo dňa 21.02.2007, VZN č. 3/2007 a VZN 2/2009, ktorým sa v súlade so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu obce Oravský Podzámok mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 potvrdzuje, že pozemky C-KN par.č. 822/1 a 822/2 k.ú. Oravský Podzámok, sú vedené podľa Územného plánu obce ako výrobné územie a sú určené na zastavanie.

Projekt „Chladienie transformátorov VN rozvodne“, ktorú vypracoval Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 504/27, Ostrava – Vítkovice, 703 00 Česká republika, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

*Stanovisko inšpekcie: Obec Oravský Podzámok neuplatnila žiadne podmienky, preto nebolo o nich rozhodované.*

MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7094/2019-1.7/dh, 40957/2019 zo dňa 31.07.2019:

Zmena navrhovanej činnosti „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

*Stanovisko inšpekcie: MŽP SR neuplatnilo žiadne podmienky, preto nebolo o nich rozhodované.*

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stanovenej lehote podalo námietky ZDS Bratislava e-mail zo dňa 02.12.2019 a následne aj cez elektronickú podateľňu verejnej správy dňa 02.12.2019 pod č. 45369/2019.

Inšpekcia námietky vyhodnotila ako čiastočne opodstatnené, vyhovelá námietke č. a), f), 4. stanoviska ZDS Bratislava zo dňa 2.12.2019. Ostatné námietky vyhodnotila inšpekcia ako neopodstatnené a zamietla ich.

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §59 ods.1 písm. c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm. b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

a) K predmetnej stavbe „Chladienie transformátorov VN rozvodne“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania

podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím č. 7094/2019-1.7/dh, 40957/2019 zo dňa 31.7.2019 rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Chladenie transformátorov VN rozvodne“, navrhovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok v zastúpení spoločnosťou projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, sa nebude posudzovať, pričom neurčilo podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Inšpekcia vyhovelá ZDS Bratislava, keď zaslala príslušné podklady MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý následne vydal záväzné stanovisko č. 2506/2020-1.7/dh, 3816/2020 zo dňa 22.01.2020 v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým na základe listu č. 10100-44716/2019/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.11.2019 (upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia na stavbu „Chladenie transformátorov VN rozvodne“); materiálu – kópie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia podanej prevádzkovateľom; materiálu – vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7094/2019-1.7, 40957/2019 zo dňa 31.07.2019; PD stavby vypracovanej spoločnosťou PROJEKT HTL, s.r.o., Pohraniční, 504/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika, skonštatoval, že stavba „Chladenie transformátorov VN rozvodne“, je súčasťou prevádzky, pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona a bolo vydané rozhodnutie č. 7094/2019-1.7, 40957/2019 zo dňa 31.07.2019, v ktorom MŽP SR rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

MŽP SR po preštudovaní predloženého upovedomenia o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, ktorého predmetom je vydanie povolenia na stavbu „Chladenie transformátorov VN rozvodne“ konštatovalo, že upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vzhľadom na vyššie uvedené je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom a s vydaným rozhodnutím MŽP SR č. 7094/2019-1.7 zo dňa 31.07.2019. V uvedenom rozhodnutí neboli uplatnené žiadne podmienky. Inšpekcia preto považuje podmienku za splnenú.

b) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

V rámci zisťovacieho konania bol dostatočne posúdený vplyv na hydrologické pomery, pričom bolo konštatované, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude zasahovať do podzemných vôd a ani jej prevádzka neovplyvní stav podzemných a povrchových vôd. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia existujúceho zariadenia za účelom zníženia množstva odoberanej vody z rieky Orava i vypúšťanej odpadovej vody do areálovej kanalizácie.

Z citácie § 16 ods. 10 vodného zákona vyplýva, že keď fyzická osoba alebo právnická osoba má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len navrhovaná činnosť), len v tomto prípade je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a. Realizáciou zmeny navrhovanej

činnosti sa nepredpokladá ovplyvnenie hydrologických ani hydrogeologických pomerov dotknutého územia, ani negatívny vplyv na výšku hladiny a smer prúdenia podzemnej vody, resp. výdatnosť vodných zdrojov. Pre prevádzku OFZ, a.s., Široká v nadväznosti na jej náplň činnosti, lokalizáciu prevádzky v čisto priemyselnej oblasti postačuje plniť požiadavky zákona NR SR č. 364 /2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, konkrétne je to dodržiavanie ochrany povrchových a podzemných vôd pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. Inšpekcia považuje podmienku za neopodstatnenú a zamietla ju.

c) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods.5 a/alebo § 65 vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

V zmysle § 18 ods. 5 vodného zákona všeobecné užívanie vôd slúži na uspokojenie osobných potrieb domácností. Realizáciou povoľovanej stavby nebudú vykonávané činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov zachovania vodnej bilancie a environmentálnych cieľov a k zhoršeniu odtokových pomerov. Pre predmetnú činnosť prebehlo zisťovacie konanie v zmysle zákona o EIA, v rámci ktorého bolo vyhodnotené, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude zasahovať do podzemných vôd a ani jej prevádzka neovplyvní stav podzemných a povrchových vôd. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia existujúceho zariadenia za účelom zníženia množstva odoberanej vody z rieky Orava i vypúšťanej odpadovej vody do areálovej kanalizácie. Straty odpadovej vody budú spôsobené praním filtrov, použitím vody pre kropenie chladičov a úniky pri údržbe zariadení a prípadnými netesnosťami systému. Chladiace odpadové vody budú riadne vypúšťané do podnikovej kanalizácie, v súlade s prevádzkovými predpismi a integrovaným povolením prevádzkovateľa. Táto odpadová voda je odvádzaná kanalizáciou chladiacich vôd mimo mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd spolu s vodou z MB ČOV do usadzovacej nádrže, pričom pred výstupom do riečneho recipientu všetka odpadová voda prechádza a je zadržiavaná v usadzovacej nádrži s nornými stenami. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa zníži množstvo produkovaných odpadových vôd. Charakter odpadových vôd, ktoré sú vypúšťané do areálovej kanalizácie sa nemení. Kvalita vypúšťaných priemyselných odpadových vôd je v súčasnosti pravidelne monitorovaná. Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Inšpekcia overila splnenie záujmov podľa vodného zákona. Inšpekcia považuje podmienku za neopodstatnenú a zamietla ju.

d) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Zmena navrhovanej činnosti, ani samotná navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvisiacej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v areáli prevádzkovateľa, ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Uvedený predpis rieši vypracovanie dokumentácie ochrany prírody a nie umiestňovanie navrhovanej činnosti do územia. Inšpekcia považuje podmienku za neopodstatnenú a zamietla ju.

e) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku

tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm. e a písm. j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Dispozičné a prevádzkové posúdenie bolo riešené v pôvodnom rozsahu navrhovanej činnosti, ktorý bol predmetom povinného hodnotenia navrhovanej činnosti ukončeného vydaním záverečného stanoviska.

V rámci zisťovacieho konania bol dostatočne posúdený vplyv na obyvateľstvo s ohľadom na hluk z dopravy a znečistenie ovzdušia. Prevádzkovateľ je pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti a jej zmeny povinný dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a stavebného poriadku. Projektová dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, odborne spôsobilou osobou.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena technológie realizovaná vo vnútorných existujúcich priestoroch, nahradzujúca časť pôvodnej technológie za technológiu modernejšiu. Inšpekcia považuje podmienku za neopodstatnenú a zamietla ju.

f.) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Požiadavka je riešená v predmetnom integrovanom povolení, v časti Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby. Inšpekcia preto považuje podmienku za splnenú.

S realizáciou stavby „Chladenie transformátorov VN rozvodne“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-standoviska-pokyny/standards-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Požiadavka je irelevantná. Navrhovaná stavba neuvažuje so sadovými úpravami. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je príprava novej investičnej činnosti, ale modernizácia vodného chladenia existujúcich transformátorov za účelom zníženia množstva odoberanej i vypúšťanej vody. Inšpekcia poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné na lokálnej úrovni v prípade súkromného sektora v tomto prípade riešiť systémovo dôsledky zmeny klímy. Na lokálnej úrovni (UPM) neboli riešené ani posúdené komplexné riziká a výber vhodných adaptačných opatrení, ktoré majú zabrániť alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy a ktoré by bolo možné rozpracovať do interného materiálu. Zmena klímy a jej dôsledky na územie mesta, obyvateľstvo mesta, alebo na hospodárstvo nie sú štandardnou súčasťou spracovaných plánovacích procesov rozvoja miest a regiónov v SR. Inšpekcia považuje podmienku za neopodstatnenú a zamietla ju.

2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic.html/index.html#2>).

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Požiadavka je irelevantná. Posúdenie odtokových pomerov bolo riešené v pôvodnom rozsahu navrhovanej činnosti, ktorý bol predmetom povinného hodnotenia. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je modernizácia vodného chladenia existujúcich transformátorov za účelom zníženia množstva odoberanej a vypúšťanej vody.

3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m<sup>2</sup> po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území ([www.samospravydomov.org/files/retencna\\_dlazba.pdf](http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf)).

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Požiadavka je irelevantná. Pre stavbu budú použité materiály na základe návrhu oprávneného spracovateľa projektovej dokumentácie podľa platných noriem, vzhľadom na používanie nebezpečných chemických látok, dokladujúce požadované vlastnosti. Inšpekcia považuje podmienku za neopodstatnenú a zamietla ju.

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Požiadavka je zapracovaná v IP č. 3574/2007/Jur/ 770010203 zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, podmienky č. D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov.

Inšpekcia zároveň uvádza, že spôsob označenia separovaného zberu v rámci prevádzky je na zvážení investora, resp. na stanovených podmienkach v rámci IP. Vyššie uvedené označovanie jednotlivých komodít je zaužívané pre zber odpadov na verejných priestranstvách. Inšpekcia považuje podmienku za splnenú.

Zároveň Vás v súlade s § 23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

- i. Koordinačná situácia
- ii. Sprievodná správa
- iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods.2 Stavebného zákona
- iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- vii. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §1 6a Vodného zákona
- ix. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

*Vyjadrenie inšpekcie:*

V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku (na ktorý sa ZDS Bratislava odvoláva) účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Správny poriadok priznáva účastníkovi konania zákonné právo dostať informácie zo spisu, zo správneho poriadku však nevyplýva právny nárok na to, aby bol spis účastníkovi konania zaslaný na nazretie na ním určené miesto.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 10100-44710/2019/Kli/770010203/Z70-SP zo dňa 29.11.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Zároveň podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. ZDS Bratislava do spisu nahliadnuť neprišlo, preto mu kópia spisu poskytnutá nebola.

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

*Vyjadrenie inšpekcie:*

Inšpekcia ZDS Bratislava vyhovelá, keď v tomto rozhodnutí uviedla doslovne zaslané vyjadrenie ZDS Bratislava a následne sa s ním aj rozhodnutí vysporiadala. Zároveň všetky doterajšie písomnosti adresované ZDS Bratislava boli doručované do jej elektronickej schránky cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk a rovnako tomu bude aj v prípade doručenia nasledujúcich písomností.

Súčasťou integrovaného povolenia bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Chladenie transformátorov VN rozvodne“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie stavby „Chladenie transformátorov VN rozvodne“ na pozemkoch parc. č. KN-C 822/1, 822/2 v k.ú. Oravský Podzámok v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



## P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: PROJEKT HTL, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika
- 2. Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
- 3. Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice
- 4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

- 1. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
- 2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
- 3. Okresný úrad v Dolnom Kubíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- 4. MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
- 6. Okresný úrad v Dolnom Kubíne, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
- 7. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212