

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

Č. j. 783-13221/2020/8/470560106/Z50

Banská Bystrica dňa 04. 05. 2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6, zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

**zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Elektrárne Nováky, závod“**  
**972 43 Zemianske Kostolany**  
**(ďalej len „prevádzka“)**  
**(Okres Prievidza)**

prevádzkovateľa

Obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**  
Sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**  
IČO: **35 829 052**

ktorou:

## **integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:**

### **1) v úvode výrokovvej časti sa dopĺňa text:**

#### **Podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6 zákona o IPKZ: v oblasti odpadov**

- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak pôvodca odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečného odpadu (časové obmedzenie na päť rokov v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

#### **v oblasti ochrany vôd**

- aktualizovanie podmienok integrovaného povolenia (podmienok pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, ktoré sa týkajú skladovania znečisťujúcich látok a vykonávania skúšok tesnosti prevádzkových a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok) - preskúmanie v nadväznosti na Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

V celom rozsahu IP sa slová „**nebezpečné látky**“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „**znečisťujúce látky**“ v príslušnom tvare.

### **2) v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa mení nasledovne:**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenia na signalizáciu maximálnej výšky hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží a zariadenia na detekciu prítomnosti znečisťujúcich látok (ropné látky, močovina, HCL, NaOH, FeCl<sub>3</sub>) v medziplášťovom priestore dvojplášťových nádrží a vykonávať **raz za tri mesiace** pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami, aby nedošlo k úniku týchto znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových alebo do podzemných vôd alebo k nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky uložené vo vyhradených priestoroch pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Vo všetkých skladovacích priestoroch znečisťujúcich látok je povinný udržiavať poriadok.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami prerokovať s inšpekciou.
- 6.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, stáčaní,

prečerpávaní znečisťujúcich látok a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok.

- 6.6 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu resp. monitoring počas celej doby plnenia a vyčerpávania obsahu skladovacích a prevádzkových nádrží znečisťujúcich látok (ropné látky, močovina, HCL, NaOH, FeCl<sub>3</sub>), počas stáčania znečisťujúcich látok (ropné látky, močovina, HCL, NaOH, FeCl<sub>3</sub>) zo železničných cisterien a automobilových cisterien do skladovacích nádrží. Obsluha zariadenia musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku znečisťujúcich látok. Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok.
- 6.7 Na skladovacích nádržiach ŤVO musí byť zreteľne vyznačená maximálna teplota ŤVO.
- 6.8 Prevádzkovateľ musí sledovať a evidovať v prevádzkovej evidencii teplotu ŤVO v skladovacích nádržiach ŤVO.
- 6.9 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania ŤVO zo železničných cisterien vyprázdniť obsah záchytnej nádrže ŤVO objemu 116,11 m<sup>3</sup> pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO A, záchytnej nádrže ŤVO objemu 47,16 m<sup>3</sup> pri nezastrešenej stáčacej ploche ENO B1 a ENO B2 od prípadných zrážkových vôd. Znečistené vody zneškodňovať spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný počas plnenia zásobných nádrží ŤVO a po každom skončení stáčania ŤVO zo železničných cisterien skontrolovať betónový podzemný kanál, v ktorom sú uložené potrubné rozvody mazutového hospodárstva ENO B1 a ENO B2. O vykonanej kontrole viesť záznamy v prevádzkovej evidencii, prípadné úniky okamžite odstrániť.
- 6.11 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím stáčania HCL, NaOH a FeCl<sub>3</sub> zo železničných cisterien do skladovacích nádrží na demineralizačnej stanici skontrolovať stav stáčacej plochy a obsah neutralizačnej nádrže.
- 6.12 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť stálu kontrolu objektu demineralizačnej stanice, najmä stavu čerpadiel, upchávk a spojovacích armatúr, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.
- 6.13 Prevádzkovateľ musí pred každým odkaľovaním potrubia v kompresorovej stanici skontrolovať obsah prevádzkových nádrží, ktoré slúžia na zachytenie zaolejovaného kondenzátu a pri dosiahnutí maximálnej výšky 2/3 objemu nádrží zaolejovaný kondenzát vyčerpať a zneškodniť na ČOV zaolejovaných vôd.
- 6.14 Prevádzkovateľ musí kontrolovať obsah všetkých záchytných nádrží transformátorov **jedenkrát týždenne**, zrážkové vody zo záchytných nádrží transformátorov vyčerpávať a zneškodňovať v zariadení prostredníctvom oprávnenej osoby v zariadení na tento účel určenom pri dosiahnutí hladiny, ktorá zabezpečí dostatočnú záchytnú kapacitu pre zachytenie úniku transformátorového oleja z transformátora s najväčším obsahom náplne.
- 6.15 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **jedenkrát denne** kontrolu rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami. Prípadné nedostatky zaznamenávať v prevádzkovom denníku, zistené poruchy identifikovať a zabezpečiť ich odstránenie.
- 6.16 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti prevádzkových nádrží a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:
  - a) zvonku vizuálne nekontrolovateľných, každých **10 rokov** od vykonanej prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
  - b) vizuálne kontrolovateľných nádrží a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru, **každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky**,
  - c) po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,

- d) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.17 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti záchytných a havarijných nádrží znečisťujúcich látok nasledovne:
- a) po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
  - b) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.18 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti prevádzkových a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok:
- **zvonku vizuálne nekontrolovateľných** raz za **10 rokov**,
  - **vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných a trvalou indikáciou medziplášťového priestoru** raz za **20 rokov**.
- 6.19 V prípade zistenia netesnosti a ďalších nedostatkov skladovacích a prevádzkových nádrží okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie a určiť termín ďalšej kontroly.
- 6.20 Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí na prepravu znečisťujúcich látok, prevádzkových, skladovacích a záchytných nádrží znečisťujúcich látok vykonávať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.  
Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou prevádzkovej evidencie.
- 6.21 Prevádzkovateľ je povinný vykonať označenie dvojplášťových skladovacích nádrží (3x20 m<sup>3</sup>) turbínového oleja a manipulačnej nádrže (2,8 m<sup>3</sup>) olejového hospodárstva ENO B 1 a ENO B2 nápisom „HORĽAVÁ KVAPALINA IV. TRIEDY“.
- 6.22 Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať vybudovaný účinný kontrolný systém na včasné zistenie úniku mazutu z podzemného spojovacieho kanála (kontrolný systém netesnosti potrubia), ktorý spája skladovacie nádrže mazutu so strojovňou mazutového hospodárstva ENO A. Prevádzkovateľ musí **jedenkrát za týždeň** výsledky monitorovania kontrolného systému vyhodnocovať a viesť evidenciu výsledkov monitorovania v prevádzkovom denníku.
- 6.23 Na prečerpávanie znečisťujúcich látok používať tesné čerpadlá, chemicky odolné voči pôsobeniu prepravných látok.
- 6.24 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať stáčanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO A o celkovom objeme 467,7 m<sup>3</sup> za stálej prítomnosti obsluhy. Obsluha pred samotným stáčaním ŤVO zo železničných cisterien skontroluje objem ŤVO v skladovacích nádržiach a pripraví celú potrebnú trasu od železničného cisternového vozňa cez stáčacie čerpadlá až do skladovacích nádrží ŤVO.
- 6.25 Stáčanie ŤVO zo železničných cisterien do skladovacích nádrží ENO A o celkovom objeme 467,7 m<sup>3</sup> sa musí vykonávať až po preverení tesnosti spojenia stáčacích hadíc, nahriati železničnej cisterny a príslušných potrubí na prevádzkovú teplotu 70° C.
- 6.26 Prevádzkovateľ je povinný jednotlivé potrubné vetvy mazutového hospodárstva ENO A na viditeľných miestach označiť farebne a štítkom s číslom a názvom pretekajúceho média podľa príslušných platných noriem.
- 6.27 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu, obnovu a údržbu náterov potrubí a podporných konštrukcií mazutového hospodárstva ENO A. Pri obnove náterov vykonať aj opravy izolácií. Z kontroly musí byť spísaný záznam.
- 6.28 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky strojov a zariadení mazutového hospodárstva ENO A vykonávať ich pravidelné kontroly, skúšky, revízie, údržbu a opravy podľa pokynov výrobcu. O kontrole musí byť spísaný záznam.
- 6.29 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať pre každé zariadenie mazutového hospodárstva ENO A návod na obsluhu, s ktorým sa musí obsluha podrobne oboznámiť.  
O oboznámení musí byť spísaný záznam.
- 6.30 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťových skladovacích nádrží (3x 20 m<sup>3</sup>), manipulačnej nádrže (2,8 m<sup>3</sup>) olejového hospodárstva ENO B1 a ENO B2, v súlade s BAT technikami

v lehote uvedenia nádrží do prevádzky.

- 6.31 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore ocelových potrubí, ktoré zabezpečujú dopravu turbínového oleja medzi objektmi revíziej veže a strojovňou ENO A.
- 6.32 Prevádzkovateľ je povinný označiť potrubný rozvod nápisom „OLEJ“ farbou podľa príslušnej platnej normy STN a šípkou v smere toku na vstupe a výstupe potrubia s turbínovým olejom do chráničky a na ohybe chráničiek v revíziej šachte lomu úsekov u-2 a u-3 olejového hospodárstva ENO A.
- 6.33 Prevádzkovateľ je povinný montážne otvory (na prísun materiálu počas montáže vnútorného plášťa), predné steny a strop vonkajšieho plášťa na skladovacích nádržiach o objeme 2 x 20 m<sup>3</sup> a manipulačnej nádrže o objeme 2,8 m<sup>3</sup> olejového hospodárstva ENO B1, ENO B2 zabezpečiť vyhovujúcim náterom.
- 6.34 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok pre skladovanie ŤVO v skladovacích nádržiach ZN č.1, ZN č. 2 a ZN č. 3 na ŤVO pre ENO B1, ENO B2, ENO B4 a ENO B5 a ENO A, plán údržby a opráv a plán kontroly pre úložný priestor chemikálií v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- Aktualizovaný prevádzkový poriadok musí obsahovať pokyny a usmernenia z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd, musí obsahovať povinnosť kontrolovať funkčnosť technologických zariadení slúžiacich na uskladnenie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami.
- S aktualizovaným prevádzkovým poriadkom je nutné oboznámiť obsluhu, o oboznámení musí byť spísaný záznam, ktorý bude tvoriť súčasť prevádzkovej evidencie.
- 6.35 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu počas celej doby odkaľovania nádrží ZN č.1, ZN č. 2 a ZN č. 3 pre ENO B1, ENO B2 a ŤVO. Obsluha musí sledovať postup odkaľovania a zabezpečiť, aby počas odkaľovania nádrží a po jeho ukončení nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
- 6.36 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontinuálne sledovanie prítomnosti turbínového oleja v medziplášťovom priestore dvojplášťovej prevádzkovej nádrže HON TG 3 o objeme 7,5 m<sup>3</sup> v súlade s BAT technikami.
- 6.37 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave signalizačné zariadenie na indikáciu netesnosti dna skladovacích nádrží ZN č. 1, ZN č. 2 a ZN č. na ŤVO ENO B1 a ENO B2 a vykonať raz za tri mesiace pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.
- 6.38 Prevádzkovateľ je povinný po každom stáčaní močoviny z automobilových cisterien, stáčaciu plochu a podzemnú havarijnú nádrž skontrolovať, prípadné úniky močoviny zneškodniť v zariadení na to určenom resp. tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- 6.39 Prevádzkovateľ je povinný pred každým čerpaním dažďových vôd zachytených v záchytnej nádrži pod skladovacími zásobníkmi močoviny vykonať laboratórny rozbor na prítomnosť močoviny v uvedených dažďových vodách.
- O výsledku laboratórnych rozborov, množstve vôd a zneškodnení obsahu uvedených dažďových vôd viesť záznam v prevádzkovej evidencii.
- 6.40 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“) po každej vykonanej zmene v zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
- Aktualizovaný havarijný plán predložiť inšpekcii na schválenie.
- 6.41 Prevádzkovateľ je povinný pred každým začatím stáčania močoviny z automobilovej cisterny do zásobných nádrží skontrolovať **kanalizačný uzáver** ústiaci do **podzemnej havarijnej nádrže** (26,5 m<sup>3</sup>) a **kanalizačný uzáver** ústiaci do areálovej kanalizácie.

Pred každým stáčaním močoviny z automobilovej cisterny do zásobných nádrží musí byť:

- **kanalizačný uzáver** ústiaci do **podzemnej havarijnej nádrže** (26,5 m<sup>3</sup>) **otvorený**
- **kanalizačný uzáver** ústiaci do areálovej kanalizácie **uzavretý**.

Bezpečnostný postup zapracovať do prevádzkového poriadku vrátane havarijného plánu.

**2) v časti II. Podmienky povolenia, kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa menia body č. 2 až 2.8 a vkladá sa bod 2.9 v nasledovnom znení:**

2. Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tab. č. 11 z prevádzok pôvodcu z územia okresu Prievidza (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva) v maximálnom množstve **150 t za rok**, do objektu DÚNTTO za účelom zhromažďovania odpadov pred jeho odovzdaním oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.

2.1 Ak nevykonáva prevádzkovateľ (pôvodca odpadov) prepravu sám je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov uvedených v tab. č. 11 prostredníctvom dopravcu oprávneného podľa platných osobitných predpisov na základe uzavretej zmluvy na vykonávanie prepravy nebezpečných odpadov.

Zmluvný prepravca musí mať platný súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydaný príslušným správnym orgánom, ktorý je **platný na území Okresu Prievidza**, prípadne vydaný príslušným správnym orgánom, ktorý je **platný na území kraja**.

Tab. č.11

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadov	Kategória odpadu
1.	13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	13 03 10	Iné izolačné a teplotnosné oleje	N
3.	15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	15 0202	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
5.	16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
6.	16 10 01	Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
7.	20 01 33	Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	N
8.	20 01 35	Vyradené elektrické elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N

2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými

prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných odpadov.

- 2.4 Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného predpisu.
- 2.5 Pri preprave nebezpečného odpadu musí byť súčasťou sprievodných dokladov sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu a súpis opatrení pre prípad havárie.
- 2.6 Prevádzkovateľ (odosielateľ) nebezpečných odpadov musí viesť a uchovávať evidenciu o o ich preprave, predkladať, informovať a ohlasovať ustanovené údaje s evidencie príslušnému orgánu na úseku odpadového hospodárstva podľa miesta nakládky a miesta vykládky.
- 2.7 Odosielateľ, príjemca a dopravca nebezpečných odpadov sú pri preprave nebezpečných odpadov povinný potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov.
- 2.8 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 50 integrovaného povolenia.
- 2.9 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace pred skončením** platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy nebezpečných odpadov na území okresu Prievidza o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných predpisov.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. c) bod č. 6 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 50 integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 doručenej inšpekcii dňa 13. 12. 2019 vo veci aktualizovania podmienok pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a vykonávania skúšok tesnosti prevádzkových a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok (preskúmanie v nadväznosti na Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so

znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd) a vo veci predĺženia platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

Zmena č. 50 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo je úplná a v konaní je možné pokračovať.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 783-381/47-8/2020 zo dňa 07. 01. 2020 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky (preskúmanie podmienok pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami v nadväznosti na Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy) a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosti o vydanie zmien a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegerovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutých orgánov o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t.j. nezverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala obec Zemianske Kostol'any o zverejnenie na úradnej tabuli obce nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Podľa § 15 ods. ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods.5 písm. a) zákona o IPKZ.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliada. Na túto skutočnosť inšpekcia upozornila v upovedomení účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutého orgánu a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky.

K žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky sa súhlasne bez pripomienok vyjadril Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, a štátna správa odpadového hospodárstva, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza. Obec Zemianske Kostol'any sa v zákonnej lehote nevyjadrila.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 50 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak pôvodca odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečného odpadu (časové obmedzenie na päť rokov v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v oblasti ochrany vôd

- aktualizovanie podmienok integrovaného povolenia (podmienok pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, ktoré sa týkajú skladovania znečisťujúcich látok a vykonávania skúšok tesnosti prevádzkových a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok) - preskúmanie v nadväznosti na Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia prevádzky aktualizovala podmienky kapitoly II. A.6, nakoľko sa týkajú skladovania a manipulácie so znečisťujúcimi látkami a vykonávania skúšok tesnosti prevádzkových a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok, t.j. preskúmala ich v nadväznosti na Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a v kapitole II.D. 2 predĺžila platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

Ďalším dôvodom je časové obmedzenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na päť rokov, v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

2. Obec Zemianske Kostol'any, 4. Apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

**Dotknutým orgánom:**

3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, Šveniho 34, 971 01 Prievidza
4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového Hospodárstva, Šveniho 34, 971 01 Prievidza