


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7712/37/2019-14576/2020/370120905/Z14

Bratislava 20.05.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 4 a 16 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 14 integrovaného povolenia

č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.06.2006 v znení zmien č. 4445-17313 /37/2008/Bal/370120905/Z1 zo dňa 07.05.2008, č. 1079-4872/37/2009/Bal,Vla/370120905/Z2 zo dňa 10.02.2009, č. 5488-25650/37/2009/Bal/370120905/Z3 zo dňa 04.08.2009, č. 6161-19253/37/2009/Bal/370120905/Z4 zo dňa 09.06.2009, č. 794-783/37/2010/Bal/370120905/Z5 zo dňa 13.01.2010, č. 1107-8573/37/2011/Bal/370120905/Z6 zo dňa 11.04.2011, č. 4461-21894/37/2011/Bal/370120905/Z7 zo dňa 28.07.2011, č. 7178-33019/37/2012/Bal/370120905/Z8 zo dňa 21.11.2012, č. 3835-14210/37/2014/Val/370120905/Z9 zo dňa 16.05.2014, č. 5135-28838/37/2017/Vlt/370120905/Z10 zo dňa 12.10.2017, č. 5881-29638/37/2017/Vlt/370120905/Z11 zo dňa 03.10.2017, č. 6475-39082/37/2018/Vlt/370120905/Z12 zo dňa 14.11.2018, č. 7487-36759/37/2018/Zál/370120905/Z13 zo dňa 22.10.2018 a č. 7711/37/2019-38391/2019/Vlt/370120905/Z15 zo dňa 17.10.2019

pre prevádzku: „**HYDROKRAK**“ (ďalej len prevádzka) Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
sídlo: Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
IČO: 31 322 832
VS: 370 120 905

-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 14 integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm a) bod 4 zákona o IPKZ – súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

- v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm a) bod 16 zákona o IPKZ – konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

Konania podľa zákona o IPKZ:

-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 13 integrovaného povolenia bolo konanie podľa zákona o IPKZ:

- prehodnotenie, a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ)).

- konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia.

vkladá text v znení:

-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 14 integrovaného povolenia bolo konanie zákona o IPKZ:

- v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm a) bod 4 zákona o IPKZ – súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

- v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm a) bod 16 zákona o IPKZ – konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.

2. Inšpekcia v súlade s § 3 ods. 3 písm a) bod 4 zákona o IPKZ vydáva súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.06.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

3. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole B Emisné limity, 1c) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, sa bod 1.25 ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením, pričom jeho číslo sa mení na 1.28:

Pôvodné znenie:

1.25 Inšpekcia udeľuje súhlas na schválenie zmeny STPP a TOO pre výrobnú jednotku Hydrokrak, ev. č. STPP a TOO/P-2.3 HYDROKRAK schválený štatutárnym zástupcom spoločnosti dňa 14.10.2011.

Nové znenie:

1.28 Inšpekcia udeľuje súhlas na schválenie zmeny STPP a TOO pre výrobnú jednotku Hydrokrak, ev. č. STPP a TOO/KHK/2019 schválený štatutárnym zástupcom spoločnosti dňa 29.07.2019.

4. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole B Emisné limity, 1b) Všeobecné podmienky prevádzkovania, sa za bod 1.22 vkladajú body 1.23-1.25, pričom číslovanie nasledujúcich bodov sa posúva:

Pôvodné znenie:

1b) Všeobecné podmienky prevádzkovania

1.19 Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky dostupné opatrenia s prihliadnutím na primeranosť nákladov, množstvo manipulovanej látky a jej vlastnosti na zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia najmä:

- a. používanie skladovacích nádrží s plávajúcou strechou, alebo
- b. nádrže s pevnou strechou vybaviť vnútornou plávajúcou membránou s tesnením, alebo
- c. zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na ich spätné získavanie alebo zneškodňovanie, alebo
- d. vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným riešeniam vyrovnajú

1.20 Plyny a pary, ktoré vystupujú zo zariadení na odl'ahčenie tlaku a z vyprázdňovacích zariadení je potrebné odvádzať do zberného systému plynov okrem prípadov havárií

- a požiarov príp. iných obdobných dôvodov. Zachytené plyny je potrebné spaľovať v procesných peciach príp. ich odvieť na poľný horák.
- 1.21 Odpadové plyny z procesných zariadení, ktoré odchádzajú pri bežnej prevádzke je potrebné odvieť na koncové spaľovanie príp. realizovať iné obdobné účinné opatrenie na zníženie emisií.
- 1.22 Plyny, ktoré odchádzajú pri spustení a odstavení výroby budú odvedené na poľný horák D 103.401 na bl. 55. Poľný horák musí byť nastavený tak, aby bolo zabezpečené bezdymové spaľovanie.
- 1.23 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií síry do ovzdušia z výstupných plynov obsahujúcich H_2S používať techniky na odstránenie kyslých plynov (napr. amínová výpierka), jednotku výroby síry (SRU) (napr. pomocou Clausovho procesu), alebo jednotku na spracovanie koncového plynu (TGTU).
- 1.24 Vykonávať pravidelnú kontrolu únikov prchavých organických látok najmä z čerpadiel a armatúr a pri zistení únikov operatívne vykonať nápravu.

Nové znenie:

1b) Všeobecné podmienky prevádzkovania

- 1.19 Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky dostupné opatrenia s prihliadnutím na primeranosť nákladov, množstvo manipulovanej látky a jej vlastnosti na zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia najmä:
- e. používanie skladovacích nádrží s plávajúcou strechou, alebo
 - f. nádrže s pevnou strechou vybaviť vnútornou plávajúcou membránou s tesnením, alebo
 - g. zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na ich spätné získavanie alebo zneškodňovanie, alebo
 - h. vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným riešeniam vyrovnajú
- 1.20 Plyny a pary, ktoré vystupujú zo zariadení na odľahčenie tlaku a z vyprázdňovacích zariadení je potrebné odvádzať do zberného systému plynov okrem prípadov havárií a požiarov príp. iných obdobných dôvodov. Zachytené plyny je potrebné spaľovať v procesných peciach príp. ich odvieť na poľný horák.
- 1.21 Odpadové plyny z procesných zariadení, ktoré odchádzajú pri bežnej prevádzke je potrebné odvieť na koncové spaľovanie príp. realizovať iné obdobné účinné opatrenie na zníženie emisií.
- 1.22 Plyny, ktoré odchádzajú pri spustení a odstavení výroby budú odvedené na poľný horák D 103.401 na bl. 55. Poľný horák musí byť nastavený tak, aby bolo zabezpečené bezdymové spaľovanie.
- 1.23 Pri nábehu alebo odstavení prevádzky je povolený čas na ustálenie bezdymového spaľovania na poľnom horáku max. 5 minút.**
- 1.24 V prípade opakovanej nárazovej vlny plynov na poľný horák je povolený čas na ustálenie bezdymového spaľovania na poľnom horáku max. 5 minút.**
- 1.25 Pokiaľ sa jedná o plánovaný nábeh prevádzky alebo jej plánované odstavenie, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť činnosti v prevádzke tak, aby časový interval potrebný na ustálenie bezdymového spaľovania na poľnom horáku bol podľa možnosti čo najkratší.**

1.26 Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií síry do ovzdušia z výstupných plynov obsahujúcich H₂S používať techniky na odstránenie kyslých plynov (napr. amínová výpierka), jednotku výroby síry (SRU) (napr. pomocou Clausovho procesu), alebo jednotku na spracovanie koncového plynu (TGTU).

1.27 Vykonávať pravidelnú kontrolu únikov prechavých organických látok najmä z čerpadiel a armatúr a pri zistení únikov operatívne vykonať nápravu.

5. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole B Emisné limity, sa za kapitolu 1c) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vkladá nová kapitola 1d) Prechodové stavy a ustálená prevádzka:

1d) Prechodové stavy a ustálená prevádzka

- Pre VJ Štiepna jednotka (ŠJ KHK) sú stavy prevádzky definované v tabuľke č. 1. Ustálená prevádzka je len v tom prípade, ak sú splnené kritéria pre ustálenú prevádzku na všetkých peciach súčasne.

Tab.1

	Položky	Odstavená	Nábeh/Dobeh	Ustálená	Iný	Poznámky
PEC B103.101	FI3009	-	<70t/h	>80t/h	70-80t/h	Nástrek do VJ
	XDVP3092	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na prívode vykurovacej zmesi na hlavné horáky pece
	XDVP3095	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na prívode ZP na stabilizačné horáky pece
	TI3079	-	<300°C	>400°C	300-400°C	Teplota na výstupe z pece
	AI3072	-	-	2-5,5%	>5,5%	Kyslík v spaliniach z pece
PEC B103.102	FI3009	-	<70t/h	>80t/h	70-80t/h	Nástrek do VJ
	XDVP3360	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na prívode vykurovacej zmesi na hlavné horáky pece
	SDVP3361	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na prívode ZP na stabilizačné horáky pece
	TI3348	-	<270°C	>290°C	270-290°C	Teplota na výstupe z pece
	AI3389	-	-	2-5,0%	>5,0%	Kyslík v spaliniach z pece
PEC B103.103	FI3009	-	<70t/h	>80t/h	70-80t/h	Nástrek do VJ
	XDVP3449	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na prívode vykurovacej zmesi na hlavné horáky pece
	XDDVP3450	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na prívode ZP na stabilizačné horáky pece

PEC B103.104	TI3455	-	<240°C	>290°C	240-290°C	Teplota na výstupe z pece
	AI3425	-	-	2-5,0%	>5,0%	Kyslík v spalínach z pece
	FI3009	-	<70t/h	>80t/h	70-80t/h	Nástrek do VJ
	XDVP3182	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na privode vykurovacej zmesi na hlavné horáky pece
	XDVP3185	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na privode ZP na stabilizačné horáky pece
	TI3170	-	<205°C	>205°C	<205°C	Teplota na výstupe z pece
	AI3166	-	-	2-7,0%	>7,0%	Kyslík v spalínach z pece

2. Pre VJ Vákuová destilácia (VD KHK) sú stavy prevádzky definované v tabuľke č. 2

Tab. 2

	Položky	Odstavená	Nábeh/Dobeh	Ustálená	Iný	Poznámky
PEC B101.101	XDVP1758	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na privode vykurovacej zmesi na hlavné horáky pece
	XDVP1759	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na privode ZP na stabilizačné horáky pece
	TIC1075	-	≤380°C	>390°C	380-390°C	Teplota na výstupe z pece
	FN1041	-	≤112t/h	>120t/h	112-120t/h	Nástrek do VJ
	QI1046	-	-	1,5-8,0%	>8,0%	Kyslík v spalínach z pece

3. Pre VJ Výroba vodíka (VV-KHK) sú stavy prevádzky definované v tabuľke č. 3

Tab.3

	Položky	Odstavená	Nábeh/Dobeh	Ustálená	Iný	Poznámky
PEC B102.301	XDV2360	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na privode OPSA na hlavné horáky pece
	XDV2361	Zatvorený	Otvorený	Otvorený	Otvorený	Havarijný ventil na privode ZP na stabilizačné horáky pece
	TI2347	-	≤700°C	>750°C	700-750°C	Teplota na výstupe z pece
	FI2243	-	<4,5t/h	≥4,5t/h	-	Prietok do sytenia

6. V podmienkovej časti integrovaného povolenia v kapitole I Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa bod 8 Podávanie správ ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením:

Pôvodné znenie:

8. Podávanie správ

Náplň správy	Frekvenci a podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	1 x rok	31.5. nasledujúci rok	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	15.2. nasled. rok	OÚ
Ochrana ovzdušia- správa o periodickej oprávnenej inšpekcie zhody AMS-E	1 x rok	Do 30 dní od jej vypracovania	SIŽP (odbor IPK)
Správa z monitoringu podzemných vôd		01.10. nasled. rok	SIŽP (odbor OIOV)
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	28.2. nasled. rok	OÚ
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP	SIŽP
Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky vydané OÚ, odbor starostlivosti o ŽP		Do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti	SIŽP (odbor IPK)
Správa z periodického monitorovania pôdy	podľa kapitoly I, bod č. 7	Do 30 dní od jej vyhotovenia	SIŽP (odbor IPK)

Nové znenie:**8. Podávanie správ**

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	1 x rok	28.2. nasledujúci rok	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	15.2. nasledujúci rok	OÚ
Ochrana ovzdušia – Správy o oprávnených meraniach emisií	podľa kapitoly I. bodu č. 1	do 60 dní od vykonania merania	SIŽP (odbor IPK) a OÚ
Správa z monitoringu podzemných vôd	podľa legislatívy	1.10. nasledujúci rok	SIŽP (odbor IOV)
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	28.2. nasledujúci rok	SIŽP, OÚ
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP	SIŽP
Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia	-	do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti	SIŽP (odbor IPK)
Výsledky periodického monitorovania pôdy	podľa kapitoly I. bodu č. 7	Do 30 dní od vyhotovenia	SIŽP (odbor IPK)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.06.2006 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3498/OIPK-1003/06-Ba/370120905 zo dňa 28.06.2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a), § 3 ods. 3 písm. a) body 4 a 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 14 integrovaného povolenia na základe žiadosti zo dňa 06.08.2019, prevádzkovateľa, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava pre prevádzku „Hydrokrak“.

Predmetom vydania zmeny č. 14 integrovaného povolenia bolo:

1, žiadosť o zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

2, žiadosť o konkretizáciu podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia; konkrétne o udelenie uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre poľný horák D103.401 podľa Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., Príloha č. 7, 2. časť, písmeno D bod 9 písmeno d), to znamená vymedzenia časového úseku potrebného na ustálenie bezdymového spaľovania.

Vymedzenie časového úseku, ktorý je z technologického hľadiska spaľovania plynu na poľnom horáku potrebný na ustálenie bezdymového spaľovania prevádzkovateľ žiadal nasledovne:

- časový úsek, ktorý je potrebný pri nábehu poľného horáka na ustálenie bezdymového spaľovacieho režimu poľného horáka: 15 min
- časový úsek, ktorý je potrebný pri opakovanej nárazovej vlne plynov na poľný horák na ustálenie bezdymového spaľovacieho režimu poľného horáka: 15 min

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. (1) zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 06.08.2019. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (4) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 7712/37/2019-30207/2019/Z14 zo dňa 19.08.2019 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 14 integrovaného povolenia pre prevádzku. Lehota na vyjadrenie bola v liste určená na 30 dní od jeho doručenia.

Nakoľko sa jednalo o nepodstatnú zmenu povolenia neuvedenú v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ, inšpekcia upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), od zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a tiež od požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) a od niektorých náležitostí príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii STPP a TOO pre danú prevádzku v ktorom sú uvedené viaceré prechodové stavy s vymedzením času ich trvania. Po preštudovaní predmetného dokumentu inšpekcia konštatovala, že charakteristika jednotlivých prechodových stavov uvedených v STPP a TOO je nedostatočná.

Inšpekcia listom č. 7712/37/2019-12776/2020 zo dňa 28.04.2020 vyzvala prevádzkovateľa v súlade s § 19 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení na doplnenie žiadosti, konkrétne na predloženie Príručky AMS pre prevádzku Hydrokrak.

Prevádzkovateľ požadovaný dokument doplnil dňa 12.05.2020 listom č. SN/R/2020/011617/Z zo dňa 07.05.2020.

V konaní sa nevyjadril žiadny dotknutý orgán.

Pri rozhodovaní o stanovení časového intervalu potrebného na ustálenie bezdymového spaľovania na poľnom horáku D103.401 inšpekcia vychádzala z údajov a informácií získaných pri obdobnom konaní v prevádzke Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6.

Inšpekcia po zhodnotení týchto údajov stanovila časový interval na ustálenie bezdymového spaľovania na 5 minút. Tento údaj je identický s časovým intervalom nastaveným pre poľný horák na prevádzke Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3