


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9974/57/2019-2059/2020/571570118/Z2

Košice 27.01.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, bod 16, písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5177-30778/2018/Mil/571570118 zo dňa 28.09.2018 v znení zmeny vydanej IŽP Košice rozhodnutím č. 5999761-19714/2019/Haj/571570118/Z1 zo dňa 30.05.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výroba tepla – spol. Ferroenergy s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Ferroenergy s.r.o.**
Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **50 720 937**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Kotol PK 1 - 3“, „Kotol PK6 a Kotol PK7“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (upresnenie požiadaviek vyhodnocovania AMS v zmysle platných STN) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu zosúladenia objemov skladovacích nádrží (tabuľka č. 2).

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke Výroba tepla – spol. Ferroenergy s.r.o., B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, PS – Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke sa ruší pôvodné znenie tabuľky č. 2 a nahrádza nasledovným znením:

Tabuľka č. 2

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Prevádzka Kotolňa				
Úprava kotlovej vody	Chemikálie na úpravu kotlovej vody (fosfát, BT 4000 alebo NALCO 72215)	2 x 0,50 m ³	JP nadzemná plastová	Záchytné nádrže betónové opatrené ochranným náterom proti pôsobeniu skladovaných chemikálií 1 x 0,59 m ³ , 1 x 0,5 m ³ , 1 x 0,61 m ³
		0,5 m ³	JP nadzemná oceľová	
		3,0 m ³	JP nadzemná plastová	Záchytná nádrže oceľová jednoplášťová o objeme 2 x 1,0 m ³
		4 x 1,0 m ³	JP nadzemná plastová	Záchytné nádrže oceľové jednoplášťové o objeme 2 x 1,035 m ³
		1 x 1,0 m ³	JP nadzemná plastová	Záchytné nádrže oceľové jednoplášťové o objeme 1 x 1,0 m ³ , 1 x 0,268 m ³

Kotolňa	Kondenzát z rozvodov KP	1 x 6 m ³	DP nadzemná oceľová	7 x oceľová dvojplášťová nádrž s indikáciou priesaku do medziplášťového priestoru
		2 x 6 m ³ 2 x 10 m ³ 1 x 18 m ³ 1 x 20 m ³	DP podzemná oceľová	
Manipulačný priestor olejov a tukov č.1. medzi chladiacimi vežami č. 2 a 4	Oleje a mazacie tuky	2 x 1 m ³ 6 x 0,2 m ³	Oceľové JP sudy a JP plastové kontajnery	Záchytné nádrže oceľové jednoplášťové o objeme 2 x 1,0 m ³ , 2 x 0,4 m ³ , 2 x 0,25 m ³
Manipulačný priestor olejov a tukov č. 2 medzi chladiacimi vežami č. 2 a 4	Oleje a mazacie tuky	2 x 1 m ³ 6 x 0,2 m ³	Oceľové JP sudy a JP plastové kontajnery	Záchytné nádrže oceľové jednoplášťové o objeme 2 x 0,394 m ³ 1 x 1,66 m ³
Zmiešavacia stanica močoviny	40 % vodný roztok technickej močoviny	0,2 m ³	Nadzemná nerezová dvojplášťová nádoba	Nerezová havarijná nádrž o objeme 0,21 m ³
		3 x 78 m ³ Skladovacie nádrže	Nadzemné plastové, jednoplášťové nádrže	Záchytná nádrž betónová o objeme 225 m ³ ošetrená izolačným náterom
Absorbér odsírovacieho zariadenia PK6	Sadrovcová suspenzia	442 m ³	Nadzemná betónová s polypropylénovou výplňou Bekaplast	Vodotesná betónová plocha vyspádovaná zbernými kanálíkmi do vnútornej betónovej zbernej nádrže 6 m ³ vonkajšej zbernej betónovej nádrži absorbéra o objeme 76 m ³ s možnosťou prečerpávania do havarijných nádrží 2 x 237 m ³ alebo do absorbéra.
Absorbér odsírovacieho zariadenia PK7	Sadrovcová suspenzia	442 m ³	Nadzemná betónová s polypropylénovou výplňou Bekaplast	
Havarijná nádrž č.1 sadrovcovej suspenzia, spoločná pre odsírenie PK7a PK6	Sadrovcová suspenzia	237 m ³	Nadzemná oceľová ošetrená izolačným náterom	
Havarijná nádrž č. 2 sadrovcovej suspenzia, spoločná pre odsírenie PK7a PK6	Sadrovcová suspenzia	237 m ³	Nadzemná oceľová ošetrená izolačným náterom	
Prevádzková nádrž vápennej suspenzie PK6	Vápenná suspenzia	47 m ³	JP nadzemná plastová	
Prevádzková nádrž vápennej suspenzie PK7	Vápenná suspenzia	47 m ³	JP nadzemná plastová	

Prevádzková nádrž sadrovcovej suspenzie PK6	Sadrovcová suspenzia	45,5 m ³	JP nadzemná plastová	
Prevádzková nádrž sadrovcovej suspenzie PK7	Sadrovcová suspenzia	45,5 m ³	JP nadzemná plastová	
Zberná nádrž absorbéra vonkajšia PK6	Sadrovcová, vápenná suspenzia	76 m ³	Podzemná betónová	Nádrže ošetrené povrchovou úpravou izolačného náteru INDUFLOOR – IB 1240 a IB 3311 opatrené hladinovou signalizácia preplnenia a stavoznakom
Zberná nádrž absorbéra vonkajšia PK7	Sadrovcová, vápenná suspenzia	76 m ³	Podzemná betónová	Nádrže ošetrené povrchovou úpravou izolačného náteru INDUFLOOR – IB 1240 a IB 3311 opatrené hladinovou signalizácia preplnenia a stavoznakom
Zberná nádrž absorbéra vnútorná	Sadrovcová, vápenná suspenzia	6 m ³	Podzemná betónová	Nádrže ošetrené povrchovou úpravou izolačného náteru INDUFLOOR – IB 1240 a IB 3311 opatrené hladinovou signalizácia preplnenia a stavoznakom
Dieselagregát požiarneho čerpadla	Nafta	0,389 m ³	DP nadzemná nádrž oceľová	Oceľová záchytná nádrž o objeme 0,019 m ³

Miesto skladovania	Znečisťujúca látko	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Prevádzka Strojovňa – teplárenská strojovňa				
Olejové hospodárstvo teplárne Manipulačná plocha č.1	Prevádzkové oleje Odpadové oleje	3 x 0,2 m ³ 20 x 0,010 m ³ 2 x 1,0 m ³	Prepravné obaly Prevádzková nádrž JP nadzemná oceľová	Oceľové záchytné nádrže 2 x 0,237 m ³ , 1 x 0,259 m ³ 1 x 0,064 m ³ na betónovej podlahe ošetrenej izolačným náterom Oceľová záchytná nádrž 1 x 1,035 m ³

Olejové hospodárstvo teplárne Manipulačná plocha č.3	Odpadové oleje	1 x 1,0 m ³	JP nadzemná oceľová	Oceľová záchytná nádrž 1 x 1,0 m ³
Olejové hospodárstvo teplárne Manipulačná plocha č.2	Turbínový olej, odpadový olej, (súčasť technologického zariadenia)	3 x 20 m ³ 4 m ³	JP nadzemná oceľová	Betónová záchytná nádrž o objeme 20 m ³ tvorená podlahou s betónovým soklom s izolačným náterom Betónová záchytná nádrž o objeme 6,8 m ³ tvorená podlahou s betónovým soklom s izolačným náterom
Úprava napájacej vody (súčasť technologického zariadenia)	Chemikálie na úpravu napájacej vody	3 x 0,5 m ³	JP nadzemná plastová JP nadzemná oceľová	Záchytné nádrže betónové opatrené ochranným náterom voči pôsobeniu skladovaných chemikálií. Nádrže vyčistené a zaslepené pre zamedzenie ďalšieho použitia
		2 x 1 m ³	JP nádrž nadzemná nerezová JP nádrž nadzemná plastová	Záchytné nádrže nerezové o objeme 1 x 1,4 m ³ , 1 x 0,2 m ³ Záchytná nádrž oceľová o objeme 1 x 1,0 m ³
Úprava cirkulačných vôd	Chemikálie na úpravu cirkulačných vôd	10 x 1 m ³	JP nádrž nadzemná plastová	Oceľové záchytné nádrže 4 x 1,0 m ³ , plastové záchytné nádrže 2 x 1,0 m ³ umiestené na vyspádovanej betónovej podlahe, ošetrenej izolačným náterom do zbernej nádrže objeme 0,91 m ³
Úprava vykurovacej vody	Chemikálie na úpravu vykurovacej vody	2 x 1 m ³	JP nádrž nadzemná plastová	Záchytné nádrže oceľové o objeme 1 x 1,5 m ³ 1 x 0,1 m ³
Olejové hospodárstvo agregátov strojovne	Prevádzkové oleje	TG1 (7,8 m ³)	Dvojplášťová nadzemná oceľová	Dvojplášťová nádrž

súčasť technologického zariadenia		TG2,TG3,TG4 (3 x 9 m ³) TG5 (12 m ³) DTK, TG3V (2 x 6 m ³) TD1, TD2, TD3, TD4, TD5 (5 x 9 m ³) TD 6 (8 m ³) TK1,TK2,TK3, TK4,TK5 (5 x 6 m ³) TK6 (18 m ³) EK1,EK2 (2 x 4,5 m ³) EN1,EN2,EN3, EN4,EN5,EN6, EN7,EN8,EN9 (9 x 0,8 m ³)	JP nadzemná oceľová	Bariéra tvorená betónovými múrikmi, podlaha opatrená izolačným náterom, oceľové záchytné vane.
Dieselagregát požiarného čerpadla	Nafta	250 l	Nadzemná DP nádrž	Oceľová záchytná nádrž o objeme 0,015 m ³
Agregáty TG 1V, TG 2V – redukčná stanica pri hale SV (súčasť technologického zariadenia)	Prevádzkové oleje	2 x 6,0 m ³	Prevádzková nádrž JP nadzemná oceľová	Bariéra tvorená betónovým múrikom, podlaha opatrená izolačným náterom Nádrže odstavené, vyčistené a zaslepené pre zamedzenie ďalšieho použitia

Miesto skladovania	Znečisťujúca látk	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Prevádzka Strojovňa – CHÚV teplárne				
Manipulačné a skladovacie plochy CHÚV III.	HCl	2 x 50 m ³ 2 x 40 m ³	JP nadzemné plastové	Záchytná nádrž stáčacej rampy 22,5 m ³ železobetónová ošetrená izolačným náterom + havarijná nádrž 90,0 m ³ železobetónová izolovaná plastovými doskami
		1 x 10 m ³	Prevádzková JP nadzemná plastová	Neutralizačné nádrže o objeme 2 x 200 m ³
Manipulačné a skladovacie plochy CHÚV I.		2 x 2 m ³ 1 x 1 m ³ 1 x 1,6 m ³	Prevádzkové JP nadzemné plastové	

Manipulačné a skladovacie plochy CHÚV II.		1 x 0,6 m ³	Prevádzková JP nadzemná plastová	
Manipulačné a skladovacie plochy CHÚV III.	NaOH	4 x 38 m ³	JP nadzemné oceľové pogumované	Záchytná nádrž železobetónová o objeme 50 m ³ ošetroená izolačným náterom
		1 x 38 m ³		1 x 38 m ³ nádrž vyčistené a zaslepené pre zamedzenie ďalšieho použitia
1 x10 m ³		Prevádzková JP nadzemná oceľová pogumovaná	Neutralizačné nádrže o objeme 2 x200 m ³	
4 x 25 m ³ 1 x 25 m ³		JP nadzemné oceľové pogumované	Záchytná nádrž betónová o objeme 50 m ³	
			1 x 25 m ³ nádrž odstavená, vyčistená a zaslepená pre zamedzenie ďalšieho použitia	
3 x 2 m ³ 1 x 1 m ³ 1 x 1,6 m ³		Prevádzkové JP nadzemné plastové	Neutralizačné nádrže o objeme 2 x 200 m ³	
		Prevádzková JP nadzemná oceľová pogumovaná		
Manipulačné a skladovacie plochy CHÚV II.		1 x 0,6 m ³	Prevádzková JP nadzemná plastová	Neutralizačné nádrže o objeme 2 x 200 m ³
Regenerácia filtrov pre výrobu zmäkčenej vody	NaCl	2 x 100 m ³	JP podzemné betón	Keramický obklad
		1 x 10 m ³	Prevádzková JP nadzemná plastová	Podlaha je vyspádovaná do záchytných kanálov s vyústením do neutralizačnej stanice

2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.1 a nahrádza sa nasledovným znením:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súbormi TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „PK1-3“ schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 9974/57/2019-2059/2020/571570118/Z2 zo dňa 27.01.2020,
- so súbormi TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „kotel PK6 a PK7“ schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 9974/57/2019-2059/2020/571570118/Z2 zo dňa 27.01.2020,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 6.12 a nahrádza sa nasledovným znením:

6.12 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kalibráciu a validáciu AMS (QAL2) v nasledujúcich prípadoch:

- po výmene analyzátora tuhých znečisťujúcich látok alebo jeho časti ktorá má vplyv na kalibračnú funkciu, a to: žiarič, snímač a k tomu prislúchajúca elektronika v analyzátore TZL pracujúcom na optickom princípe, sonda, snímač analyzátora TZL pracujúceho na elektrodynamickom princípe,
- po výmene analyzátora plyných znečisťujúcich látok alebo jeho časti, ktoré majú vplyv na kalibračnú funkciu, a to: kompletný prevodník, optická, elektronická časť,
- po výmene prietokomeru alebo jeho časti ktorá má vplyv na kalibračnú funkciu, a to: meracia sonda prietokomeru pracujúceho na princípe merania diferenčného tlaku, meracia sonda a k nej prislúchajúca elektronika prietokomeru pracujúceho na ultrazvukovom princípe,
- po zmene spôsobu vyhodnocovania emisií v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov legislatívy
- po zmene princípu úpravy plynnej vzorky,
- po zmene miesta odberu plynnej vzorky, miesta merania TZL alebo prietoku.
- po aplikácii zmien noriem do roka od ich platnosti.
- po zistení neplnenia požiadavky platnosti kalibračného rozsahu, skúšky variability počas skúšky funkčnosti AMS (AST, QAL2) uvedenom v správe z periodickej kontroly AMS, pričom doba na odstránenie nedostatkov začína plynúť dátumom vydania správy.
- po zistení neplnenia podmienky platnosti validovaného kalibračného rozsahu spôsobené zhoršenou spoľahlivosťou AMS, ktoré nebolo spôsobené poruchou technológií spaľovacej jednotky parného kotla.

25) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 7.4 a nahrádza sa nasledovným znením:

7.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, bod 16, písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Koksovňa“ na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 03.10.2019. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice upustil od vyberania poplatku podľa písmen a) až c) Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ podal na základe výzvy z dôvodov uvedených podľa v § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Kotol PK 1 - 3“, „Kotol PK6 a Kotol PK7“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (upresnenie požiadaviek vyhodnocovania AMS v zmysle platných STN) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu zosúladenia objemov skladovacích nádrží (tabuľka č. 2).

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány

o začatí konania listom č. 9761-1931/57/2019/Haj zo dňa 21.01.2019 doručeným v dňoch 29.01.2019 až 30.01.2019.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upúšťa od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom na to, že žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od jeho nariadenia.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti doručené stanovisko:

- Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO listom č. OU-KE-OSZP3-2020/008608 zo dňa 08.01.2020 v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia.
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS listom č. OU-KE-OSZP3-2020/008608 zo dňa 26.11.2019 v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Ing. Eduard Grečner MBA, Generálny manažér pre financovanie a ekonomiku Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Ján Novák, Riaditeľ pre nákup, investície a technický rozvoj Ferroenergy s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice – Juh

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice