


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8921/57/2019-10153/2020/570470206/Z22

Košice 30.03.2020



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), postupujúc podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci odvolania účastníka konania **BUKÓZA ENERGO, a. s. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**, IČO: 43 806 643 proti rozhodnutiu č. **8921/57/2019-49511/2019/570470206/Z22** zo dňa **23.01.2020**

rozhodol:

V zmysle § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyhovuje odvolaniu účastníka konania v plnom rozsahu a

mení

napadnuté rozhodnutie č. 8921/57/2019-49511/2019/570470206/Z22 zo dňa 23.01.2020 takto:

**1) str. 3 podmienka č. B.1.1.1, časť II. integrovaného povolenia v tabuľke Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení platné od 01.08.2021 v znení:**

Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení platné od 01.08.2021:

Zdroj emisií, zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
<b>MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW) Uhlie, biomasa, rašelina</b>	Komín 200 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2), 3), 4),
		SO <sub>2</sub>	Modifikovaný vážený priemer	
		NO <sub>x</sub>	Modifikovaný vážený priemer	
		CO	Modifikovaný vážený priemer	
		NH <sub>3</sub>	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 8), 9)
		HCl	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 5), 6)
		HF	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 5), 6)
		Hg	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 5), 7)

**Vysvetlivky:**

MTP – menovitý tepelný príkon,

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 %.
- Emisné limity pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:
  - žiadna validovaná priemerná ročná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za obdobie jedného roka zo všetkých platných hodinových priemerov z platných dní neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu,
  - žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok zo zariadenia neprekročí hodnotu emisného limitu,
  - žiadna validovaná denná priemerná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu; (denný priemer - priemer za obdobie 24 hodín zo všetkých platných hodinových priemerov),
  - najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu určeného ako mesačný priemer.
- Pri spaľovaní viacerých palív je emisný limit určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu :

$$El_{mix(O_{2ref})} = \frac{(20,95 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[ \frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2ref_i})} + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2ref_n})} \right]$$

kde:

$El_{mix(O_{2ref})}$  - modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg/m<sup>3</sup>]

$EL_i$  - emisný limit pre i-té palivo po prepočte na  $O_{2ref}$ , na ktorú sa vzťahuje rovnaký emisný limit zodpovedajúci celkovému MTP (menovitý tepelný príkon) zariadenia [ $mg/m^3$ ]

$Q_{celk}$  - tepelný príkon celkový (celkový tepelný vstup dodaný všetkými palivami), [MJ]

$Q_i, Q_n$  - tepelný príkon v i-tom palive až v n-tom palive (tepelný vstup dodaný v i-tom až n-tom palive), [MJ]

$O_{2ref}$  - referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý  $EL_{mix}(O_{2ref})$ ,  $O_{2ref}$  sa určí podľa prevládajúceho paliva

$O_{2ref,i}$  - referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu.

4) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo pre kotol K1 s MTP 92 MW:

Zdroj emisií – zariadenie, príkon,	Znečisťujúca látka	Emisný limit $EL_i$ [ $mg.m^{-3}$ ]					
		uhlie			biomasa/rašelina		
		Denný priemer	Mesačný priemer	Ročný priemer	Denný priemer	Mesačný priemer	Ročný priemer
MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW)	TZL	22	20	18	22	20	15
	SO <sub>2</sub>	400	390	360	215	200	100
	NO <sub>x</sub>	330	300	270	275	250	225
	CO	275	250	140	275	250	250

**Vysvetlivky:**

MTP - menovitý tepelný príkon,

5) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo pre kotol K1 s MTP 92 MW:

Zdroj emisií – zariadenie, príkon,	Znečisťujúca látka	Emisný limit $EL_i$ [ $mg.m^{-3}$ ]		
		čierne uhlie	Hnedé uhlie	biomasa/rašelina
MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW)	HCl	10	10	15
	HF	6	6	1,5
	Hg [ $μg.m^{-3}$ ]	9	10	5

**Vysvetlivky:**

MTP - menovitý tepelný príkon

6) Emisný limit považuje za dodržaný ak žiadna hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu (za obdobie merania) vzoriek meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

7) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna z nameraných hodnôt koncentrácie znečisťujúcej látky získaných počas roka neprekročí hodnotu emisného limitu. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie pri bežnom prevádzkovom režime (podľa typu a pomeru používaných palív, ktorý predstavuje > 75 % z celkového prevádzkového režimu za rok) minimálne 2 x za kalendárny rok. V prípade, že prevádzka bude prevádzkovaná v prevádzkovom režime spaľovania palív: čierne uhlie + biomasa/rašelina, prevádzkovateľ je povinný vykonať meranie aj pri tomto prevádzkovom režime minimálne 1x za kalendárny rok.

8) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo pre kotol K1 s MTP 92 MW:

Zdroj emisií – zariadenie, príkon,	Znečisťujúca látka	Emisný limit $EL_i$ [ $mg.m^{-3}$ ]	
		uhlie	biomasa/rašelina

<b>MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW)</b>	NH <sub>3</sub>	10	15
--	-----------------	----	----

**Vysvetlivky:**

MTP - menovitý tepelný príkon, ČU – čierne uhlie, HU – hnedé uhlie

9) Emisné limity pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:

- žiadna validovaná priemerná ročná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky za obdobie jedného roka zo všetkých platných hodinových priemerov z platných dní neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu,
- žiadna validovaná denná priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty určeného emisného limitu.

sa mení nasledovne:

Emisné limity pre znečisťujúce látky podľa vymedzených zariadení platné od 01.08.2021:

<b>Zdroj emisií, zariadenie, príkon, palivo</b>	<b>Miesto vypúšťania emisií</b>	<b>Znečisťujúca látko</b>	<b>Emisné limity [mg.m<sup>-3</sup>]</b>	<b>Vzťažné podmienky</b>
<b>MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW) Uhlie, biomasa, rašelina</b>	Komín 200 m	TZL	Modifikovaný vážený priemer	1), 2), 3), 4),
		SO <sub>2</sub>	Modifikovaný vážený priemer	
		NO <sub>x</sub>	Modifikovaný vážený priemer	
		CO	Modifikovaný vážený priemer	
		NH <sub>3</sub> *	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 8), 9)
		HCl	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 5), 6)
		HF	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 5), 6)
		Hg	Modifikovaný vážený priemer	1), 3), 5), 7)

**Vysvetlivky:**

MTP – menovitý tepelný príkon, \*emisný limit pre NH<sub>3</sub> platí len v prípade znižovania emisií NO<sub>x</sub> metódou SNCR

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 %.
- Emisné limity pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:
  - žiadna validovaná priemerná ročná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za obdobie jedného roka zo všetkých platných hodinových priemerov z platných dní neprekročí hodnotu

stanoveného emisného limitu,

- b) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok zo zariadenia neprekročí hodnotu emisného limitu,
- c) žiadna validovaná denná priemerná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu; (denný priemer - priemer za obdobie 24 hodín zo všetkých platných hodinových priemerov),
- d) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu určeného ako mesačný priemer.

- 3) Pri spaľovaní viacerých palív je emisný limit určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu :

$$EL_{mix(O_{2ref})} = \frac{(20,95 - O_{2ref})}{Q_{celk}} \times \left[ \frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2refi})} + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2refn})} \right]$$

kde:

$EL_{mix(O_{2ref})}$  - modifikovaný vážený priemer emisných limitov [mg/m<sup>3</sup>]

$EL_i$  - emisný limit pre i-té palivo po prepočte na  $O_{2ref}$ , na ktorú sa vzťahuje rovnaký emisný limit zodpovedajúci celkovému MTP (menovitý tepelný príkon) zariadenia [mg/m<sup>3</sup>]

$Q_{celk}$  - tepelný príkon celkový (celkový tepelný vstup dodaný všetkými palivami), [MJ]

$Q_i, Q_n$  - tepelný príkon v i-tom palive až v n-tom palive (tepelný vstup dodaný v i-tom až n-tom palive), [MJ]

$O_{2ref}$  - referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý  $EL_{mix(O_{2ref})}$ ,  $O_{2ref}$  sa určí podľa prevládajúceho paliva

$O_{2ref,i}$  - referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu.

- 4) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo pre kotol K1 s MTP 92 MW:

Zdroj emisií – zariadenie, príkon,	Znečisťujúca látka	Emisný limit $EL_i$ [mg.m <sup>-3</sup> ]					
		uhlie			biomasa/rašelina		
		Denný priemer	Mesačný priemer	Ročný priemer	Denný priemer	Mesačný priemer	Ročný priemer
<b>MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW)</b>	TZL	22	20	18	22	20	15
	SO <sub>2</sub>	400	390	360	215	200	100
	NO <sub>x</sub>	330	300	270	275	250	225
	CO	275	250	140	275	250	250

**Vysvetlivky:**

MTP - menovitý tepelný príkon,

- 5) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo pre kotol K1 s MTP 92 MW:

Zdroj emisií – zariadenie, príkon,	Znečisťujúca látka	Emisný limit $EL_i$ [mg.m <sup>-3</sup> ]		
		čierne uhlie	Hnedé uhlie	biomasa/rašelina
<b>MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW)</b>	HCl	10	10	15
	HF	6	6	1,5
	Hg [μg.m <sup>-3</sup> ]	9	10	5

**Vysvetlivky:**

MTP - menovitý tepelný príkon

- 6) Emisný limit považuje za dodržaný ak žiadna hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu (za obdobie merania) vzoriek meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 7) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna z nameraných hodnôt koncentrácie znečisťujúcej látky získaných počas roka neprekročí hodnotu emisného limitu. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie pri bežnom prevádzkovom režime (podľa typu a pomeru používaných palív, ktorý predstavuje > 75 % z celkového prevádzkového režimu za rok) minimálne 2 x za kalendárny rok. V prípade, že prevádzka bude prevádzkovaná v prevádzkovom režime spaľovania palív: čierne uhlie + biomasa/rašelina, prevádzkovateľ je povinný vykonať meranie aj pri tomto prevádzkovom režime minimálne 1x za kalendárny rok.

8) Emisné limity  $EL_i$  pre dané palivo pre kotol K1 s MTP 92 MW:

Zdroj emisií – zariadenie, príkon,	Znečisťujúca látko	Emisný limit $EL_i$ [mg.m <sup>-3</sup> ]	
		uhlie	biomasa/rašelina
MTP od ≤50 do ≤ 100 MW Kotol K1 (92 MW)	NH <sub>3</sub>	10	15

#### Vysvetlivky:

MTP - menovitý tepelný príkon, ČU – čierne uhlie, HU – hnedé uhlie

- 9) Emisné limity pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku:
- žiadna validovaná priemerná ročná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky za obdobie jedného roka zo všetkých platných hodinových priemerov z platných dní neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu,
  - žiadna validovaná denná priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty určeného emisného limitu.

### 2) str. 5 podmienka č. C.8, časť II. integrovaného povolenia v znení:

8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať a dodržiavať zavedený systém environmentálneho riadenia (EMS) podľa BAT 1.

sa mení nasledovne:

8. Prevádzkovateľ je povinný zaviesť systém environmentálneho riadenia (EMS) podľa BAT 1 najneskôr do 31.07.2021. Prevádzkovateľ je povinný od 01.08.2021 vykonávať a dodržiavať zavedený systém environmentálneho riadenia (EMS) podľa BAT 1.

### 3) str. 6 podmienka č. C.10, časť II. integrovaného povolenia v znení:

10. Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať kľúčové parametre procesov týkajúcich sa emisií do ovzdušia (prietok spalín, obsah, teplota, tlak emisie kyslík), (BAT 3).

sa mení nasledovne:

10. Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať kľúčové parametre procesov týkajúcich sa emisií do ovzdušia (prietok spalín, teplota a tlak spalín, obsah kyslíka), (BAT 3).

**4) str. 6 podmienka č. C.12, časť II. integrovaného povolenia v znení:**

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najneskôr od 01.08.2021 vykonávanie kontinuálneho meranie emisií pre znečisťujúcu látku NH<sub>3</sub> (amoniak).

sa mení nasledovne:

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najneskôr od 01.08.2021 vykonávanie kontinuálneho meranie emisií pre znečisťujúcu látku NH<sub>3</sub> (amoniak) v prípade znižovania emisií NO<sub>x</sub> metódou SNCR.

**5) str. 6 podmienka č. C.16, časť II. integrovaného povolenia v znení:**

16. Prevádzkovateľ je povinný znižovať emisie amoniaku (NH<sub>3</sub>) do ovzdušia zo selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) na zníženie emisií NO<sub>x</sub> (napr. optimalizáciou reagentu na pomer NO<sub>x</sub>, homogénnou distribúciou reagentu a optimálnou veľkosťou kvapiek reagentu) (BAT 7).

sa mení nasledovne:

16. Prevádzkovateľ je povinný znižovať emisie amoniaku (NH<sub>3</sub>) do ovzdušia len v prípade využívania selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) na zníženie emisií NO<sub>x</sub> (napr. optimalizáciou reagentu na pomer NO<sub>x</sub>, homogénnou distribúciou reagentu a optimálnou veľkosťou kvapiek reagentu) (BAT 7).

**6) str. 9 podmienka č. I.1.1.1, časť II. integrovaného povolenia v znení:**

- 1.1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania emisií tak, ako je to uvedené v tabuľke podmienky č. 1.1.1 tohto rozhodnutia. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchováajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchováajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Zložka: ovzdušie			Zdroj emisií: Kotel K1	
Miesto merania: Komín napojený na EIP-JUNKER				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
SO <sub>2</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
NH <sub>3</sub>	Hmotnostná koncentrácia. HT	1)	2)	3), 4)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov oblasti ochrany ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. integrovaného povolenia.

- 1) Kontinuálne meranie.
- 2) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Oprávnené metódy – ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

sa mení nasledovne:

- 1.1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania emisií tak, ako je to uvedené v tabuľke podmienky č. 1.1.1 tohto rozhodnutia. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchováajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchováajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

<b>Zložka:</b> ovzdušie			<b>Zdroj emisií:</b> Kotel K1	
<b>Miesto merania:</b> Komín napojený na EIP-JUNKER				
<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia merania</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Použité metódy, metodiky, techniky</b>
TZL	Hmotnostná	1)	2)	3), 4)



	koncentrácia, HT			
SO <sub>2</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
NH <sub>3</sub> *	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov oblasti ochrany ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. integrovaného povolenia.

\* emisný limit pre NH<sub>3</sub> platí len v prípade znižovania emisií NO<sub>x</sub> metódou SNCR

- 1) Kontinuálne meranie.
- 2) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Oprávnené metódy – ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 8921/57/2019-49511/2019/570470206/Z22 zo dňa 23.01.2020.

V ostatnom ostáva citované rozhodnutie nezmenené.

## O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba energií“ prevádzkovateľa BUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, doručenej na IŽP Košice dňa 30.09.2019.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie

2017/1442/EU z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia).

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníka konania Obec Nižný Hrabovec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8921/57/2019-42000/2019/Ant/Z22 zo dňa 12.11.2019, doručeným v dňoch 22.11.2019 a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 5 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nik nepožiadala, IŽP Košice ho nenariadil.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Nižný Hrabovec, aby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní, spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie, kto sú dotknuté orgány v konaní, o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadala, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

Vyššie uvedené údaje boli obcou Nižný Hrabovec zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke od 22.11.2019 do 17.12.2019.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke od 25.11.2019 do 10.12.2019 a súčasne aj na svojom webovom sídle [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadřila.

V priebehu integrovaného povoľovania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Vranou nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-VT-OSZP-2019/011969 zo dňa 26.11.2019 (doručené 29.11.2019),
- Okresný úrad Prešov, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS, stanovisko č. OU-PO-OSZP-2019/057834-002 zo dňa 19.12.2019 (doručené dňa 23.12.2019).

Účastník konania a dotknuté orgány nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

IŽP Košice pri prehodnotení integrovaného povolenia podľa § 33 ods.1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pre predmetnú prevádzku vychádzal z predloženej žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo zhodnotenia plnenia záverov o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia, ďalej z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (2017/1442/EU) z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra o priemyselných emisiách a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší z ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Emisné limity uvedené v časti II. Podmienky povolenia, podmienka č. B.1.1.1, tohto rozhodnutia sú stanovené v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie (2017/1442/EU) z 31. júla 2017, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra o priemyselných emisiách a vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší z ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice pri určovaní emisných limitov pre znečisťujúcu látku HCl vychádzal z toho, že prevádzkovateľ nemá povolené používať biomasu v množstve viac ako 90 % z celkového tepelného príkonu povolených spaľovaných palív, a preto IŽP Košice nestanovil denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek.

Dňa 23.01.2020 IŽP Košice vydal rozhodnutie č. 8921/57/2019-49511/2019/570470206/Z22, ktorým povolil vykonávanie činnosti v prevádzke.

Proti rozhodnutiu č. 8921/57/2019-49511/2019/570470206/Z22 zo dňa 23.01.2020 podal prevádzkovateľ v zákonom stanovenej lehote odvolanie zo dňa 20.02.2020, doručené na IŽP Košice dňa 24.02.2020, v ktorom žiadal bližšie konkretizovať jednotlivé podmienky integrovaného povolenia a dátumovo podmieniť účinnosti niektorých podmienok.

IŽP Košice listom č. 8921/57/2019-7130/2020 zo dňa 02.03.2020 upovedomil účastníka obec Nižný Hrabovec konania o podaní odvolania a zároveň ho vyzval, aby sa k obsahu podaného odvolania vyjadril v lehote do 7 dní od doručenia upovedomenia. Účastník konania sa v stanovenej lehote k obsahu podaného odvolania nevyjadril.

IŽP Košice po dôslednom preskúmaní odvolania účastníka konania, s prihliadnutím na:

- skutočnosť, že rozhodnutie sa netýka iného účastníka konania,
- formálnu závažnosť zmien podmienok integrovaného povolenia - odvolateľ vo svojom odvolaní žiada:
  - o dátumom vymedzenú platnosť určených podmienok integrovaného povolenia odo dňa 01.08.2020,
  - o podmienenie merania znečisťujúcej látky NH<sub>3</sub> a určenie emisného limitu pre túto látku, len v prípade znižovania emisií NO<sub>x</sub> metódou SNCR,
  - o opravu znenia podmienky č. C.10, časť II. integrovaného povolenia, z dôvodu chybného prekladu z anglického originálu Vykonávacieho rozhodnutia komisie 2017/1442/EU z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia,

**odvolateľovi vyhovel v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie zmenil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.**

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. BUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce,
2. Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec

**Na vedomie**

1. Okresný úrad Prešov, Odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,  
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou