


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

č. 6029/37/2020-27816/2020/Skr/371180306/KR-Z7 –V.

Bratislava 8.9.2020



K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia alebo inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje podľa § 82 stavebného zákona užívanie piatej časti stavby

„Rozšírenie farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“

v rozsahu:

stavebné objekty:

SO-06 Maštal' 10 I,J

SO-07 Spojovacia chodba C5

SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 10 I,J,

SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 13A

SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 11A

SO-04 Maštal' pre insemináciu prasničiek 11A

prevádzkové súbory:

PS – 01

Kŕmenie vrátane prípravy a miešania krmív

PS – 02 Ustajnenie
PS – 03 Odstraňovanie hnojovice
PS – 04 Vzduchotechnika

pre stavebníka: Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

IČO: 36 240 729

v katastrálnom území: Veľký Meder
na pozemkoch:

Stavebný objekt	číslo parcely
SO-06 Maštal' 10 I,J	4593/159, 4593/157
SO-07 Spojovacia chodba C5	4593/160
SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 10 I,J,	4593/158
SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 13A	4592/162
SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 11A	4604/21, 4604/18
SO-04 Maštal' pre insemináciu prasničiek 11A	4604/15, 4593/163, 4604/19, 4604/20

geometrický plán číslo G1-1345/2020 úradne overený Katastrálnym úradom Dunajská Streda
dňa 15.06.2020

vo vlastníctve: stavebníka

účel stavby: 1271 – nebytové poľnohospodárske stavby.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny č. 7 integrovaného povolenia č. 1450-16929/37/2018/Skr/371180306/Z7-SP z 18.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.06.2018, ktorej súčasťou bolo povolenie na uvedenú stavbu.

Podmienky pre užívanie stavieb:

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe bude venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpektorátom.
7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.

8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
9. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
10. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
11. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o súhlas na veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a aktualizovať havarijný plán do konca roka 2020.
12. Prevádzkovateľ je povinný **odstrániť nedostatok** v SO -04 Maštal' pre insemináciu prasničiek 11 A uvedený v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce č. ITA-41-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 14.8.2020 **do 16.10.2020** a jeho odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce Trnava a SIŽP Inšpektorát ŽP Bratislava.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní a na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány vzniesli nasledovné pripomienky:

OÚ oszp Dunajská Streda požaduje od stavebníka predložiť doklady o naložení s odpadmi a úrad vydá stanovisko

OÚ oszp Dunajská Streda požaduje od stavebníka podať žiadosť o súhlas na veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a aktualizovaný havarijný plán do konca roka 2020

OR Ha ZZ Dunajská Streda súhlasil bez pripomienok

SVP š.p. Bratislava- havarijný plán predložiť do kolaudácie poslednej časti stavby

Dotknuté orgány sa vyjadrili nasledovne:

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko č.ITA-33-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 1.7.2020 vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženia dokladov ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby **nesúhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Dunajská Streda zaslal vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2020/015917-02 zo dňa 3.7.2020 **bez pripomienok**.

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko č. ITA-41-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 14.8.2020 v ktorom konštatuje že nedostatky uvedené v stanovisku č.ITA-33-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 1.7.2020 **boli odstránené** ale pri odstraňovaní nedostatkov zo stanoviska zo dňa 1.7.2020 bol zistený nový nedostatok v nasledovnom znení:

EZ-technický stav

Elektrická 1-fázová zásuvka inštalovaná v priestoroch sociálneho zázemia objektu SO-04 Maštal' pre insemináciu prasničiek 11A je umiestnená pod umývadlom a nie sú tak dodržané prípustné vzdialenosti od umývacieho priestoru, čo je porušením povinností vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods. 1 d) zákona 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 bod 3 prílohy č. 1 nariadení vlády č.391/2006

Z.z. a nedodržaním bezpečnej úrovne vyplývajúcej z čl. N 701.512.5 STN 33 2000-7-701/Zmena A11:2012

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce **súhlasí** vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada Inšpekciu, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazala stavebníka odstrániť zistené nedostatky v termíne do 16.10.2020 a ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce Trnava.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo záväzné stanovisko č.6694/2020-1.7/zg 37415/2020 zo dňa 30.7.2020 v ktorom konštatuje že piata časť stavby **je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1033/2007-3.5 fp z 11.7.200 s vydanými rozhodnutiami a ich podmienkami.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder**, podal dňa 14.5.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú **piatu časť** stavby „**Rozšírenie farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr** “

V rozsahu:

stavebné objekty:

SO-06 Maštal' 10 I,J

SO-07 Spojovacia chodba C5

SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 10 I,J,

SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 13A

SO-18 Miestne zhromaždisko kadáverov 11A

SO-04 Maštal' pre insemináciu prasničiek 11A

prevádzkové súbory:

PS – 01 Kŕmenie vrátane prípravy a miešania krmív

PS – 02 Ustajnenie

PS – 03 Odstraňovanie hnojovice

PS – 04 Vzduchotechnika

Po preskúmaní podania inšpektorát v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona a § 18 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č.6029/37/2020-16379/2020/Skr/KR-Z7 V. zo dňa 1.6.2020 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.6.2020.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania, ktorých zoznam tvorí prílohu k protokolu z ústneho pojednávania.

Inšpektorát na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním zistil, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať, nakoľko vybudovaná stavba je schopná samostatného užívania.

Dotknuté orgány sa písomne vyjadrili nasledovne:

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko č.ITA-33-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 1.7.2020 vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť

a zdravie osôb, resp. nepredloženia dokladov ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby **nesúhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Dunajská Streda zaslal vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2020/015917-02 zo dňa 3.7.2020 **bez pripomienok**.

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko č. ITA-41-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 14.8.2020 v ktorom konštatuje že nedostatky uvedené v stanovisku č.ITA-33-55-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 1.7.2020 boli odstránené ale pri odstraňovaní nedostatkov zo stanoviska zo dňa 1.7.2020 bol zistený nový nedostatok v nasledovnom znení:

EZ-technický stav

Elektrická 1-fázová zásuvka inštalovaná v priestoroch sociálneho zázemia objektu SO-04 Maštal' pre insemináciu prasničiek 11A je umiestnená pod umývadlom a nie sú tak dodržané prípustné vzdialenosti od umývacieho priestoru, čo je porušením povinností vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods. 1 d) zákona 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 bod 3 prílohy č. 1 nariadení vlády č.391/2006 Z.z, a nedodržaním bezpečnej úrovne vyplývajúcej z čl. N 701.512.5 STN 33 2000-7-701/Zmena A11:2012

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce **súhlasí** vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada Inšpekciu, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť zistené nedostatky v termíne do 16.10.2020 a ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce Trnava.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo záväzné stanovisko č.6694/2020-1.7/zg 37415/2020 zo dňa 30.7.2020 v ktorom konštatuje že špiata časť stavby **je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1033/2007-3.5 fp z 11.7.200 s vydanými rozhodnutiami a ich podmienkami.

Podmienka Inšpektorátu práce Trnava bola zapracovaná do výrokovej časti rozhodnutia.

V protokole z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním č. 6029/37/2020-18580/2020/Skr/KR-Z7/V. zo dňa 19.6.2020 inšpektorát konštatoval, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z ústneho pojednávania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené podmienky zmeny č.7 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti) :

1. Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067/30, 921 01 Dunajská Streda
3. Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
6. Ing.Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 1424, 945 01 Komárno
7. Ministerstvo životného prostredia SR , Nám. Ľ. Štúra 1, 912 35 Bratislava
8. SVP š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava