


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j. 7450-37922/2020/47-8/470110105/Z18

Banská Bystrica dňa 12. 11. 2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods.1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20. 04. 2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“
eustream, a.s. Kompresorová stanica, 991 23 Veľké Zlievce
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Veľký Krtíš)
(pôvodný názov prevádzky “SPP – preprava Veľké Zlievce“)

prevádzkovateľa

Obchodné meno: eustream, a.s.
Sídlo: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 910 712

ktorou:

integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

1) v úvode výrokovvej časti:

v oblasti ochrany vôd

- súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa toho zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd: preskúmanie v nadväznosti na Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášku MŽP č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

V celom rozsahu IP sa slová „**nebezpečné látky**“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „**znečisťujúce látky**“ v príslušnom tvare.

2) v časti II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, bod č. 2 Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia sa text bodu č. 2 ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších zmien, veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW.

Súčasťou prevádzky sú:

- 4 plynové turbíny obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 290,7 MW (NUOVO PIGNONE PGT 25 DLE TS1- 62,87 MW, TS2- 62,87 MW, ROLL ROYCE RB 211-24GT-DLE TS 3 - 82,48 MW, a TS 4 – 82, 48 MW),
- 11 kotlov na spaľovanie zemného plynu naftového s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 14,67 MW (4 kotly typ VITOPLEX so súhrnným inštalovaným príkonom 2, 457 MW, 1 kotol OW 160/BG800 s inštalovaným príkonom 2,067 MW - je záložný, 2 kotly PROTHERM so súhrnným inštalovaným príkonom 0,08 MW, 2 kotly ETI HOTERM so súhrnným inštalovaným príkonom 0,27 MW a 2 kotly VITOMAX so súhrnným inštalovaným príkonom 9,796 MW).
- dva stacionárne piestové spaľovacie motory s inštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 3,0 MW (CAT 3512B - 1,5 MW a CAT 3512B-1,5 MW).

3) v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, kotolne sa text odseku vrátane tabuľky č. 2 ruší a nahrádza novým textom a novou tabuľkou č. 2 v nasledovnom znení:

2. Opis prevádzky

Kotolne: slúžia na vykurovanie objektov a ohrev vody. V prevádzke je šesť kotolní, v ktorých je inštalovaných jedenásť kotlov na spaľovanie zemného plynu naftového. Súhrnný inštalovaný príkon kotlov na spaľovanie zemného plynu naftového po optimalizácii tepelného hospodárstva je 14,67 MW. Po vykonanej optimalizácii tepelného hospodárstva je existujúca horúcovodná kotolňa nahradená teplovodnou kotolňou, ktorej súčasťou je teplovodný rozvod, hydraulické regulovanie,

regulácia vykurovania jednotlivých priestorov, ohrev teplej vody, regulácia tlaku vo vykurovacej sústave. Typ, výška komína, počet a výkon inštalovaných kotlových jednotiek je uvedený v tabuľke č.2:

Tabuľka č. 2

Kotolňa číslo	Kotol typ - počet	Menovitý tepelný príkon kotla	Odlučovacie zariadenie	Komín (výška v metroch)
1	Kotol OW 160/BG800	2,067	-	7,4
2	Kotol Protherm Medved' Condens 48 KKS	0,049	-	15,0
3	Kotol Prother Panther Condens 25KKO	0,031	-	5,5
4	Kotol ÉTI HOTERM 100 ES	0,135	-	5,8
	Kotol ÉTI HOTERM 100 ES	0,135	-	5,8
5	Kotol VIESMANN VITOMAX 200-HW M238 032	4,898	-	22,0
	Kotol VIESMANN VITOMAX 200-HW M238 032	4,898	-	22,0
6	Kotol VIESMANN VITOPLEX 200/WG 40N 1-A	0,478	-	11,0
	Kotol VIESMANN VITOPLEX 200/WM-G 10/3-A	0,761	-	11,0
	Kotol VIESMANN VITOPLEX 200/WM-G10/3-A	0,609	-	11,0
	Kotol VIESMANN VITOPLEX 200/WM-G 10/3-A	0,609	-	11,0

4) v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa rušia body č. 5.5 a 5.6 (v platnosti ostávajú body č. 5.1 až 5.4).

5) v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa ruší znenie bodov č. 6.1 až 6.15 a nahrádza sa bodmi č. 6.1 až 6.16 v nasledovnom znení:

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi tak, aby nedošlo k úniku týchto znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodami z povrchového odtoku.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami vopred prerokovať s inšpekciou.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích a manipulačných priestoroch so znečisťujúcimi látkami.
- 6.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok.
- 6.6 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s naftou, kondenzátom a olejmi tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
 - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní,

- b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.
- 6.7 Na skladovacích a prevádzkových nádržiach oleja, kondenzátu a nafty musí byť zreteľne vyznačená maximálna výška hladiny na plnenie znečisťujúcej látky.
- 6.8 Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby plnenia nádrží na skladovanie oleja a nafty a počas vyčerpávania obsahu nádrží na skladovanie kondenzátu a opotrebovaného oleja do automobilových cisterien. Musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku znečisťujúcich látok.
- Po prerušení prečerpávania musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok (uzatvoriť ventil).
- 6.9 Prevádzkovateľ musí pred začatím stáčania nafty a oleja z automobilovej cisterny do skladovacej nádrže skontrolovať obsah nádrže, ktorá slúži na zachytenie prípadných únikov nafty a oleja počas stáčania. Záchytná nádrž musí byť pred začatím stáčania vyprázdnená. Obsah musí byť zneškodnený v zariadení na to určenom.
- 6.10 Prevádzkovateľ musí pred každým začatím čerpania kondenzátu zo skladovacej do automobilovej cisterny skontrolovať obsah záchytnej nádrže, ktorá slúži na zachytenie prípadných únikov počas čerpania. Záchytná nádrž musí byť pred začatím čerpania vyprázdnená. Obsah musí byť zneškodnený v zariadení na to určenom.
- 6.11 Na nádrži č. 1 na sústreďovanie kondenzátu, ktorej objem je 5 m³ prevádzkovať automatický blokovací systém plnenia do objemu maximálne 2 m³.
- 6.12 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti prevádzkových nádrží a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok (oleja, nafty a kondenzátu) a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:
- a) **zvonku vizuálne nekontrolovateľných**, každých **10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
 - b) **vizuálne kontrolovateľných nádrží a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných** s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru, **každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky**,
 - c) po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - d) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti záchytných a havarijných nádrží znečisťujúcich látok (oleja, nafty a kondenzátu) nasledovne:
- a) o ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - b) po ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- 6.14 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti prevádzkových a skladovacích nádrží znečisťujúcich látok (oleja, nafty a kondenzátu), ktoré sú **zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov, pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných** s indikáciou medziplášťového priestoru **raz za 20 rokov**.
- 6.15 V prípade zistenia netesností a ďalších nedostatkov skladovacích a prevádzkových nádrží okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie a určiť termín ďalšej kontroly.
- 6.16 Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí na prepravu znečisťujúcich látok, prevádzkových, skladovacích a záchytných nádrží znečisťujúcich látok vykonávať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
- Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6) v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v bode č. 1. 1 sa ruší tabuľka č. 7 a mení sa znenie bodu č. 2 -

Technické podmienky prevádzkovania a nahrádza sa novou tabuľkou č. 7 a novým znením bodu č. 2 (2.1 až 2.5) nasledovne:

1.1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia:

Tab. č. 7

Spaľovacie zariadenie / Kotel (typ, príkon) - označenie kotolne (K1-K6) Palivo: ZPN	Emisný limit (max. hodnota) v /mg/m ³ /				
	číslo výduchu	TZL	NO _x ako NO ₂	CO	SO _x ako SO ₂
Kotel OW160/BG800 2,067MW K1	1	sa neurčuje	200*	100*	sa neurčuje
Kotel Protherm Condens 48 KKS 0,049 MW K2	2	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje
Kotel Protherm Pantherm Condens 25KKO 0,031 MW K3	3	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje
Kotel ÉTI HOTERM 100ES 0,135 MW K4	4	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje
Kotel ÉTI HOTERM 100ES 0,135 MW K4	5	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje	sa neurčuje
Kotel VIESMANN VITOMAX 200-HV M238 032 4,898 MW K5	6	sa neurčuje	120	50	sa neurčuje
Kotel VIESMANN VITOMAX 200-HV M238 032 4,898 MW K5	7	sa neurčuje	120	50	sa neurčuje
Kotel VIESMANN VITOPLEX 200/WG40N1-A 0,478 MW K6	8	sa neurčuje	200	50	sa neurčuje
Kotel VIESMANN VITOPLEX 200/WG10/ 3-A 0,761 MW K6	9	sa neurčuje	200	50	sa neurčuje
Kotel VIESMANN VITOPLEX 200/WG10/ 3-A 0,609 MW K6	10	sa neurčuje	200	50	sa neurčuje
Kotel WIESMANN VITOPLEX 200/WG10/ 3-A 0,609 MW K6	11	sa neurčuje	200	50	sa neurčuje

Podmienky platnosti emisných limitov: suchý plyn; štandardné stavové podmienky: 101,325 kPa a 0°C ; O_{2ref}: 3 % objemu.

2. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- 2.1 Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka < 240 h/rok, EL **sa neuplatňuje**.*
- 2.2 Pre spaľovacie zariadenia (stacionárny piestový spaľovací motor CAT 3512B 1,5 MW; 2 ks), ktoré sú používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h /rok EL **sa neuplatňuje**.
- 2.3 Emisie zo spaľovacích zariadení: plynový kotol K1 OW - 2,067MW a stacionárny piestový spaľovací motor CAT 3512B s MTP 1,5 MW - 2 ks, ktoré sú podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.
- 2.4 Emisie zo spaľovacieho zariadenia s MTP < 3 (kotol Protherm Medved' Condres 48 K2, Kotol Protherm Panterm Condres K3, kotol ETI HOTERM 100ES ES-1 K4 – 2ks) musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.
- 2.5 V stacionárnych piestových spaľovacích motoroch CAT 3512B s MTP 1,5 MW (2 ks), možno spaľovať motorovú naftu s obsahom síry $\leq 0,1$ % hmotnosti.

6) v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa v bode č. 1.3.1 ruší tabuľka č. 11 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 11 v nasledovnom znení: 1. Kontrola emisií do ovzdušia

V bode č. 1.3.3 sa mení číslovanie tabuľky z č. 15 na č. 9 a tabuľky z č. 16 sa mení na č. 10.

Tab. č. 11

Zdroj	Výduch č.	Znečisťujúce látky	Interval merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Kotol OW - 2,067 MW	1	NO _x , CO	6 rokov	NO_x: STN ISO 11564:11/2000 (83 4722) STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/01:04/2013, STN ISO 10849:11/1998 (83 4761), EPA Met CTM 030:10 1997 CO: STN EN 15058:03 2007 (83 4740) STN ISO 12039:12/2002 (83 4762) EPA Met CTM 030:10-1997 EPA Met 10A:02/2000
Kotol Medved' Condens - 0,049 MW	2	-	-	
Kotol Protherm Pantherm Condens - 0,031 MW	3	-	-	
Kotol ÉTI HOTERM 0,135MW	4	-	-	
Kotol ÉTI HOTERM 0,135MW	5	-	-	
Kotol VIESMANN VITOMAX 4,898 MW	6	NO _x , CO	6 rokov	
Kotol VIESMANN VITOMAX 4,898 MW	7			
Kotol WIESMANN VITOPLEX 0,478 MW	8			
Kotol VIESMANN VITOPLEX 0,761 MW	9			
Kotol VIESMANN VITOPLEX 0,609MW	10			

Zdroj	Výdych č.	Znečisťujúce látky	Interval merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Kotel VIESMANN VITOPLEX 0,609 MW	11			

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 18 integrovaného povolenia pre prevádzku „eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 doručenej inšpekcii dňa 10. 08. 2020.

Zmena č. 18 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo je úplná. Na základe uvedeného inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 7450-30918/47-8/2020/Pet zo dňa 22. 09. 2020 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ účastníkom konania a dotknutým orgánom doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti spolu s informáciou, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutým orgánom o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu integrovaného povolenia upustila od náležitosti uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t. j. nezverejnila údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala obec Veľké Zlievce o zverejnenie na úradnej tabuli obce, nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadala o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a).

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliadla. Na túto skutočnosť inšpekcia upozornila v upovedomení účastníkov konania a dotknuté orgány.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. Obec Veľké Zlievce sa v zákonnej lehote nevyjadrila.

K žiadosti sa kladne bez pripomienok vyjadril Okresný úrad vo Veľkom Krtíši, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš. Okresný úrad vo Veľkom Krtíši, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia sa vyjadril kladne s pripomienkami. Pripomienky sú zohľadnené v podmienkach zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 18 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, zákona o IPKZ - súhlas na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa toho zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd: **preskúmanie** v nadväznosti na Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášku MŽP č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Inšpekcia aktualizovala podmienky IP v časti II. Podmienky povolenia, kap. B Emisné limity, bod č. 6 Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami v nadväznosti na preskúmanie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke (Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhláška MŽP č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).

Ďalej boli v predmetnej zmene IP aktualizované podmienky z dôvodu zosúladenia údajov zo skutočnosťou (zmena v kap. A. Zaradenie prevádzky, kap. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a zmena v časti II. Podmienky prevádzkovania, kap. B bod č. 1, a kap. E bod č. 1), nakoľko v kompresorovej stanici vo Veľkých Zlievcach bola vykonaná optimalizácia tepelného hospodárstva. Optimalizácia tepelného hospodárstva spočívala v zmene existujúcej horúcovodnej kotolne na teplovodnú, úprave vykurovacej sústavy, regulácie prevádzkových tlakov, merania a regulácie a decentralizácii prípravy teplej vody. V prevádzke boli inštalované dva nové kotly Protherm a dva kotly VITOMAX boli rekonštruované. Ostatné kotly zostali pôvodné.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky bol vypustený bod č. 5.5 a bod č. 5.6 (obmedzenie prevádzkových hodín turbín na maximálne 1500 hodín za rok) z dôvodu, že obmedzenie prevádzkových hodín za rok platí iba v prípade určenia emisného limitu pre znečisťujúcu látku NO_x v hodnote 150 mg.m^{-3} . Pre turbíny NUOVO PIGNONE a Rolls Royce je platná hodnota emisného limitu pre znečisťujúcu látku $\text{NO}_x = 75 \text{ mg.m}^{-3}$ v zmysle prílohy č. 4 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Pre uvedené turbíny sa nevzťahuje obmedzenie prevádzkových hodín. Podmienka povolenia kap. A. 5, bod č. 5 bola vypustená ako neopodstatnená.

Požiadavky BAT schválené Vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách BAT pre veľké spaľovacie zariadenia v zmene IP č. 17 nie sú zohľadnené. Inšpekcia vykonala kontrolu prevádzky, ktorá bola zameraná na plnenie požiadaviek BAT vyplývajúcich pre veľké spaľovacie zariadenia (turbíny typ Rolls Royce a typ Nuovo Pignone). Požiadavky BAT budú predmetom osobitnej zmeny IP.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,
2. Obec Veľké Zlievce, 991 23 Veľké Zlievce

Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš