

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 8122-35853/2020/Tit/371700107/Z44-SP

v Nitre dňa 28. 10. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 24. 07. 2020, prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669, doručenej Inšpekcii dňa 03. 08. 2020, vo veci zmeny č. 44 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší, bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 2 zákona o IPKZ, v súčinnosti s ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona a podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008

- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
 - č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009
 - č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
 - č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010
 - č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
 - č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
 - č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
 - č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
 - č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
 - č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
 - č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
 - č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
 - č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
 - č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
 - č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
 - č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
 - č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
 - č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
 - č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
 - č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
 - č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
 - č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
 - č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
 - č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016
 - č. 7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 05. 12. 2016
 - č. 862-8465/2017/Tit/371700107/Z28 zo dňa 21.03.2017
 - č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29,Z31-SP,Z32 zo dňa 22.02.2018
 - č. 6605-31436/2018/Tit/371700107/Z36 zo dňa 18.09.2018
 - č. 4351-33312/2018/Tit/371700107/Z35 zo dňa 02. 10. 2018
 - č. 7361-37940/2018/Tit/371700107/Z37 zo dňa 07. 11. 2018
 - č. 1419-2907/2019/Tit/371700107/Z38-SP zo dňa 24.01.2019
 - č. 1110-4466/2019/Tit/371700107/Z40-SP zo dňa 06. 02. 2019
 - č. 1207-5617/2019/Tit/371700107/Z39-SP zo dňa 14. 02. 2019
 - č. 1069-8067/2019/Tit/371700107/Z41-SP zo dňa 04. 03. 2019
 - č. 1055-1370/2020/Tit/371700107/Z42-SP zo dňa 20. 01. 2020
 - č. 481-10428/2020/Tit/371700107/Z43-SP zo dňa 1.4.2020
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“

919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**
Sídlo: **919 08 Boleráz**
IČO: **31 411 011**
nasledovne:

1. Do výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek „**dg)**“ vkladajú nové odseky **dh), di)** a **dj)** v znení:

„dh) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – *Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“*;
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – *Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie zmeny technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia*“;
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 2 zákona o IPKZ – *Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania*,

di) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – *vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná*,

dj) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona *vydanie povolenia na uskutočnenie stavby:*

„Paralelná balička 25 kg vriec MDX“

v rozsahu *stavebných objektov*:

SO 01 Stavebné úpravy
SO 02 Technologické oceľové konštrukcie
SO 03 Klimatizácia
SO 04 Aspirácia
SO 05 Svetelná a zásuvková inštalácia, uzemnenie

SO 06 Doplnenie EPS

SO 07 Kameraný systém

Prevádzkových súborov:

PS 01 Prevádzkové zariadenie

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03 Meranie a regulácia

katastrálne územie: **Boleráz**

na pozemkoch par. č.: **2181/30, 2181/44, 2181/2, 2181/1** – reg. „C“ podľa LV č. 2418

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBol469/2020 zo dňa 20.07.2020 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-167/2020/Tá-213 zo dňa 20.08.2020 záväzné stanovisko, že uvedená stavba „**Paralelná balička 25 kg vriec MDX**“ si nevyžaduje územné rozhodnutie. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-167/2020/Tá-213 zo dňa 20.08.2020 súhlas podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2020/030548-002 zo dňa 06.08.2020 vyjadrenie, že uvedená činnosť nie je činnosťou uvedenou v ust. § 18 zákona a nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

—

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **6.12** vkladá nový bod **6.13** v nasledujúcom znení:

„6.13. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode d) „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Jozef Guizon, Ing. Peter Šoka, Ing. Hajnalka Ondrušková, Ing. Juraj Nemček, v termíne 07/2020.

3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 3973/4/2020 zo dňa 27. 08. 2020)
- 17.1. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou š. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA).
- 17.2. Schodiská – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné odlišiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska musí byť riešený protišmykovou

úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130 (STA).

17.3. Otvory v plochách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm, riešte v súlade s čl. 52 STN 73 4310 (STA).

17.4. Lávky pre chodcov musia byť technicky riešené tak, aby zodpovedali poštu osôb, ktoré budú po nich prechádzať. Povrch lávok nesmie byť šmyklavý, riešte v súlade s § 23 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrického zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení –elektrickom zariadení A/e – vykonať úradnú skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Brány sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

III. ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení, vo výrokovej časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity** sa **mení** pôvodná *Tabuľka B1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke* za **novú** s nasledovným znením:

Označenie výduchu	Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	ZL	Emisný limit		Stavové podmienky
					(g/hod) Hmotnosťný tok	(mg/m ³) Hmotnostná koncentrácia	
V1	E3: Energetická časť	K101	Plynová turbína a spalínový kotol	NO _x CO	-	150 100	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O ₂ 15% obj (≥ 20 MW)

V2		K102	Zálohový parný kotol – kotol 28 t/h	NOx CO	-	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 3 % obj
V3	E4: Energetic ká časť	K201	Plynová kotolňa - - kotol K1	NOx CO	-	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 3 % obj
V4	T1: Výroba mláta	V101	Aspirácia kukuričného sila	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V5		V102	Čistenie kukurice	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V6		V103	Predsušiareň mláta (priamy proc.ohrev)	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O ₂ 17 % obj
				NOx CO	- -	200 500	
V7		V104	Sušiareň mláta	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 17 % obj
				NOx CO	- .	200 500	
V8		V105	Pneudoprava zlomkov kukurice	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V9		V106	Pneudoprava mláta				
V10		V107	Pneudoprava mláta silo 1				
V11		V108	Pneudoprava mláta silo 2				
V12		V109	Aspirácia z transportu kukurice				
V13		V110	Aspirácia z trans-portu kukurice				
V15	T2: Výroba gluténu	V201	Pneudoprava Gluténu	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V16		V202	Pneudoprava gluténu – silo				
V17		V203	Balenie gluténu – vrecia				
V18		V204	Sušiareň gluténu	TZL	< 200	150	Suchý plyn,

			(priamy proc.ohrev)		≥200	20	101,325 kPa, 0°C, ref. obsahu O ₂ 17 % obj
				NOx CO	- -	200 500	
V19		V205	Pneumodoprava gluténu - cyklónfilter	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V20		V206	Balenie gluténu – big-bagy				
V21	T3: Výroba klíčkov	V301	Sušenie klíčkov – stará sušiareň (priamy proc.ohrev)	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 17 % obj
				NOx CO	- -	200 500	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 17 % obj
V22		V302	Pneudoprava klíčkov – silo	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V23		V303	Sušenie klíčkov – nová sušiareň (priamy proc.ohrev)	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V24		V401	Sušenie škrobu V1	TZL			
V25		V402	Sušenie škrobu V2	TZL			
V26		V403	Pneudoprava škrobu – silo I	TZL			
V27		V404	Balenie škrobu – vrecia	TZL			
V28		V405	Balenie škrobu – big bag	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V29		V406	Expedícia škrobu - Autocisterny	TZL			
V30		V407	Aspirácia baličky škrobu a gluténu - vrecia	TZL			
V31	T4: Výroba škrobu	V408	Sklad bisulfidu č. 1				
V32		V409	Sklad bisulfidu č. 2				
V33		V410	Máčací tank - zásobník č.1				
V34		V411	Máčací tank - zásobník č.2	SO ₂	-	-	
V35		V412	Máčací tank - zásobník č.3				
V36		V413	Máčací tank – zásobník č.4				

V37		V414	Máčací tank – zásobník č.5				
V38		V415	Mix tank				
V39		V416	Kontinuálny máčací tank č.1				
V40		V417	Kontinuálny máčací tank č.2				
V41		V418	Kontinuálny máčací tank č.3				
V42		V419	Odvetraný pracovný priestor máčania				
V43		V420	Odvetranie technológie škrobárne				
V44		V421	Pneudoprava škrobu silo II.	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
	T5: Výroba sirupu	V501	Skladovací tank NaOH	NaOH	-	-	
		V502	Skladovací tank HCl	HCl	-	-	
V45	T6: Výroba MDX	V601	Sušiareň	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V46		V602	Horák (E1)-nepriamy ohrev	NOx CO	- -	200 100	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 3 % obj
V47		V603	Aspirácia baličky	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V48		V604	Horák klimatizácie vzduchu (E2) nepriamy ohrev	NOx CO	- -	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 3 % obj
V49		V605	Horák ohrevu vzduchu – nepriamy ohrev	NOx CO	- -	200 100	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 3 % obj
V50		V606	Sušiareň MDX II.	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V51		V607	Horák klimatizácie vzduchu – nepriamy ohrev	NOx CO	- -	150 50	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C, ref. Obsahu O ₂ 3 % obj
V52		V608	Pneumatická doprava balička vrieč	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V53		V609	Pneumatická doprava balička big-bagov	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V54		V610	Pneumatická doprava silá	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C

			produktov				
V55		V611	Horák- Maxon nepriamy ohrev	NO _x CO	- -	- -	_* -
V56		V612	Aspirácia baličky	TZL	< 200 ≥200	150 20	Suchý plyn, 101,325 kPa, 0°C
V57		V613	Plynový spotrebič	NO _x CO	- -	- -	_* -
V58	E5: Tempero	V701	Plniareň sirupov	NO _x CO	-	-	
V59	vane objektov	V702	Remíza lokomotív	NO _x CO	-	-	

“

Poznámka: NO_x – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NaOH – hydroxid sodný (predpokladajú sa len malé emisie), HCL – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.

- Emisný limit NO_x je určený podľa bodu 3.2 prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
- Emisný limit CO je určený podľa bodu 3.2 štvrtej časti prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a podľa bodu 1.3 prvej časti prílohy č. 7 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
- Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) všetkých výduchov technologických zdrojov emisií do ovzdušia je určený podľa bodu I. Všeobecné emisné limity prílohy č. 3 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
- * emisný limit pre zariadenie s MTP menším ako 0,3 MW sa neurčuje“

4. V povolení, v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa tabuľka s názvom *Emisie vznikajúce v prevádzke sú vypúšťané do ovzdušia nasledovne* **ruší a nahrádza novým znením, ktoré vrátane nadpisu znie nasledovne:**

„Emisie vznikajúce v prevádzke sú vypúšťané do ovzdušia nasledovne

Označ. výduchu	Miesto vzniku emisií	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	Emisia	Techn. parametre výduchov		Odlučovacie zariadenie
					DN (mm)	Výška (m)	
V1	Energetická časť: E3	K101	Plynová turbína a spalínový kotol	NO _x , CO, ΣC, SO ₂ , TZL	2 200	25	Nie je inštalované
V2		K202	Zálohový parný kotol – 28 ton		1 100	18	Nie je inštalované
V3	Energetická časť: E4	K201	Plynová kotolňa - kotol K1		700	14,7	Nie je inštalované
V4	Výroba mláta – T1	V101	Aspirácia kukuričného sila	TZL	400	30	Cyklónfilter
V5		V102	Čistenie kukurice		300	18	Cyklónfilter
V6		V103	Predsusiareň mláta	TZL, NO _x	885	23	Cyklón

Označ. výduchu	Miesto vzniku emisii	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	Emisia	Techn. parametre výduchov		Odľučovacie zariadenie
					DN (mm)	Výška (m)	
			(priamy procesný ohrev)	CO, ΣC, SO ₂			
V7		V104	Sušiareň mláta (priamy procesný ohrev)	TZL, NO _x , CO, ΣC, SO ₂	620	15	Cyklón
V8		V105	Pneudoprava zlomkov kukurice	TZL	270	17	Cyklónfilter
V9		V106	Pneudoprava mláta		200	6	Cyklónfilter
V10		V107	Pneudopr. mláta silo 1		110	32	Filter
V11		V108	Pneudopr. mláta silo 2		110	32	Filter
V12		V109	Aspirácia z transportu kukurice		550 x 1 200	2	Cyklónfilter
V13		V110	Aspirácia z transportu kukurice		550 x 1 200	2	Cyklónfilter
V14		V111	Aspirácia z transportu kukurice		550 x 1 200	2	Cyklónfilter
V15	Výroba gluténu - T2	V201	Pneudoprava gluténu	TZL	165	10	Cyklónfilter
V16		V202	Pneudoprava gluténu – silo		110	32	Filter
V17		V203	Balenie gluténu - vrecia		310	13	Cyklónfilter
V18		V204	Sušiareň gluténu (priamy procesný ohrev)	TZL, NO _x , CO, ΣC, SO ₂	1 200	26,3	Cyklón
V19		V205	Pneum. gluténu - cyklónfilter	TZL	300	10,2	Cyklónfilter
V20		V206	Balenie gluténu – big-bagy (mimo prevádzku)		300	13	Cyklónfilter

Označ. výduchu	Miesto vzniku emisii	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií		Emisia	Techn. parametre výduchov		Odľučovacie zariadenie
						DN (mm)	Výška (m)	
V21	Výroba klíčkov – T3	V301	Sušenie klíčkov – stará sušiareň (priamy procesný ohrev)		TZL, NO _x , CO, ΣC, SO ₂	700	15	Cyklón
V22		V302	Pneudoprava klíčkov – silo		TZL	110	32	Filter
V23		V303	Sušenie klíčkov – nová sušiareň			800	11	Cyklón
V24	Výroba Škrobu – T4	V401	Sušenie škrobu V1		TZL	750	21	Scrubber
V25		V402	Sušenie škrobu V2			750	21	Scrubber
V26		V403	Pneum. škrobu silo I.			210	21	Filter
V27		V404	Balenie škrobu – vrecia			165	13	Filter
V28		V405	Balenie škrobu – big bag			165	13	Filter
V29		V406	Exped. Škrobu - autocisterny			210	13	Cyklónfilter
V30		V407	Aspirácia baličky škrobu a gluténu - vrecia			315	13	Cyklónfilter
V31		V408	Sklad bisulfitu č. 1		SO ₂	150	7	Nie je inštalované
V32		V409	Sklad bisulfitu č. 2			150	7	Nie je inštalované
V33		V410	Máčac í tank	Zásobník 1		200	10	Nie je inštalované
V34		V411		Zásobník 2		200	10	Nie je inštalované
V35		V412		Zásobník 3		200	10	Nie je inštalované
V36		V413		Zásobník 4		200	10	Nie je inštalované
V37		V414		Zásobník 5		200	10	Nie je inštalované
V38		V415	Mix tank			140	5	Nie je inštalované
V39		V416	Kontinuál.máčací tank 1			200	30	Nie je inštalované
V40		V417	Kontinuál.máčací tank 2			200	30	Nie je inštalované
V41		V418	Kontinuál.máčací tank 3			200	30	Nie je inštalované
V42		V419	Odvetraný pracovný			635	25	Nie je inštalované

Označ. výdychu	Miesto vzniku emisii	Označenie výdychu podľa IPKZ	Zdroj emisií	Emisia	Techn. parametre výdychov		Odlučovací zariadenie
					DN (mm)	Výška (m)	
			priestor máčania				
V43		V420	Odvetrávanie technológie škrobárne		270	25	Nie je inštalované
V44		V421	Pneum. škrobu silo II.	TZL	210	19	Filter
Fug. emisie	Výroba Škrobu – T5	-	Skladovací tank NaOH	NaOH	50	7	Nie je inštalované
		-	Skladovací tank HCl	HCl	40	7	Nie je inštalované
V45	Výroba MDx – T6	V601	Sušiareň	TZL	606	35	Nie je inštalované
V46		V602	Horák	TZL, NO _x , CO, ΣC, SO ₂	120	35	Nie je inštalované
V47		V603	Aspirácia baličky	TZL	245	14,3	Cyklónfilter
V48		V604	Horák klimatizácie vzduchu	TZL, NO _x , CO, ΣC, SO ₂	1 200 x 1 200	14,3	Nie je inštalované
V49		V605	Horák ohrevu vzduchu	TZL, NO _x , CO, ΣC,	500	34,4	Nie je inštalované
V50		V606	Sušiareň MDX II.	TZL	1400	32	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V51		V607	Horák klimatizácie vzduchu	TZL, NO _x , CO, ΣC,	1400 x 1400	6	Nie je inštalované
V52		V608	Pneumatická doprava – balička vriec	TZL	200	22	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým

Označ. výduchu	Miesto vzniku emisii	Označenie výduchu podľa IPKZ	Zdroj emisií	Emisia	Techn. parametre výduchov		Odľučovacie zariadenie
					DN (mm)	Výška (m)	
							vzduchom
V53		V609	Pneumatická doprava – balička big - bagov	TZL	200	22	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V54		V610	Pneumatická doprava –silá produktov	TZL	200	33,8	Textilný rukávový cyklónfilter Bag House- regenerácia tlakovým vzduchom
V55		V611	Horák- Maxon nepriamy ohrev	NOx CO	610 x 270	11	Nie je inštalované
V56		V612	Aspirácia baličky	TZL	600 x 600	17	Cyklófilter Cipres
V57		V613	Plynový spotrebič	NOx CO	-	-	Nie je inštalované
V58	E5:	V701	Plniareň sirupov	NOx, CO, ΣC, SO2, TZL	100	18	Nie je inštalované
V59	Temperova nie objektov	V702	Remíza lokomotív		100	8	Nie je inštalované

“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadostí zo dňa 24. 07. 2020 prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleraz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, doručenej Inšpekcii 03. 08. 2020, vo veci zmeny č. 44 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší, bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 2 zákona o IPKZ, v súčinnosti s ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona a podľa ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzovníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, záväzné stanovisko č. Výst. BOL-167/2020/Tá-213 zo dňa 20. 08. 2020, že uvedená stavba si nevyžaduje územné rozhodnutie, záväzné stanovisko obce Boleráz č. Ocu Bol469/2020 zo dňa 20.07.2020 k projektovej dokumentácii stavby, záväzné stanovisko č. Výst. BOL-167/2020/Tá-213 zo dňa 20. 08. 2020 podľa § 120 ods. 2 a 140b stavebného zákona, čestné prehlásenie o neexistencii inžinierskych sietí v priestore stavby, vyjadrenie OÚ Trnava, list č. OÚ-TT-OSZP3-2020/030548-002 zo dňa 06.08.2020, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2020/030949-002 zo dňa 05.08.2020, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/030954-002 zo dňa 05. 08. 2020 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, stanovisko ORHaZZ v Trnave č. ORHZ-TT1-373-001/2020 zo dňa 23.07.2020, s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasia bez pripomienok, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 3973/4/2020 zo dňa 27. 08. 2020, vyjadrenie OU Trnava č. OU-TT-O

SZP3-2020/029791-003 zo dňa 27. 07. 2020 v zmysle ust § 28 vodného zákona, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2020/031017-002 zo dňa 05. 08. 2020.

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBol469/2020 zo dňa 20.07.2020 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-167/2020/Tá-213 zo dňa 20.08.2020 záväzné stanovisko, že uvedená stavba „**Paralelná balička 25 kg vrieč MDX**“ si nevyžaduje územné rozhodnutie. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-167/2020/Tá-213 zo dňa 20.08.2020 súhlas podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2020/030548-002 zo dňa 06.08.2020 vyjadrenie, že uvedená činnosť nie je činnosťou uvedenou v ust. § 18 zákona a nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanoviská č. 3973/4/2020 zo dňa 27. 08. 2020)

1. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou š. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA).
2. Schodiská – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné odlišiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska musí byť riešený protišmykovou úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130 (STA).
3. Otvory v plochách stupníc a podest z dierovaného materiálu nesmú mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm, riešte v súlade s čl. 52 STN 73 4310 (STA).
4. Lávky pre chodcov musia byť technicky riešené tak, aby zodpovedali poštu osôb, ktoré budú po nich prechádzať. Povrch lávok nesmie byť šmykľavý, riešte v súlade s § 23 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrického zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení –elektrickom zariadení A/e – vykonať úradnú skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5

ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Brány sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené stanovisko do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.6.13. bodu č. 17.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8122-30912/2020/Tit/371700107/Z44-SP zo dňa 22. 09. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý

z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadril

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia (listom č. OU-TT-OSZP3-2020/036511-002 zo dňa 29.09.2020), ktoré bolo kladné, bez pripomienok.

Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia prevádzkovateľovi realizáciu stavby **„Paralelná balička 25 kg vriec MDX“** a upravila podmienky integrovaného povolenia v súlade s platnou legislatívou. Pri určovaní emisných limitov y jednotlivých výduchov Inšpekcia vychádzala z vykonávacej vyhlášky o ovzduší č. 410/2012 Z.z. Inšpekcia neurčila emisné limity pre miesta vypúšťania znečisťujúcich látok V613 – Plynový spotrebič a V612 – Aspirácia baličky, pretože pre zariadenia menným tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sa emisný limit neurčuje.

Súčasťou zmeny č. Z44 integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – *konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“*,
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – *konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia* „
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 2 zákona o IPKZ – *konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania*,

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu pre stavbu: „Paralelná balička 25 kg vriec MDX“ a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

Projektantom:

3. Ing. Jozef Guizon, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Hajnalka Ondrušková, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Juraj Nemček, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

7. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Na vedomie:

11. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz