


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7807/77/2020-33613/2020/770620404/Z84-SP

Žilina 12.10.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“,
prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31637051

v znení neskorších zmien Z1 - Z69, zhrnutých v rozhodnutí č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 a ďalších zmien č. 7336-37002/2017/Mar/770620404/Z71-SP zo dňa 27.11.2017, č. 249-320/2018/Pat/770620404/Z72 zo dňa 10.01.2018, č. 2537-5058/2018/Pat/770620404/Z73-SP zo dňa 02.03.2018, č. 2618-8549/2018/Kad/770620404/Z74-SP zo dňa 09.03.2018, č. 5955-31935/2018/Pat/770620404/Z75 zo dňa 21.09.2018, č. 6978-32695/2018/Mar/770620404/Z77-SP zo dňa 28.09.2018, č. 7394-34389/2018/Koz/770620404/Z78 zo dňa 15.10.2018, č. 8477-

44204/2018/Pat/770620404/Z79 zo dňa 13.12.2018, č. 3575-17968/2019/Pat/770620404/Z80 zo dňa 27.05.2019, č. 5203-18595/2019/Šum/770620404/Z81-Ods zo dňa 27.05.2019, č. 8460-41060/2019/Pat/770620404/Z82 zo dňa 05.11.2019 a č. 3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), v zmysle § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3. rozhodnutia č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien)

dopĺňa nasledovne:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ na pozemku parc. číslo KN-C 7899/1 v k.ú. Ružomberok v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

vydáva stavebné povolenie
na stavbu

„Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemku parc. č. KN-C 7899/1 v k.ú. Ružomberok, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Popis stavby „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“:

Účelom stavby je prístavba stavebného objektu jestvujúcej elektro rozvodne. Priechne steny nového objektu budú pristavené k existujúcej budove rozvodne. V rámci prístavby bude realizovaná aj časť vzduchotechnika a umelé osvetlenie. Do prístavby novej rozvodne 78_MCC_16.1 bude umiestnené trafo (suché), krytované, 1600 kVA. V bloku s trafom bude inštalovaný hlavný rozvádzač a tiež kompenzačný rozvádzač. V rozvodni bude miesto pre inštaláciu frekvenčných meničov a prípadne aj pre inštaláciu riadiaceho systému pre motory.

Predmetnou stavbou budú dotknuté:

SO 13.2 Kaustifikácia – prístavba rozvodne.

PS 78.2 Kaustifikácia – prevádzkový rozvod silnoprúdu.

Stavebné úpravy:

V rámci predmetného stavebného objektu sa realizuje prístavba k jestvujúcej elektro rozvodni. Navrhovaný stavebný objekt (prístavba) je pôdorysných rozmerov 7630 x 6250 mm, výšky 4000 mm klasickej murovanej technológie, murované z presných tvárnic Porfix. Pre chladenie predmetnej miestnosti budú inštalované:

- 2 x vnútorná kanálová výparníková jednotka-DKA_305RC o chladiacom výkone 2 x 28,5 kW
- 2 x vonkajšia kondenzačná jednotka DNA-305 RC o chladiacom výkone 2 x 28,5 kW.

Stručný popis technického a technologického riešenia stavby

Stavebná časť

Hlavnou zvislou konštrukciou objektu sú obvodové steny výšky 4000 mm a hrúbky 250 mm, murované z presných tvárnic Porfix. Murivo je pod strešnou konštrukciou ukončené monolitickými železobetónovými vencami. Pričné steny objektu sú pristavené k existujúcej budove. Pozdĺžna stena je prostredníctvom venca uchytená proti vodorovným posunom a vodorovný stužujúci priehradový nosník, ktorý je zhotovený medzi krajnými oceľovými nosníkmi v rovine strechy. Hlavnou vodorovnou nosnou konštrukciou plochej strechy sú oceľové nosníky z valcovaných nosníkov, ktoré sú uložené a ukotvené do železobetónových vencov muriva lepenými kotvami vo vrtaných otvoroch. Krajné dva oceľové nosníky sú medzi sebou prepojené zvislicami a diagonálnymi prvkami a tvoria tak priehradový vodorovný stužujúci nosník pre pozdĺžnu stenu. Celý objekt je založený plošne na základových pásoch z простého betónu, siahajúcich do nepremrzajúcej hĺbky.

Technologická časť

Do novej rozvodne MCC_16.1 bude umiestnené trafo – suché, krytované, 1600 kVA. V bloku s trafom bude inštalovaný hlavný rozvádzač a tiež kompenzačný rozvádzač. Rozvodni bude miesto pre inštaláciu frekvenčných meničov a prípadne aj pre inštaláciu riadiaceho systému pre motory.

Projektovú dokumentáciu stavby „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ vypracoval CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Juraj Trnovský - autorizovaný stavebný inžinier č. 0248*Z*1, v júni 2020, archívne číslo: CEL-20-2211-A-0701, číslo zákazky: 2211.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a. s.
sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31 637 051

Vlastníkom pozemku parc. Č. KN-C 7899/1 v k.ú. Ružomberok je stavebník Mondi SCP, a.s., Ružomberok.

Na uskutočnenie stavby „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: areál Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemku parc. č. KN-C 7899/1 v k.ú. Ružomberok.
2. Stavba „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Juraj Trnovský - autorizovaný stavebný inžinier č. 0284*Z*1, v júni 2020, archívne číslo: CEL-20-2211-A-0701, číslo zákazky: 2211. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.

4. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 33 500 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
13. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
14. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
16. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

17. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - 17.1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou.

17.2. Pri realizácii stavby sa predpokladá vznik nasledujúcich druhov odpadov:

Číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, handry, odevy kontaminované NL	N
17 01 01	Betón	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 07	Zmiešané kovy	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
17 09 03	Iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

17.3. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.

17.4. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

18. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

18.1. Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.

- 18.2.** Pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 19.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 20.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
- 20.1.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- 20.2.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 21.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

- 22.** Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 3630/2/2020 zo dňa 14.07.2020:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné v procese výstavby doriešiť a odstrániť:
- 22.1.** V projekte je nedostatočne vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre chladiace zariadenia rozvodne, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nar. vl. SR č. 395/2006 Z.z.
- 22.2.** V projekte sú nedostatočne riešené bezpečnostné požiadavky pre chladiace zariadenia rozvodne pozostávajúce z vonkajších jednotiek a vnútorných výparníkových jednotiek – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. vl. SR č. 392/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 436/2008 Z.z., smernicu EP a Rady 2006/42/ES, vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a súborov noriem STN EN 378-1 až STN EN 378-4 (14 0647). Poznámka: Ide o strojové zariadenia, súčasťou ktorých sú aj tlakové a elektrické zariadenia. Pri posudzovaní zariadení v prevádzke ide aj o plynové zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 22.3.** V projekte nie je uvedené zariadenie tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne, do skupiny tlakových a plynových zariadení v zmysle prílohy 1 časti I a IV vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- 22.4.** V projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na obsluhu a opravy tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 15 až 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 22.5.** V projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na vykonanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 9 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 22.6.** V technickej správe (SO 13.2 Kaustifikácia – prístavba rozvodne, E3 Elektroinštalácia, umelé osvetlenie a uzemnenie) nie je správne uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín /uzemnenie VN transformátora – skupina „Ac“/ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 22.7.** Výplň zábradlia Z2 nie je navrhnutá so zarážkou (rebrík a zábradlie nie sú uvedené vo výpise zámočníckych výrobkov) – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 28 vyhl. č. 532/2002 Z.z., STN 74 3305.
- 22.8.** Prístup k rozvodni dvoma stupňami nie je navrhnutý bezpečne – rozpor s 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pripomienky a upozornenia:

- 22.9.** V technickej správe (PS 78 – Kaustifikácia a pec na vápno, 78.2 – prevádzkový rozvod Silnoprúdu, SO 13.2 Elektroinštalácia) je uvedená neplatná STN 33 2000-4-41.
- 22.10.** Od dodávateľov strojových zariadení (chladiace zariadenia rozvodne) je potrebné vyžiadať návody na použitie vypracované v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku, ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia a EÚ vyhlásenia o zhode pre tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne, v slovenskom jazyku.
- 22.11.** V súhrnnej technickej správe na str. 6 z 15 až 7 z 15 sú uvedené neplatné predpisy: vyhl. č. 374/1990 Zb., vyhl. č. 377/1996 Z.z., nar. vl. SR č. 40/2002 Z.z., nar. vl. SR č. 161/2002 Z.z., nar. vl. SR č. 391/1999 Z.z., zákon č. 272/1994 Z.z. a neplatná technická norma STN 01 0308.

- 22.12.** V technickej správe E.2 – Vzduchotechnika na str. 3 z 4 sú uvedené neplatné predpisy: vyhl. č. 374/1990 Zb., zákon č. 330/1996 Z.z., nar. vl. SR č. 510/2001 Z.z., nar. vl. SR č. 159/2001 Z.z., nar. vl. SR č. 204/2001 Z.z., zákon č. 514/2001 Z.z., zákon č. 158/2001 Z.z. a nahradiť ich aktuálne platnými.

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- 22.13.** Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (trafostanica VN/NN) posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- 22.14.** Pred uvedením do prevádzky vykonať oprávnenou právnickou osobou na vyhradenom technickom zariadení (trafostanica VN/NN) elektrickom úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 22.15.** Pracovné prostriedky (chladiace zariadenia rozvodne), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 23.** Dodržať podmienky stanoviska Mesta Ružomberok, útvár hlavného architekta, uvedené v stanovisku č. UHA-4025-2/2020-EM zo dňa 06.08.2020:
- 23.1.** Rešpektovať, že predmetný pozemok je lokalizovaný v rámci funkčnej plochy V2- plochy výroby - priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom záväzné regulatívy pre funkčné využitie územia v rámci funkčnej plochy V2 sú nasledovné:
- Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.
 - Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu (okrem drobných zariadení pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).
 - Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované. Intenzifikovať priemyselné plochy.
 - Predmetná stavba v zmysle projektovej dokumentácie „prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ je v súlade s územným plánom.

- 24.** Dodržať podmienku zo stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku, č. ORHZ-RK2-2020/000249-001 zo dňa 29.07.2020:

- 24.1.** Stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby predložiť pri kolaudačnom konaní.
- 25.** Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
- 26. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení,
 - doklad o vykonaní úradnej skúšky zariadenia oprávnenou osobou,
 - odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
 - revízne správy,
 - vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Ružomberok, ktorému stavebník predloží kópie dokladov o zhodnotení, prípadne zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácií uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
 - záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
 - ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
- 27.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 28.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 29.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení neskorších zmien

Z1 - Z69, zhrnutých v rozhodnutí č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, v znení neskorších zmien Z1 - Z69, zhrnutých v rozhodnutí č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 12.08.2020, za evidovanú pod č. 25887/2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7807/77/2020-28885/2020/770620404/Z84-SP zo dňa 04.09.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica

(Odborné stanovisko k PD stavby č. 3630/2/2020 zo dňa 14.07.2020)

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1. V projekte je nedostatočne vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre chladiace zariadenia rozvodne, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nar. vl. SR č. 395/2006 Z.z.
- 2.2. V projekte sú nedostatočne riešené bezpečnostné požiadavky pre chladiace zariadenia rozvodne pozostávajúce z vonkajších jednotiek a vnútorných výparníkových jednotiek – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na nar. vl. SR č. 392/2006 Z.z., nar. vl. SR č. 436/2008 Z.z., smernicu EP a Rady 2006/42/ES, vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a súborov noriem STN EN 378-1 až STN EN 378-4 (14 0647).
Poznámka: Ide o strojové zariadenia, súčasťou ktorých sú aj tlakové a elektrické zariadenia. Pri posudzovaní zariadení v prevádzke ide aj o plynové zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.3. V projekte nie je uvedené zariadenie tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne, do skupiny tlakových a plynových zariadení v zmysle prílohy 1 časti I a IV vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- 2.4. V projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na obsluhu a opravy tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 15 až 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.5. V projekte sú nedostatočne uvedené požiadavky na vykonanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových a plynových zariadení, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 9 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 2.6. V technickej správe (SO 13.2 Kaustifikácia – prístavba rozvodne, E3 Elektroinštalácia, umelé osvetlenie a uzemnenie) nie je správne uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín /uzemnenie VN transformátora – skupina „Ac“/ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.7. V projekte výplň zábradlia Z2 nie je navrhnutá so zarážkou (rebrík a zábradlie nie sú uvedené vo výpise zámočníckych výrobkov) – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 28 vyhl. č. 532/2002 Z.z., STN 74 3305.

2.8. Prístup k rozvodni dvoma stupňami nie je navrhnutý bezpečne – rozpor s 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 3 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 22.1. až 22.8. tohto rozhodnutia.

Pripomienky a upozornenia:

2.9. V technickej správe (PS 78 – Kaustifikácia a pec na vápno, 78.2 – prevádzkový rozvod Silnoprúdu, SO 13.2 Elektroinštalácia) je uvedená neplatná STN 33 2000-4-41.

2.10. Od dodávateľov strojových zariadení (chladiace zariadenia rozvodne) je potrebné vyžiadať návody na použitie vypracované v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku, ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia a EÚ vyhlásenia o zhode pre tlakové zariadenia, ktoré sú súčasťou chladiacich zariadení rozvodne, v slovenskom jazyku.

2.11. V súhrnnej technickej správe na str. 6 z 15 až 7 z 15 sú uvedené neplatné predpisy: vyhl. č. 374/1990 Zb., vyhl. č. 377/1996 Z.z., nar. vl. SR č. 40/2002 Z.z., nar. vl. SR č. 161/2002 Z.z., nar. vl. SR č. 391/1999 Z.z., zákon č. 272/1994 Z.z. a neplatná technická norma STN 01 0308.

2.12. V technickej správe E.2 – Vzduchotechnika na str. 3 z 4 sú uvedené neplatné predpisy: vyhl. č. 374/1990 Zb., zákon č. 330/1996 Z.z., nar. vl. SR č. 510/2001 Z.z., nar. vl. SR č. 159/2001 Z.z., nar. vl. SR č. 204/2001 Z.z., zákon č. 514/2001 Z.z., zákon č. 158/2001 Z.z. a nahradiť ich aktuálne platnými.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky a upozornenia boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 22.1. až 22.12. tohto rozhodnutia.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (trafostanica VN/NN) posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- Pred uvedením do prevádzky vykonať oprávnenou právnickou osobou na vyhradenom technickom zariadení (trafostanica VN/NN) elektrickom úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Pracovné prostriedky (chladiace zariadenia rozvodne), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších

predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok č. 22.13. až 22.15. tohto rozhodnutia.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad – ÚHA, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko k dokumentácii pre ÚR č.UHA-4025-2/2020-EM zo dňa 06.08.2020)

Dňa 03.07.2020 bola na Mesto Ružomberok, ÚHA, doručená žiadosť od spoločnosti Mondi SCP, a.s. o stanovisko k dokumentácii pre ÚR na stavbu „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ v Mondi SCP, a.s. Ružomberok na parcele KN-C č. 7899/1 v k.ú. Ružomberok.

PD rieši stavebné objekty a prevádzkové súbory, menovite :

SO 13.2 Kaustifikácia – prístavba rozvodne,

PS 78.2 Kaustifikácia – prevádzkový rozvod silnoprúdu

Stanovisko sa požaduje k vydaniu ÚR o umiestnení predmetnej stavby.

Na základe uvedenej žiadosti a predloženej PD, Mesto Ružomberok, zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD., primátorom mesta, vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalej v zmysle ÚP Mesta Ružomberok, schváleného VZN Mesta Ružomberok č.3/2012, 14/2013, 13/2016 a 2/2019 a 2/2020 o záväznej časti ÚP Mesta Ružomberok v znení jeho zmien a doplnkov vydáva nasledovné stanovisko:

Predmetný pozemok je lokalizovaný v rámci funkčnej plochy V2- plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom záväzné regulatívy pre funkčné využitie územia v rámci funkčnej plochy V2 sú nasledovné:

- Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.
- Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu (okrem drobných zariadení pre potreby osôb pracujúcich v prevádzkach umiestnených na ploche V2).
- Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované. Intenzifikovať priemyselné plochy.
- Predmetná stavba v zmysle projektovej dokumentácie „prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ je v súlade s územným plánom.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky Mesta Ružomberok boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienky č. 23.1. tohto rozhodnutia

OR Ha ZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko č. ORHZ-RK2-2020/000249-001 zo dňa 29.07.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov PD

stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1“, miesto stavby areálu Mondi SCP, a.s., časť Kaustifikácia, na pozemku parc. č. KN-C 7899/1, k.ú. Ružomberok, a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konania nasledujúce podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a spolu s nami overenou PD stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 24.1. tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie stavby „Prístavba a stavebné úpravy rozvodne 78_MCC_16.1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ na pozemku parc. číslo KN-C 7899/1 v k.ú. Ružomberok v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. CELPROJEKT plus, spol. s r. o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
3. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 17 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš