



Rozvodnica RP 1

3 x skrinka Pragma D 18
P 426x900x125;IP 40/30



č. paré

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : nulovaním (STN 34 1010)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/32			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 5 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 3
Názov dokument.: Rozvodnica RP 1 - jedнопólová schéma				

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný prívod
4	prúdový chránič skupiny
5	svetelný obvod
6	svetelný obvod
7	svetelný obvod
8	zásuvkový obvod
9	zásuvkový obvod
10	zásuvkový obvod
11	zásuvkový obvod
12	ovládanie
13	zásuvkový obvod 400 V
14	zásuvkový obvod 400 V
15	SILKO
13	spirátor
14	svetelný obvod
15	rozvodnica ventilátory

