



LEGENDA :

- Tlačítko TOTALStop 10 A,230 V,IP 44
- Zásuvka 32 A,400 V,IP 54
- Spúšťač motorov v skrinke IP 65
- Spínač 32 A,400 V,IP 54
- Odsávací ventilátor - stropný
- Odsávací ventilátor - nástenný
- Vykurovací jednotka
- Hlavná rozvodnica objektu
- Rozvodnica osvetlenia m. č. 1.01
- Rozvodnica technológie - kŕmenie
- Rozvodnica technológie - kliecky
- Rozvodnica zásuvková
- Rozvodnica technológie - dopravníky
- Rozvodnica technológie - kúrenie, vetranie
- Rozvodnica technológie - odsávanie

- Vedenie pod omietkou
- Vedenie v káblovom žľabe
- Vedenie na rošte

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autORIZOVANÝ INŽINIER číslo osvedčenia : 2540/A-5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/15/16			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :			Stupeň	DSV
FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 1 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	1 : 100
			Formát	10A4
			Dátum	február 2019
Názov dokument.:			Č. výkresu	EL 2
1NP - trojfázové obvody				