

Obec Stredné Plachtince

991 24 Dolné Plachtince

Číslo spisu: 84/2012
Vybavuje: Ján Greguš

Stredné Plachtince, 12.11.2012

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince č. 219** podal dňa **23.04.2012** na Obec Stredné Plachtince, ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „**Miešárne krmív**“ na ktorú vydala stavebné povolenie Obec Stredné Plachtince dňa 05.12.2011 pod číslom 245/2011.

Obec Stredné Plachtince, v zastúpení starostom obce p. Štefanom Benkom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením § 82, ods.1/ stavebného zákona

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e

STAVBY:

„Miešareň Krmív“

postavenej na pozemkoch parc. č. **1468/33, 1468/34, 1468/35, 1468/36, 1468/9**
katastrálne územie **Stredné Plachtince**

Stavba sa člení:

1/ Miešareň krmív

Prízemie – miešareň krmív, miestnosť technológie miešarne, miestnosť násypníkov, sprcha, WC, šatňa

Zastavaná plocha stavby **423,00 m²**

2/ Vodovodná prípojka

3/ Elektrická prípojka

4/ Kanalizačná prípojka

5/ Žumpa

Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82, ods. 2 a 3/ stavebného zákona tieto podmienky:

- 1) Stavba môže byť užívaná len v zmysle tohto rozhodnutia a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní.
- 2) Užívateľ stavby je povinný stavbu po dobu užívania udržiavať formou riadnej údržby v užívateľnom stave.
- 3) Užívateľ stavby je povinný po dobu užívania, stavbu užívať tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ich zdravia a škodám na majetku.

- 4) Užívateľ stavby je povinný archivovať všetky doklady o stavbe po dobu užívania a prípadné zmeny ohlásiť príslušnému stavebnému úradu.
- 5) Užívateľ stavby je povinný zabezpečiť vykonávanie predpísaných periodických odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle platných STN.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené tieto nedostatky:

- A) Užívateľ stavby je povinný odstrániť nedostatky, uvedené v stanovisku IP Banská Bystrica č. IBB-4094/2012-2.2/18 zo dňa 09.11.2012 v termíne do konca 1 mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce.
1. V celom priestore stavby nie sú vykonané bezpečnostné opatrenia a značenie priestorov a komunikácií, čo je porušením § 6 ods. 1 písm.d/ zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v nadväznosti na NV č.387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. (0613)
 2. Nie je dostatočne zabezpečený kontrolný priestor závitového dopravníka miešarne krmív, čo je porušením § 6 ods.1 písm.d/ zákona č.124/2006 Z.z. (0607)
 3. Nie je vypracovaný prevádzkový predpis na bezpečnú manipuláciu s materiálmi pri prevádzke zásobníkov na sypké hmoty vrátane zaškolenia obsluhy, čo je porušením § 6 ods.1 písm.i/ zákona č.124/2006 Z.z. (0612)

Odôvodnenie

Navrhovateľ BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince č. 219 podal dňa 23.04.2012 na Obec Stredné Plachtince, ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Miešarne krmív“.

Stavebný úrad dňa 30.04.2012 oznámil začatie kolaudačného konania a zároveň nariadil k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.05.2012.

Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, zistil stavebný úrad, že nie sú predložené všetky požadované doklady a preto kolaudačné konanie dňa 28.05.2012 prerušil do doby pokiaľ nebudú predložené.

Stavebný úrad preskúmal návrh na kolaudáciu stavby podľa ust. § 81/ stavebného zákona a zistil, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli splnené podmienky stavebného povolenia.

Užívanie stavby neohrozuje zdravie ani život osôb, ani životné prostredie.

V prípade potreby je potrebné nechať si overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Obci Stredné Plachtince.

Poučenie:

Podľa § 54/ zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Obec Stredné Plachtince.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.



[Signature]
Štefan Benko
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

- 1) BEGOKON, p.v.o.d., Stredné Plachtince č. 219, 991 24 Dolné Plachtince

Na vedomie:

- 1) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši
so sídlom v Modrom Kameni, Prše 723, Modrý Kameň
- 2) Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
- 3) Ing. Dušan Grék, Ul. Jána Milca č. 19, 010 01 Žilina
- 4) Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši /ŠSOO/, Ul. Madácha č. 2, Veľký Krtíš
- 5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš, Ul. Banícka 5, Veľký Krtíš
- 6) Obvodný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši /ŠVS/, Ul. Madácha č. 2, Veľký Krtíš
- 7) Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš, Ul. Osloboditeľov č. 33, Veľký Krtíš
- 8) Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Lučenec, Nám. Republiky č. 26, 984 01 Lučenec