



LEGENDA :

- Spínač č. 1,10 A,230 V,JP 20
- Spínač č. 5,10 A,230 V,JP 20
- Spínač č. 1,10 A,230 V,JP 44
- Spínač č. 6,10 A,230 V,JP 44
- Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,JP 20
- Zásuvka 16 A,230 V,JP 44
- Spúšťač motorov v skrinke IP 65
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED nástenné
- Svietidlo žiarivkové stropné
- Reflektor LED 230 V,50 W,IP 65 so senzorom
- Vetracia klapka
- Odsávací ventilátor
- PSR - Piliarová poistková skriňa objektu
- RH - Hlavná rozvodnica objektu
- RP1 - Podružná rozvodnica
- RP1, RM - Rozvodnica technológie
- RK - Rozvodnica dokurovania
- Rv - Rozvodnica ventilátorov
- Vedenie pod omlietkou
- Vedenie v káblovom žľabe
- Vedenie na rošte

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov	Plocha m ²
1.01	Priestor chovu nosníc	992,39
1.02	Technologická miestnosť	13,90
1.03	Sociálna miestnosť	17,76
1.04	Hygienická miestnosť	6,60
1.05	Sklad	5,67

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania

Zodp. projektant		Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A*5-3</div>	
Ing Ruman P.		Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš					
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/29					
Názov stavby :					
<div>FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 6 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia</div>				Objekt	SO 01
				Časť	Elektroinštalácia
				Stupeň	DSV
				Zák. číslo	12/01/2019
				Mierka	1 : 100
				Formát	5A4
Dátum				február 2019	
Názov dokument.: 1NP - svetelné,zásuvkové a trojfázové obvody				Č. výkresu	EL 1