

Rozvodnica ZS


SCAME typ D 561.4011-3
P 328x550x140;IP 54

Náplň :

- 1 x prúd. chránič FI 40/4/003
- 1 x istič IJ B/10/1;10 A
- 2 x istič IJ B/16/1;16 A
- 1 x istič IT C/16/3;16 A
- 1 x istič IT C/25/3;25 A
- 1 x zásuvka vstavaná 400 V,16 A,5P;IP 67
- 1 x zásuvka vstavaná 400 V,32 A,5P;IP 67
- 4 x zásuvka vstavaná 230 V,16 A;1+N+PE;IP 65


Označenie :

- XS 1 Zásuvka vstavaná 400 V,32 A,5P;IP 67
- XS 2 Zásuvka vstavaná 400 V,16 A,5P;IP 67
- XS 3 - XS 6 Zásuvka vstavaná 230 V,16 A;1+N+PE;IP 65



Druh siete : 3+N+PE,TN-S,230/400 V,50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc. č. 1468/15			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 1 - - projekt skutočného vyhotovenia stavby -			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	február 2019
Názov dokument.: Rozvodnica ZS - jedнопólová schéma			Č. výkresu	EL 4

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný vypínač
2	prúdový chránič
3	zabudovaná zásuvka 400 V 32 A
4	zabudovaná zásuvka 400 V 16 A
5	zabudovaná zásuvka 400 V 16 A
6	zabudovaná zásuvka 400 V 16 A
7	zabudovaná zásuvka 230 V
8	zabudovaná zásuvka 230 V
9	svetelný obvod

