



LEGENDA :

- Spinač č. 1,10 A,230 V,IP 20
- Spinač č. 5,10 A,230 V,IP 20
- Spinač č. 6,10 A,230 V,IP 20
- Spinač č. 1,10 A,230 V,IP 44
- Spinač č. 6,10 A,230 V,IP 44
- Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,IP 20
- Zásuvka 16 A,230 V,IP 44
- Zásuvka 32 A,resp. 63 A, 400 V,5P,IP 54
- Spúšťač motorov v skrinke IP 65
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED nástenné
- Svietidlo žiarivkové stropné 2x36 W,IP 65
- Reflektor LED 230 V,50 W,IP 65 so senzorom
- Vetracia klapka
- Odsávací ventilátor
- PSR
- RH
- RP 1
- RK
- RV
- RS
- Vedenie pod omietkou
- Vedenie v káblovom žľabe
- Vedenie na rošte,resp. na prichytkách

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S  
Ochrana pred úrazom el. prúdom  
- základná : polohou,krytím,izoláciou  
- pri poruche: samočinným odpojením napájania  
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m <sup>2</sup>
1.01	Priestor chovu nosníc	976,72
1.02	Technická miestnosť	14,32
1.03	Denná miestnosť	20,40
1.04	Hygienická miestnosť	8,62
1.05	Sklad	9,31

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A/5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš				
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/32			Objekt	SO 01
<div><b>FARMA STREDNÉ PLACHTINCE</b> <b>- Hala 5 -</b> Dokumentácia skutočného vyhotovenia</div>			Časť	Elektroinštalácia
			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	1 : 200
			Formát	5A4
			Dátum	február 2019
Názov dokument:	1NP - svetelné,zásuvkové a trojfázové obvody		Č. výkresu	EL 1