

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m²
1.01	Priestor chovu nosníc	2308,00
1.02	Kotolňa	15,90
1.03	Hygienická miestnosť	7,60
1.04	Denná miestnosť	13,90
1.05	Sklad	10,50
1.06	Chodba	19,00
1.07	Sklad	12,40

LEGENDA :

-  Spínač 6, 1, 10 A, 230 V, IP 20
-  Spínač 6, 5, 10 A, 230 V, IP 20
-  Spínač 6, 5, 10 A, 230 V, IP 20
-  Spínač 6, 1, 10 A, 230 V, IP 44
-  Spínač 6, 5, 10 A, 230 V, IP 44
-  Zásuvka dvoj., 16 A, 230 V, IP 20
-  Zásuvka 16 A, 230 V, IP 44
-  Zásuvka 32 A, resp. 63 A, 400 V, IP 54
-  Spôlňač motorov v skrinke IP 65
-  Svetidlo LED stropné
-  Svetidlo LED stropné
-  Svetidlo LED nástenné
-  Svetidlo žiarivkové stropné 2x36 W, IP 65
-  Reflektor LED 230 V, 50 W, IP 65 so senzorom
-  Vetracia klapka
-  Odsávací ventilátor
-  Pílerová poistková skrinia objektu
-  Hlavná rozvodnica objektu
-  Rozvodnica soc. priestorov
-  Rozvodnica kŕmenia
-  Rozvodnica ventilátorov
-  Vedenie pod omietkou
-  Vedenie v káblovom štípe
-  Vedenie na roštu, resp. na príchytákoch

č. paré

Druh siete : 3+N+PE, AC, 230/400 V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou, krytím, izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant Ing Ruman P.	Vypracoval Ing Ruman P.	Tech. kontrola	PaRaM Ing Pavel Ruman Verejná 37 990 01 Veľký Krtíš autORIZOVANÝ INŽINIER číslo overenia: 25407 A/S-3
Stavbebník : Babličkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/30			
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 7 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			
Názov dokumentu: 1NP - trojfázové obvody			Objekt SO 01
			Časť Elektroinštalácia
			Stupeň DSV
			Zák. číslo 12/01/2019
			Mierka 1 : 100
			Formát 7A4
			Dátum február 2019
			Č. výkresu EL 2