


Rozvodnica RK

skrinka plast., P2/24
P 305x350x95;IP 40/20



č. paré

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/29			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 6 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	február 2019
Názov dokument.: Rozvodnica RK - jednopólová schéma			Č. výkresu	EL 3

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný prívod
2	motorická zásuvka - Z1
3	motorická zásuvka - Z2
4	motorická zásuvka - Z3

