



# Rozvodnica RV

skrinka TRACON, typ EDFK-12/3  
P 475x310x85;IP 40/20



č. paré

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S  
Ochrana pred úrazom el. prúdom  
- základná : polohou,krytím,izoláciou  
- pri poruche: samočinným odpojením napájania  
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Pribelce, parc.č. 208/1,/2			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :  <b>FARMA PRÍBELCE</b> <b>- Hala 3 -</b> <b>- projekt skutočného vyhotovenia stavby -</b>			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	23/01/2018
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	február 2018
			Č. výkresu	<b>EL 3</b>
Názov dokument.: Rozvodnica RV - jednopólová schéma				

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný prívod
2	servo L'S
3	Tr
4	Tr
5	RE
6	ovládanie
7	ventilátor 4-5-6
8	ventilátor 2-3-7-8
9	ventilátor 1-9
10	svetelný obvod

