



Rozvodnica RKA

skrinka Elektroplast, typ RN-36
P 312x605x95;IP 40/20



Č. paré

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Babičkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/19			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : FARMA STREDNÉ PLACHTINCE - Hala 3 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Stupeň	DSV
			Zák. číslo	12/01/2019
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	február 2019
			Č. výkresu	EL 5
Názov dokument.: Rozvodnica RKA - jednopólová schéma				

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný istič
2	prúdový chránič
3	zásuvka 400 V predná - L'
4	zásuvka 400 V predná - P
5	prúdový chránič
6	zásuvka 400 V zadná - L'
7	zásuvka 400 V zadná - P

