

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m²
1.01	Priestor chovu nosníc	2308,00
1.02	Kotolňa	15,90
1.03	Hygienická miestnosť	7,60
1.04	Denná miestnosť	13,90
1.05	Sklad	10,50
1.06	Chodba	19,00
1.07	Sklad	12,40


LEGENDA :

- 
- Spínač 6, 1,10 A,230 V,IP 20
- 
- Spínač 6, 5,10 A,230 V,IP 20
- 
- Spínač 6, 6,10 A,230 V,IP 20
- 
- Spínač 6, 1,10 A,230 V,IP 44
- 
- Spínač 6, 6,10 A,230 V,IP 44
- 
- Zásuvka dvoj, 16 A,230 V,IP 20
- 
- Zásuvka 16 A,230 V,IP 44
- 
- Zásuvka 32 A, resp. 63 A, 400 V,IP:IP 54
- 
- Spúšťač motorov v skrinke IP 65
- 
- Svetidlo LED stropné
- 
- Svetidlo LED stropné
- 
- Svetidlo LED nástenné
- 
- Svetidlo štarkové stropné 2x36 W,IP 65
- 
- Reflektor LED 230 V,50 W,IP 65 so senzom
- 
- Vetracia klapka
- 
- Odsávací ventilátor
- 
- PSR Pílerová požiarová skrinka objektu
- 
- RH Hlavná rozvodnica objektu
- 
- RS Rozvodnica soc. priestorov
- 
- RK Rozvodnica kŕmenia
- 
- RV Rozvodnica ventilátorov
- 
- Vedenie pod omietkou
- 
- Vedenie v káblovom žľabe
- 
- Vedenie na roštu, resp. na príchytkách

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

Zodp. projektant Ing Ruman P.	Vypracoval Ing Ruman P.	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Konevská 37 990 01 Veľký Krtíš autORIZOVANÝ INŽINIER číslo overenia: 25407 A/3-3
Stavebník : Babličkin dvor a.s., ul. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš			
Miesto stavby : Stredné Plachtince, parc.č. 1468/30			
Názov stavby :			
<b>FARMA STREDNÉ PLACHTINCE</b> <b>- Hala 7 -</b> Dokumentácia skutočného vyhotovenia			Objekt SO 01
			Časť Elektroinštalácia
			Stupeň DSV
			Zák. číslo 12/01/2019
			Mierka 1 : 100
			Formát 7A4
			Dátum február 2019
Názov dokumentu: <b>1NP - svetelné,zásuvkové a trojfázové obvody</b>			Č. výkresu <b>EL 1</b>

č. paré