


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 5475/77/2021-12680/2021/770620404/Z87-SP

Žilina 19. 04. 2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnotené rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Výroba sulfátovej buničiny“,**

pre prevádzkovateľa

**Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3,  
034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**

v znení jeho neskorších zmien č.7336-37002/2017/Mar/770620404/Z71-SP zo dňa 27.11.2017, č.249-320/2018/Pat/770620404/Z72 zo dňa 10.01.2018, č.773-1302/2018/Pat/770620404/SkP-Z68 zo dňa 31.01.2018, č.2537-5058/2018/Pat/770620404/Z73-SP zo dňa 02.03.2018, č.2618-8549/2018/Kad/770620404/Z74-SP zo dňa 09.03.2018, č.3577-12320/2018/Kad/770620604/KR-Z67 zo dňa 12.04.2018, č.5936-24407/2018/Pat/770620404/KR-Z66 zo dňa 20.07.2018, č.6797-28325/2018/Mar/770620404/KR-Z71                      zo                      dňa                      22.08.2018,                      č.5955-

31935/2018/Pat/770620404/Z75 zo dňa 21.09.2018, č.6978-32695/2018/Mar/770620404/Z77-SP zo dňa 28.09.2018, č.7394-34389/2018/Koz/770620404/Z78 zo dňa 15.10.2018, č.8477-44204/2018/Pat/770620404/Z79 zo dňa 13.12.2018, č.3575-17968/2019/Pat/770620404/Z80 zo dňa 27.05.2019, č.5203-18595/2019/Šum/770620404/Z81-Ods zo dňa 27.05.2019, č.7144-32786/2019/Pat/770620404/KR1-Z65 zo dňa 09.09.2019, č.9318-42992/2019/Pat/770620404/KR2-Z65 zo dňa 19.11.2019, č.8460-41060/2019/Pat/770620404/Z82 zo dňa 05.11.2019, č.8867-42957/2019/Pat/770620404/KR-Z73 zo dňa 19.11.2019, č.3-2395/2020/Pat/770620404/Z83-SP zo dňa 28.01.2020, č.7807/77/2020-33613/2020/770620404/Z84-SP zo dňa 12.10.2020, č.8545/77/2020-37221/2020/770620404/KR-Z83 zo dňa 06.11.2020, č.8409/77/2020-40769/2020/770620404/Z85-SP zo dňa 10.12.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ takto:

**a)**

Časť:

**Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:**

(strana 3. rozhodnutia č.7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017 v znení neskorších zmien Z71- Z85)

doplňa

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby - nádrž na biely lúh a na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, za splnenia podmienok § 39 ods. 2. a 4. vodného zákona,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Nádrž na biely lúh“ v areáli prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7893, 7894/1, 7913, 7914 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**b)**

**Vydáva stavebné povolenie  
na uskutočnenie stavby**

**„Nádrž na biely lúh“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7893, 7894/1, 7913, 7914 v k.ú. Ružomberok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby „Nádrž na biely lúh“ vypracoval CELPROJEKT plus, s. r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Radoslav Lejava - autorizovaný stavebný inžinier č. 5660\*A2, v novembri 2020, archívne číslo: CEL-20-2135-A-0710, číslo zákazky: 2135.

**Údaje o stavbe „Nádrž na biely lúh“:**

Účelom stavby je vybudovanie novej zásobnej nádrže na biely lúh, ktorá nahradí jestvujúcu nádrž na biely lúh (bývalá mazutová nádrž). Nová nádrž na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> sa vybuduje pri jestvujúcej nádrži na biely lúh (bývalá mazutová nádrž) o objeme 10000 m<sup>3</sup>, vybavenej havarijnou vaňou.

Počas realizácie stavby vzniknú odpady charakteristické pre stavebnú činnosť, t.j. odpady zo stavebných úprav a demontáže nepotrebných zariadení. Počas prevádzky nebude nádrž na biely lúh zdrojom procesných odpadov- vzniknú len odpady z údržby a servisu daného zariadenia.

Celá stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

### **SO 13.11 Zásobníky lúhu**

#### **PS 78 Kaustifikácia**

**DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť**

**DPS 78/2 Kaustifikácia - Prevádzkový rozvod silnoprúdu**

**DPS 78/3 Kaustifikácia - ASR TP**

Predmetom **SO 13.11 Zásobníky lúhu, E.1.1 Stavebné a betónové konštrukcie** sú základy, záchytná (havarijná) vaňa a oceľové schodisko pre nádrž na biely lúh o užitočnom objeme 2000 m<sup>3</sup> a statické posúdenie nosnej konštrukcie. Havarijná vaňa bude zo železobetónu, vysoká 1,8 m, užitočný objem bude 341,6 m<sup>3</sup>, plocha 213,5 m<sup>2</sup>. Celkový havarijný objem bude zabezpečený prepojením s jestvujúcou havarijnou vaňou pomocou železobetónového kanála, tvaru U, uloženom na stene záchytnej vane a na stĺpoch prierezu 0,4 m x 1 m, s vonkajšími rozmermi prierezu 0,55 m x 1 m, dĺžky 11,7 m. Dažďové vody z novej záchytnej (havarijnej) vane budú prečerpávané novým čerpadlom, osadeným na železobetónových základoch z betónu C 30/37 s podlievkou čerpadiel Sikagroutom, do jestvujúcej havarijnej vane, z ktorej sú za bežných prevádzkových podmienok (čisté dažďové vody) prečerpávané do dažďovej kanalizácie. Výstup na nádrž bude pomocou oceľového schodiska, povrchovo upraveného náterovým systémom. Stupne a podesty budú z pozinkovaných pororostov, nosné prvky schodiska budú oceľové. Všetky betónové povrchy havarijnej vane a vnútorné povrchy prepojovacieho kanála budú chránené izolačnou krycou vrstvou systému Schomburg- GEPOTECH 11/22, hrúbka 2 mm, penetrácia INDUFLOOR - IB

Predmetom **SO 13.11 Zásobníky lúhu, E.1.2. Oceľové konštrukcie** je statické posúdenie nosných konštrukcií SO 13.11 Zásobníky lúhu na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle stavebného zákona. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhutej nosnej konštrukcie na účely, na ktoré je určená za dodržania predpísaných technologických predpisov a kvality použitých materiálov.

Predmetom **SO 13.11 Zásobníky lúhu, E.1.3. Elektroinštalácia, bleskozvody a umelé osvetlenie** je inštalácia umelého osvetlenia a uzemnenia novopostavenej nádrže na biely lúh. V rámci projektu je riešená bleskozvodná inštalácia a uzemnenie nádrže, schodiska a kladkostrojovej dráhy a umelé osvetlenie schodiska a plošiny na nádrži LED svetidlami. Bude napájané s jestvujúceho rozvádzača, umiestneného v miestnosti skladu náhradných dielov.

Predmetom **PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť** je príprava varného roztoku bieleho lúhu pre sulfátový spôsob výroby buničiny, ktorý využíva NaOH a Na<sub>2</sub>S na rozklad lignínu, ktorý je potrebné oddeliť od buniek drevnej hmoty. Produkcia kaustifikácia ostáva bez zmeny.

Nová nádrž na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> sa vybuduje pri jestvujúcej nádrži na biely lúh (bývalá mazutová nádrž) o objeme 10000 m<sup>3</sup>, vybavenej havarijnou vaňou. Nová nádrž na biely lúh bude umiestnená v samostatnej betónovej vani, ktorá bude pre zabezpečenie potrebného havarijného objemu prepojená s havarijnou vaňou o objeme 10000 m<sup>3</sup> cez železobetónový kanál. Nová havarijná vaňa o objeme 341,6 m<sup>3</sup> bude vodonepriepustná železobetónová nádrž, izolovaná hydroizolačnou fóliou s povrchovým ošetrením ochranným náterom. Havarijná vaňa bude pre odvod dažďových vôd, oplachov, úkapov a únikov vybavená ponorným čerpadlom, ktorým budú odčerpávané do jestvujúcej havarijnej vane, z ktorej sú za bežných prevádzkových

podmienok (čisté dažďové vody) prečerpávané do dažďovej kanalizácie a v prípade ich kontaminácie do nádrže na slabý čierny lúh a z nej do procesu regenerácie.

Vstup bieleho lúhu do nádrže na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup>, bude riešený novým potrubím DN250, ktoré bude napojené na jestvujúce potrubie do nádrže na biely lúh o objeme 10000 m<sup>3</sup>, pred vstupom do tejto nádrže.

Sanie z novej nádrže na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> bude riešené dvoma čerpadlami, pričom výtlak čerpadiel bude napojený na jestvujúce potrubie DN300 do nádrže na biely lúh o objeme 10000 m<sup>3</sup> do vláknej linky, s možnosťou prečerpania bieleho lúhu z novej 2000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh do jestvujúcej 10000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh, ktorá bude po uvedení novej 2000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh obnovená a bude podľa potreby plniť funkciu rezervnej nádrže. Nová 2000 m<sup>3</sup> nádrž na biely lúh bude vybavená miešadlom na zamedzenie usadzovania pevných častíc na dne nádrže. Na streche tejto nádrže bude umiestnená obslužná plošina pre prístup k jednotlivým ventilom a prepojom na potrubiach.

Navrhované riešenie dvoch technologicky paralelných nádrží zefektívni uskladnenie bieleho lúhu počas odstávok výroby a zabezpečí flexibilitu vykonávania pravidelných inšpekcií oboch nádrží.

Navrhovaná zmena bude spojená s úpravou na jestvujúcom potrubí DN250 na potrubnom moste č.6, vyžiada si demontáž časti potrubia a armatúr, demontáž časti potrubia na výtlaku čerpadiel a napojenie na potrubné trasy médií – biely lúh a vzduch a na MaR.

Spotreba vstupných surovín – zelený lúh, hasené vápno resp. CaO, biely lúh, ostáva bez zmeny.

Predmetom **PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/2 Kaustifikácia - Prevádzkový rozvod silnoprúdu** je elektrická inštalácia pre napojenie motorov pre nádrž bieleho lúhu (3 čerpadlá a 1 miešadlo), nový rozvádzač, ovládanie motorov z riadiaceho systému odparky.

Predmetom **PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/3 Kaustifikácia - ASR TP** je inštalácia nových snímačov na meranie výšky hladiny, prietoku, teploty ... na novom technologickom zariadení (nádrži a čerpadlách) alebo potrubných trasách. Technologický proces bude riadený doplneným riadiacim systémom DCS systém Metso.

**Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a. s.**

**sídlo:** Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

**IČO:** 31 637 051

Na uskutočnenie stavby „**Nádrž na biely lúh**“  
sa určujú tieto **podmienky**:

1. Miesto stavby: areál Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7893, 7894/1, 7913, 7914 v k.ú. Ružomberok
2. Stavba „Nádrž na biely lúh“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, Ing. Radoslav Lejava - autorizovaný stavebný inžinier č. 5660\*A2, v novembri 2020, archívne číslo: CEL-20-2135-A-0710, číslo zákazky: 2135, ktorá je pre žiadateľa súčasťou tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: cca 2 200 000 eur.

5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
  - 14.1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
  - 14.2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
  - 14.3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
  - 15.1. Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie.

- 15.2.** Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 16.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 17.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
- 17.1.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- 17.2.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 17.3.** Železobetónový kanál spájajúci havarijnú vaňu novej 2000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh s 10000 m<sup>3</sup> havarijnou nádržou starej nádrže na biely lúh (bývalá mazutová nádrž) musí byť vyhotovený ako nepriepustný, chemicky odolný voči používaným chemikáliám, s možnosťou vizuálnej kontroly netesností a s možnosťou zachytenia úniku znečisťujúcej látky. Chemickú odolnosť kanála a zachytnej vane stavebník vydokladuje príslušnými certifikátmi pri uvedení stavby do prevádzky.
- 18.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútro areálových komunikáciách.

**Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:**

- 19.** Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 20/2/2021 zo dňa 11.01.2021: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
- 19.1.** Do technickej správy doplniť rozmery a počet schodiskových stupňov, šírku schodísk, výšku zábradlí pre prístup k navrhovanej technológii v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- Pripomienky a upozornenia:
- 19.2.** Pre technologické zariadenie (nádrž na biely lúh) vyhotoviť výrobný štítok, vypracovať návod na použitie a vydať ES vyhlásenie o zhode v zmysle prílohy I časti 1.7.3 a 1.7.4 a prílohy II smernice EP a Rady 2006/42/ES.
- 19.3.** Oceľové rebríky, plošiny, zábradlia na technologickom zariadení zrealizovať v zmysle ustanovení STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4 (83 3102). Priečky oceľových rebríkov nesmú mať kruhový prierez.
- 19.4.** V súhrnnej technickej správe:
- na str. 7 z 39 a 22 z 39 opraviť nesprávne čísla vyhlášok,
  - na str.20 – 21 z 39 opraviť nesprávne čísla technických noriem.

- 19.5.** V technickej správe DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť na str. 12 z 19 a na str. 13 z 19 opraviť nesprávne čísla vyhlášok, zákona, nariadení vlády SR.
- 19.6.** V technickej správe DPS 78/3 Kaustifikácia – ASR TP opraviť nesprávne číslo zákona.

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- 19.7.** Posúdiť oprávnenou právnickou osobou konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 19.8.** Pred uvedením do prevádzky vykonať oprávnenou právnickou osobou úradnú skúšku na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 19.9.** Pracovné prostriedky (nádruž na biely lúh), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 19.10.** Pred uvedením strojových zariadení (nádruž na biely lúh) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
- 20.** Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP-2020/011586-002 zo dňa 29.12.2020:
- 20.1.** Zaobchádzať so znečisťujúcou látkou v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 20.2.** Pravidelne oboznamovať pracovníkov o bezpečnosti práce a o ochrane zdravia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
- 20.3.** Dodržať všetky platné právne predpisy, technické normy a pri realizácii použiť len vhodné stavebné výrobky a mechanizmy v dobrom technickom stave.
- 20.4.** Použiť len také zariadenia a postupy, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
- 20.5.** So vzniknutými odpadmi počas výstavby, ako aj po jej ukončení, zaobchádzať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch a vodách. Viest' evidenciu zneškodňovania odpadov.

- 20.6.** Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd ihneď hlásiť miestne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy. Stavebník zabezpečí všetky dôsledné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
- 20.7.** Pred vydaním stavebného povolenia stavebník preukáže, že stavba bude v súlade s platnou vodnou legislatívou, vykonávacími vyhláškami a STN.
- 20.8.** Na sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý má charakter záväzného stanoviska. Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
- 21.** Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č.OU-RK-OSZP-2020/011563-002 zo dňa 28.12.2020:
- 21.1.** Pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch.
- 21.2.** S odpadmi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a poškodzované životné prostredie.
- 21.3.** Ku kolaudácii stavby predložiť doklad, ako bolo s odpadmi z realizácie stavby naložené.
- 22.** Dodržať podmienku zo stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku, č. ORHZ-RK-2021/000002-001 zo dňa 15.01.2021:  
Stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby predložiť pri kolaudačnom konaní.
- 23.** Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
- 24.** K uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
  - stavebný denník,
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
  - prevádzkový poriadok pre novú nádrž na biely lúh podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
  - certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
  - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - doklad o chemickej odolnosti kanála a záchytnéj vane nádrže na biely lúh,
  - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
  - osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických,
  - odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
  - revízne správy,
  - vyjadrenie Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,



- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
25. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
26. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
27. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, prehodnotené rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na biely lúh“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 12.03.2021, zaevidovanú pod č. 8491/2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil nasledujúce stanoviská:

**Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok**  
(Záväzné stanovisko č. 109-2/2020-KB zo dňa 04.01.2021)

Dňa 14.12.2020 Mesto Ružomberok obdržalo Vašu žiadosť o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 120 ods. 2 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov pre stavbu „Nádrž na biely lúh“ v k.ú. Ružomberok, na ktorú vydáva stavebné povolenie špeciálny stavebný úrad.

Mesto Ružomberok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona vydalo dňa 27.08.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby „Nádrž na biely lúh“, pozostávajúcej z objektov: SO 13.11 - Zásobníky lúhu a prevádzkový súbor PS 78 Kaustifikácia na pozemkoch par.č. C KN 7893, 7894/1, 7913, 7914 v katastrálnom území Ružomberok,

pre navrhovateľa: Mondi SCP a.s., so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 pod č. OSS-3471-20/2020-KB, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2020.

Mesto Ružomberok, zastúpené primátorom mesta MUDr. Igorom Čomborom PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov preskúmalo Vašu žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre stavbu a prevádzku podliehajúcu integrovanému povoľovaniu a kontrole znečisťovania životného prostredia „Nádrž na biely lúh“ a podľa § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko:

Mesto Ružomberok súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom na vyššie uvedenú stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie vyhotovenej CELPROJEKT plus, s.r.o., Ružomberok, so sídlom A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, archívne číslo: CEL-20-13.11-40-2135-E-1701 bez pripomienok.

Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v územnom rozhodnutí č. OSS-3471-20/2020-KB zo dňa 27.08.2020 je uvedené v Hodnotení súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania a v Technickej správe E.1.1 Stavebné a betónové konštrukcie, bod 8.-izolácie záchytnej vane a prepojavacieho kanála.

Stanovisko inšpekcie: Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy potvrdilo dodržanie podmienok, určených v územnom rozhodnutí a preto neuplatnilo žiadne pripomienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

#### **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok**

(Stanovisko OR HaZZ č. ORHZ-RK-2021/000002-001 zo dňa 15.01.2021)

OR Ha ZZ v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Nádrž na biely lúh“, miesto stavby areál závodu Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch p.č. CKN 7893, 7894/1, 7913, 7914, v k.ú. Ružomberok a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 22. tohto rozhodnutia.

#### **Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Banská Bystrica**

(Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 20/2/2021 zo dňa 11.01.2021)

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenie, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

2.1. Nie sú navrhnuté rozmery a počet schodiskových stupňov, šírka schodísk, výška zábradlí pre prístup k navrhovanej technológii rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Pripomienky a upozornenia:

- 2.2. Pre technologické zariadenie (nádrž na biely lúh) je potrebné vyhotoviť výrobný štítok, vypracovať návod na použitie a vydať ES vyhlásenie o zhode v zmysle prílohy I časti 1.7.3 a 1.7.4 a prílohy II smernice EP a Rady 2006/42/ES.
- 2.3. Oceľové rebríky, plošiny a zábradlia na technologickom zariadení je potrebné realizovať v zmysle ustanovení STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4 (83 3102). Priečky oceľových rebríkov nesmú mať kruhový prierez.
- 2.4. V súhrnnej technickej správe sú uvedené neplatné predpisy a neplatné technické normy: na str. 7 z 39 a 22 z 39: vyhláška č. 374/1990 Zb., na str. 20 – 21 z 39: STN 01 8012-1, STN 01 8012-2, STN 49 6105.
- 2.5. V technickej správe DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť sú uvedené neplatné predpisy na str. 12 z 19: vyhláška č. 374/1990 Zb., na str. 13 z 19: vyhláška č. 377/1996 Z.z., zákon č. 272/1994 Z.z., nariadenia vlády SR č.40/2002 Z.z., 161/2002 Z.z., 391/1999 Z.z.
- 2.6. V technickej správe (DPS 78/3 Kaustifikácia – ASR TP) je uvedený neplatný zákon č. 264/1999 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- Pracovné prostriedky (nádrž na biely lúh), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojových zariadení (nádrž na biely lúh) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Všetky zistenia, pripomienky a upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok 19.1. až 19.10. tohto rozhodnutia.

**Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok**

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2020/011511-002 zo dňa 22.12.2020)

Dňa 18.12.2020 bola na Okresný úrad Ružomberok, OSŽP prostredníctvom CÚD doručená žiadosť spoločnosti Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, zn. 2020/IČ/1/217 zo dňa 17.12.2020 o stanovisko k projektu pre stavebné povolenie na stavbu „Nádrž ba biely lúh“, Mondi SCP, a.s.

Predmetom predloženej žiadosti je vybudovanie novej zásobnej nádrže na biely lúh o užitočnom objeme 2000 m<sup>3</sup> vrátane havarijnej vane výšky 1,8 m s užitočným objemom 320 m<sup>3</sup>. Stavba bude realizovaná na pozemku (dotknuté parc. čísla C-KN 7893, 7894/1, 7913, 7914 v k.ú. Ružomberok).

Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetná stavba svojím charakterom nezasahuje do oblasti výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia, vyjadrenie OÚ Ružomberok, OSŽP, ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na účel vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu je v tomto prípade bezpredmetné.

Stanovisko inšpekcie: Uvedená stavba nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia, preto štátna správa ochrany ovzdušia OÚ Ružomberok neuplatnila žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

**Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Dončova 11, 034 01 Ružomberok**

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2020/011586-002 zo dňa 29.12.2020)

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna vodná správa, dostal dňa 18.12.2020 od Vás žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pod názvom „Nádrž na biely lúh“ v Mondi SCP, a.s., Ružomberok.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej zásobnej nádrže na biely lúh, vzhľadom na nevyhovujúci stav existujúcej nádrže 10.000 m<sup>3</sup> (bývalej mazutej nádrže). Nová nádrž na biely lúh o objeme cca 2000 m<sup>3</sup> sa vybuduje pri nádrži 78-725, zo západnej strany existujúcej nádrže na biely lúh 10.000 m<sup>3</sup> s havarijnou jímkou. Nová nádrž bude umiestnená v samostatnej betónovej jímke s prepojením na existujúcu havarijnú jímku.

Členenie stavby:

SO 13.11 Zásobníky lúhu

PS 78 Kaustifikácia

DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť

DPS 78/2 Kaustifikácia - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 78/3 Kaustifikácia - ASR TP

Spracovateľ: CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka č.6, 034 50 Ružomberok

Okresný úrad Ružomberok podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona vydáva ako vecne a miestne príslušný orgán ŠVS vyjadrenie

1. Zaobchádzať so znečisťujúcou látkou v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
2. Pravidelne oboznamovať pracovníkov o bezpečnosti práce a o ochrane zdravia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
3. Je potrebné dodržať všetky platné právne predpisy, technické normy a pri realizácii použiť len vhodné stavebné výrobky a mechanizmy v dobrom technickom stave.
4. Použiť len také zariadenia a postupy, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

5. So vzniknutými odpadmi počas výstavby, ako aj po jej ukončení, zaobchádzať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch a vodách. Viest' evidenciu zneškodňovania odpadov.
6. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd budú ihneď hlásené tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy a stavebník zabezpečí všetky dôsledné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
7. Stavebník pred vydaním rozhodnutia - stavebného povolenia preukáže, že stavba bude v súlade s platnou vodnou legislatívou, vykonávacími vyhláškami a STN.

Upozorňujeme stavebníka na § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – súhlas, ktorý je potrebný na sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, ... Súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona má charakter záväzného stanoviska. Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Vyjadrenie k PD pre ÚR stavby „Nádrž na biely lúh“, Mondi SCP, a.s. Ružomberok, vydal OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠVS dňa 19.05.2020 pod č. OU-RK-OSZP-2020/005491-2. Podmienky ostávajú v platnosti.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje toto vyjadrenie za záväzné stanovisko.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky štátnej vodnej správy OÚ Ružomberok boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 20.1. až 20.8. tohto rozhodnutia. Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy potvrdilo dodržanie podmienok, určených v územnom rozhodnutí.

**Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Dončova 11, 034 01 Ružomberok**

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2020/011563-002 zo dňa 28.12.2020)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §-u 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) dáva podľa § -u 99 ods. 1, písm. b,c) zákona o odpadoch toto vyjadrenie:

K dokumentácii pre stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na biely lúh“ Mondi SCP, a.s., investora Mondi SCP, a.s. Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

- pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch,
- s odpadmi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a poškodzované životné prostredie,
- ku kolaudácii stavby predložiť doklad, ako bolo s odpadmi z realizácie stavby naložené.

Toto vyjadrenie je v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch záväzným stanoviskom.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky štátnej správy odpadového hospodárstva OÚ Ružomberok boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 21.1. až 21.3. tohto rozhodnutia.

**Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Dončova 11, 034 01 Ružomberok**

(Záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2020/011470-002/OI zo dňa 21.12.2020)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa § 68 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) vydáva podľa § 9 ods. 2,3 zákona o ochrane prírody nasledovné  
záväzné stanovisko:

A) Identifikácia územia a charakter činnosti:

Projekt rieši realizáciu novej zásobnej nádrže na biely lúh v k.ú. Ružomberok, na pozemkoch s parc. č. C-KN 7893, 7894/1, 7913, 7914 (v areáli Mondi SCP, a.s., Ružomberok).

B) Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Predmetná stavba je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana voľne rastúcich rastlín a vone žujúcich živočíchov).

C) Podmienky orgánu ochrany prírody:

K umiestneniu a realizácii stavby na uvedených pozemkoch orgán ochrany prírody nemá pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: Štátna správa ochrany prírody a krajiny OÚ Ružomberok neuplatnila žiadne podmienky, o ktorých by inšpekcia mala rozhodovať.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c), d) a e) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ a od ústneho pojednávania z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5476/77/2021-8778/2021/770620404/Z86-SP zo dňa 18.03.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom č. 5476/77/2021-8779/2021/770620404/Z86-SP zo dňa 18.03.2021 MŽP SR Bratislava, s prílohami – PD stavby na CD a Hodnotenie súladu predkladaného návrhu s podmienkami rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo doručené písomné záväzné stanovisko MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

**MŽP SR Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Námestie L.Štúra 35/1, Bratislava:**

(Záväzné stanovisko č. 2349/2021-1.7/ss, 17077/2021 zo dňa 29.03.2021)

MŽP SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č.24/2006 Z.z. o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko,

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nádrž na biely lúh, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, je v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní MŽP SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na ŽP č. 4213/2020-1.7/ss-R-11498/2020 zo dňa 26.02.2020 a jeho podmienkami.

Na základe predložených podkladov:

- listu č. 5475/77/2021-8763/2021/770620404/Z87-SP zo dňa 18.03.2021 upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia,
- kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nádrž na biely lúh, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“,
- stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti,
- hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania „Nádrž na biely lúh, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ (vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok),
- projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Nádrž na biely lúh, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“

možno konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou zmenou navrhovanej činnosti alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR neuplatnilo v konaní žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby - nádrž na biely lúh a na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, za splnenia podmienok § 39 ods. 2. a 4. vodného zákona,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nádrž na biely lúh“ v areáli prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 7893, 7894/1, 7913, 7914 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou

integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. CELPROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka , 034 50 Ružomberok
4. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Mestský úrad Ružomberok, Oddelenie stavebnej správy, Technickej infraštruktúry a ochrany ŽP, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
2. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
4. MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava