


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6525/77/2021-22027/2021/770650104/Z77

Žilina 21.06.2021



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 12., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č.986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Výroba tepla a elektrickej energie“**

pre prevádzkovateľa

**Žilinská teplárenská, a.s., Košická cesta 11, 011 87 Žilina, IČO: 36 403 032**

v znení jeho neskorších zmien č.2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61 zo dňa 25.07.2017, č.8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62 zo dňa 20.12.2017, č.4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP zo dňa 11.05.2018, č.6296-26203/2018/Daň/770650104/Z64-SP zo dňa 09.08.2018, č.6297-27135/2018/Daň/770650104/Z65-SP zo dňa 09.08.2018, č.8475-43921/2018/Daň/770650104/Z66 zo dňa 20.12.2018, č.4757-16916/2019/Daň/770650104/Z67 zo dňa 07.05.2019, č.7053-30040/2019/Daň/770650104/Z68 zo dňa 15.08.2019, č.8240-38371/2019/Koz/770650104/Z69 zo dňa 17.10.2019, č.9482-47008/2019/Daň/770650104/Z70 zo dňa 11.12.2019, č.5060/77/2020-14547/2020/770650104/Z72-SP zo dňa 18.05.2020, č.5518/77/2020-18024/2020/770650104/Z73 zo dňa 15.06.2020, č.6093/77/2020-42830/2020/770650104/Z74 zo dňa 14.12.2020, č.8448/77/2020-38520/2020/770650104/Z75-SP zo dňa 16.11.2020, č.5534/77/2021-15677/2021/770650104/Z76 zo dňa 13.05.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

Časť:

**Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba tepla a elektrickej energie“ je:**

(str. 2/49 integrovaného povolenia)

**dopĺňa nasledovne :****- v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba tepla a elektrickej energie (ďalej len „STPP a TOO“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s kolaudáciou stavby „Suchý odber popolčeka a škvary z kotlov ŽT“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

**b)**

Časť:

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. Opis výroby** (str. 16/49 integrovaného povolenia)**dopĺňa a mení v odseku „Ochrana ovzdušia“ nasledovný text:**

Silo na popolček (SP0) slúži na uskladnenie popolčeka zachyteného v EO kotlov K1 a K2. Prevádzka sila SP0 a výduchu V1 je nepretržitá, kontinuálna v čase prevádzky kotlov K1 a K2.

Parametre sila na popolček SP0:

Celková výška sila vrátane výduchu	35,5 m
Priemer sila	10,5 m
Výška nádoby sila	16,0 m
Odlučovač TZL	tkaninový filter, regeneračný
Prietok filtrom	5 000 Nm <sup>3</sup> /h
Počet sekcií	8 ks
Počet prevzdušňovacích skriň	72 ks
Výduch (V1)	priemer 350 mm, výška 35,5 m
Zachytené TZL	padajú späť do sila SP0

Expedičná hubica slúži na plnenie popolčeka do autocisterien. Na odprášenie plnenia expedičnou hubicou je integrovaný tkaninový filter na znižovanie emisií TZL. Prevádzka je občasná. Trvanie jedného plnenia max. 20 min. Výduch z integrovaného tkaninového filtra je označený V2. Priemer výduchu V2 je 140 mm.

Ďalšie technologické zariadenia:

Označenie zariadenia	Povolené/ uvedené do prev. [rok]	Popis zariadenia	Odlučovacie zariadenie	Výduch č.	Výška výduchu [m]
Silo S1	2008	Silo na reagent	Tkaninový filter	S1	20,5
Silo S2	2008	Silo na produkt odsírenia	Tkaninový filter	S2	20,5

Silo SP0	2016/2021	Silo popolčeka	Tkaninový filter	V1	35,5
Expedičná hubica na sile SP0	2016/2021	Expedičná hubica na sile SP0	Integrovaný filter	V2	35,5

Ďalšie výduchy:

1. silo na reagent S1 - výdych z filtra ( $h = 20,5 \text{ m}$ ,  $S = 0,6 \text{ m}^2$ )
2. silo na produkt odsírenia S2 - výdych z filtra ( $h = 20,5 \text{ m}$ ,  $S = 0,0176 \text{ m}^2$ )
3. silo na popolček SP0 – výdych z filtra (35,5 m, priemer 350 mm)
4. plniaca hubica na sile SP0 – výdych z filtra (35,5 m, priemer 140 mm)

c)

Časť:

**Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky**  
(str. 21/49 integrovaného povolenia)

**mení podmienku A.5.17.1. nasledovne:**

**A.5.17.1.** Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia Žilinská teplárenská, a.s. Žilina, číslo 13/2020 zo dňa 11.06.2021 v prevádzke „Výroba tepla a elektrickej energie“ sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

**mení podmienku A.5.25. nasledovne:**

**A.5.25.** Viest' a uchovávať prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a v zmysle organizačnej smernice prevádzkovateľa „Prevádzková evidencia zdroja“, identifikačné číslo 01/2021 zo dňa 15.04.2021.

d)

Časť:

**B. Emisné limity, B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, (str. 32/49 integrovaného povolenia)

b) Emisie do ovzdušia z technologických zariadení nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

tabuľka č. 5 b)

Zdroj emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]
silo na reagent S1	výdych S1 ( $h = 14,302 \text{ m}$ ; $16,1 \times 11,5 \text{ cm}$ )	TZL	30
silo na produkt odsírenia S2	výdych S2 ( $h = 13,314 \text{ m}$ ; $16,1 \times 11,5 \text{ cm}$ )	TZL	30
Silo SP0	Výdych V1 ( $h = 35,5 \text{ m}$ ; priemer 350 mm)	TZL	10
Expedičná hubica na sile SP0	Výdych V2 ( $h = 35,5 \text{ m}$ ; priemer 140 mm)	TZL	10

TZL – tuhé znečisťujúce látky

**B.1.1.** Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja. V prípade výduchu na Expedičnej hubici sila SP0 – jeden odber v dĺžke trvania aspoň 20 minút.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická cesta 11, 011 87 Žilina, uvedené v integrovanom povolení č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č.986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017 v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, prehodnotenom rozhodnutím č.986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017, v znení jeho neskorších zmien.

## O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č.986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., 011 87 Žilina, doručenej inšpekcii dňa 20.04.2021, zaevidovanej pod č. 13330/2021, doplnenej dňa 26.04.2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba tepla a elektrickej energie (ďalej len „STPP a TOO“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s kolaudáciou stavby „Suchý odber popolčeka a škvary z kotlov ŽT“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 6525/77/2021-15738/2021/770650104/Z77 zo dňa 10.05.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., 011 87 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula 12.06.2021, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne písomné stanovisko.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba tepla a elektrickej energie“ v troch písomných vyhotoveniach a elektronicky, Organizačnú smernicu prevádzkovateľa „Prevádzková evidencia zdroja“, identifikačné číslo 01/2021 zo dňa 15.04.2021, v ktorej je uvedené, ktoré údaje a akým spôsobom sa v prevádzke kontrolujú a evidujú a správy z prvých oprávnených meraní na výduchoch V1 a V2, č. 11/037-2/2021 a 11/117/2020, ktoré vypracovala oprávnená osoba Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc., Národná energetická spoločnosť a.s., Banská Bystrica.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina